



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

Rapport de constat des risques d'exposition au plomb

N° P023-4/100222

Effectué en application de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du
Constat de Risque d'Exposition au Plomb » et des
Articles L.1334-6 et L.1334-7 du code de la santé publique

Ce rapport rédigé le 23/02/2010 en 1 original comprend 19 pages. Il ne peut être utilisé ou reproduit
que sous sa forme intégrale.



Subdivision TARN ET GARONNE
Lieu-dit Delbessous Sud – 82200 MOISSAC

**Notre repérage n'a pas permis de déceler des revêtements
contenant du plomb à une concentration supérieure au
seuil fixé par la réglementation.**

Notre conclusion se situe en page 19 du rapport.

Diagnosics immobiliers : Amiante, Termites, Plomb, DPE, Gaz, Electricité,

Logement Décent, Prêt à taux 0%, Certificat De Robien et Borloo

E.U.R.L. RCS Saint Gaudens - SIRET : 500 493 739 00014

Page 1 sur 19



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

Sommaire

A.	Définition de la Mission et Programme de Repérage	3
a.	Mission	3
b.	Documents remis	3
B.	Désignation de l'opérateur	3
C.	Désignation du Donneur d'Ordre	3
D.	Désignation de l'accompagnateur	4
E.	Désignation de l'immeuble	4
a.	Localisation du bâtiment	4
b.	Nature et usage du bâtiment	4
c.	Description du bâtiment	4
d.	Présence d'enfant mineur dans l'immeuble	4
F.	Description du bâtiment inspecté	4
a.	Croquis	4
	Parties du bâtiment non contrôlées	5
G.	Tableau récapitulatif de l'inspection	5
a.	Guide méthodologique	5
b.	Appareil à fluorescence X	6
c.	Tableau de mesures	7
H.	Conclusions	19



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

A. Définition de la Mission et Programme de Repérage

a. Mission

Identifier et localiser toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb de locaux professionnels situés à Moissac (82).

(mission en date du 01 Février 2010).

b. Documents remis

Sans objet – Aucun document ne nous a été remis

B. Désignation de l'opérateur

Nom : Zimmermann

Prénom : Celine

Adresse : Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

N° d'identification : 500 493 739 000 14

Désignation de la compagnie d'assurance :

AIG EUROPE

Tour AIG

92079 Paris La Défense 2 Cedex

N° de contrat : 7950376/650

Attestation de compétence délivrée le : 22 Novembre 2007

Par : FCBA

En conformité à son certificat n° 4-0029 délivré par COFRAC

Nota : Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un appareil à XRF type Niton modèle XLp 300 de chez Fondis Electronic, n° de série 18241.

Type de nucléide : Cadmium 109

Date de mise en service : 01/02 /08 ayant une puissance à la mise en service de 10mCi.

C. Désignation du Donneur d'Ordre

Nom : Société SOCOTEC

Adresse : 3, rue Jean Rodier – PA de Montaudran – B.P 34012 – 31028 TOULOUSE Cedex 4

Qualité : ☐ Propriétaire ☒ Autre :

Si autre, propriétaire de l'immeuble : VNF (Voies Navigables de France)



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

D. Désignation de l'accompagnateur

Sans objet – Aucun accompagnateur

E. Désignation de l'immeuble

a. Localisation du bâtiment

Département : 82200

Commune : Moissac

Adresse : Lieu-dit Delbessous Sud

Section cadastrale : -

b. Nature et usage du bâtiment

Locaux à usage commercial.

c. Description du bâtiment

Année de construction : < 1948

Le bâti concerne des locaux de bureaux. Le bâtiment comprend six bureaux, deux entrées, une cuisine, deux WC et des archives.

d. Présence d'enfant mineur dans l'immeuble

L'immeuble n'est pas occupé par un enfant mineur.

F. Description du bâtiment inspecté

a. Croquis

Les croquis présentés n'ont aucun caractère contractuel et ne sont pas cotés. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés en tant que plan.




Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon


Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

Rez-de-chaussée



R-1



Parties du bâtiment non contrôlées

Sans objet – Toutes les parties du bâtiment dont l'opérateur a eu connaissance ont été visitées.

G. Tableau récapitulatif de l'inspection

a. Guide méthodologique

Le mur comprenant la porte permettant l'accès principal à la pièce est désigné Mur A ; les autres murs sont désignés par un code alphabétique progressif, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Les mesures sont toujours réalisées aux mêmes emplacements, à savoir :

- Pour les plafonds :
- 1^{ère} mesure à 0.75x0.75 de l'angle formé par les murs A et B
 - 2^{ème} mesure à 1.5x1.5 de l'angle formé par les murs A et B
 - 3^{ème} mesure à 0.75x0.75 de l'angle formé par les murs C et D
- Pour les murs :
- 1^{ère} mesure à 0.75x0.75 de l'angle bas gauche
 - 2^{ème} mesure à 1.5x1.5 de l'angle bas gauche
 - 3^{ème} mesure à 0.75x0.75 de l'angle haut droit ou en allège des fenêtres à 0.50 du sol et au centre de l'allège
- Pour les dormants
- 1^{ère} mesure à 0.75 à partir du sol sur le jambage gauche en regardant



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

- de portes : la porte
2^{ème} mesure au centre du linteau du dormant
3^{ème} mesure à 0.75 à partir du sol sur le jambage droit en regardant la porte
- Pour les ouvrants 1^{ère} mesure à 0.25x0.25 de l'angle bas gauche
de portes : 2^{ème} mesure à 0.5x1.5 de l'angle bas gauche
3^{ème} mesure à 0.25x0.25 de l'angle haut droit
- Pour les plinthes : Les mesures sont réalisées à l'aplomb de celles faites sur le mur, centrées sur la hauteur de la plinthe

Toutes les mesures ont été réalisées à l'aide d'un appareil portable XRF. Leur résultat est exprimé en mg/cm². Le seuil réglementaire est fixé à **1 mg/cm²**

Légende :

NV : non visible

ND : non dégradé

EU : état d'usage

D : dégradé

Fa : faïençage

Fi : fissuration

Inc : inconnue

R. Avéré : risque avéré

R. Potentiel : risque potentiel

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration surfacique en plomb	Type de dégradation	Classement
< Seuil		0
≥ Seuil	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

b. Appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	IPL	
Modèle de l'appareil	XLp 300	
N° de série de l'appareil	18241	
Nature du radionucléide	Cadmium 109	
Date du dernier chargement de la source	01/02/2008	Activité à cette date : 10 mCi
Autorisation ASN (DGSNR)	N° : T310462	Date d'autorisation : 08/01/2008
	Date de fin de validité de l'autorisation : 31/01/2012	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Zimmermann Celine	

Diagnosics immobiliers : Amiante, Termites, Plomb, DPE, Gaz, Electricité,
Logement Décent, Prêt à taux 0%, Certificat De Robien et Borloo

E.U.R.L RCS Saint Gaudens - SIRET : 500 493 739 00014

Page 6 sur 19



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

Non de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Zimmermann Celine		
Fabricant de l'étalon	NITON	N° NIST de l'étalon	SRM 2573
Concentration	mg/cm ²	incertitude	mg/cm ²
Vérification de la justesse de l'appareil en début de CREP	date : 22/02/2010 14:18:00	N° de la mesure :	6
		concentration	1.2 mg/cm ²
Vérification de la justesse de l'appareil en fin de CREP	date : 22/02/2010 15:29:00	N° de la mesure :	23
		concentration	1.2 mg/cm ²
Vérification de la justesse de l'appareil si une remise sous tension à lieu	date : -	N° de la mesure :	-
		Concentration	- mg/cm ²

c. Tableau de mesures



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon
Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44
Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

Local No		1	Désignation	Archives					Observations
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation	Classement du type de dégradation	
1910	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1911						0.01			
1902	A	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1903						0.01			
1912	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1913						0.01			
1904	B	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1905						0.01			
1906	C	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1907						0.01			
1908	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1909						0.01			
Nombre d'unités de diagnostic :			6	Nombre d'unités de classe 3 : 0					% de classe 3 : 0.00%
NIM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé									

Local No		2	Désignation	Bureau1					Observations
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation	Classement du type de dégradation	
1810	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1811						0.01			



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon
 Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44
 Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

1802	A	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1803									
1812	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1813									
1804	B	Mur	plâtre	Papier peint		0.01		0	
1805									
1806	C	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1807									
1808	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1809									
Nombre d'unités de diagnostic :			6	Nombre d'unités de classe 3 : 0			% de classe 3 : 0.00%		
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé									

N° de mesure	Local No	Zone	Unité de Diagnostic	Désignation	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation	Classement du type de dégradation	Observations
1822	A	Bâti porte		Bois	Peinture			0.01		0	
1823								0.01			
1814	A	Mur		Plâtre	Papier peint			0.01		0	
1815								0.01			
1824	A	Ouvrant porte		Bois	Peinture			0.01		0	
1825								0.01			
1816	B	Mur		Plâtre	Papier peint			0.01		0	
1817								0.01			
1818	C	Mur		Plâtre	Papier peint			0.01		0	



Diageo Environnement

Route de Bonnégarde - 31110 Montauban de Luchon
Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44
Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

1819							0.01					
1820	D	Mur	Plâtre	Papier peint			0.01				0	
1821							0.01					
Nombre d'unités de diagnostic : 6										Nombre d'unités de classe 3 : 0		
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé										% de classe 3 : 0.00%		

Local No		4	Désignation		Bureau3					Observations
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation	Classement du type de dégradation		
1834	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0		
1835						0.01				
1826	A	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0		
1827						0.01				
1836	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0.01		0		
1837						0.01				
1828	B	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0		
1829						0.01				
1830	C	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0		
1831						0.01				
1832	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0		
1833						0.01				
Nombre d'unités de diagnostic :			6	Nombre d'unités de classe 3 :			0	% de classe 3 : 0.00%		
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé										



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon
 Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44
 Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

Local No		5	Désignation	Bureau4					Observations
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation	Classement du type de dégradation	
1846	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1847						0.01			
1838	A	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1839						0.01			
1848	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1849						0.01			
1840	B	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1841						0.01			
1842	C	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1843						0.01			
1844	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1845						0.01			
Nombre d'unités de diagnostic :			6	Nombre d'unités de classe 3 : 0			% de classe 3 : 0.00%		

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé

Local No		6	Désignation	Bureau5					Observations
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation	Classement du type de dégradation	
1858	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1859						0.01			



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

Local No	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0.01	0	% de classe 3 : 0.00%
1850	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0.01	0	
1851					0.01		
1860	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0.01	0	
1861					0.01		
1852	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0.01	0	
1853					0.01		
1854	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0.01	0	
1855					0.01		
1862	D	Bâti porte	Bois	Peinture	0.01	0	
1863					0.01		
1856	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0.01	0	
1857					0.01		
1864	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0.01	0	
1865					0.01		
Nombre d'unités de diagnostic : 8							
Nombre d'unités de classe 3 : 0							
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé							

Local No		7	Bureau6							
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Désignation	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation	Classement du type de dégradation	Observations
1874	A	Bâti porte	Bois	Bois	Peinture		0.01		0	
1875							0.01			
1866	A	Mur	Plâtre	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1867							0.01			
1876	A	Ouvrant porte	Bois	Bois	Peinture		0.01		0	



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon
Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44
Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

	1877							0.01					
1868		B	Mur	Plâtre	Papier peint			0.01					
1869								0.01				0	
1870		C	Mur	Plâtre	Papier peint			0.01				0	
1871								0.01					
1872		D	Mur	Plâtre	Papier peint			0.01				0	
1873								0.01					

Nombre d'unités de diagnostic : 6												
Nombre d'unités de classe 3 : 0												
% de classe 3 : 0.00%												

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé

Local No		8		Désignation		Cuisine		Observations	
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation	Classement du type de dégradation	
1922	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1923						0.01			
1914	A	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1915						0.01			
1924	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1925						0.01			
1916	B	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1917						0.01			
1918	C	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1919						0.01			
1920	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1921						0.01			



Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon
Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44
Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

Local No		9	Désignation	Entrée 2				Classement du type de dégradation	Observations
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation		
1934	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1935						0.01			
1926	A	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1927						0.01			
1936	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1937						0.01			
1938	B	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1939						0.01			
1928	B	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1929						0.01			
1940	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1941						0.01			
1942	C	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1943						0.01			
1930	C	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1931						0.01			
1944	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0.01		0	
1945						0.01			
1946	D	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01		0	



Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon
Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44
Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé

Diagnostics immobiliers : Amiante, Termites, Plomb, DPE, Gaz, Electricité
Logement Décent, Prêt à taux 0%, Certificat De Robien et Borloo
E.U.R.L RCS Saint Gaudens - SIRET : 500 493 739 00014
Page 15 sur 19



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon
Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44
Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

1784	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0.01		0	
1785								
1790	C	Bâti porte	Bois	Peinture	0.01		0	
1791								
1774	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0.01		0	
1775								
1792	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0.01		0	
1793								
1798	D	Bâti porte 2	Bois	Peinture	0.01		0	
1799								
1794	D	Bâti porte	Bois	Peinture	0.01		0	
1795								
1776	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0.01		0	
1777								
1800	D	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture	0.01		0	
1801								
1796	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0.01		0	
1797								
Nombre d'unités de diagnostic : 16				Nombre d'unités de classe 3 : 0		% de classe 3 : 0.00%		
NIM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé								

Local No		11	Désignation	WC2			
N° de mesure	Zone	Unité de Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	Concentration (mg/cm2)	Nature de la dégradation
1898	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0.01	0
							Observations

Diagnosics immobiliers : Amiante, Termites, Plomb, DPE, Gaz, Electricité
Logement Décent, Prêt à taux 0%, Certificat De Robien et Borloo

E.U.R.L RCS Saint Gaudens - SIRET : 500 493 739 00014

Page 16 sur 19



Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé

**Diagnosics immobiliers : Amiante, Termites, Plomb, DPE, Gaz, Electricité
Logement Décant, Prêt à taux 0%, Certificat De Robien et Borloo**



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

1882	C	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1883									
1884	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01		0	
1885									
Nombre d'unités de diagnostic :		6	Nombre d'unités de classe 3 : 0			% de classe 3 : 0.00%			
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé									



Diageo Environnement

Route de Bonnegarde - 31110 Montauban de Luchon

Tel : 06.76.24.26.45 - Fax : 05.17.47.55.44

Email : contact@diageo.fr - Site : www.diageo.fr

H. Conclusions

Lors de notre mission nous avons analysé 90 unités de diagnostic qui ont donné les résultats suivants :

	TOTAL	NON MESUREES	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Nombre d'unités de diagnostic	90	0	90	0	0	0
Pourcentage associé		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Aucun revêtement contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil fixé par la réglementation n'a été décelé.

Signature

DIAGEO Environnement
Rte de Bonnegarde
31110 Montauban de Luchon
Tél : 06 76 24 26 45
Fax : 05 17 47 55 44
Email : contact@diageo.fr
RCS : 500 493 739 St Gaudens

Visite effectuée le 22 Février 2010

Fait à Luchon, le 23 Février 2010

Nom : Zimmermann

Prénom : Celine