



MARCHE N°2024CYCPU0S44 - MARCHE DE CONTROLES ET VERIFICATIONS, DE
DIAGNOSTIC ET D'EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES
BATIMENTS DE CY

INVENTAIRE LOT1: les contrôles et vérifications périodiques obligatoires réglementaires des
bâtiments des sites de CY Cergy Paris Université situés en Ile-de-France

Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
Chênes		Portes/Barrières	Barrière Levante	7
			Porte Passage VL	4
			Porte piétonne PSH	7
			Porte coulissante piétonne	2
			Porte basculante	6
		Ascenseurs	Ascenseurs	6
			Monte-Charge	1
			Monte-Livre	1
			Élévateur - PSH	3
			Ascenseurs	3
			Élévateur - PSH	2
			Ascenseurs	2
			Ascenseurs	1
		Installations électriques	Tableaux électriques	75
			Poste Haute tension	3
			Tableau Général Basse tension	4
			Contrôleur permanent d'isolement	28
			Batteries d'accumulateur	5
			Groupe électrogène	1
		Moyens de secours	Blocs éclairage de sécurité	976
			Extincteurs	409
			Portes coupe-feu recoupement asservie	78
			Exutoires non asservies	16
			Colonnes sèches	6
			Ouvrants de désenfumage non asservie	3
			Bouche-Poteaux Incendie	1
			Tableau de signalisation	8
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	7
			DAI	196
			DMA	179
			IA	66
			DS	199
			DL + DS message audio	209
			Panneaux Lumineux "entrée interdite"	9
			Exutoires asservies	9
			DAC	3
			Ouvrants de désenfumage asservies	13
			Volets de désenfumage asservies	146
			CCF	150
			Coffrets de relaying	31
			Moteur de désenfumage	34
			Centrale d'extinction automatique	1
			Bouteilles gaz extinction automatique	2
			Asservissement art L16	10
			Contacts secs arrêt technique	51

Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
St Martin		Portes/Barrières	Barrière Levante	5
			Porte Passage VL	2
			Portes sectionnelles	2
			Porte coulissante piétonne	5
			Porte piétonne PSH	1
			Porte basculante	1
		Ascenseurs	Ascenseurs	9
			Monte-Charge	2
			Élévateur - PSH	2
			Escalier mécanique	1
		Installations électriques	Tableaux électriques	77
			Blocs éclairage de sécurité	708
			Contrôleur permanent d'isolement	35
			Poste Haute tension	2
			Tableau Général Basse tension	2
			Batteries d'accumulateur	3
		Moyens de secours	Groupe électrogène	2
			Bouche-Poteaux Incendie	1
			Colonnes sèches	11
			Extincteurs	367
			Exutoires non asservies	6
			Commandes manuelles de désenfumage	12
			Commandes manuelles de désenfumage + DAC	6
			Exutoires asservies	2
			Ouvrants de désenfumage asservies	26
			Volets de désenfumage asservies	121
			Moteur de désenfumage	39
			Alim réarmement VCF	3
			Coffrets de relaying	34
			DAC	14
			Asservissement art L16	6
			Extincteurs	367
			Portes coupe-feu recoupement asservie	144
			CCF	2
			Colonnes sèches	11
			Bouche-Poteaux Incendie	1
			Exutoires non asservies	12
			Tableau de signalisation	1
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	1
			DMA	125
			DAI	288
			IA	82
			DL	283
			Panneaux Lumineux "entrée interdite"	1
			DAC	17
			Barrière ZENER de sécurité intrinsèque	3
			Interface ATEX	3
			Exutoires asservies	1
			Ouvrants de désenfumage asservies	6
			Volets de désenfumage asservies	121
			Coffrets de relaying	34
			Moteur de désenfumage	39
			Arrêt installation technique	2
			Asservissement art L16	6
			Station d'appel SSS	2
			Haut parleur SSS	277
			ZC	2
			ZA	2
			ZF	36

Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
Neuville		Portes/Barrières	Porte Passage VL	4
			Portails - Barrière	4
			Porte coulissante piétonne	2
			Porte piétonne	2
			Barrière Levante	3
		Ascenseurs	Ascenseurs	10
			Monte-Charge	1
		Installations électriques	Tableaux électriques	141
			Contrôleur permanent d'isolement	16
			Tableau Général Basse tension	5
			Poste Haute tension	4
			Groupe électrogène	2
			Blocs éclairage de sécurité	1141
		Gaz/CVC	Poste de livraison	3
			Organe de coupure	6
			Chaudière	3
			Chaudière	8
		Appareils de cuisson	Four	4
			Sauteuse	2
			Plaque de cuisson	3
			Friteuse	2
			Toaster	1
		Moyens de secours	Extincteurs	632
			Portes coupe-feu recoupement asservie	287
			Exutoires non asservies	38
			Tableau de signalisation	6
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	6
			DMA	211
			DAI	219
			DS	225
			DAC	10
			Ouvrants de désenfumage asservies	87
			Volets de désenfumage asservies	41
			Coffrets de relaying	10
			Moteur de désenfumage	14
			ZC	8
			ZA	8
			ZF	24
			Barrière ZENER de sécurité intrinsèque	1

Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
B.Hirsch		Portes/Barrières	Barrière Levante	3
		Ascenseurs	Ascenseurs	1
		Installations électriques	Tableaux électriques	39
			Blocs éclairage de sécurité	154
			Poste Haute tension	1
			Extincteurs	64
		Moyens de secours	Portes coupe-feu recoupement asservie	56
			Tableau de signalisation	1
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	1
			DMA	39
			DAI	2
			DS	31
			DL	30
			DL + DS message audio	7
			DAC	2
			Exutoires asservies	14
			Arrêt installation technique	1
			Asservissement art L16	2
			ZF	2
			ZC	1
			ZA	1
			Équipement d'alarme de type 4	3
			Pile équipement d'alarme type 4	3
Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
Cerclades		Portes/Barrières	Porte basculante	5
			Porte coulissante piétonne	2
		Ascenseurs	Ascenseurs	3
			Monte-Charge	1
		Installations électriques	Tableaux électriques	16
			Contrôleur permanent d'isolement	9
			Tableau Général Basse tension	1
			Poste Haute tension	1
			Groupe électrogène	1
			Blocs éclairage de sécurité	250
		Moyens de secours	Extincteurs	133
			Colonnes sèches	2
			Portes coupe-feu recoupement asservie	6
			Tableau de signalisation	2
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	2
			DMA	27
			DAI	167
			IA	29
			DS	51
			DL	57
			Panneaux Lumineux "entrée interdite"	3
			Ouvrants de désenfumage asservies	14
			Moteur de désenfumage	9
			Coffrets de relaiage	8
			Volets de désenfumage asservies	9
			DAC	4
			Arrêt installation technique	2

Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
Gennevilliers		Portes/Barrières	Porte coulissante piétonne	4
			Portails - Barrière	5
		Ascenseurs	Ascenseurs	5
		Installations électriques	Tableaux électriques	76
			Poste Haute tension	1
			Tableau Général Basse tension	2
			Contrôleur permanent d'isolement	1
			Blocs éclairage de sécurité	335
			Arrêt d'urgence électrique	87
		Gaz/CVC	Chaufferie	2
			Chaudière	4
			Générateur d'eau chaude	4
		Appareils de cuisson	Four	6
			Sauteuse	2
			Ventilation locaux	2
			Evacuation air vicié	1
			Moteur extraction de fumée	1
		Moyens de secours	Extincteurs	142
			Tableau de signalisation	1
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	1
			Centrale UGCIS	1
			Portes pilotées par UGCIS	16
			DMA	62
			DAI	38
			IA	20
			DL	64
			DAC	5
			Arrêt installation technique	4
			Asservissement art L16	1
			Station d'appel SSS	1
			Haut parleur SSS	200
			Exutoires asservies	11
			Ouvrants de désenfumage asservies	6
			Exutoires non asservies	17
			Portes coupe-feu recoupement asservie	99
			ZF	5
			ZC	1
			ZA	1
Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
Sarcelles		Portes/Barrières	Porte coulissante	2
			Porte basculante	1
		Ascenseurs	Ascenseurs	2
		Installations électriques	Poste Haute tension	1
			Tableau Général Basse tension	1
			Tableaux électriques	29
			Blocs éclairage de sécurité	176
			Arrêt d'urgence électrique	35
		Gaz/CVC	Poste de livraison	1
			Organe de coupure	4
			Chaufferie	1
			Chaudière	1
			Générateur d'eau chaude	1
		Moyens de secours	Extincteurs	118
			Tableau de signalisation	1
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	1
			DMA	34
			DAI	15
			DS	35
			DL + DS message audio	2
			DL	31
			Panneaux Lumineux "entrée interdite"	1
			Volets de désenfumage asservies	39
			Ouvrants de désenfumage asservies	12
			Portes coupe-feu recoupement asservie	56
			Exutoires non asservies	3
			DAC	3

Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
Argenteuil		Ascenseurs	Élévateur - PSH	1
			Ascenseurs	2
		Installations électriques	Poste Haute tension	2
			Tableau Général Basse tension	2
			Tableaux électriques	18
			Groupe électrogène	1
			Blocs éclairage de sécurité	84
		Gaz/CVC	Poste de livraison	2
			Organe de coupure	2
			Chaufferie	2
			Chaudière	2
		Moyens de secours	Extincteurs	51
			Tableau de signalisation	2
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	2
			Tableaux répéteurs	2
			DMA	36
			DAI	109
			IA	3
			DAC	6
			DL	41
			Ouvrants de désenfumage asservies	6
			Coffrets de relaying	7
			Moteur de désenfumage	7
			Volets de désenfumage asservies	8
			ZF	9
			ZC	2
			ZA	2
			Moteur de désenfumage	7
			Exutoires non asservies	3
			Arrêt installation technique	4
			Haut parleur SSS	62
			Station d'appel SSS	1
Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
Antony		Portes/Barrières	Porte coulissante	2
			Barrière Levante	2
		Ascenseurs	Ascenseurs	3
		Installations électriques	Poste Haute tension	1
			Tableau Général Basse tension	1
			Tableaux électriques	181
			Blocs éclairage de sécurité	276
		Gaz/CVC	Poste de livraison	2
			Organe de coupure	13
			Chaufferie	2
			Chaudière	2
		Appareils de cuisson	Four	12
			Friteuse	5
			Piano	3
			Sauteuse	2
			FV	16
			Salamandre	2
		Moyens de secours	Tableau de signalisation	1
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	1
			DMA	76
			DAI	47
			Haut parleur SSS	190
			Station d'appel SSS	1
			DL	53
			DAC	16
			Extincteurs	172
			ZF	13
			ZC	1
			ZA	1
			Arrêt installation technique	1
			Exutoires non asservies	5
			Portes coupe-feu recoupement asservie	78
			Tableaux répéteurs	2

Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
CY TECH	Cauchy/Turing/C ondorcet	Portes/Barrières	Porte basculante	2
		Ascenseurs	Ascenseurs	5
			Élévateur - PSH	1
		Installations électriques	Tableaux électriques	23
			Tableau Général Basse tension	2
			Blocs éclairage de sécurité	192
			Batteries d'accumulateur	1
			Poste Haute tension	2
		Moyens de secours	Extincteurs	86
			Portes coupe-feu recoupement asservie	19
			Exutoires non asservies	9
			Tableau de signalisation	1
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	3
			Tableaux répéteurs	3
			DMA	39
			DS	55
			DAC	1
			Moteur de désenfumage	2
			Ouvrants de désenfumage asservies	9
			Exutoires asservies	2
			ZF	2
			ZC	3
			ZA	3
Site(s)	Bâtiment(s)	Équipements	Désignation	Nombre
CY TECH	Fermat	Portes/Barrières	Barrière Levante	1
		Installations électriques	Poste Haute tension	1
			Tableau Général Basse tension	1
			Tableaux électriques	3
			Blocs éclairage de sécurité	
				1
		Gaz/CVC	Poste de livraison	1
			Organe de coupure	1
			Chaufferie	1
			Chaudière	2
		Moyens de secours	Extincteurs	
			Portes coupe-feu recoupement asservie	2
			Exutoires non asservies	
			Ouvrants de désenfumage asservies	5
			Tableau de signalisation	1
			Centralisateur de mise en sécurité incendie	1
			DAC	5
			DAI	10
			DMA	6
			DS	6
			DL	18