

GTC			
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
01 Repère Sous-station ATELIER	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
02 Repère Sous-station CABANIS	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	Chaleur importante XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
03 Repère Sous-station LE CHÂTEAU (Central)	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Secours par batterie Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
04 Repère Sous-station CUISINE GROUPE FROID	Marque : Honeywell Automate : Groupes Froids réfrigération	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
05 Repère Sous-station UMA	Marque : Honeywell Automate : PAC Chaud/Froid	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
06 Repère Sous-station BALLET	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	Chaleur importante XL WEB II (u1)	Non secours Consommation : 650mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
07 Repère Sous-station GIRAUDOUX	Marque : Honeywell Automate : Ventilation	CPO-PC400 (u1) Ecran déporté en façade	Non secours Consommation : 500mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
08 Repère Sous-station DIDE	Marque : Honeywell Automate : Ventilation	CPO-PC400 (u1) Ecran déporté en façade	Non secours Consommation : 500mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
09 Repère Sous-station DE NERVAL	Marque : Honeywell Automate : Ventilation	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
10 Repère Sous-station LABORIT	Marque : Honeywell Automate : Ventilation	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
11 Repère Sous-station DE NERVAL	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
12 Repère Sous-station DIDE GIRAUDOUX	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
13 Repère Sous-station CUISINE DEPENSE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station + Self	XL 500 (u2)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)

n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
14 Repère Sous-station LEGER	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	Place dispo difficile Chaleur importante XL 500 (u3)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (250VA-10A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
15 Repère Sous-station HENRI EY	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 800 (u1) Ecran déporté en façade	Secours par batterie Consommation : 640mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
16 Repère Sous-station JANET	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 800 (u1) Ecran déporté en façade	Secours par batterie Consommation : 640mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
17 Repère Sous-station BERGOUIGNAN	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Secours par batterie Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
18 Repère Sous-station INTERNAT	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	Place dispo difficile Chaleur importante CPO-PC400 (u1) Ecran déporté en façade	Non secours Consommation : 500mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
19 Repère Sous-station PC1/5	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
20 Repère Sous-station CAM Centre Administratif Médical	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
21 Repère Sous-station PC SECU & GARAGE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	CPO-PC400 (u1) Ecran déporté en façade	Non secours Consommation : 500mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
22 Repère Sous-station LAFARGE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	2 armoires de régulation avec alim. depuis seconde armoire XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
23 Repère Sous-station MARCHAND	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Secours par batterie Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
24 Repère Sous-station PC2/3	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Secours par batterie Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
25 Repère Sous-station MOREAU DE TOURS	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Secours par batterie Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
26 Repère Sous-station PC PEDO (CPCI)	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)

n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
27 Repère Sous-station NOISILLE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 800 (u1) Ecran déporté en façade	Secours par batterie Consommation : 640mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
28 Repère Sous-station BELLEVUE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
29 Repère Sous-station ITARD	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
30 Repère Sous-station PRUDHOMME	Marque : Honeywell Automate : Sous-station + Ventilation	XL WEB II (u2)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
31 Repère Sous-station ARCHE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (180VA-8A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
33 Repère Sous-station LOU CANTOU	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
34 Repère Sous-station SITELLES	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
35 Repère Sous-station SILLON	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
36 Repère Sous-station LA CHÂTAIGNERAIE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
37 Repère Sous-station TERRASSE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	Chaleur importante XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (180VA-8A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
38 Repère Sous-station GYMNASE PISCINE	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 500 (u1)	Non secours Consommation : 600mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (180VA-8A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
39 Repère Sous-station ADRIEN DANY	Marque : Honeywell Automate : Sous-station	XL 800 (u1) Ecran déporté en façade	Secours par batterie Consommation : 640mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
40 Repère Sous-station MAS ISLE	Marque : Honeywell Automate : Automate : Sous-station	XL 800 (u1) - Aile Blanche XL 500 (u2) Ecran déporté en façade	Non secours Consommation : 640mA en 24Vcc Consommation : 640mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)

n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
41 Repère Sous-station	Marque : Honeywell Automate :	XL 800 (u1)	Secours par batterie Consommation : 640mA en 24Vcc
MOREL (Morisot)	Sous-station	Ecran déporté en façade	Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
42 Repère Sous-station	Marque : Honeywell Automate :	Coffret de brassage et de communication secondaire XL 800 (u1)	Non secours Consommation : 640mA en 24Vcc
DELLET	Sous-station	Ecran déporté en façade	Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (50VA-2A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
43 Repère Sous-station	Marque : Honeywell Automate :	XL WEB II (u2)	Non secours Consommation : 650mA en 24Vcc
CUISINE EXTENSION	Sous-station + Ventilation		Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
44 Repère Sous-station	Marque : Honeywell Automate :	XL WEB II (u1)	Non secours Consommation : 650mA en 24Vcc
FOUCAULT	Sous-station		Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
45 Repère Sous-station	Marque : Honeywell Automate :	Switch 4 ports existant Onduleur 10KVA SOCOMEC XL WEB II (u1)	Non secours Consommation : 650mA en 24Vcc
PHARMACIE	PAC Chaud/Froid		Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (200VA-8A)
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
46 Repère Sous-station	Marque : Honeywell Automate :	2 armoires de régulation compris alim Cahaleur importante XL WEB II (u1) Armoire n°1	Non secours Consommation : 650mA en 24Vcc Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A) et (250VA-10A)
GAROU	Sous-station	XL WEB II (u1) Armoire n°2	
n° GTC	Matériels GTB existant		Autres observations
47 Repère Sous-station	Marque : Honeywell Automate :	CPO-PC400 (u2)	Non secours Consommation : 500mA en 24Vcc
C2RL	Sous-station	Ecran déporté en façade	Transfo de séparation 230Vca/24Vdc (100VA-4A)

Sainte CLAIRE

PAS DE GTC