



TYPE	SYMBOLE	ECLAIRAGE INTERIEUR & EXTERIEUR	MARQUE	MODELE
1		Luminaire LED 150x47x22mmH, Non Gradable, Corps Polycarbonate, Diffuseur Polycarbonate, Classe I, IP65 IK08, Puissance totale 37 W, 50 000 h (L70B50) Efficacité lumineuse du luminaire : 105 lm / W, 4000K, IRC=80	PHILIPS	CORELINE ETANCHE LED 37 W
2		Spot LED encastré Ø100mm, (UGR<19), Classe I, IP 20, Puissance totale 20 W, 1100 lumens, 3000K	ARIC	D20 LED 20 W
3		Suspension LED 310x200mm H 260mm, Source Ampoule LED 24W COB 2700K, 2581 lm Verre soufflé satiné et métal laqué, Gradable	FOSCARINI	GREGO Suspension Media LED 24W
4		Applique LED 120x130mm H6, Source Ampoule LED 8.7W 2700K Verre soufflé satiné et métal laqué, Non Gradable	FOSCARINI	GREGO Piccola LED 8.7W
5		Ruban LED Alim 24VDC Gradable - Classe III IP20 14Wm 1500 mm 4000 K - Profilé BAR 1616	EPSILON+	LEDY-E IP20 14 9Wm PROFILE 1616
6		Luminaire Posé en verticale ou horizontal L 1200 mm x Ø70mm, 36.7W, 3000K, 3035 lm, IP69 IK10	RESISTEX	ARGOS LED 36.7 W
7		Encastré LED Ø177, Non Gradable (UGR<19) RG = 0 Classe III, IP 44, Puissance totale 20 W, 50 000 h (L80) Efficacité lumineuse du luminaire : 97 lm / W, 4000K, IRC=80	CLAREO LIGHTING	DOWNRAY LED Baie Luminaire Access - 20 W DOWNRAY
SYMBOLE	DIVERS		MARQUE	MODELE
	Tableau Electrique			
	Arrêt d'urgence avec voyants, coupe Tableaux électriques			
SYMBOLE	DISTRIBUTION		MARQUE	MODELE
	Alimentation Electrique Courants Forts 1 Filtré par Circuit depuis TD			
	Alimentation Electrique Courants Forts CTA 16 kW 4x25A depuis TD de zone			
	Alimentation Electrique Courants Forts Unité Extérieur CTA, 8.7 kW 4x25A depuis TD de zone			
	Alimentation Electrique Courants Forts GTC Régulation 200W 2x16A depuis TD de zone			
	Alimentation Electrique Courants Forts Ouvreant 50W 2x16A depuis TD de zone			
	Alimentation Electrique Courants Forts Plaque de cuisson 3 800 W 2x32A depuis TD de zone			
SYMBOLE	CONTROLE D'ACCES		MARQUE	MODELE
	Asservissement de l'ouvrant depuis CA, Alimentation/Protection (BT/TBT) système verrouillage			
	Lecteur de Badge			

SYMBOLE	ECLAIRAGE DE SECURITE SATI	MARQUE	MODELE
	Eclairage de battage LED, Bloc Secours Etanche Sallie 45lm, IP65 / 08	LUMINOX	ULTRALED 45 ES BATES SATI
	Eclairage de battage LED, Bloc Secours Encastré 45lm, IP43/IK08, type décoration, compris cadre d'encastrement et drapeau	LUMINOX	ULTRALED 45 BATES SATI
SYMBOLE	PRECABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE	MARQUE	MODELE
	Fourniture et pose Borne DECT à la charge de la MDA, prise RJ45 en dessous du fx-plafond à la charge du présent lot		
	Fourniture et pose Borne WIFI à la charge de la MDA, prise RJ45 en dessous du fx-plafond à la charge du présent lot		
SYMBOLE	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	MARQUE	MODELE
	Déclencheur Manuel		
	Boîtier Bris de Glace - déformation des portes issues de secours et permettant l'accès		
	Alarme Générale Sélective		
	Asservissement SSI Dispositif de Verrouillage Issue de Secours		
	Détecteur de Fumée Optique		
SYMBOLE	APPAREILLAGE	MARQUE	MODELE
	Interrupteur Simple Allumage / à voyant Interrupteur Va et Vent / à voyant	LEGRAND	Mosaic 45
	Commande éclairage avec variation de l'intensité lumineuse	LEGRAND	Mosaic 45
	Détecteur de Mouvement Circulation Encastré Réglage minuterie et crépusculaire 360° 40m transversale	BEG	PD4-M-1C-C-FP
	Détecteur de Mouvement Locaux Encastré IP23 Réglage minuterie et crépusculaire 360° 10m transversale	BEG	PD3-N-1C-FP
	Prise de Courant 2 x 16 A-T	LEGRAND	Mosaic 45
	Interrupteur Simple Allumage Elanche Blanc / à voyant Interrupteur Va et Vent Elanche Blanc	LEGRAND	Plexo Encastré
	Prise Cts 2 x 16 A-T Elanche Blanc	LEGRAND	Plexo Encastré
	Commande Ouvrant	LEGRAND	Mosaic 45

MAÎTRISE D'OUVRAGE

ASSISTANCE
PUBLIQUE
HÔPITAUX
DE PARIS
Hôpital Paul Brousse

12 avenue Paul-Vaillant-Couturier
B.P. 200 - 94804 VILLEJUIF CEDEX

Tél. 01 45 59 30 00

Hôpital Paul Brousse - Bât. René Descartes - RDC
Création d'une extension

PLAN ELECTRICITE CFO / CFA
RDC

EL00

MAÎTRISE D'ŒUVRE
ARCHITECTES
EMERGENCE ARCHITECTES
21 rue Chapal - 75009 Paris
Tél.: 01 46 06 50 36 - Fax: 01 46 06 69 60
agence@emergence-architectes.fr

B.E.T. T.C.E. :
GRUET INGENIERIE
183 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
Tél.: 01 47 21 16 51

ÉCONOMISTE :
EMERGENCE INGENIERIE
21 rue Chapal
75009 PARIS
Tél.: 01 46 06 50 36

ECHELLE
1/100

DCE

BUREAU DE CONTRÔLE: COORDONNATEUR O.P.C.: COORDONNATEUR S.S.I.: COORDONNATEUR S.P.S.:

DATE
JUILLET 2023

1

Niveau Rdc

1 : 100