

# Nomenclature SSI ARG1

NOMENCLATURE DU MATERIEL SSI				
FABRICANT	REFERENCE	DESIGNATION /TYPE	QTE	N° DROIT D'USAGE
		HD1024N - Centrale miroir (Réseau)	01	
ASD	HEPHAIS S1024	Equipement de Contrôle et de Signalisation Centrale miroir (Réseau)	01	ECS 051 D1
ASD	DELTA 256 A	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	01	CMSI 082 B2
ASD	BATTERIE	Batterie 12V-17Ah	04	/
ASD	HEPHEA 24-2	Equipement d'alimentation électrique 24V – 2A (TRE)	01	EAE 014 A-A0
ASD	BATTERIE	Batterie 12V-12Ah	02	/
ASD	HEPHEA 48-3B	Equipement d'alimentation électrique 48V - 3A (Bus CMSI)	01	EAE 020 B-A0
ASD	BATTERIE	Batterie 12V-24Ah	04	/
ASD	HEPHEA 24-2	Equipement d'alimentation électrique 24V – 2A (Miroir)	01	EAE 014 A-A0
ASD	BATTERIE	Batterie 12V-12Ah	02	/

ASD	HEPHEA 24-2	Equipement d'alimentation électrique 24V – 2A (PCF)	01	EAE 014 A-A0
ASD	BATTERIE	Batterie 12V-12Ah	02	/
ASD	ALPHA RE	Tableau répéteur d'exploitation ECS	01	TRE 006 A1
ASD	TR-SGA	Tableau répéteur d'exploitation CMSI	01	TRE 007 A1
ASD	OI05W-A	Organe Intermédiaire Radio	01	OI H 006 A-A1
ASD	DMA05F	Déclencheur manuel d'alarme	13	DM 003 A1
ASD	TDMA05F-W	Déclencheur manuel Radio d'alarme	06	DM H 003 A-A1
ASD	OA12F	Détecteur ponctuel de fumée	01	L 050 K0
ASD	ETC05-B	Module Entrée/Sortie	01	OI 056 B1
ASD	ED4L	Elément déporte ED4L	03	/
ASD	DFD2000-R1	Dispositif visuel d'alarme feu	17	DL 015 A3
/	/	Contact NO/NF pour déverrouillage	01	/
/	/	Ventouses électromagnétique (PCF) – 48V Rupture	15	/
/	/	Dispositif Adaptateur de Commande pour désenfumage 48V Emission	05	/
/	/	Ouvrant Télécommandé en Façade – 48V Emission	01	/
/	/	Arrêt d'Installation Technique	02	/
MADICOB	6504	Dispositifs Adaptateurs de Commandes	01	

