

Nomenclature SSI CHE2

NOMENCLATURE					
Qté	Désignation	Réf. commerciale	Réf. matériel	N° Certification	Constructeur
1	CENTRALE ECS	FORTE S 360	01TV126	ECS 051	DEF
1	CENTRALE CMSI	ANTARES 4	01TV141	CMSI 082 B G0	DEF
1	DETECTEUR MULTICAPTEURS DE FUMEE	ORION+	01DT088	L 050	DEF
1	AVERTISSEUR SONORE ETANCHE	AVS2000SIP	00BO102	DS 012 A	DEF
1	SOCLE POUR DETECTEUR	EO	00DT066		DEF
35	DECLENCHEUR MANUEL	DMOA	01BG021	DM 003 A	DEF
1	INDICATEUR D'ACTION	IA	02IA002		DEF
1	DECLENCHEUR MANUEL ETANCHE	DMOA IP	01BG039	DM 041 A	DEF
42	AVERTISSEUR SONORE	AVS2000SIP	00BO102	DS 012 A	DEF
2	AVERTISSEUR SONORE A MESSAGE PARLE	AVSMP	00BO124	DS 042 A	DEF
1	MODULE SYNCHRONISATEUR DE MESSAGE PARLE	SYN	00BO125		DEF
32	AVERTISSEUR LUMINEUX	RADIANCE	00BO139	DL 015 A	DEF
1	PANNEAU LUMINEUX ENTREE INTERDITE PARKING	PL186			DEF
14	MODULE 4 LIGNES	ED4L	01BO047		DEF
1	ALIMENTATION 48V / 8A	AU 848	00AL095	EAE 022	DEF
2	BATTERIE 12V 24Ah				DEF
40	ELEMENT INTERMEDIAIRE LIGNE DE CONTROLE	EILC	-	-	DEF
20	ELEMENT INTERMEDIAIRE LIGNE DE TELECOMMANDE	EILT	-	-	DEF
26	ELEMENT TERMINAL LIGNE DE CONTROLE	ETLC	-	-	DEF
13	ELEMENT TERMINAL LIGNE DE TELECOMMANDE	ETLT	-	-	DEF
22	CLAPET COUPE FEU	CCF			
4	VOLET DE DESENFUMAGE	VCF			
1	COFFRET DE RELAYAGE MOTEUR	CR			
13	REALIS CONTACT SEC (AT, CTA, DIS, etc...)	CSEC-CTA-DIS-AT			
3	DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE	DAC			
50	PORTE COUPE FEU	PCF			
5	EXUTOIRE DE DESENFUMAGE	EXU			