

## Nomenclature SSI AJX

NOMENCLATURE DU MATERIEL SSI				
FABRICANT	REFERENCE	DESIGNATION /TYPE	QTE	N° DROIT D'USAGE
ASD	HEPHAIS S1024	Equipement de contrôle et de signalisation Adressable (Combiné HD1024)	01	ECS 051 D1
ASD	DELTA 256 A	Centralisateur de mise en sécurité incendie Adressable (Combiné HD1024)	01	CMSI 082 B2
/	/	Batterie 12V/17Ah	04	/
ASD	HEPHEA 48-8B	Equipement d'alimentation électrique 48V – 8A (Bus CMSI)	01	EAE 022 A-A0
/	/	Batterie 12V/24Ah	04	/
ASD	HEPHEA 24-2	Equipement d'alimentation électrique 24V – 2A (Bus TRE)	01	EAE 014 A-A0
/	/	Batterie 12V/12Ah	02	/
ASD	ALPHA RE	Tableau répéteur d'exploitation ECS	01	TRE 006 A1
ASD	TR-SGA	Tableau répéteur d'exploitation CMSI	01	TRE 007 A1

<b>ASD</b>	<b>DMA05</b>	<b>Déclencheur manuel d'alarme</b>	<b>76</b>	<b>DM 003 A1</b>
<b>ASD</b>	<b>OA12F</b>	<b>Détecteur ponctuel de fumée</b>	<b>44</b>	<b>L 050 K0</b>
<b>ASD</b>	<b>MA12F</b>	<b>Détecteur multicritère</b>	<b>03</b>	<b>M 015 C0</b>
<b>ASD</b>	<b>ETC05-B</b>	<b>Module Entrée/Sortie</b>	<b>01</b>	<b>OI 056 B1</b>
<b>ASD</b>	<b>DFD2000-R1</b>	<b>DISPOSITIF VISUEL D'ALARME FEU</b>	<b>53</b>	<b>DL 015 A3</b>
<b>/</b>	<b>/</b>	<b>VENTOUSE PCF 48V A RUPTURE</b>	<b>78</b>	<b>/</b>
<b>ASD</b>	<b>ED4L</b>	<b>ELEMENT DEPORTE ED4L SEFI</b>	<b>17</b>	<b>/</b>
<b>ASD</b>	<b>EDL</b>	<b>ELEMENT DEPORTE EDL SEFI</b>	<b>01</b>	<b>/</b>
<b>/</b>	<b>/</b>	<b>DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE</b>	<b>16</b>	<b>/</b>
<b>MADICOB</b>	<b>6504</b>	<b>Dispositif Intermédiaire de Commande</b>	<b>01</b>	<b>/</b>
<b>/</b>	<b>/</b>	<b>Arrêt d'installation technique</b>	<b>01</b>	<b>/</b>

