

Nomenclature SSI GEN

NOMENCLATURE DU MATERIEL SSI				
FABRICANT	REFERENCE	DESIGNATION /TYPE	QTE	N° DROIT D'USAGE
-	-	Baie SSI 42U	01	/
ASD	HEPBOX	Equipements de contrôle et de signalisation	01	ECS 051 D1
/	/	Batterie 12V/17Ah	02	/
ASD	DMA05F	Déclencheur manuel - Adressable	60	DM 003 A1
ASD	OA12F	Détecteur optique de fumée - Adressable	32	L 050 K0
ASD	MA12F	Détecteur multicapteur - Adressable	06	M 015 C0
ASD	IND05	Indicateur d'action	17	/
ASD	IND05E	Indicateur d'action étanche	03	/
ASD	OI05F-W-A	Organe Intermédiaire Adressable	01	OI H 006 A-A1
ASD	TDMA05F-W-A	Déclencheur manuel Radio	02	DM H 003 A-A1

ASD	DELT256-BASE	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	01	CMSI 082 B2
ASD	CEA256	Base d'exploitation du CMSI Delta 256 catégorie A	01	/
/	/	Batterie 12V/17Ah	02	/
ASD	EGAG	Module EGAG	01	/
ASD	HEPHEA488B	Alimentation électrique de secours Zone 1 - 48V-6A	01	EAE 022 A-A0
/	/	Batterie 12V/ 42Ah	04	/
SLAT	AES 48V 08A C180 SB 65Ah	Alimentation électrique de secours Zone 2 – 48V 08A	01	EAE 019 G0
/	/	Batterie 12V/ 65 Ah	04	/
ASD	HEPHEA483B	Alimentation électrique de secours Zone 3 - 48V-3A	01	EAE 020 B-A0
/	/	Batterie 12V/ 24Ah	04	/
ASD	ED4L	Module déportés adressable	14	CMSI 082 B2
ASD	DFD2000	Diffuseur Lumineux – flash rouge	64	DL 015 A3
/	/	Asservissement (L16)	01	/
/	/	Déverrouillage Issue de secours	20	/
/	/	Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours (Existant)	01	/
/	/	Déverrouillage - Contrôle d'accès	03	/

MADICOB	6504 (DIC)	DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE À ENTRÉES ET SORTIES ÉLECTRIQUES TBTS	03	23/09.14
/	/	Unité de traitement local (Existant)	04	/
/	/	Commande sur le système de sonorisation	01	/
/	/	Ventouse à rupture boîtier mural 48V (Existant)	94	(Existant)
/	/	Ventouse a Rupture Bandeau 48V (Existant)	62	(Existant)
DUPUY EQUIPEMENT DUPUY EQUIPEMENT	ECOF151 MOD48E	(DCM) Dispositif de Commande Manuelle avec un (DAC) Dispositif Adaptateur de Commande - (48V.E)	1	04/01.20
/	/	DCM Dispositif de Commande Manuelle avec un	04	(Existant)
/	/	(DAC) Dispositif Adaptateur de Commande - (48V.E)		(Existant)
/	/	Amenée d'Air Neuf	05	(Existant)
/	/	Arrêt d'installation technique (CTA)	04	/

Système de sonorisation de sécurité – (SSS)				
HONEYWELL	585000.21	Contrôleur de réseau intelligent avec module DAL (8 bus DAL) et 12 E/S	01	1008-CPR-MC 69265511 0001
HONEYWELL	585034	Amplificateur 4XDPS2000, Puissance partagée	02	1008-CPR-MC 69265511 0001
HONEYWELL	585050	Alimentation de secours-24V/190A	01	1008-CPR-MC 69265511 0001
HONEYWELL	581730	Batterie pour Alimentation Electrique de Sécurité 12 V / 105 Ah	02	/
HONEYWELL	584150	Porte fusibles	01	/
HONEYWELL	584151	Lot de 3 fusibles 100A	01	/
HONEYWELL	583520	Station d'appel 12 boutons DCS plus	02	1008-CPR-MC 69265511 0001
HONEYWELL	HN-PTT	Microphone d'urgence pour RK-MCU / RK-MIC	01	1008-CPR-MC 69265511 0001
HONEYWELL	582426	Enceinte murale Plastique 6 W	32	1293-CPR-0561 & 2
HONEYWELL	582408.SAFE	Haut-parleur à encastrer au plafond 6W	168	1438-CPR.0347
HONEYWELL	583496	Elément de fin de ligne	12	1008-CPR-MC 69265511 0001