

NOMENTA CLURE SSI PAU

2 - Détecteurs automatiques

Tableau / CP4	Type détecteur	Référence	Date	Qté réelle	Vérifiés	Echangés
VTP RDC côté machine à café	optique	FDO221	2023	162	162	0
VTP RDC côté machine à café	Linéaire	FDL241	2011	2	2	0
VTP RDC côté machine à café	thermovelocimetrique	FDT221	2017	1	1	0
Totaux:				165	165	0

3 - Indicateurs d'actions

0

4 - Déclencheurs manuels

Tableau / CP4	Type déclencheur manuel	Référence	Qté réelle	Vérifiés
VTP RDC côté machine à café	Standard Sinteso	FDM225	18	18

5 - Report et Télétransmissions

Type de report	Quantité
Tableau répéteur FT2011	2

Commentaires

RDC BUREAU ACCUEIL
R+2 BUREAU ADMINISTRATION

2 - DAS et asservissements

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Arrêt ventilation / VMC	1

Commentaires

Réarmement disjoncteur dans TGBT Sous-Sol

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Coupure sonorisation	1

Commentaires

Coupure sono Amphithéâtre

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Ouvrant de désenfumage	1

Commentaires

Porte arrivée d'air frais au RDC Local LT Désenfumage

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Commande éclairage normal	1

Commentaires

Mise en lumière Amphithéâtre

NOMENTA CLURE SSI PAU

1 - Centrale

Localisation du tableau: VTP RDC côté machine à

2 - Diffuseurs sonores

Désignation	Référence	Quantité
Flash lumineux	SOLISTAMAXI	12
Diffuseur sonore + flash	ROLPL-SOLISTA	29
Diffuseur sonore à message parlé	SY/C/T/M/L/Cls B/10-60V	1

3 - Zones d'Alarme

Zone d'Alarme (ZA)	Tps avant cde (min.)	Tps Fonct (min.)
Batiment	0	5

Commentaires

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Coffret de Relayage ventilateur	13

Commentaires

R+3 dans local CTA Ouest et Est

Désignation DAS / Asservissements	Qté
PCF (Porte Coupe Feu - en Nb de portes)	14

Commentaires

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Volet de désenfumage	36

Commentaires

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Ouvrant en façade	11

Commentaires

Atrium et Amphithéâtre

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Ventilateur de désenfumage	13

Commentaires

NOMENTA CLURE SSI PAU



ALIMENTATIONS

1 - Récapitulatif des alimentations SDI

Relevé détaillé dans les pages relatives à chaque installation

Localisation du tableau	Marque	Type	Batteries			Année
VTP RDC côté machine à café	SIEMENS	FC2020	2	12 V	12 Ah	2023

2 - Récapitulatif des alimentations SMSI

Relevé détaillé dans les pages relatives à chaque installation

Localisation du tableau	Marque	Type	Batteries			Année
VTP RDC côté machine à café	SIEMENS	STT20	2	12 V	12 Ah	2022

3 - Récapitulatif des alimentations SDAD

Relevé détaillé dans les pages relatives à chaque installation

Sans objet

4 - Récapitulatif des alimentations IEAG

Relevé détaillé dans les pages relatives à chaque installation

Localisation du tableau	Marque	Type	Batteries			Année
-------------------------	--------	------	-----------	--	--	-------

5 - Alimentations électriques autres

VTP RDC côté machine à café - AES 1 DU MD20 N° 1

Localisation	VTP								
Capacité	Type		Désignation		Batteries			Année	
48 V 4 A	AES <input checked="" type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>	AES48-4B-S		4	x	12 V 17 Ah	2021	

Tension (V)	Suffisant		Visite	I.Veille (A)	I.alarme (A)	Etat	Délestage	Intensité (A)	Temps (min)
En charge	T0	T0+1h	En cours	0.3	0.45	Suffisant			
54.23	53.61	53.24	Précédente	0	0	Suffisant			