



## ATTESTATION LEVEE DES RESERVES

Je soussignée, Lucie RICHARD, Directrice de CCI AISNE FORMATION atteste :

**Avoir levé les réserves émises par la Société QUALICONSULT dans son rapport RVRAT du 11/09/2015 dans le cadre des travaux de rénovation du CFA (2014) Art. GE 08.**

Pour faire valoir ce que de droit

Fait à LAON, le 21 janvier 2022

   
FORMATION CCI HAUTS-DE-FRANCE  
3 Rue des Minimes  
02000 LAON  
Tél. 03 23 27 00 10  
Siret 130 022 718 00014  
N° existence : 3259 09283 59 / RNE : 0021502X

**MAIRIE DE LAON****Monsieur Frédéric JOLY****Prévention des risques et de la sécurité**

Place du Général Leclerc

02000 LAON

Laon, le 21 janvier 2022

Monsieur,

Nous faisons suite à la Commission Communale de Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique du 18 novembre 2021.

Vous trouverez ci-dessous les actions entreprises pour les différentes prescriptions :

Prescriptions anciennes

- 1 Fournir l'attestation de levée des réserves émises par la Société Qualiconsult : *attestation en pièce jointe* ;
- 6 Relever le niveau extérieur des sorties de secours Art.CO35 : *devis en cours* ;
- 9 Revoir l'ouverture des baies accessibles du 2<sup>ème</sup> étage de l'internat : *travaux réalisés*.

Prescriptions nouvelles

- 1 Lever les observations du RVRE des installations gaz : *intervention de la Société DALKIA*
  - Remise en état de la signalisation (canalisation gaz)
  - Mise en place d'une boîte à clé de sécurité
  - Mise en place d'un coffret gaz
  - Devis en cours pour la ventilation de la cuisine collective
- 2 Rendre CF 1h et étanches aux fumées des locaux :
  - Local SSI : sera réalisé pendant les travaux (déplacement du local)
  - Réserve fleuriste : devis en cours
  - Locaux des archives : réglage des fermetures de portes fait
- 3 Réinstaller les dalles du faux-plafond : *fait*
- 4 Fixer les extincteurs à 1,20 m du sol : *fait*
- 5 Isoler l'armoire électrique du gymnase : *devis/travaux planifiés sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2022*
- 6 Supprimer le stockage de matières combustibles de l'atelier fleuriste : *en cours*
- 7 Supprimer le stockage du dégagement : *fait*
- 8 Supprimer les cales des portes CF des locaux du H-1 : *fait*
- 9 Fermer les portes des vides sanitaires : *fait*

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires et,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

  
Lucie RICHARD

Directrice CCI Aisne Formation

formation.aisne.cci.fr

