



Cadre réservé à la Cinémathèque Française

MARCHÉ N°

A	C	1	1	4	9	-	1	-	2	/	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marché de prestations de service

Maintenance des équipements incendie de la Cinémathèque française

Lot n°1: Vérification annuelle, maintenance et fourniture ponctuelle d'extincteurs et R.I.A.

Lot n°2: Vérification annuelle et maintenance des colonnes sèches

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Communs à tous les lots
--

SOMMAIRE

Article 1 – OBJET DU PRESENT MARCHÉ	3
Article 2 – DESCRIPTION DES LOTS ET QUANTITATIFS	3
2.1 Lot 1 : Vérification annuelle, maintenance et fournitures ponctuelles d’extincteurs et R.I.A.	3
2.2 Lot 2 : Vérification annuelle et maintenance des colonnes sèches.	4
Article 3 – DISPOSITIONS DIVERSES	5
3.1 Obligations du titulaire	5
3.2 Documentation.....	5
3.3 Rémunération des prestations	5
Article 4 – ORGANISATION ET COORDINATION TECHNIQUE	5
Article 5 – MOYENS HUMAINS ET MATERIELS.....	6
5.1 Moyens humains	6
5.2 Moyens matériels	6
Article 6 – GARANTIE	6

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT MARCHE

Le présent document a pour objet de définir la prestation de vérification annuelle des extincteurs, R.I.A et colonnes sèches ainsi que la fourniture de matériels incendie visés dans ce marché et prestations ponctuelles (maintenance curative).

Ce marché concerne l'ensemble du site de Bercy (51, rue de Bercy - 75012 Paris), le site de Montigny le Bretonneux (Route du fort de St-Cyr – 78180 Montigny le Bretonneux), le site ORLY (Parc ROMEO – lots 9 & 11, rue de la Soie – 94310 ORLY) et le site KELLERMANN (28 blvd KELLERMANN 75013 Paris)

Pour ces trois derniers sites, seule la partie « extincteurs » sera chiffrée.

Le lot 2 concerne le site de Bercy uniquement.

LOT 1 : Vérification annuelle, maintenance et fourniture ponctuelle d'extincteurs et R.I.A. (RIA, ne concerne que Bercy) pour les trois sites de la Cinémathèque française.

LOT 2 : Vérification annuelle et maintenance des colonnes sèches pour le siège de la Cinémathèque française à Bercy (Paris 12).

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES LOTS ET QUANTITATIFS

La prestation devra être exécutée dans les conditions ci-après :

2.1 Lot 1 : Vérification annuelle, maintenance et fournitures ponctuelles d'extincteurs et R.I.A.

1. Le forfait vérification comprend :

- La vérification des extincteurs et R.I.A. in situ suivant les normes NFS 61-919 ; NFS 61-922 ; NFS 61-203 et règle APSAD. Les techniciens du titulaire du marché seront accompagnés par un agent de sécurité incendie de la Cinémathèque française.
- La fourniture par le titulaire, des pièces de rechange courantes, liée à sa prestation (étiquette NF, goupille, joint, lance, diffuseur, etc.) ainsi que les recharges des extincteurs EP et PP.
- Vérification de la concordance entre l'emplacement des extincteurs et les plans d'évacuation.
- Signature registre de sécurité en fin de prestation.
- Main d'œuvre et déplacement.
- Rapport de visite

2. Hors forfait :

- Les prestations en dehors du forfait annuel seront clairement définies dans un bordereau de prix unitaires (B.P.U.) comprenant les prix remisés attribués à la Cinémathèque française (extincteurs et R.I.A.), le tarif des extincteurs neufs (eau, poudre, CO²) et le tarif, des coûts de déplacement et de main d'œuvre, lié à une demande d'intervention de type curative ou bien dans le cadre de travaux (installation neuve).

Quantitatif :

Extincteurs site de Bercy (le listing complet sera remis au titulaire) :

Extincteurs eau 6Kg = 126 (dont 15 en réserve)
Extincteurs poudre 6Kg = 27 (dont 14 en réserve)
Extincteurs CO² 2Kg = 110 (dont 13 en réserve)
Extincteurs CO² 5Kg = 30 (dont 6 en réserve)

32 R.I.A. d'un diamètre nominal de 25 (D.N 25)

Extincteurs site de Montigny le Bretonneux (le listing complet sera remis au titulaire) :

Extincteurs eau 6Kg = 5
Extincteurs eau 9Kg = 18
Extincteurs CO² 2Kg = 8
Extincteurs CO² 5Kg = 2

Extincteurs site ORLY (le listing complet sera remis au titulaire) :

Extincteurs eau 6Kg > 10
Extincteurs CO² 2Kg > 2

Extincteurs site KELLEMANN (le listing complet sera remis au titulaire) :

Extincteurs eau 6Kg > 1
Extincteurs CO² 2Kg > 2

2.2 Lot 2 : Vérification annuelle et maintenance des colonnes sèches.

1. Le forfait vérification comprend :

- Les colonnes sèches seront testées selon les normes en vigueur (NFS 61-758 et NFS 61-759) pour ce type de matériel.
- Signature registre de sécurité en fin de prestation annuelle.
- Rapport de visite.

2. Hors forfait :

- Les prestations en dehors du forfait annuel seront clairement définies dans un bordereau de prix unitaires (B.P.U.) fourni par les candidats comprenant le prix des pièces de rechange (prix public et remise attribuée à la Cinémathèque française) et le tarif, des coûts de déplacement et de main d'œuvre, lié à une demande d'intervention de type curative ou bien dans le cadre de travaux (installation neuve).

Quantitatifs :

7 colonnes sèches montantes pour les superstructures DN 65, 5 colonnes sèches descendantes pour les infrastructures DN 65,

CS1	: Escalier E1b	Niveaux : S2, S1/2
CS2	: Escalier E1	Niveaux : RB, RH, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7
CS3	: Escalier E2b	Niveaux : S3, S2, S1, S1/2, RB
CS4	: Escalier E2	Niveaux : RH, N1, N2, N3, N4
CS5	: Escalier E3b	Niveaux : S1, S1/2, RB

CS6	: Escalier E3	Niveaux : RDC, N2/N3, N4
CS7	: Escalier E4b	Niveaux : S1/2
CS8	: Escalier E4	Niveaux : RH, N1, N2, N3, N4, N5, N6/7
CS9	: Escalier E5b	Niveaux : S3, S2, S1, S1/2
CS10	: Escalier E5	Niveaux : RB, N3, N4, N5, N6, N7, N8
CS11	: Escalier E6	Niveaux : RH, N1, N2, N3, N4/5, N5/6, N6/7, N7/8
CS12	: Escalier E68	Niveaux : RH, N1/N2, N3

Chaque niveau est desservi par **deux** prises DN 40.

Les 12 prises d'alimentation pour les pompiers sont situées au rez-de-chaussée du bâtiment.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

3.1 Obligations du titulaire

La vérification des extincteurs, R.I.A. & colonnes sèches se fera en veillant au respect des règles, lois et normes en vigueur en France notamment l'ensemble des normes « NFS », « NF » et règles APSAD (R4, R5, R7 & R13) et sera exécutée conformément aux prescriptions du règlement de sécurité contre les risques incendie dans les établissements recevant du public (E.R.P.) de type L, Y, S, R, M et N ainsi que de code du travail pour les parties bureaux administratifs.

Si une nouvelle réglementation ou norme devait entrer en vigueur, le titulaire du marché est tenu d'informer la Cinémathèque française sur les modifications à apporter aux équipements. Il est rappelé que le titulaire devra une action préventive et curative mais aussi un devoir de conseil d'une manière générale.

3.2 Documentation

Dans le cadre de l'exécution de la vérification des extincteurs, R.I.A. & colonnes sèches, la documentation technique (plans, listings, etc.) sera mise à la disposition du titulaire au début de l'exécution de présent marché. Cette documentation reste la propriété de la Cinémathèque française et n'est utilisée par le titulaire qu'à seule fin d'exécution de présent marché. Les modifications des plans restent à la charge du titulaire après devis auprès de la Cinémathèque française.

3.3 Rémunération des prestations

Les prestations de vérification annuelle des extincteurs, R.I.A. et colonnes sèches, se feront sur bon de commande suivant les prix forfaitaires indiqués sur D.P.G.F. Les interventions ponctuelles et les fournitures seront rémunérées sur bon de commande au fur et à mesure des besoins selon les tarifs définis dans le B.P.U.

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET COORDINATION TECHNIQUE

Pour l'organisation des vérifications des deux lots concernant le site de Bercy, le ou les représentants du titulaire seront accompagnés par une personne du PC Sécurité afin de le guider dans l'enceinte du bâtiment. Pour les trois autres sites, ils seront suivis par les représentants CINEMATHEQUE présents sur place.

Un planning des visites sera soumis à l'approbation du représentant de la Cinémathèque française en début de marché. Pour les lots 1 et 2 concernant le site de Bercy, les vérifications annuelles seront réalisées au mois d'août ou toute période selon les événements externes (pandémie, etc.), mois où la Cinémathèque

française est fermée au public. Pour les autres sites, aucune contrainte de période, nécessaire de planifier à l'avance afin qu'une personne soit disponible afin d'accompagner le technicien du titulaire.

Une permanence téléphonique sera mise en place pour chacun des lots du présent marché.

Pour les lots 1 et 2, cette permanence sera ouverte du **lundi au vendredi de 8h à 17h**. Le délai d'intervention (GTI) est de **48h quelque soit le site concerné par la demande**.

ARTICLE 5 – MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

5.1 Moyens humains

Dans le cadre de l'exécution des prestations du présent marché, le titulaire devra disposer d'un effectif qualifié. Il est tenu de fournir les diplômes et attestation du personnel intervenant sur les deux sites.

Dans le cadre de ses prestations, le personnel du titulaire devra exiger une tenue et un comportement irréprochable et le strict respect des consignes de sécurité du site visité.

5.2 Moyens matériels

Le titulaire devra mettre à la disposition de son personnel, les outillages individuels ou collectifs et les équipements de mesure et de test lui permettant d'assurer les prestations objet de ce marché.

ARTICLE 6 – GARANTIE

Pour l'ensemble des lots, Le titulaire s'engage à garantir la bonne exécution des prestations objet de ce marché.

Si une opération de vérification devait être recommencée pour non-conformité telle que définie par les normes en vigueur, celui-ci prendra entièrement à sa charge tous les frais y afférent.

Dans le cadre d'un changement de pièces faisant partie du forfait ou non, ces dernières auront pour obligation d'avoir une garantie d'un (1) an.

En cas de défaillance, excepté suite à un acte de vandalisme, les frais de déplacement et de main d'œuvre ne pourront pas être demandés par le titulaire.