COLONNE MONTANTE "OUEST"

COLONNE MONTANTE "EST"

Zone OUEST

Zone CENTRE

Zone EST

TERRASSE

R+8

R+7

R+6

R+5

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC Haut

RDC Bas

SOUS SOL 1

SOUS SOL 2

SOUS SOL 3

SOUS SOL 4

Coffret GTB — Tiroir Optique Switch GTB DoGate 4 Platine RJ

8FO Multimode OM3 Parcours 4

Tiroir Optique Switch GTB DoGate 2 DoGate 3 OXTOPUS 7 Platine RJ — Coffret GTB

8FO Multimode OM3

L'T. POSTE DE LIVRAISON

Coffret GTE PLI

Cellule 5: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 4, GTE 3, GTE 10, GTE 8, GTE 2

Cellule 6: 1TA + 1TS + 1TCM — SL 3, GTE 11, SL 2, SL 1

Cellule 3: 1TA — GTE 3

Cellule 7: 1TA + 1TS + 1TCM — SL 5, GTE 7, SL 4

Cellule 4: 1TA + 2TS — GTE 5

Cellule 1: 2TS — SL 7, GTE 9

PASA: 1TA — GTE 4

Chargeur 48V: 1TA — GTE 12

Cellule 2: 2TS

Comptage: 2TM + 4TCP — GTE 14

SL 6 — GTE 13

Poste d'exploitation GTB Local Responsable Bâ ste

Poste d'exploitation Local Responsable Bâ ste

Poste d'exploitation GTB/GTE

DIVAL PCS

Tiroir optique(x2) Switch GTB Switch GTE Serveurs(x3) DoGate 1 Platine RJ — Baie 47U Profondeur : 1000mm

Parcours 4 8FO Multimode OM3

POSTE BANC DE CHAGE

POSTE BANC DE CHAGE: 1TS

Coffret GTE BUR

Cellule 28: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 61, GTE 57

Cellule 26: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 56

Cellule 24: 1TS — GTE 55

Cellule 27: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 63, GTE 59

Cellule 25: 1TS — GTE 58

Chargeur 48V: 1TA — GTE 62, GTE 60

Batt. Cond. 1: 1TCM — GTE 68

Batt. Cond. 2: 1TCM — GTE 69

Batt. Cond. 3: 1TCM — GTE 70

TRANSFO BUR2: 2TA

TGBT-BUR1/2/3: 54TA + 70TS + 16TCM — GTE 67, GTE 65, GTE 66

TRANSFO BUR1: 2TA

TRANSFO BUR3: 2TA

8FO Multimode OM3

POSTE BUR ELECTRICITE — GTE 64

8FO Multimode OM3

TUNNEL BERTHIER

LOCAL GUERITE

Tiroir Optique Switch GTB — Coffret GTB

L'T. SECURITE

Coffret GTE SGX

Cellule 18: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 42

PASA: 1TA — GTE 40, GTE 44

Cellule 17: 2TA

Chargeur 48V: 1TA — GTE 43

TRANSFO SECU: 2TA

TGBT-S: 70TA + 71TS + 2TCM; 1TM + 63TCP — GTE 46, GTE 73, GTE 47, GTE 48

Cellule 23: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 37, GTE 38, GTE 35, GTE 36

Cellule 22: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 31

Cellule 19: 2TA — GTE 52

Batt. Cond. 1: 1TCM

Cellule 20: 2TA

Batt. Cond. 2: 1TCM

Cellule 21: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 32, GTE 33, GTE 34

Batt. Cond. 3: 1TCM

TRANSFO SGX2: 2TA

TGBT SGX1/2/3: 72TA + 86TS + 17TCM; 3TM + 44TCP — GTE 51, GTE 49, GTE 50

TRANSFO SGX1: 2TA — GTE 45

TRANSFO SGX3: 2TA — GTE 53

Parcours 3

6FO Multimode OM3

Tiroir Optique Switch GTB OXTOPUS 1 Platine RJ — Coffret GTB

Remontée CFA

ASI 1: 0TA

ASI 2: 0TA

TGHQ 1: 21TS + 11TA; 1TM + 14TCP

TGHQ 2: 21TS + 11TA; 1TM + 14TCP

L'T. TGHQ 1& 2/ONDULEUR 1 + 2 — GTE 45

8FO Multimode OM3

Remontée CFA

L'T. GROUPE ELECTROGENE 1 & 2

Cellule 8: 1TS — GTE 25, GTE 20

Cellule 9: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 23

Automate GE: 8TA + 45TS + 2TM + 2TCP

Cellule 11: 1TA + 2TS

Cellule 10: 1TA + 1TS + 1TCM — GTE 21, GTE 22, GTE 24

Chargeur 48V: 2TA — GTE 27, GTE 26, GTE 29

Cellule 12: 1TA

Cellule 15: 1TA + 2TS — GTE 19

Coffret GTE CS

Cellule 13: 1TA + 2TS

Cellule 16: 1TA + 2TS — GTE 17

Cellule 14: 1TA + 2TS — GTE 18

GTE 28

Parcours 1

Parcours 2

8FO Multimode OM3

CFO sur module GTB armoire

CFO sur Bus

CVC

PLB

Divers

Câble 4 paires Cat. 7A

BUS ETHERNET

BUS MODBUS RS485

Sélectivité logique 3G2,5 R2V

1p 8/10ème SYT

3p 8/10ème SYT

5p 8/10ème SYT

10p 8/10ème SYT

8 FO Multimode OM3 Parcours 1

8 FO Multimode OM3 Parcours 2

6 FO Multimode OM3 Parcours 3

8 FO Multimode OM3 Parcours 4

IND	DATE	MODIF	VERIF
-	20-01-2017	Première émission DOE	S.D.S.

DRPJ Batignolles

MAITRISE D'OUVRAGE

Préfecture de Police
Service des affaires immobilières
9 Boulevard de Palais
75195 PARIS CEDEX 04

MAITRISE D'OEUVRE

Valode & Pistre

ENTREPRISE GENERALE:	CBC
EXT HQE:	ENERGIES
BET STRUCTURE ET FLUIDES :	TECHNIP TPS
BET MAINTENANCE:	ARTELIS
BET FACADE:	VP GREEN
ECONOMISTE:	AE 75
ACOUSTICIEN:	IMPACT ACOUSTIC
PAYSAGISTE:	ISAPHA
BET SPECIALISE:	OGI & Associés
SIGNALETIQUE:	PIERZO CONSEIL
MOBILIER:	Valode & Pistre

Parc d'Affaires SUD, 142 71, rue de Montlhéry 94521 RUNGIS CEDEX Tél: 01 56 70 57 00

PHASE

DOE

TITRE

SYNOPTIQUE GENERAL GTE

-

Affaire : 41265	20-01-2017	Ech. :	SE

PHI	PJP	DOE	SYN	TN	CFA	2010	-
DIRECTEUR	PROJET	PHASE	TYPE	SERVICE/POSTE	LOT	N° DE DWG	INDICE