

Plan CVC - Niveau RDJ
(niveau inférieur au niveau RDC)

Prise air neuf à créer en façade
(fourniture et pose grille: hors lot)
plénium de raccordement: présent lot
surface utile grille: Su: 0.15m²
Dim. géométriques indicatives: 500x300ht mm

Rojet d'air à créer en toiture (Fourniture et Pose: hors lot).
Sortie de toit type: VM - CT PEINT CT250

Nouveaux réseaux EG à mettre en oeuvre.
Raccordement depuis verticalités existantes
conservées (venant depuis niveau supérieur).

- RESEAUX REPRISE
- RESEAUX SOUFFLAGE
- RESEAUX AIR NEUF
- RESEAUX REJET
- RESEAUX EXISTANT A CONSERVER
- CONVECTEUR
- CASSETTE 600x600
- BOUCHE DE SOUFFLAGE
- BOUCHE DE REPRISE
- BOUCHE DE REPRISE
- BOUCHE DE SOUFFLAGE
- CAISSON FILTRE H14
- EXTRACTION SPECIFIQUE
- Module de régulation (MR)
- Clapet coupe feu
- Batterie Terminale - Eau Chaude
- RESEAUX CVC Hydraulique - Eau Chaude
- RESEAUX CVC Hydraulique - Eau Glacée
- RESEAUX CVC Fluide Frigorigène

09

DCE

Devis n°: 13110204
Mettre à: -
Échelle: 1/50

Centre Hospitalier Montluçon - Neris Les Bains
18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON

REAMENAGEMENT DE LA MEDECINE NUCLEAIRE
18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON

Lot N° 9: Chauffage - Ventilation -
Climatisation - Plomberie - Sanitaire

Architecte Mandataire
PERICHON
ARCHITECTURE

Economiste
CS2N
BET Structure
BET Fluides
Bureau de contrôle
SPS

15, rue Pierre d'Auvergne - 03100 CLERMONT-FERRAND
Tél: 04 70 31 91 03
E-mail: adrien@cs2n.fr

PAT de La Paroisse - 9, rue Louis Rostin - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél: 04 70 26 04 08
E-mail: info@pat.fr

70, rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON
Tél: 04 69 08 21 39
E-mail: christophe.kope@joy-engineering.com

Indice

Le

Désignations

0

15/11/2024

Plan CVC
Niveau RDC

