



Légende CVC Zoning Pression	
	+45 Pa
	+30 Pa
	+15 Pa
	-5 Pa
	Non traité



MAITRE D'OUVRAGE

CH MONTLUCON

Zoning traitement Pressions CVC - RDC

CH MONTLUCON - Médecine Nucléaire

					Date :	Ech :	Folio:
					13/11/2024	1/20	
N°Affaire :	Phase :	Emetteur:	Spécialité:	Numéro:	Document:	Niveau:	Indice:
24S004	DCE	OXY	CVC	004	PLN	RDC	0