





LEGENDE SECURITE INCENDIE	
SDI	CENTRALE de DETECTION INCENDIE
CMSI	CENTRALE de MISE en SECURITE INCENDIE
MD20	MODULE DEPORTE - STT20
TRANS	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE
DAAF	DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME de FUMEE
GTC	REPORT G^C VERS "PCS"
	DECLENCHEUR MANUEL
	DIFFUSEUR SONORE
	DIFFUSEUR SONORE A MESSAGE PARLE
	DIFFUSEUR SONORE AVEC FLASH
	DIFFUSEUR LUMINEUX
EXT. NOVEC	EXTINCTION AUTOMATIQUE NOVEC 1230
EXT. FM200	EXTINCTION AUTOMATIQUE FM200
EXT. MOUSSE	EXTINCTION AUTOMATIQUE MOUSSE
EXT. Autonome	EXTINCTION AUTONOME

ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5
ZONE non affectée

Catégorie A type 1

Tableau CMSI Type 2a
Tableau d'alarme Type 4
Détecteurs autonome

SSI catégorie A type 1 — SIEMENS — ESSER — PC de SECURITE

LOCCAL B0602b

BAIE n°1 — SSI Zone 5
BAIE n°2
BAIE n°3
BAIE n°4
BAIE n°5
BAIE n°6
BAIE n°7 — Musée / 46 RD / NA & NB

UAE - DESIGO — SDI
UAE - DESIGO — CMSI

CMSI N°146 — MD20 N°02 — AES 48v AES-01 — AES 48v AES-02

LOCAL B0602d

FONCTIONS EVACUATIONS - US / UCMC / UGA

Salle Médicis (CMSI 134) / Salle Clémenceau (CMSI 135) / Salle François Mitterrand (CMSI 136), lors d'une DI: coupure sonorisation, remise en lumière et message sonore en alternance avec l'UGA du bâtiment

SERVICE DE L'ARCHITECTURE DES BATIMENTS ET DES JARDINS

PALAIS DU LUXEMBOURG

-

EXISTANT

PLAN DE MASSE
SECURITE INCENDIE

L' Architecte en chef : Damien DECHELETTE

Date: 01/01/16
Echelle:
Approbateur: MH
Vérificateur: MH
Dessin: JCE

P. Pinon

IND.	DATE	MODIFICATIONS
C	06/01/2017	Mise à jour des temporisations UGA
D	17/02/2017	Ajout ouvrants de désenfumage + DAD Bâtiment IC
E	21/02/2018	Ajout Batiments Modulaires + Modification CMSI 146
F	25/07/2019	Ajout de Guynemer, ex A0583, R0757 et Remaniement des extinctions GA612 et A0523e
G	22/10/2024	Ajout Centrale ESSER et suppression du Batiment modulaire
H	15/11/2024	Suppression des quantitatifs
	-	-

Fichier Dessin : RdS_Cla-SS_PLN-Mas_Ind-H.dwg