Extension IRM < à 300 m²
traitée en CO24 § 1, cloisons EI60
et portes CF 1/2 H en limite de l'extension

Surface : 145 m²

-	-	-	-	-	AFF. : 23-067 / RB
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	PLAN :SI-PROJ-01
-	-	-	-	-	
A	Première diffusion	17/09/24	EB	CT	Ech : 1:100 — DCE
INDICE	MODIFICATION(S)	DATE.	DESS.	VERIF.	

PLAN DE PRINCIPE
SECURITE INCENDIE

Restructuration et extension
pour un nouvel IRM

Maître d'ouvrage : CHRU de Brest
2 avenue Foch - BREST

Architecte : ENO Architectes
42bis quai de la douane - BREST
02 98 43 49 23
eno@enoarchi.fr

ARMOR INGÉNIERIE
Bureau d'études techniques
5 c rue de la Ville Néant - BP4 - 22360 Langueux
TEL : 02 96 33 57 64 - bet.ai@armoringenierie.fr
www.armoringenierie.fr