

Annexe 1 au CCTP : OPÉRATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN

Marché n°2024-23

Entretien des ascenseurs de l'ENS de Lyon
ANNEXE COMMUNE AUX DEUX LOTS

OPÉRATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN <i>Liste des pièces ou mécanismes à vérifier</i>	FRÉQUENCE MINIMALE D'ENTRETIEN		
	À chaque visite / maximum toutes les 6 semaines	Semestrielle	Annuelle
Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté, éclairage)	X		
Anti rebond et contact (1)		X	
Amortisseurs			X
Moteur d'entraînement et convertisseurs ou générateur, ou pompe hydraulique			X
Réducteur		X	
Poulie de traction			X
Frein	X		
Armoire de commande et sélecteur			
Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids) et poulies de tension (1)			X
Poulies de déflexion/renvoi/mouflage		X	
Guide cabine et contrepoids/vérin (dont alignement des guides et pattes et fixation)			X
Coulissex ou galets cabine et contrepoids/vérin Fixation des gueuses du contrepoids		X	
Câblage électrique		X	
Cabine (état général), boutons, voyants et indicateurs	X		
Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif antichute (soupape rupture, réduction de débit pour ascenseurs hydrauliques)			X
Câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités		X	
Baies palières :			
Vérification de l'efficacité des verrouillages et contacts de fermeture	X		
Vérification course, guidage et jeux		X	
Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification		X	
Vérification mécanismes de déverrouillage de secours	X		
Dispositif empêchant limitant les possibilités d'actes de vandalisme ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage sur portes palières	X		
Portes de cabine :			
Vérification de l'efficacité des verrouillages et contacts de fermeture	X		
Vérification course, guidage et jeux		X	
Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification		X	
Vérification mécanismes de déverrouillage de secours	X		
Efficacité du dispositif de réouverture	X		
Palier : précision d'arrêt et de nivelage	X		
Dispositif hors de course de sécurité			X
Limiteur de temps de fonctionnement du moteur			X
Dispositif électrique de sécurité			
Vérification du fonctionnement	X		
Vérification de la chaîne de sécurité	X		
Vérification des fusibles		X	
Dispositif de demande de secours et éclairage de secours	X		
Commandes (dont voyants lumineux) et indicateurs aux paliers	X		
Éclairage de la gaine	X		
Cuve hydraulique (niveau/fuites)	X		
Vérin hydraulique		X	
Canalisations hydrauliques		X	
Dispositif antidérive		X	
Bloc de commande		X	
Pompe à main/soupape de descente à commande manuelle			X
Limiteur de pression			X

(1) hors câbles. Il faut dissocier les câbles de l'organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés.

