

Diagnostic plomb avant travaux

Version : V01

Numéro de dossier : **UNIVCA2_20230725_DAT**
Norme employée : Aucune norme de référence employée
Date du repérage : 24/07/2023
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 26/07/2023

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail. Le diagnostic a été réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le client.

Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.

Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA
29 Boulevard Gergovia
63000 CLERMONT FERRAND**

Référence cadastrale : **Non communiquée**

Propriétaire

Nom : **UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE**
Adresse : **49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1**

Donneur d'ordre


Qualité du donneur d'ordre : **Propriétaire**
(Sur déclaration de l'intéressé)
Nom : **UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE**
Adresse : **49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2024

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
CUNY Julien	I.Cert	Obtention : 07/10/2020 Échéance : 06/10/2027 N° de certification : CPDI3090	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Il a été repéré des matériaux contenant du plomb

Sommaire

A.	Références réglementaires.....	4
B.	Renseignements complémentaires concernant la mission.....	4
	B.1. Commanditaire de la mission.....	4
	B.2. L'appareil à fluorescence X.....	4
	B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X.....	4
	B.4. Le bien objet de la mission.....	4
	B.5. Liste des locaux visités :.....	5
	B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :.....	6
C.	Résultats des mesures.....	7
D.	Commentaires et signature.....	122
E.	Méthodologie d'intervention.....	123
F.	Notice d'information à remettre au donneur d'ordre.....	124
G.	Planches de repérage.....	126

Programme de travaux

Programme de travaux:

- la démolition des amphis 400 places : 1500 m² de plancher
- la démolition de "la serre" : 400 m² de plancher
- dans le bâtiment principal :
 - la façade rideau sera totalement déposée (toute la surface des façades du bâtiment...)
 - le rdc administration donc au total cela portera sur démolie et rebâti : 550 m² de plancher
 - l'emprise BU deuxième étage sera démolie et rebâti : 600 m² de plancher
 - les 3 salles gradinées intérieures seront refaites à neuf (conservation structure) : 650 m² de plancher
 - décroisement de salles ponctuellement non identifiées à l'heure actuelle+ démolitions box extérieurs bureaux asso et local poubelles: 200 m² estimés
 - infirmerie démolie et remolie idem suc = 100m²

A. Références réglementaires

- ❖ Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- ❖ Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (Propriétaire - Sur déclaration de l'intéressé)**
Adresse : **49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1**

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil : **FENX**
N° de série de l'appareil : **2-0106**
Nature du radionucléide : **109Cd**
Date du dernier chargement de la source : **01/04/2022** (Activité à cette date : **892 MBq**)
Déclaration ASN - N° : **T630448**
Déclaration ASN - Date : **05/01/2022**
Précision de l'appareil : **0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	24/07/2023	1,12
Etalonnage sortie	24/07/2023	1,11

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND
Description de l'ensemble immobilier	Enseignements supérieur/Recherche
Année de construction	
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

B.5. Liste des locaux visités :

❖ Salle 120	❖ CTA 120
❖ Salle 329	❖ CTA 329
❖ Salle 425	❖ CTA 425
❖ Local 425	❖ Local 329
❖ Zone 1 - Hall d'entrée	❖ Zone 1 - Esc 1
❖ Zone 1 - 1	❖ Zone 1 - 2
❖ Zone 1 - 3	❖ Zone 1 - 4
❖ Zone 1 - 5	❖ Zone 1 - 6
❖ Zone 1 - 7	❖ Zone 1 - 8
❖ Zone 1 - 9	❖ Zone 1 - 10
❖ Zone 1 - 11	❖ Zone 1 - 12
❖ Zone 1 - 13	❖ Zone 1 - 14
❖ Zone 1 - 15	❖ Zone 1 - 18
❖ Zone 1 - 19	❖ Zone 1 - 20
❖ Zone 1 - 21	❖ Zone 1 - 22
❖ Zone 1 - 23	❖ Zone 1 - 24
❖ Zone 1 - 25	❖ Zone 1 - 26
❖ Zone 1 - 27	❖ Zone 1 - 28
❖ Zone 1 - 29	❖ Zone 1 - 30
❖ Zone 1 - 31	❖ Zone 1 - 32
❖ Zone 1 - 33	❖ Zone 1 - 34
❖ Zone 1 - 35	❖ Zone 1 - 36
❖ Zone 1 - 37	❖ Zone 1 - 38
❖ Zone 1 - 39	❖ Zone 1 - 40
❖ Zone 1 - 41	❖ Zone 1 - 42
❖ Zone 1 - 43	❖ Zone 1 - 44
❖ Zone 1 - 45	❖ Zone 1 - 46
❖ Zone 1 - 47	❖ Zone 1 - 48
❖ Zone 1 - 49	❖ Zone 2 - 1
❖ Zone 2 - 2	❖ Zone 2 - 3
❖ Zone 2 - 4	❖ Zone 2 - 5
❖ Zone 2 - 6	❖ Zone 2 - 7
❖ Zone 2 - 8	❖ Zone 2 - 9
❖ Zone 2 - 10	❖ Zone 2 - 11
❖ Zone 2 - 12	❖ Zone 2 - 13
❖ Zone 2 - 14	❖ Zone 2 - 15
❖ Zone 2 - Esc 1	❖ Zone 2 - 16
❖ Zone 3 - 1	❖ Zone 3 - 2
❖ Zone 3 - 3	❖ Zone 3 - 4
❖ Zone 3 - 5	❖ Zone 3 - 6
❖ Zone 3 - 7	❖ Zone 3 - 8
❖ Zone 3 - 9	❖ Zone 3 - 10
❖ Zone 4 - 1	❖ Zone 4 - 2
❖ Zone 4 - 3	❖ Zone 4 - 4
❖ Zone 4 - 5	❖ Zone 4 - 6
❖ Zone 4 - 7	❖ Zone 4 - 8
❖ Zone 4 - 9	❖ Zone 4 - 10
❖ Zone 4 - 11	❖ Zone 4 - 12
❖ Zone 4 - 13	❖ Zone 4 - 14
❖ Zone 4 - 15	❖ Zone 1 - Local tgbt
❖ Zone 1 - Chaufferie	❖ Sous-sol - Sous-sol
❖ Niveau 2 - Bibliothèque	❖ Niveau 2 - Infirmerie
❖ Niveau 1.3 - Amphi 2	❖ Niveau 1.3 - Amphi 3
❖ Entresol - 1	❖ Entresol - 2
❖ Entresol - 3	❖ Entresol - 4
❖ Entresol - 5	❖ Entresol - 6
❖ Entresol - 7	❖ Entresol - 8
❖ Zone 4 Amphis - 1	❖ Zone 4 Amphis - 2
❖ Zone 4 Amphis - 3	❖ Zone 4 Amphis - 4
❖ Zone 4 Amphis - 5	❖ Zone 4 Amphis - 6
❖ Zone 4 Amphis - 7	❖ Zone 4 Amphis - 8
❖ Zone 4 Amphis - 9	❖ Zone 4 Amphis - 10
❖ Zone 4 Amphis - 11	❖ Zone 4 Amphis - 12

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

Néant

c. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2	Salle 120	A	1	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3	Salle 120	A	1	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4	Salle 120	B	2	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
5	Salle 120	B	2	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
6	Salle 120	C	3	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
7	Salle 120	C	3	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
8	Salle 120	D	4	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
9	Salle 120	D	4	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
10	Salle 120	A	5	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
11	Salle 120	A	5	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
12	Salle 120	B	6	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
13	Salle 120	B	6	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
14	Salle 120	C	7	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
15	Salle 120	C	7	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
16	Salle 120	D	8	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
17	Salle 120	D	8	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
18	Salle 120	A	9	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
19	Salle 120	A	9	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
20	Salle 120	A	10	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
21	Salle 120	A	10	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
22	Salle 120	B	11	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
23	Salle 120	B	11	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
24	Salle 120	B	12	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
25	Salle 120	B	12	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
26	Salle 120	B	13	Porte (P3)	Métal	Peinture	0,00
27	Salle 120	B	13	Porte (P3)	Métal	Peinture	0,00
28	Salle 120	B	14	Huisserie Porte (P3)	Métal	Peinture	0,00
29	Salle 120	B	14	Huisserie Porte (P3)	Métal	Peinture	0,00
30	Salle 120		15	Sol	Bois	Parquet	0,00
31	Salle 120		15	Sol	Bois	Parquet	0,00
32	Salle 120	D	16	Garde corps	Métal	Peinture	6,80
33	Salle 120	D	16	Garde corps	Métal	Peinture	6,30
-	Salle 120		17	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Salle 120		18	Plafond	Faux plafond	Brut	
34	Salle 120	D	19	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
35	Salle 120	D	19	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
36	Salle 120	D	20	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
37	Salle 120	D	20	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
38	Salle 120	D	21	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
39	Salle 120	D	21	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
40	Salle 120	D	22	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
41	Salle 120	D	22	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
42	Salle 120	D	23	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
43	Salle 120	D	23	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
44	Salle 120	D	24	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
45	Salle 120	D	24	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
46	Salle 120	D	25	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
47	Salle 120	D	25	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
48	Salle 120	D	26	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
49	Salle 120	D	26	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
50	Salle 120	D	27	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
51	Salle 120	D	27	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
52	Salle 120	D	28	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
53	Salle 120	D	28	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
54	Salle 120	D	29	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
55	Salle 120	D	29	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
56	Salle 120	D	30	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
57	Salle 120	D	30	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
58	Salle 120	D	31	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
59	Salle 120	D	31	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
60	Salle 120	D	32	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
61	Salle 120	D	32	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
62	Salle 120	D	33	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
63	Salle 120	D	33	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
64	Salle 120	D	34	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
65	Salle 120	D	34	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
66	Salle 120	D	35	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
67	Salle 120	D	35	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
68	Salle 120	D	36	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
69	Salle 120	D	36	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
70	Salle 120	D	37	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
71	Salle 120	D	37	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
72	Salle 120	D	38	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
73	Salle 120	D	38	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
74	Salle 120	D	39	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
75	Salle 120	D	39	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
76	Salle 120	D	40	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
77	Salle 120	D	40	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
78	Salle 120	D	41	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
79	Salle 120	D	41	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
80	Salle 120	D	42	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
81	Salle 120	D	42	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
82	Salle 120	D	43	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
83	Salle 120	D	43	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
84	Salle 120	D	44	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
85	Salle 120	D	44	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
86	Salle 120	D	45	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
87	Salle 120	D	45	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
88	Salle 120	D	46	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
89	Salle 120	D	46	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
90	Salle 120	D	47	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
91	Salle 120	D	47	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
92	Salle 120	D	48	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
93	Salle 120	D	48	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
94	Salle 120	D	49	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
95	Salle 120	D	49	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
96	Salle 120	D	50	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
97	Salle 120	D	50	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
98	Salle 120	D	51	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
99	Salle 120	D	51	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
100	Salle 120	D	52	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
101	Salle 120	D	52	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
102	Salle 120	D	53	Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
103	Salle 120	D	53	Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
104	Salle 120	D	54	Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
105	Salle 120	D	54	Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
106	Salle 120	D	55	Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
107	Salle 120	D	55	Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
108	Salle 120	D	56	Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
109	Salle 120	D	56	Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
110	Salle 329	D	57	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
111	Salle 329	D	57	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
112	Salle 329	D	58	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
113	Salle 329	D	58	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
114	Salle 329	D	59	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
115	Salle 329	D	59	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
116	Salle 329	D	60	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
117	Salle 329	D	60	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
118	Salle 329	D	61	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
119	Salle 329	D	61	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
120	Salle 329	D	62	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
121	Salle 329	D	62	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
122	Salle 329	D	63	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
123	Salle 329	D	63	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
124	Salle 329	D	64	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
125	Salle 329	D	64	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
126	Salle 329	D	65	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
127	Salle 329	D	65	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
128	Salle 329	D	66	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
129	Salle 329	D	66	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
130	Salle 329	D	67	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
131	Salle 329	D	67	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
132	Salle 329	D	68	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
133	Salle 329	D	68	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
134	Salle 329	D	69	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
135	Salle 329	D	69	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
136	Salle 329	D	70	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
137	Salle 329	D	70	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
138	Salle 329	D	71	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
139	Salle 329	D	71	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
140	Salle 329	D	72	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
141	Salle 329	D	72	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
142	Salle 329	D	73	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
143	Salle 329	D	73	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
144	Salle 329	D	74	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
145	Salle 329	D	74	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
146	Salle 329	D	75	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
147	Salle 329	D	75	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
148	Salle 329	D	76	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
149	Salle 329	D	76	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
150	Salle 329	D	77	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
151	Salle 329	D	77	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
152	Salle 329	D	78	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
153	Salle 329	D	78	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
154	Salle 329	D	79	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
155	Salle 329	D	79	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
156	Salle 329	D	80	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
157	Salle 329	D	80	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
158	Salle 329	D	81	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
159	Salle 329	D	81	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
160	Salle 329	D	82	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
161	Salle 329	D	82	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
162	Salle 329	D	83	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
163	Salle 329	D	83	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
164	Salle 329	D	84	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
165	Salle 329	D	84	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
166	Salle 329	D	85	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
167	Salle 329	D	85	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
168	Salle 329	D	86	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
169	Salle 329	D	86	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
170	Salle 329	D	87	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
171	Salle 329	D	87	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
172	Salle 329	D	88	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
173	Salle 329	D	88	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
174	Salle 329	D	89	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
175	Salle 329	D	89	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
176	Salle 329	D	90	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
177	Salle 329	D	90	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
178	Salle 329	D	91	Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
179	Salle 329	D	91	Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
180	Salle 329	D	92	Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
181	Salle 329	D	92	Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
182	Salle 329	D	93	Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
183	Salle 329	D	93	Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
184	Salle 329	D	94	Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
185	Salle 329	D	94	Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
186	Salle 329	D	95	Garde corps	Métal	Peinture	5,70
187	Salle 329	D	95	Garde corps	Métal	Peinture	6,30
188	Salle 329	A	96	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
189	Salle 329	A	96	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
190	Salle 329	B	97	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
191	Salle 329	B	97	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
192	Salle 329	C	98	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
193	Salle 329	C	98	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
194	Salle 329	D	99	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
195	Salle 329	D	99	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
-	Salle 329		100	Plafond	Faux plafond	Brut	
196	Salle 329	B	101	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
197	Salle 329	B	101	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
198	Salle 329	B	102	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
199	Salle 329	B	102	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
200	Salle 329	B	103	Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
201	Salle 329	B	103	Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
202	Salle 329	B	104	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
203	Salle 329	B	104	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
204	Salle 329	A	105	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
205	Salle 329	A	105	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
206	Salle 329	A	106	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
207	Salle 329	A	106	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
-	CTA 329	A	107	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	CTA 329	B	108	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	CTA 329	C	109	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	CTA 329	D	110	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	CTA 329		111	Plafond	Béton	Brut	
-	CTA 120	A	112	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	CTA 120	B	113	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	CTA 120	C	114	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	CTA 120	D	115	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	CTA 120		116	Plafond	Béton	Brut	
208	Salle 425	A	117	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
209	Salle 425	A	117	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
210	Salle 425	B	118	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
211	Salle 425	B	118	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
212	Salle 425	C	119	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
213	Salle 425	C	119	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
214	Salle 425	D	120	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
215	Salle 425	D	120	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
-	Salle 425		121	Plafond	Faux plafond	Brut	
216	Salle 425	A	122	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
217	Salle 425	A	122	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
218	Salle 425	B	123	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
219	Salle 425	B	123	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
220	Salle 425	C	124	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
221	Salle 425	C	124	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
222	Salle 425	D	125	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
223	Salle 425	D	125	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
-	Salle 425		126	Plafond	Faux plafond	Brut	
224	Salle 329	A	127	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
225	Salle 329	A	127	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
226	Salle 329	B	128	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
227	Salle 329	B	128	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
228	Salle 329	C	129	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
229	Salle 329	C	129	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
230	Salle 329	D	130	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
231	Salle 329	D	130	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
232	Salle 120	A	131	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
233	Salle 120	A	131	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
234	Salle 120	B	132	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
235	Salle 120	B	132	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
236	Salle 120	C	133	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
237	Salle 120	C	133	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
238	Salle 120	D	134	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
239	Salle 120	D	134	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
240	Salle 120	D	135	Garde corps	Métal	Peinture	5,70
241	Salle 120	D	135	Garde corps	Métal	Peinture	6,00
-	Salle 120		136	Plafond	Faux plafond	Brut	
242	Salle 120	A	137	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
243	Salle 120	A	137	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
244	Salle 120	B	138	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
245	Salle 120	B	138	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
246	Salle 120	C	139	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
247	Salle 120	C	139	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
248	Salle 120	D	140	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
249	Salle 120	D	140	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
250	Salle 120	D	141	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
251	Salle 120	D	141	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
252	Salle 120	D	142	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
253	Salle 120	D	142	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
254	Salle 120	D	143	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
255	Salle 120	D	143	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
256	Salle 120	D	144	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
257	Salle 120	D	144	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
258	Salle 120	D	145	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
259	Salle 120	D	145	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
260	Salle 120	D	146	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
261	Salle 120	D	146	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
262	Salle 120	D	147	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
263	Salle 120	D	147	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
264	Salle 120	D	148	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
265	Salle 120	D	148	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
266	Salle 120	D	149	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
267	Salle 120	D	149	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
268	Salle 120	D	150	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
269	Salle 120	D	150	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
270	Salle 120	D	151	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
271	Salle 120	D	151	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
272	Salle 120	D	152	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
273	Salle 120	D	152	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
274	Salle 120	D	153	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
275	Salle 120	D	153	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
276	Salle 120	D	154	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
277	Salle 120	D	154	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
278	Salle 120	D	155	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
279	Salle 120	D	155	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
280	Salle 120	D	156	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
281	Salle 120	D	156	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
282	Salle 120	D	157	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
283	Salle 120	D	157	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
284	Salle 120	D	158	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
285	Salle 120	D	158	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
286	Salle 120	D	159	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
287	Salle 120	D	159	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
288	Salle 120	D	160	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
289	Salle 120	D	160	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
290	Salle 120	D	161	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
291	Salle 120	D	161	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
292	Salle 120	D	162	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
293	Salle 120	D	162	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
294	Salle 120	D	163	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
295	Salle 120	D	163	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
296	Salle 120	D	164	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
297	Salle 120	D	164	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
298	Salle 120	D	165	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
299	Salle 120	D	165	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
300	Salle 120	D	166	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
301	Salle 120	D	166	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
302	Salle 120	D	167	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
303	Salle 120	D	167	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
304	Salle 120	D	168	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
305	Salle 120	D	168	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
306	Salle 120	D	169	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
307	Salle 120	D	169	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
308	Salle 120	D	170	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
309	Salle 120	D	170	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
310	Salle 120	D	171	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
311	Salle 120	D	171	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
312	Salle 120	D	172	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
313	Salle 120	D	172	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
314	Salle 120	D	173	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
315	Salle 120	D	173	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
316	Salle 120	D	174	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
317	Salle 120	D	174	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
318	Salle 120	D	175	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
319	Salle 120	D	175	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
320	Salle 120	D	176	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
321	Salle 120	D	176	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Vernis	0,00
322	Salle 120	D	177	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
323	Salle 120	D	177	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
324	Salle 120	D	178	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
325	Salle 120	D	178	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
326	Salle 120	D	179	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
327	Salle 120	D	179	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
328	Salle 120	D	180	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
329	Salle 120	D	180	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Vernis	0,00
330	Salle 120	D	181	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
331	Salle 120	D	181	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
332	Salle 120	D	182	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
333	Salle 120	D	182	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
334	Salle 120	D	183	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
335	Salle 120	D	183	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
336	Salle 120	D	184	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
337	Salle 120	D	184	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Vernis	0,00
338	Salle 120	D	185	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
339	Salle 120	D	185	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
340	Salle 120	D	186	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
341	Salle 120	D	186	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
342	Salle 120	D	187	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
343	Salle 120	D	187	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
344	Salle 120	D	188	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
345	Salle 120	D	188	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Vernis	0,00
346	Salle 120	D	189	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
347	Salle 120	D	189	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
348	Salle 120	D	190	Huisserie Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
349	Salle 120	D	190	Huisserie Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
350	Salle 120	D	191	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
351	Salle 120	D	191	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
352	Salle 120	D	192	Huisserie Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
353	Salle 120	D	192	Huisserie Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Vernis	0,00
354	Salle 120	D	193	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
355	Salle 120	D	193	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
356	Salle 120	D	194	Huisserie Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
357	Salle 120	D	194	Huisserie Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
358	Salle 120	D	195	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
359	Salle 120	D	195	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
360	Salle 120	D	196	Huisserie Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
361	Salle 120	D	196	Huisserie Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Vernis	0,00
362	Salle 120	D	197	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
363	Salle 120	D	197	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
364	Salle 120	D	198	Huisserie Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
365	Salle 120	D	198	Huisserie Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
366	Salle 120	D	199	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
367	Salle 120	D	199	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
368	Salle 120	D	200	Huisserie Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
369	Salle 120	D	200	Huisserie Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Vernis	0,00
370	Salle 120	D	201	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
371	Salle 120	D	201	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
372	Salle 120	D	202	Huisserie Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
373	Salle 120	D	202	Huisserie Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
374	Salle 120	D	203	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
375	Salle 120	D	203	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
376	Salle 120	D	204	Huisserie Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
377	Salle 120	D	204	Huisserie Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Vernis	0,00
378	Salle 120	D	205	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
379	Salle 120	D	205	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
380	Salle 120	D	206	Huisserie Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
381	Salle 120	D	206	Huisserie Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
382	Salle 120	D	207	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
383	Salle 120	D	207	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
384	Salle 120	D	208	Huisserie Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
385	Salle 120	D	208	Huisserie Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Vernis	0,00
386	Salle 120	D	209	Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
387	Salle 120	D	209	Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
388	Salle 120	D	210	Huisserie Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
389	Salle 120	D	210	Huisserie Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
390	Salle 120	D	211	Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
391	Salle 120	D	211	Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
392	Salle 120	D	212	Huisserie Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
393	Salle 120	D	212	Huisserie Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Vernis	0,00
394	Salle 120	D	213	Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
395	Salle 120	D	213	Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
396	Salle 120	D	214	Huisserie Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
397	Salle 120	D	214	Huisserie Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
398	Salle 120	D	215	Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
399	Salle 120	D	215	Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
400	Salle 120	D	216	Huisserie Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
401	Salle 120	D	216	Huisserie Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Vernis	0,00
402	Salle 120	A	217	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
403	Salle 120	A	217	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
404	Salle 120	A	218	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
405	Salle 120	A	218	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
406	Salle 120	B	219	Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
407	Salle 120	B	219	Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
408	Salle 120	B	220	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
409	Salle 120	B	220	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
410	Salle 120	A	221	Porte (P3)	Métal	Peinture	0,00
411	Salle 120	A	221	Porte (P3)	Métal	Peinture	0,00
412	Salle 120	A	222	Huisserie Porte (P3)	Métal	Peinture	0,00
413	Salle 120	A	222	Huisserie Porte (P3)	Métal	Peinture	0,00
414	Salle 120	B	223	Porte (P4)	Métal	Peinture	0,00
415	Salle 120	B	223	Porte (P4)	Métal	Peinture	0,00
416	Salle 120	B	224	Huisserie Porte (P4)	Métal	Peinture	0,00
417	Salle 120	B	224	Huisserie Porte (P4)	Métal	Peinture	0,00
418	Salle 120	A	225	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
419	Salle 120	A	225	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
420	Salle 120	A	226	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
421	Salle 120	A	226	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
422	Local 425	A	227	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
423	Local 425	A	227	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
424	Local 425	B	228	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
425	Local 425	B	228	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
426	Local 425	C	229	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
427	Local 425	C	229	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
428	Local 425	D	230	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
429	Local 425	D	230	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
430	Local 425	A	231	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
431	Local 425	A	231	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
432	Local 425	B	232	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
433	Local 425	B	232	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
434	Local 425	C	233	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
435	Local 425	C	233	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
436	Local 425	D	234	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
437	Local 425	D	234	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
438	Local 425		235	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
439	Local 425		235	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
-	CTA 425	A	236	Plafond	Béton	Brut	
-	CTA 425	B	237	Plafond	Béton	Brut	
-	CTA 425	C	238	Plafond	Béton	Brut	
-	CTA 425	D	239	Plafond	Béton	Brut	
440	CTA 120	B	240	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
441	CTA 120	B	240	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
442	CTA 120	B	241	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
443	CTA 120	B	241	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
444	Local 329	B	242	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
445	Local 329	B	242	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
446	Local 329	B	243	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
447	Local 329	B	243	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
448	Local 329	B	244	Garde corps	Métal	Peinture	2,42

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
449	Local 329	B	244	Garde corps	Métal	Peinture	3,00
450	Zone 1 - 25	B	245	Évacuation d'eau	Conduit EP métal	Peinture	6,80
451	Zone 1 - 25	B	245	Évacuation d'eau	Conduit EP métal	Peinture	8,30
452	Zone 1 - Hall d'entrée	A	246	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
453	Zone 1 - Hall d'entrée	A	246	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
454	Zone 1 - Hall d'entrée	B	247	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
455	Zone 1 - Hall d'entrée	B	247	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
456	Zone 1 - Hall d'entrée	C	248	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
457	Zone 1 - Hall d'entrée	C	248	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
458	Zone 1 - Hall d'entrée	D	249	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
459	Zone 1 - Hall d'entrée	D	249	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
460	Zone 1 - Hall d'entrée	E	250	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
461	Zone 1 - Hall d'entrée	E	250	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
462	Zone 1 - Hall d'entrée	F	251	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
463	Zone 1 - Hall d'entrée	F	251	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
464	Zone 1 - Hall d'entrée	G	252	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
465	Zone 1 - Hall d'entrée	G	252	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
466	Zone 1 - Hall d'entrée	H	253	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
467	Zone 1 - Hall d'entrée	H	253	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
468	Zone 1 - Hall d'entrée	I	254	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
469	Zone 1 - Hall d'entrée	I	254	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
470	Zone 1 - Hall d'entrée	J	255	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
471	Zone 1 - Hall d'entrée	J	255	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
472	Zone 1 - Hall d'entrée	K	256	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
473	Zone 1 - Hall d'entrée	K	256	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
474	Zone 1 - Hall d'entrée	L	257	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
475	Zone 1 - Hall d'entrée	L	257	Mur inférieur	Plâtre	Papier peint	0,00
476	Zone 1 - Hall d'entrée	A	258	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
477	Zone 1 - Hall d'entrée	A	258	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
478	Zone 1 - Hall d'entrée	B	259	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
479	Zone 1 - Hall d'entrée	B	259	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
480	Zone 1 - Hall d'entrée	C	260	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
481	Zone 1 - Hall d'entrée	C	260	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
482	Zone 1 - Hall d'entrée	D	261	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
483	Zone 1 - Hall d'entrée	D	261	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
484	Zone 1 - Hall d'entrée	E	262	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
485	Zone 1 - Hall d'entrée	E	262	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
486	Zone 1 - Hall d'entrée	F	263	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
487	Zone 1 - Hall d'entrée	F	263	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
488	Zone 1 - Hall d'entrée	G	264	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
489	Zone 1 - Hall d'entrée	G	264	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
490	Zone 1 - Hall d'entrée	H	265	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
491	Zone 1 - Hall d'entrée	H	265	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
492	Zone 1 - Hall d'entrée	I	266	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
493	Zone 1 - Hall d'entrée	I	266	Plinthes	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
494	Zone 1 - Hall d'entrée	J	267	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
495	Zone 1 - Hall d'entrée	J	267	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
496	Zone 1 - Hall d'entrée	K	268	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
497	Zone 1 - Hall d'entrée	K	268	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
498	Zone 1 - Hall d'entrée	L	269	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
499	Zone 1 - Hall d'entrée	L	269	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
500	Zone 1 - Hall d'entrée	A	270	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
501	Zone 1 - Hall d'entrée	A	270	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
502	Zone 1 - Hall d'entrée	A	271	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
503	Zone 1 - Hall d'entrée	A	271	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
504	Zone 1 - Hall d'entrée	D	272	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
505	Zone 1 - Hall d'entrée	D	272	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
506	Zone 1 - Hall d'entrée	D	273	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
507	Zone 1 - Hall d'entrée	D	273	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
508	Zone 1 - Hall d'entrée	E	274	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
509	Zone 1 - Hall d'entrée	E	274	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
510	Zone 1 - Hall d'entrée	E	275	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
511	Zone 1 - Hall d'entrée	E	275	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
512	Zone 1 - Hall d'entrée	F	276	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
513	Zone 1 - Hall d'entrée	F	276	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
514	Zone 1 - Hall d'entrée	F	277	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
515	Zone 1 - Hall d'entrée	F	277	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
516	Zone 1 - Hall d'entrée	H	278	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
517	Zone 1 - Hall d'entrée	H	278	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
518	Zone 1 - Hall d'entrée	H	279	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
519	Zone 1 - Hall d'entrée	H	279	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
520	Zone 1 - Hall d'entrée	I	280	Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
521	Zone 1 - Hall d'entrée	I	280	Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
522	Zone 1 - Hall d'entrée	I	281	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
523	Zone 1 - Hall d'entrée	I	281	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
524	Zone 1 - Hall d'entrée	L	282	Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
525	Zone 1 - Hall d'entrée	L	282	Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
526	Zone 1 - Hall d'entrée	L	283	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
527	Zone 1 - Hall d'entrée	L	283	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
-	Zone 1 - Hall d'entrée		284	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - Esc 1		285	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 1		286	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 2		287	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 3		288	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 4		289	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 5		290	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 6		291	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 7		292	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 8		293	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 9		294	Plafond	Faux plafond	Brut	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
-	Zone 1 - 10		295	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 11		296	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 12		297	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 13		298	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 14		299	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 15		300	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 18		301	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 19		302	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 20		303	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 21		304	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 22		305	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 23		306	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 24		307	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 25		308	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 26		309	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 27		310	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 28		311	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 29		312	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 30		313	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 31		314	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 32		315	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 33		316	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 34		317	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 35		318	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 36		319	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 37		320	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 38		321	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 39		322	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 40		323	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 41		324	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 42		325	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 43		326	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 44		327	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 45		328	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 46		329	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 47		330	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 48		331	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 1 - 49		332	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 1		333	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 2		334	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 3		335	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 4		336	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 6		337	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 7		338	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 8		339	Plafond	Faux plafond	Brut	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
-	Zone 2 - 9		340	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 10		341	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 11		342	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 12		343	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 13		344	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 14		345	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 15		346	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - Esc 1		347	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 2 - 16		348	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 1		349	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 2		350	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 3		351	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 4		352	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 6		353	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 5		354	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 7		355	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 8		356	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 9		357	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 3 - 10		358	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 1		359	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 2		360	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 3		361	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 4		362	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 5		363	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 6		364	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 7		365	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 8		366	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 9		367	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 10		368	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 11		369	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 12		370	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 13		371	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 14		372	Plafond	Faux plafond	Brut	
-	Zone 4 - 15		373	Plafond	Faux plafond	Brut	
528	Zone 4 - 15	A	374	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
529	Zone 4 - 15	A	374	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
530	Zone 4 - 15	B	375	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
531	Zone 4 - 15	B	375	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
532	Zone 4 - 15	C	376	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
533	Zone 4 - 15	C	376	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
534	Zone 4 - 15	D	377	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
535	Zone 4 - 15	D	377	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
536	Zone 4 - 14	A	378	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
537	Zone 4 - 14	A	378	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
538	Zone 4 - 14	B	379	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
539	Zone 4 - 14	B	379	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
540	Zone 4 - 14	C	380	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
541	Zone 4 - 14	C	380	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
542	Zone 4 - 14	D	381	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
543	Zone 4 - 14	D	381	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
544	Zone 4 - 13	A	382	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
545	Zone 4 - 13	A	382	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
546	Zone 4 - 13	B	383	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
547	Zone 4 - 13	B	383	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
548	Zone 4 - 13	C	384	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
549	Zone 4 - 13	C	384	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
550	Zone 4 - 13	D	385	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
551	Zone 4 - 13	D	385	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
552	Zone 4 - 12	A	386	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
553	Zone 4 - 12	A	386	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
554	Zone 4 - 12	B	387	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
555	Zone 4 - 12	B	387	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
556	Zone 4 - 12	C	388	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
557	Zone 4 - 12	C	388	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
558	Zone 4 - 12	D	389	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
559	Zone 4 - 12	D	389	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
560	Zone 4 - 11	A	390	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
561	Zone 4 - 11	A	390	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
562	Zone 4 - 11	B	391	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
563	Zone 4 - 11	B	391	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
564	Zone 4 - 11	C	392	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
565	Zone 4 - 11	C	392	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
566	Zone 4 - 11	D	393	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
567	Zone 4 - 11	D	393	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
568	Zone 4 - 10	A	394	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
569	Zone 4 - 10	A	394	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
570	Zone 4 - 10	B	395	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
571	Zone 4 - 10	B	395	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
572	Zone 4 - 10	C	396	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
573	Zone 4 - 10	C	396	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
574	Zone 4 - 10	D	397	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
575	Zone 4 - 10	D	397	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
576	Zone 4 - 9	A	398	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
577	Zone 4 - 9	A	398	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
578	Zone 4 - 9	B	399	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
579	Zone 4 - 9	B	399	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
580	Zone 4 - 9	C	400	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
581	Zone 4 - 9	C	400	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
582	Zone 4 - 9	D	401	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
583	Zone 4 - 9	D	401	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
584	Zone 4 - 8	A	402	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
585	Zone 4 - 8	A	402	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
586	Zone 4 - 8	B	403	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
587	Zone 4 - 8	B	403	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
588	Zone 4 - 8	C	404	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
589	Zone 4 - 8	C	404	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
590	Zone 4 - 8	D	405	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
591	Zone 4 - 8	D	405	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
592	Zone 4 - 7	A	406	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
593	Zone 4 - 7	A	406	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
594	Zone 4 - 7	B	407	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
595	Zone 4 - 7	B	407	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
596	Zone 4 - 7	C	408	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
597	Zone 4 - 7	C	408	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
598	Zone 4 - 7	D	409	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
599	Zone 4 - 7	D	409	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
600	Zone 4 - 6	A	410	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
601	Zone 4 - 6	A	410	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
602	Zone 4 - 6	B	411	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
603	Zone 4 - 6	B	411	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
604	Zone 4 - 6	C	412	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
605	Zone 4 - 6	C	412	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
606	Zone 4 - 6	D	413	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
607	Zone 4 - 6	D	413	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
608	Zone 4 - 5	A	414	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
609	Zone 4 - 5	A	414	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
610	Zone 4 - 5	B	415	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
611	Zone 4 - 5	B	415	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
612	Zone 4 - 5	C	416	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
613	Zone 4 - 5	C	416	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
614	Zone 4 - 5	D	417	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
615	Zone 4 - 5	D	417	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
616	Zone 4 - 4	A	418	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
617	Zone 4 - 4	A	418	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
618	Zone 4 - 4	B	419	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
619	Zone 4 - 4	B	419	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
620	Zone 4 - 4	C	420	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
621	Zone 4 - 4	C	420	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
622	Zone 4 - 4	D	421	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
623	Zone 4 - 4	D	421	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
624	Zone 4 - 3	A	422	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
625	Zone 4 - 3	A	422	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
626	Zone 4 - 3	B	423	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
627	Zone 4 - 3	B	423	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
628	Zone 4 - 3	C	424	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
629	Zone 4 - 3	C	424	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
630	Zone 4 - 3	D	425	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
631	Zone 4 - 3	D	425	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
632	Zone 4 - 2	A	426	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
633	Zone 4 - 2	A	426	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
634	Zone 4 - 2	B	427	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
635	Zone 4 - 2	B	427	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
636	Zone 4 - 2	C	428	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
637	Zone 4 - 2	C	428	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
638	Zone 4 - 2	D	429	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
639	Zone 4 - 2	D	429	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
640	Zone 4 - 1	A	430	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
641	Zone 4 - 1	A	430	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
642	Zone 4 - 1	B	431	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
643	Zone 4 - 1	B	431	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
644	Zone 4 - 1	C	432	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
645	Zone 4 - 1	C	432	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
646	Zone 4 - 1	D	433	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
647	Zone 4 - 1	D	433	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
648	Zone 3 - 10	A	434	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
649	Zone 3 - 10	A	434	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
650	Zone 3 - 10	B	435	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
651	Zone 3 - 10	B	435	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
652	Zone 3 - 10	C	436	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
653	Zone 3 - 10	C	436	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
654	Zone 3 - 10	D	437	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
655	Zone 3 - 10	D	437	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
656	Zone 3 - 9	A	438	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
657	Zone 3 - 9	A	438	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
658	Zone 3 - 9	B	439	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
659	Zone 3 - 9	B	439	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
660	Zone 3 - 9	C	440	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
661	Zone 3 - 9	C	440	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
662	Zone 3 - 9	D	441	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
663	Zone 3 - 9	D	441	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
664	Zone 3 - 8	A	442	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
665	Zone 3 - 8	A	442	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
666	Zone 3 - 8	B	443	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
667	Zone 3 - 8	B	443	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
668	Zone 3 - 8	C	444	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
669	Zone 3 - 8	C	444	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
670	Zone 3 - 8	D	445	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
671	Zone 3 - 8	D	445	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
672	Zone 3 - 7	A	446	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
673	Zone 3 - 7	A	446	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
674	Zone 3 - 7	B	447	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
675	Zone 3 - 7	B	447	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
676	Zone 3 - 7	C	448	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
677	Zone 3 - 7	C	448	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
678	Zone 3 - 7	D	449	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
679	Zone 3 - 7	D	449	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
680	Zone 3 - 6	A	450	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
681	Zone 3 - 6	A	450	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
682	Zone 3 - 6	B	451	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
683	Zone 3 - 6	B	451	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
684	Zone 3 - 6	C	452	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
685	Zone 3 - 6	C	452	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
686	Zone 3 - 6	D	453	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
687	Zone 3 - 6	D	453	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
688	Zone 3 - 5	A	454	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
689	Zone 3 - 5	A	454	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
690	Zone 3 - 5	B	455	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
691	Zone 3 - 5	B	455	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
692	Zone 3 - 5	C	456	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
693	Zone 3 - 5	C	456	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
694	Zone 3 - 5	D	457	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
695	Zone 3 - 5	D	457	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
696	Zone 3 - 4	A	458	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
697	Zone 3 - 4	A	458	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
698	Zone 3 - 4	B	459	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
699	Zone 3 - 4	B	459	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
700	Zone 3 - 4	C	460	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
701	Zone 3 - 4	C	460	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
702	Zone 3 - 4	D	461	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
703	Zone 3 - 4	D	461	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
704	Zone 3 - 3	A	462	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
705	Zone 3 - 3	A	462	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
706	Zone 3 - 3	B	463	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
707	Zone 3 - 3	B	463	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
708	Zone 3 - 3	C	464	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
709	Zone 3 - 3	C	464	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
710	Zone 3 - 3	D	465	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
711	Zone 3 - 3	D	465	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
712	Zone 3 - 2	A	466	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
713	Zone 3 - 2	A	466	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
714	Zone 3 - 2	B	467	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
715	Zone 3 - 2	B	467	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
716	Zone 3 - 2	C	468	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
717	Zone 3 - 2	C	468	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
718	Zone 3 - 2	D	469	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
719	Zone 3 - 2	D	469	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
720	Zone 3 - 1	A	470	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
721	Zone 3 - 1	A	470	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
722	Zone 3 - 1	B	471	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
723	Zone 3 - 1	B	471	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
724	Zone 3 - 1	C	472	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
725	Zone 3 - 1	C	472	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
726	Zone 3 - 1	D	473	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
727	Zone 3 - 1	D	473	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
728	Zone 2 - 16	A	474	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
729	Zone 2 - 16	A	474	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
730	Zone 2 - 16	B	475	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
731	Zone 2 - 16	B	475	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
732	Zone 2 - 16	C	476	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
733	Zone 2 - 16	C	476	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
734	Zone 2 - 16	D	477	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
735	Zone 2 - 16	D	477	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
736	Zone 2 - Esc 1	A	478	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
737	Zone 2 - Esc 1	A	478	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
738	Zone 2 - Esc 1	B	479	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
739	Zone 2 - Esc 1	B	479	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
740	Zone 2 - Esc 1	C	480	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
741	Zone 2 - Esc 1	C	480	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
742	Zone 2 - Esc 1	D	481	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
743	Zone 2 - Esc 1	D	481	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
744	Zone 2 - 15	A	482	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
745	Zone 2 - 15	A	482	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
746	Zone 2 - 15	B	483	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
747	Zone 2 - 15	B	483	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
748	Zone 2 - 15	C	484	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
749	Zone 2 - 15	C	484	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
750	Zone 2 - 15	D	485	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
751	Zone 2 - 15	D	485	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
752	Zone 2 - 14	A	486	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
753	Zone 2 - 14	A	486	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
754	Zone 2 - 14	B	487	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
755	Zone 2 - 14	B	487	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
756	Zone 2 - 14	C	488	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
757	Zone 2 - 14	C	488	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
758	Zone 2 - 14	D	489	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
759	Zone 2 - 14	D	489	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
760	Zone 2 - 13	A	490	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
761	Zone 2 - 13	A	490	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
762	Zone 2 - 13	B	491	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
763	Zone 2 - 13	B	491	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
764	Zone 2 - 13	C	492	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
765	Zone 2 - 13	C	492	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
766	Zone 2 - 13	D	493	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
767	Zone 2 - 13	D	493	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
768	Zone 2 - 12	A	494	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
769	Zone 2 - 12	A	494	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
770	Zone 2 - 12	B	495	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
771	Zone 2 - 12	B	495	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
772	Zone 2 - 12	C	496	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
773	Zone 2 - 12	C	496	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
774	Zone 2 - 12	D	497	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
775	Zone 2 - 12	D	497	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
776	Zone 2 - 11	A	498	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
777	Zone 2 - 11	A	498	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
778	Zone 2 - 11	B	499	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
779	Zone 2 - 11	B	499	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
780	Zone 2 - 11	C	500	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
781	Zone 2 - 11	C	500	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
782	Zone 2 - 11	D	501	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
783	Zone 2 - 11	D	501	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
784	Zone 2 - 10	A	502	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
785	Zone 2 - 10	A	502	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
786	Zone 2 - 10	B	503	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
787	Zone 2 - 10	B	503	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
788	Zone 2 - 10	C	504	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
789	Zone 2 - 10	C	504	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
790	Zone 2 - 10	D	505	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
791	Zone 2 - 10	D	505	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
792	Zone 2 - 9	A	506	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
793	Zone 2 - 9	A	506	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
794	Zone 2 - 9	B	507	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
795	Zone 2 - 9	B	507	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
796	Zone 2 - 9	C	508	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
797	Zone 2 - 9	C	508	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
798	Zone 2 - 9	D	509	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
799	Zone 2 - 9	D	509	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
800	Zone 2 - 8	A	510	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
801	Zone 2 - 8	A	510	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
802	Zone 2 - 8	B	511	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
803	Zone 2 - 8	B	511	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
804	Zone 2 - 8	C	512	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
805	Zone 2 - 8	C	512	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
806	Zone 2 - 8	D	513	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
807	Zone 2 - 8	D	513	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
808	Zone 2 - 7	A	514	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
809	Zone 2 - 7	A	514	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
810	Zone 2 - 7	B	515	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
811	Zone 2 - 7	B	515	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
812	Zone 2 - 7	C	516	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
813	Zone 2 - 7	C	516	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
814	Zone 2 - 7	D	517	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
815	Zone 2 - 7	D	517	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
816	Zone 2 - 6	A	518	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
817	Zone 2 - 6	A	518	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
818	Zone 2 - 6	B	519	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
819	Zone 2 - 6	B	519	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
820	Zone 2 - 6	C	520	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
821	Zone 2 - 6	C	520	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
822	Zone 2 - 6	D	521	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
823	Zone 2 - 6	D	521	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
824	Zone 2 - 5	A	522	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
825	Zone 2 - 5	A	522	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
826	Zone 2 - 5	B	523	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
827	Zone 2 - 5	B	523	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
828	Zone 2 - 5	C	524	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
829	Zone 2 - 5	C	524	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
830	Zone 2 - 5	D	525	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
831	Zone 2 - 5	D	525	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
832	Zone 2 - 4	A	526	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
833	Zone 2 - 4	A	526	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
834	Zone 2 - 4	B	527	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
835	Zone 2 - 4	B	527	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
836	Zone 2 - 4	C	528	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
837	Zone 2 - 4	C	528	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
838	Zone 2 - 4	D	529	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
839	Zone 2 - 4	D	529	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
840	Zone 2 - 3	A	530	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
841	Zone 2 - 3	A	530	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
842	Zone 2 - 3	B	531	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
843	Zone 2 - 3	B	531	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
844	Zone 2 - 3	C	532	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
845	Zone 2 - 3	C	532	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
846	Zone 2 - 3	D	533	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
847	Zone 2 - 3	D	533	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
848	Zone 2 - 2	A	534	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
849	Zone 2 - 2	A	534	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
850	Zone 2 - 2	B	535	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
851	Zone 2 - 2	B	535	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
852	Zone 2 - 2	C	536	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
853	Zone 2 - 2	C	536	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
854	Zone 2 - 2	D	537	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
855	Zone 2 - 2	D	537	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
856	Zone 2 - 1	A	538	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
857	Zone 2 - 1	A	538	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
858	Zone 2 - 1	B	539	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
859	Zone 2 - 1	B	539	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
860	Zone 2 - 1	C	540	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
861	Zone 2 - 1	C	540	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
862	Zone 2 - 1	D	541	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
863	Zone 2 - 1	D	541	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
864	Zone 1 - 49	A	542	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
865	Zone 1 - 49	A	542	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
866	Zone 1 - 49	B	543	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
867	Zone 1 - 49	B	543	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
868	Zone 1 - 49	C	544	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
869	Zone 1 - 49	C	544	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
870	Zone 1 - 49	D	545	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
871	Zone 1 - 49	D	545	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
872	Zone 1 - 48	A	546	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
873	Zone 1 - 48	A	546	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
874	Zone 1 - 48	B	547	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
875	Zone 1 - 48	B	547	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
876	Zone 1 - 48	C	548	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
877	Zone 1 - 48	C	548	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
878	Zone 1 - 48	D	549	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
879	Zone 1 - 48	D	549	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
880	Zone 1 - 47	A	550	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
881	Zone 1 - 47	A	550	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
882	Zone 1 - 47	B	551	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
883	Zone 1 - 47	B	551	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
884	Zone 1 - 47	C	552	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
885	Zone 1 - 47	C	552	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
886	Zone 1 - 47	D	553	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
887	Zone 1 - 47	D	553	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
888	Zone 1 - 46	A	554	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
889	Zone 1 - 46	A	554	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
890	Zone 1 - 46	B	555	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
891	Zone 1 - 46	B	555	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
892	Zone 1 - 46	C	556	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
893	Zone 1 - 46	C	556	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
894	Zone 1 - 46	D	557	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
895	Zone 1 - 46	D	557	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
896	Zone 1 - 45	A	558	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
897	Zone 1 - 45	A	558	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
898	Zone 1 - 45	B	559	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
899	Zone 1 - 45	B	559	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
900	Zone 1 - 45	C	560	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
901	Zone 1 - 45	C	560	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
902	Zone 1 - 45	D	561	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
903	Zone 1 - 45	D	561	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
904	Zone 1 - 44	A	562	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
905	Zone 1 - 44	A	562	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
906	Zone 1 - 44	B	563	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
907	Zone 1 - 44	B	563	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
908	Zone 1 - 44	C	564	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
909	Zone 1 - 44	C	564	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
910	Zone 1 - 44	D	565	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
911	Zone 1 - 44	D	565	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
912	Zone 1 - 43	A	566	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
913	Zone 1 - 43	A	566	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
914	Zone 1 - 43	B	567	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
915	Zone 1 - 43	B	567	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
916	Zone 1 - 43	C	568	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
917	Zone 1 - 43	C	568	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
918	Zone 1 - 43	D	569	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
919	Zone 1 - 43	D	569	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
920	Zone 1 - 42	A	570	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
921	Zone 1 - 42	A	570	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
922	Zone 1 - 42	B	571	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
923	Zone 1 - 42	B	571	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
924	Zone 1 - 42	C	572	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
925	Zone 1 - 42	C	572	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
926	Zone 1 - 42	D	573	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
927	Zone 1 - 42	D	573	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
928	Zone 1 - 41	A	574	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
929	Zone 1 - 41	A	574	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
930	Zone 1 - 41	B	575	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
931	Zone 1 - 41	B	575	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
932	Zone 1 - 41	C	576	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
933	Zone 1 - 41	C	576	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
934	Zone 1 - 41	D	577	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
935	Zone 1 - 41	D	577	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
936	Zone 1 - 40	A	578	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
937	Zone 1 - 40	A	578	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
938	Zone 1 - 40	B	579	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
939	Zone 1 - 40	B	579	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
940	Zone 1 - 40	C	580	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
941	Zone 1 - 40	C	580	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
942	Zone 1 - 40	D	581	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
943	Zone 1 - 40	D	581	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
944	Zone 1 - 39	A	582	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
945	Zone 1 - 39	A	582	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
946	Zone 1 - 39	B	583	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
947	Zone 1 - 39	B	583	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
948	Zone 1 - 39	C	584	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
949	Zone 1 - 39	C	584	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
950	Zone 1 - 39	D	585	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
951	Zone 1 - 39	D	585	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
952	Zone 1 - 38	A	586	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
953	Zone 1 - 38	A	586	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
954	Zone 1 - 38	B	587	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
955	Zone 1 - 38	B	587	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
956	Zone 1 - 38	C	588	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
957	Zone 1 - 38	C	588	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
958	Zone 1 - 38	D	589	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
959	Zone 1 - 38	D	589	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
960	Zone 1 - 37	A	590	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
961	Zone 1 - 37	A	590	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
962	Zone 1 - 37	B	591	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
963	Zone 1 - 37	B	591	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
964	Zone 1 - 37	C	592	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
965	Zone 1 - 37	C	592	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
966	Zone 1 - 37	D	593	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
967	Zone 1 - 37	D	593	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
968	Zone 1 - 36	A	594	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
969	Zone 1 - 36	A	594	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
970	Zone 1 - 36	B	595	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
971	Zone 1 - 36	B	595	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
972	Zone 1 - 36	C	596	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
973	Zone 1 - 36	C	596	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
974	Zone 1 - 36	D	597	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
975	Zone 1 - 36	D	597	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
976	Zone 1 - 35	A	598	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
977	Zone 1 - 35	A	598	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
978	Zone 1 - 35	B	599	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
979	Zone 1 - 35	B	599	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
980	Zone 1 - 35	C	600	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
981	Zone 1 - 35	C	600	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
982	Zone 1 - 35	D	601	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
983	Zone 1 - 35	D	601	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
984	Zone 1 - 34	A	602	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
985	Zone 1 - 34	A	602	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
986	Zone 1 - 34	B	603	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
987	Zone 1 - 34	B	603	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
988	Zone 1 - 34	C	604	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
989	Zone 1 - 34	C	604	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
990	Zone 1 - 34	D	605	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
991	Zone 1 - 34	D	605	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
992	Zone 1 - 33	A	606	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
993	Zone 1 - 33	A	606	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
994	Zone 1 - 33	B	607	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
995	Zone 1 - 33	B	607	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
996	Zone 1 - 33	C	608	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
997	Zone 1 - 33	C	608	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
998	Zone 1 - 33	D	609	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
999	Zone 1 - 33	D	609	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1000	Zone 1 - 32	A	610	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1001	Zone 1 - 32	A	610	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1002	Zone 1 - 32	B	611	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1003	Zone 1 - 32	B	611	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1004	Zone 1 - 32	C	612	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1005	Zone 1 - 32	C	612	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1006	Zone 1 - 32	D	613	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1007	Zone 1 - 32	D	613	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1008	Zone 1 - 31	A	614	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1009	Zone 1 - 31	A	614	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1010	Zone 1 - 31	B	615	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1011	Zone 1 - 31	B	615	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1012	Zone 1 - 31	C	616	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1013	Zone 1 - 31	C	616	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1014	Zone 1 - 31	D	617	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1015	Zone 1 - 31	D	617	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1016	Zone 1 - 30	A	618	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1017	Zone 1 - 30	A	618	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1018	Zone 1 - 30	B	619	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1019	Zone 1 - 30	B	619	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1020	Zone 1 - 30	C	620	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1021	Zone 1 - 30	C	620	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1022	Zone 1 - 30	D	621	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1023	Zone 1 - 30	D	621	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1024	Zone 1 - 28	A	622	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1025	Zone 1 - 28	A	622	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1026	Zone 1 - 28	B	623	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1027	Zone 1 - 28	B	623	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1028	Zone 1 - 28	C	624	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1029	Zone 1 - 28	C	624	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1030	Zone 1 - 28	D	625	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1031	Zone 1 - 28	D	625	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1032	Zone 1 - 27	A	626	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1033	Zone 1 - 27	A	626	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1034	Zone 1 - 27	B	627	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1035	Zone 1 - 27	B	627	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1036	Zone 1 - 27	C	628	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1037	Zone 1 - 27	C	628	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1038	Zone 1 - 27	D	629	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1039	Zone 1 - 27	D	629	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1040	Zone 1 - 26	A	630	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1041	Zone 1 - 26	A	630	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1042	Zone 1 - 26	B	631	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1043	Zone 1 - 26	B	631	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1044	Zone 1 - 26	C	632	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1045	Zone 1 - 26	C	632	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1046	Zone 1 - 26	D	633	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1047	Zone 1 - 26	D	633	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1048	Zone 1 - 25	A	634	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1049	Zone 1 - 25	A	634	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1050	Zone 1 - 25	B	635	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1051	Zone 1 - 25	B	635	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1052	Zone 1 - 25	C	636	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1053	Zone 1 - 25	C	636	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1054	Zone 1 - 25	D	637	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1055	Zone 1 - 25	D	637	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1056	Zone 1 - 24	A	638	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1057	Zone 1 - 24	A	638	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1058	Zone 1 - 24	B	639	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1059	Zone 1 - 24	B	639	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1060	Zone 1 - 24	C	640	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1061	Zone 1 - 24	C	640	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1062	Zone 1 - 24	D	641	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1063	Zone 1 - 24	D	641	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1064	Zone 1 - 23	A	642	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1065	Zone 1 - 23	A	642	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1066	Zone 1 - 23	B	643	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1067	Zone 1 - 23	B	643	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1068	Zone 1 - 23	C	644	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1069	Zone 1 - 23	C	644	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1070	Zone 1 - 23	D	645	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1071	Zone 1 - 23	D	645	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1072	Zone 1 - 22	A	646	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1073	Zone 1 - 22	A	646	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1074	Zone 1 - 22	B	647	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1075	Zone 1 - 22	B	647	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1076	Zone 1 - 22	C	648	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1077	Zone 1 - 22	C	648	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1078	Zone 1 - 22	D	649	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1079	Zone 1 - 22	D	649	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1080	Zone 1 - 21	A	650	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1081	Zone 1 - 21	A	650	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1082	Zone 1 - 21	B	651	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1083	Zone 1 - 21	B	651	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1084	Zone 1 - 21	C	652	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1085	Zone 1 - 21	C	652	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1086	Zone 1 - 21	D	653	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1087	Zone 1 - 21	D	653	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1088	Zone 1 - 20	A	654	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1089	Zone 1 - 20	A	654	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1090	Zone 1 - 20	B	655	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1091	Zone 1 - 20	B	655	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1092	Zone 1 - 20	C	656	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1093	Zone 1 - 20	C	656	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1094	Zone 1 - 20	D	657	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1095	Zone 1 - 20	D	657	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1096	Zone 1 - 19	A	658	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1097	Zone 1 - 19	A	658	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1098	Zone 1 - 19	B	659	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1099	Zone 1 - 19	B	659	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1100	Zone 1 - 19	C	660	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1101	Zone 1 - 19	C	660	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1102	Zone 1 - 19	D	661	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1103	Zone 1 - 19	D	661	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1104	Zone 1 - 18	A	662	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1105	Zone 1 - 18	A	662	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1106	Zone 1 - 18	B	663	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1107	Zone 1 - 18	B	663	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1108	Zone 1 - 18	C	664	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1109	Zone 1 - 18	C	664	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1110	Zone 1 - 18	D	665	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1111	Zone 1 - 18	D	665	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1112	Zone 1 - 15	A	666	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1113	Zone 1 - 15	A	666	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1114	Zone 1 - 15	B	667	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1115	Zone 1 - 15	B	667	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1116	Zone 1 - 15	C	668	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1117	Zone 1 - 15	C	668	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1118	Zone 1 - 15	D	669	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1119	Zone 1 - 15	D	669	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1120	Zone 1 - 14	A	670	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1121	Zone 1 - 14	A	670	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1122	Zone 1 - 14	B	671	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1123	Zone 1 - 14	B	671	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1124	Zone 1 - 14	C	672	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1125	Zone 1 - 14	C	672	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1126	Zone 1 - 14	D	673	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1127	Zone 1 - 14	D	673	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1128	Zone 1 - 13	A	674	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1129	Zone 1 - 13	A	674	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1130	Zone 1 - 13	B	675	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1131	Zone 1 - 13	B	675	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1132	Zone 1 - 13	C	676	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1133	Zone 1 - 13	C	676	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1134	Zone 1 - 13	D	677	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1135	Zone 1 - 13	D	677	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1136	Zone 1 - 12	A	678	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1137	Zone 1 - 12	A	678	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1138	Zone 1 - 12	B	679	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1139	Zone 1 - 12	B	679	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1140	Zone 1 - 12	C	680	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1141	Zone 1 - 12	C	680	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1142	Zone 1 - 12	D	681	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1143	Zone 1 - 12	D	681	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1144	Zone 1 - 11	A	682	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1145	Zone 1 - 11	A	682	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1146	Zone 1 - 11	B	683	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1147	Zone 1 - 11	B	683	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1148	Zone 1 - 11	C	684	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1149	Zone 1 - 11	C	684	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1150	Zone 1 - 11	D	685	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1151	Zone 1 - 11	D	685	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1152	Zone 1 - 10	A	686	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1153	Zone 1 - 10	A	686	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1154	Zone 1 - 10	B	687	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1155	Zone 1 - 10	B	687	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1156	Zone 1 - 10	C	688	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1157	Zone 1 - 10	C	688	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1158	Zone 1 - 10	D	689	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1159	Zone 1 - 10	D	689	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1160	Zone 1 - 9	A	690	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1161	Zone 1 - 9	A	690	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1162	Zone 1 - 9	B	691	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1163	Zone 1 - 9	B	691	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1164	Zone 1 - 9	C	692	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1165	Zone 1 - 9	C	692	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1166	Zone 1 - 9	D	693	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1167	Zone 1 - 9	D	693	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1168	Zone 1 - 8	A	694	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1169	Zone 1 - 8	A	694	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1170	Zone 1 - 8	B	695	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1171	Zone 1 - 8	B	695	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1172	Zone 1 - 8	C	696	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1173	Zone 1 - 8	C	696	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1174	Zone 1 - 8	D	697	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1175	Zone 1 - 8	D	697	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1176	Zone 1 - 7	A	698	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1177	Zone 1 - 7	A	698	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1178	Zone 1 - 7	B	699	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1179	Zone 1 - 7	B	699	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1180	Zone 1 - 7	C	700	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1181	Zone 1 - 7	C	700	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1182	Zone 1 - 7	D	701	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1183	Zone 1 - 7	D	701	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1184	Zone 1 - 6	A	702	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1185	Zone 1 - 6	A	702	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1186	Zone 1 - 6	B	703	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1187	Zone 1 - 6	B	703	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1188	Zone 1 - 6	C	704	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1189	Zone 1 - 6	C	704	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1190	Zone 1 - 6	D	705	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1191	Zone 1 - 6	D	705	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1192	Zone 1 - 5	A	706	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1193	Zone 1 - 5	A	706	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1194	Zone 1 - 5	B	707	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1195	Zone 1 - 5	B	707	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1196	Zone 1 - 5	C	708	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1197	Zone 1 - 5	C	708	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1198	Zone 1 - 5	D	709	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1199	Zone 1 - 5	D	709	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1200	Zone 1 - 4	A	710	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1201	Zone 1 - 4	A	710	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1202	Zone 1 - 4	B	711	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1203	Zone 1 - 4	B	711	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1204	Zone 1 - 4	C	712	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1205	Zone 1 - 4	C	712	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1206	Zone 1 - 4	D	713	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1207	Zone 1 - 4	D	713	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1208	Zone 1 - 3	A	714	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1209	Zone 1 - 3	A	714	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1210	Zone 1 - 3	B	715	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1211	Zone 1 - 3	B	715	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1212	Zone 1 - 3	C	716	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1213	Zone 1 - 3	C	716	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1214	Zone 1 - 3	D	717	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1215	Zone 1 - 3	D	717	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1216	Zone 1 - 2	A	718	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1217	Zone 1 - 2	A	718	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1218	Zone 1 - 2	B	719	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1219	Zone 1 - 2	B	719	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1220	Zone 1 - 2	C	720	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1221	Zone 1 - 2	C	720	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1222	Zone 1 - 2	D	721	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1223	Zone 1 - 2	D	721	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1224	Zone 1 - 1	A	722	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1225	Zone 1 - 1	A	722	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1226	Zone 1 - 1	B	723	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1227	Zone 1 - 1	B	723	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1228	Zone 1 - 1	C	724	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1229	Zone 1 - 1	C	724	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1230	Zone 1 - 1	D	725	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1231	Zone 1 - 1	D	725	Mur inférieur	Crépi	Peinture	0,00
1232	Zone 1 - 1	A	726	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1233	Zone 1 - 1	A	726	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1234	Zone 1 - 1	B	727	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1235	Zone 1 - 1	B	727	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1236	Zone 1 - 1	C	728	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1237	Zone 1 - 1	C	728	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1238	Zone 1 - 1	D	729	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1239	Zone 1 - 1	D	729	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1240	Zone 1 - 2	A	730	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1241	Zone 1 - 2	A	730	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1242	Zone 1 - 2	B	731	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1243	Zone 1 - 2	B	731	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1244	Zone 1 - 2	C	732	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1245	Zone 1 - 2	C	732	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1246	Zone 1 - 2	D	733	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1247	Zone 1 - 2	D	733	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1248	Zone 1 - 3	A	734	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1249	Zone 1 - 3	A	734	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1250	Zone 1 - 3	B	735	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1251	Zone 1 - 3	B	735	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1252	Zone 1 - 3	C	736	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1253	Zone 1 - 3	C	736	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1254	Zone 1 - 3	D	737	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1255	Zone 1 - 3	D	737	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1256	Zone 1 - 4	A	738	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1257	Zone 1 - 4	A	738	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1258	Zone 1 - 4	B	739	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1259	Zone 1 - 4	B	739	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1260	Zone 1 - 4	C	740	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1261	Zone 1 - 4	C	740	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1262	Zone 1 - 4	D	741	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1263	Zone 1 - 4	D	741	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1264	Zone 1 - 5	A	742	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1265	Zone 1 - 5	A	742	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1266	Zone 1 - 5	B	743	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1267	Zone 1 - 5	B	743	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1268	Zone 1 - 5	C	744	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1269	Zone 1 - 5	C	744	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1270	Zone 1 - 5	D	745	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1271	Zone 1 - 5	D	745	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1272	Zone 1 - 6	A	746	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1273	Zone 1 - 6	A	746	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1274	Zone 1 - 6	B	747	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1275	Zone 1 - 6	B	747	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1276	Zone 1 - 6	C	748	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1277	Zone 1 - 6	C	748	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1278	Zone 1 - 6	D	749	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1279	Zone 1 - 6	D	749	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1280	Zone 1 - 7	A	750	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1281	Zone 1 - 7	A	750	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1282	Zone 1 - 7	B	751	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1283	Zone 1 - 7	B	751	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1284	Zone 1 - 7	C	752	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1285	Zone 1 - 7	C	752	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1286	Zone 1 - 7	D	753	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1287	Zone 1 - 7	D	753	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1288	Zone 1 - 8	A	754	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1289	Zone 1 - 8	A	754	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1290	Zone 1 - 8	B	755	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1291	Zone 1 - 8	B	755	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1292	Zone 1 - 8	C	756	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1293	Zone 1 - 8	C	756	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1294	Zone 1 - 8	D	757	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1295	Zone 1 - 8	D	757	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1296	Zone 1 - 9	A	758	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1297	Zone 1 - 9	A	758	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1298	Zone 1 - 9	B	759	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1299	Zone 1 - 9	B	759	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1300	Zone 1 - 9	C	760	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1301	Zone 1 - 9	C	760	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1302	Zone 1 - 9	D	761	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1303	Zone 1 - 9	D	761	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1304	Zone 1 - 10	A	762	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1305	Zone 1 - 10	A	762	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1306	Zone 1 - 10	B	763	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1307	Zone 1 - 10	B	763	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1308	Zone 1 - 10	C	764	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1309	Zone 1 - 10	C	764	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1310	Zone 1 - 10	D	765	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1311	Zone 1 - 10	D	765	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1312	Zone 1 - 11	A	766	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1313	Zone 1 - 11	A	766	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1314	Zone 1 - 11	B	767	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1315	Zone 1 - 11	B	767	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1316	Zone 1 - 11	C	768	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1317	Zone 1 - 11	C	768	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1318	Zone 1 - 11	D	769	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1319	Zone 1 - 11	D	769	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1320	Zone 1 - 12	A	770	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1321	Zone 1 - 12	A	770	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1322	Zone 1 - 12	B	771	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1323	Zone 1 - 12	B	771	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1324	Zone 1 - 12	C	772	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1325	Zone 1 - 12	C	772	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1326	Zone 1 - 12	D	773	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1327	Zone 1 - 12	D	773	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1328	Zone 1 - 13	A	774	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1329	Zone 1 - 13	A	774	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1330	Zone 1 - 13	B	775	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1331	Zone 1 - 13	B	775	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1332	Zone 1 - 13	C	776	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1333	Zone 1 - 13	C	776	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1334	Zone 1 - 13	D	777	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1335	Zone 1 - 13	D	777	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1336	Zone 1 - 14	A	778	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1337	Zone 1 - 14	A	778	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1338	Zone 1 - 14	B	779	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1339	Zone 1 - 14	B	779	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1340	Zone 1 - 14	C	780	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1341	Zone 1 - 14	C	780	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1342	Zone 1 - 14	D	781	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1343	Zone 1 - 14	D	781	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1344	Zone 1 - 15	A	782	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1345	Zone 1 - 15	A	782	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1346	Zone 1 - 15	B	783	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1347	Zone 1 - 15	B	783	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1348	Zone 1 - 15	C	784	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1349	Zone 1 - 15	C	784	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1350	Zone 1 - 15	D	785	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1351	Zone 1 - 15	D	785	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1352	Zone 1 - 18	A	786	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1353	Zone 1 - 18	A	786	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1354	Zone 1 - 18	B	787	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1355	Zone 1 - 18	B	787	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1356	Zone 1 - 18	C	788	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1357	Zone 1 - 18	C	788	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1358	Zone 1 - 18	D	789	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1359	Zone 1 - 18	D	789	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1360	Zone 1 - 19	A	790	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1361	Zone 1 - 19	A	790	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1362	Zone 1 - 19	B	791	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1363	Zone 1 - 19	B	791	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1364	Zone 1 - 19	C	792	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1365	Zone 1 - 19	C	792	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1366	Zone 1 - 19	D	793	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1367	Zone 1 - 19	D	793	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1368	Zone 1 - 20	A	794	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1369	Zone 1 - 20	A	794	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1370	Zone 1 - 20	B	795	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1371	Zone 1 - 20	B	795	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1372	Zone 1 - 20	C	796	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1373	Zone 1 - 20	C	796	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1374	Zone 1 - 20	D	797	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1375	Zone 1 - 20	D	797	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1376	Zone 1 - 21	A	798	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1377	Zone 1 - 21	A	798	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1378	Zone 1 - 21	B	799	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1379	Zone 1 - 21	B	799	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1380	Zone 1 - 21	C	800	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1381	Zone 1 - 21	C	800	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1382	Zone 1 - 21	D	801	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1383	Zone 1 - 21	D	801	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1384	Zone 1 - 22	A	802	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1385	Zone 1 - 22	A	802	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1386	Zone 1 - 22	B	803	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1387	Zone 1 - 22	B	803	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1388	Zone 1 - 22	C	804	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1389	Zone 1 - 22	C	804	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1390	Zone 1 - 22	D	805	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1391	Zone 1 - 22	D	805	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1392	Zone 1 - 23	A	806	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1393	Zone 1 - 23	A	806	Plinthes	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1394	Zone 1 - 23	B	807	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1395	Zone 1 - 23	B	807	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1396	Zone 1 - 23	C	808	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1397	Zone 1 - 23	C	808	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1398	Zone 1 - 23	D	809	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1399	Zone 1 - 23	D	809	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1400	Zone 1 - 24	A	810	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1401	Zone 1 - 24	A	810	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1402	Zone 1 - 24	B	811	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1403	Zone 1 - 24	B	811	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1404	Zone 1 - 24	C	812	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1405	Zone 1 - 24	C	812	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1406	Zone 1 - 24	D	813	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1407	Zone 1 - 24	D	813	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1408	Zone 1 - 25	A	814	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1409	Zone 1 - 25	A	814	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1410	Zone 1 - 25	B	815	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1411	Zone 1 - 25	B	815	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1412	Zone 1 - 25	C	816	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1413	Zone 1 - 25	C	816	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1414	Zone 1 - 25	D	817	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1415	Zone 1 - 25	D	817	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1416	Zone 1 - 26	A	818	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1417	Zone 1 - 26	A	818	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1418	Zone 1 - 26	B	819	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1419	Zone 1 - 26	B	819	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1420	Zone 1 - 26	C	820	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1421	Zone 1 - 26	C	820	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1422	Zone 1 - 26	D	821	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1423	Zone 1 - 26	D	821	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1424	Zone 1 - 27	A	822	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1425	Zone 1 - 27	A	822	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1426	Zone 1 - 27	B	823	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1427	Zone 1 - 27	B	823	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1428	Zone 1 - 27	C	824	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1429	Zone 1 - 27	C	824	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1430	Zone 1 - 27	D	825	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1431	Zone 1 - 27	D	825	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1432	Zone 1 - 28	A	826	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1433	Zone 1 - 28	A	826	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1434	Zone 1 - 28	B	827	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1435	Zone 1 - 28	B	827	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1436	Zone 1 - 28	C	828	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1437	Zone 1 - 28	C	828	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1438	Zone 1 - 28	D	829	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1439	Zone 1 - 28	D	829	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1440	Zone 1 - 29	A	830	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1441	Zone 1 - 29	A	830	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1442	Zone 1 - 29	B	831	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1443	Zone 1 - 29	B	831	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1444	Zone 1 - 29	C	832	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1445	Zone 1 - 29	C	832	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1446	Zone 1 - 29	D	833	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1447	Zone 1 - 29	D	833	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1448	Zone 1 - 30	A	834	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1449	Zone 1 - 30	A	834	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1450	Zone 1 - 30	B	835	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1451	Zone 1 - 30	B	835	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1452	Zone 1 - 30	C	836	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1453	Zone 1 - 30	C	836	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1454	Zone 1 - 30	D	837	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1455	Zone 1 - 30	D	837	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1456	Zone 1 - 31	A	838	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1457	Zone 1 - 31	A	838	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1458	Zone 1 - 31	B	839	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1459	Zone 1 - 31	B	839	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1460	Zone 1 - 31	C	840	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1461	Zone 1 - 31	C	840	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1462	Zone 1 - 31	D	841	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1463	Zone 1 - 31	D	841	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1464	Zone 1 - 32	A	842	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1465	Zone 1 - 32	A	842	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1466	Zone 1 - 32	B	843	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1467	Zone 1 - 32	B	843	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1468	Zone 1 - 32	C	844	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1469	Zone 1 - 32	C	844	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1470	Zone 1 - 32	D	845	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1471	Zone 1 - 32	D	845	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1472	Zone 1 - 33	A	846	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1473	Zone 1 - 33	A	846	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1474	Zone 1 - 33	B	847	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1475	Zone 1 - 33	B	847	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1476	Zone 1 - 33	C	848	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1477	Zone 1 - 33	C	848	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1478	Zone 1 - 33	D	849	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1479	Zone 1 - 33	D	849	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1480	Zone 1 - 34	A	850	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1481	Zone 1 - 34	A	850	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1482	Zone 1 - 34	B	851	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1483	Zone 1 - 34	B	851	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1484	Zone 1 - 34	C	852	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1485	Zone 1 - 34	C	852	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1486	Zone 1 - 34	D	853	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1487	Zone 1 - 34	D	853	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1488	Zone 1 - 35	A	854	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1489	Zone 1 - 35	A	854	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1490	Zone 1 - 35	B	855	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1491	Zone 1 - 35	B	855	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1492	Zone 1 - 35	C	856	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1493	Zone 1 - 35	C	856	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1494	Zone 1 - 35	D	857	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1495	Zone 1 - 35	D	857	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1496	Zone 1 - 36	A	858	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1497	Zone 1 - 36	A	858	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1498	Zone 1 - 36	B	859	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1499	Zone 1 - 36	B	859	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1500	Zone 1 - 36	C	860	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1501	Zone 1 - 36	C	860	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1502	Zone 1 - 36	D	861	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1503	Zone 1 - 36	D	861	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1504	Zone 1 - 37	A	862	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1505	Zone 1 - 37	A	862	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1506	Zone 1 - 37	B	863	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1507	Zone 1 - 37	B	863	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1508	Zone 1 - 37	C	864	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1509	Zone 1 - 37	C	864	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1510	Zone 1 - 37	D	865	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1511	Zone 1 - 37	D	865	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1512	Zone 1 - 38	A	866	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1513	Zone 1 - 38	A	866	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1514	Zone 1 - 38	B	867	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1515	Zone 1 - 38	B	867	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1516	Zone 1 - 38	C	868	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1517	Zone 1 - 38	C	868	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1518	Zone 1 - 38	D	869	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1519	Zone 1 - 38	D	869	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1520	Zone 1 - 39	A	870	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1521	Zone 1 - 39	A	870	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1522	Zone 1 - 39	B	871	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1523	Zone 1 - 39	B	871	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1524	Zone 1 - 39	C	872	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1525	Zone 1 - 39	C	872	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1526	Zone 1 - 39	D	873	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1527	Zone 1 - 39	D	873	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1528	Zone 1 - 40	A	874	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1529	Zone 1 - 40	A	874	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1530	Zone 1 - 40	B	875	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1531	Zone 1 - 40	B	875	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1532	Zone 1 - 40	C	876	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1533	Zone 1 - 40	C	876	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1534	Zone 1 - 40	D	877	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1535	Zone 1 - 40	D	877	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1536	Zone 1 - 41	A	878	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1537	Zone 1 - 41	A	878	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1538	Zone 1 - 41	B	879	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1539	Zone 1 - 41	B	879	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1540	Zone 1 - 41	C	880	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1541	Zone 1 - 41	C	880	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1542	Zone 1 - 41	D	881	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1543	Zone 1 - 41	D	881	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1544	Zone 1 - 42	A	882	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1545	Zone 1 - 42	A	882	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1546	Zone 1 - 42	B	883	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1547	Zone 1 - 42	B	883	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1548	Zone 1 - 42	C	884	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1549	Zone 1 - 42	C	884	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1550	Zone 1 - 42	D	885	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1551	Zone 1 - 42	D	885	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1552	Zone 1 - 43	A	886	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1553	Zone 1 - 43	A	886	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1554	Zone 1 - 43	B	887	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1555	Zone 1 - 43	B	887	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1556	Zone 1 - 43	C	888	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1557	Zone 1 - 43	C	888	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1558	Zone 1 - 43	D	889	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1559	Zone 1 - 43	D	889	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1560	Zone 1 - 44	A	890	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1561	Zone 1 - 44	A	890	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1562	Zone 1 - 44	B	891	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1563	Zone 1 - 44	B	891	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1564	Zone 1 - 44	C	892	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1565	Zone 1 - 44	C	892	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1566	Zone 1 - 44	D	893	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1567	Zone 1 - 44	D	893	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1568	Zone 1 - 45	A	894	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1569	Zone 1 - 45	A	894	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1570	Zone 1 - 45	B	895	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1571	Zone 1 - 45	B	895	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1572	Zone 1 - 45	C	896	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1573	Zone 1 - 45	C	896	Plinthes	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1574	Zone 1 - 45	D	897	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1575	Zone 1 - 45	D	897	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1576	Zone 1 - 46	A	898	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1577	Zone 1 - 46	A	898	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1578	Zone 1 - 46	B	899	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1579	Zone 1 - 46	B	899	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1580	Zone 1 - 46	C	900	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1581	Zone 1 - 46	C	900	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1582	Zone 1 - 46	D	901	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1583	Zone 1 - 46	D	901	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1584	Zone 1 - 47	A	902	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1585	Zone 1 - 47	A	902	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1586	Zone 1 - 47	B	903	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1587	Zone 1 - 47	B	903	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1588	Zone 1 - 47	C	904	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1589	Zone 1 - 47	C	904	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1590	Zone 1 - 47	D	905	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1591	Zone 1 - 47	D	905	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1592	Zone 1 - 48	A	906	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1593	Zone 1 - 48	A	906	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1594	Zone 1 - 48	B	907	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1595	Zone 1 - 48	B	907	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1596	Zone 1 - 48	C	908	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1597	Zone 1 - 48	C	908	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1598	Zone 1 - 48	D	909	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1599	Zone 1 - 48	D	909	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1600	Zone 1 - 49	A	910	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1601	Zone 1 - 49	A	910	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1602	Zone 1 - 49	B	911	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1603	Zone 1 - 49	B	911	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1604	Zone 1 - 49	C	912	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1605	Zone 1 - 49	C	912	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1606	Zone 1 - 49	D	913	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1607	Zone 1 - 49	D	913	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1608	Zone 2 - 2	A	914	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1609	Zone 2 - 2	A	914	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1610	Zone 2 - 2	B	915	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1611	Zone 2 - 2	B	915	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1612	Zone 2 - 2	C	916	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1613	Zone 2 - 2	C	916	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1614	Zone 2 - 2	D	917	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1615	Zone 2 - 2	D	917	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1616	Zone 2 - 3	A	918	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1617	Zone 2 - 3	A	918	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1618	Zone 2 - 3	B	919	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1619	Zone 2 - 3	B	919	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1620	Zone 2 - 3	C	920	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1621	Zone 2 - 3	C	920	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1622	Zone 2 - 3	D	921	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1623	Zone 2 - 3	D	921	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1624	Zone 2 - 4	A	922	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1625	Zone 2 - 4	A	922	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1626	Zone 2 - 4	B	923	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1627	Zone 2 - 4	B	923	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1628	Zone 2 - 4	C	924	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1629	Zone 2 - 4	C	924	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1630	Zone 2 - 4	D	925	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1631	Zone 2 - 4	D	925	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1632	Zone 2 - 5	A	926	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1633	Zone 2 - 5	A	926	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1634	Zone 2 - 5	B	927	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1635	Zone 2 - 5	B	927	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1636	Zone 2 - 5	C	928	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1637	Zone 2 - 5	C	928	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1638	Zone 2 - 5	D	929	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1639	Zone 2 - 5	D	929	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1640	Zone 2 - 6	A	930	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1641	Zone 2 - 6	A	930	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1642	Zone 2 - 6	B	931	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1643	Zone 2 - 6	B	931	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1644	Zone 2 - 6	C	932	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1645	Zone 2 - 6	C	932	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1646	Zone 2 - 6	D	933	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1647	Zone 2 - 6	D	933	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1648	Zone 2 - 7	A	934	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1649	Zone 2 - 7	A	934	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1650	Zone 2 - 7	B	935	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1651	Zone 2 - 7	B	935	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1652	Zone 2 - 7	C	936	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1653	Zone 2 - 7	C	936	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1654	Zone 2 - 7	D	937	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1655	Zone 2 - 7	D	937	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1656	Zone 2 - 8	A	938	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1657	Zone 2 - 8	A	938	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1658	Zone 2 - 8	B	939	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1659	Zone 2 - 8	B	939	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1660	Zone 2 - 8	C	940	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1661	Zone 2 - 8	C	940	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1662	Zone 2 - 8	D	941	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1663	Zone 2 - 8	D	941	Plinthes	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1664	Zone 2 - 9	A	942	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1665	Zone 2 - 9	A	942	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1666	Zone 2 - 9	B	943	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1667	Zone 2 - 9	B	943	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1668	Zone 2 - 9	C	944	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1669	Zone 2 - 9	C	944	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1670	Zone 2 - 9	D	945	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1671	Zone 2 - 9	D	945	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1672	Zone 2 - 10	A	946	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1673	Zone 2 - 10	A	946	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1674	Zone 2 - 10	B	947	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1675	Zone 2 - 10	B	947	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1676	Zone 2 - 10	C	948	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1677	Zone 2 - 10	C	948	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1678	Zone 2 - 10	D	949	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1679	Zone 2 - 10	D	949	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1680	Zone 2 - 11	A	950	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1681	Zone 2 - 11	A	950	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1682	Zone 2 - 11	B	951	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1683	Zone 2 - 11	B	951	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1684	Zone 2 - 11	C	952	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1685	Zone 2 - 11	C	952	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1686	Zone 2 - 11	D	953	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1687	Zone 2 - 11	D	953	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1688	Zone 2 - 12	A	954	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1689	Zone 2 - 12	A	954	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1690	Zone 2 - 12	B	955	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1691	Zone 2 - 12	B	955	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1692	Zone 2 - 12	C	956	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1693	Zone 2 - 12	C	956	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1694	Zone 2 - 12	D	957	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1695	Zone 2 - 12	D	957	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1696	Zone 2 - 13	A	958	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1697	Zone 2 - 13	A	958	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1698	Zone 2 - 13	B	959	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1699	Zone 2 - 13	B	959	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1700	Zone 2 - 13	C	960	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1701	Zone 2 - 13	C	960	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1702	Zone 2 - 13	D	961	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1703	Zone 2 - 13	D	961	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1704	Zone 2 - 14	A	962	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1705	Zone 2 - 14	A	962	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1706	Zone 2 - 14	B	963	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1707	Zone 2 - 14	B	963	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1708	Zone 2 - 14	C	964	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1709	Zone 2 - 14	C	964	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1710	Zone 2 - 14	D	965	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1711	Zone 2 - 14	D	965	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1712	Zone 2 - 15	A	966	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1713	Zone 2 - 15	A	966	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1714	Zone 2 - 15	B	967	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1715	Zone 2 - 15	B	967	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1716	Zone 2 - 15	C	968	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1717	Zone 2 - 15	C	968	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1718	Zone 2 - 15	D	969	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1719	Zone 2 - 15	D	969	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1720	Zone 2 - Esc 1	A	970	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1721	Zone 2 - Esc 1	A	970	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1722	Zone 2 - Esc 1	B	971	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1723	Zone 2 - Esc 1	B	971	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1724	Zone 2 - Esc 1	C	972	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1725	Zone 2 - Esc 1	C	972	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1726	Zone 2 - Esc 1	D	973	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1727	Zone 2 - Esc 1	D	973	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1728	Zone 2 - 16	A	974	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1729	Zone 2 - 16	A	974	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1730	Zone 2 - 16	B	975	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1731	Zone 2 - 16	B	975	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1732	Zone 2 - 16	C	976	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1733	Zone 2 - 16	C	976	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1734	Zone 2 - 16	D	977	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1735	Zone 2 - 16	D	977	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1736	Zone 3 - 1	A	978	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1737	Zone 3 - 1	A	978	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1738	Zone 3 - 1	B	979	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1739	Zone 3 - 1	B	979	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1740	Zone 3 - 1	C	980	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1741	Zone 3 - 1	C	980	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1742	Zone 3 - 1	D	981	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1743	Zone 3 - 1	D	981	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1744	Zone 3 - 2	A	982	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1745	Zone 3 - 2	A	982	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1746	Zone 3 - 2	B	983	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1747	Zone 3 - 2	B	983	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1748	Zone 3 - 2	C	984	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1749	Zone 3 - 2	C	984	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1750	Zone 3 - 2	D	985	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1751	Zone 3 - 2	D	985	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1752	Zone 3 - 3	A	986	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1753	Zone 3 - 3	A	986	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1754	Zone 3 - 3	B	987	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1755	Zone 3 - 3	B	987	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1756	Zone 3 - 3	C	988	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1757	Zone 3 - 3	C	988	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1758	Zone 3 - 3	D	989	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1759	Zone 3 - 3	D	989	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1760	Zone 3 - 4	A	990	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1761	Zone 3 - 4	A	990	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1762	Zone 3 - 4	B	991	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1763	Zone 3 - 4	B	991	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1764	Zone 3 - 4	C	992	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1765	Zone 3 - 4	C	992	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1766	Zone 3 - 4	D	993	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1767	Zone 3 - 4	D	993	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1768	Zone 3 - 5	A	994	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1769	Zone 3 - 5	A	994	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1770	Zone 3 - 5	B	995	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1771	Zone 3 - 5	B	995	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1772	Zone 3 - 5	C	996	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1773	Zone 3 - 5	C	996	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1774	Zone 3 - 5	D	997	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1775	Zone 3 - 5	D	997	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1776	Zone 3 - 6	A	998	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1777	Zone 3 - 6	A	998	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1778	Zone 3 - 6	B	999	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1779	Zone 3 - 6	B	999	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1780	Zone 3 - 6	C	1000	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1781	Zone 3 - 6	C	1000	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1782	Zone 3 - 6	D	1001	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1783	Zone 3 - 6	D	1001	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1784	Zone 3 - 7	A	1002	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1785	Zone 3 - 7	A	1002	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1786	Zone 3 - 7	B	1003	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1787	Zone 3 - 7	B	1003	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1788	Zone 3 - 7	C	1004	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1789	Zone 3 - 7	C	1004	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1790	Zone 3 - 7	D	1005	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1791	Zone 3 - 7	D	1005	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1792	Zone 3 - 8	A	1006	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1793	Zone 3 - 8	A	1006	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1794	Zone 3 - 8	B	1007	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1795	Zone 3 - 8	B	1007	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1796	Zone 3 - 8	C	1008	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1797	Zone 3 - 8	C	1008	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1798	Zone 3 - 8	D	1009	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1799	Zone 3 - 8	D	1009	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1800	Zone 3 - 9	A	1010	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1801	Zone 3 - 9	A	1010	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1802	Zone 3 - 9	B	1011	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1803	Zone 3 - 9	B	1011	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1804	Zone 3 - 9	C	1012	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1805	Zone 3 - 9	C	1012	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1806	Zone 3 - 9	D	1013	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1807	Zone 3 - 9	D	1013	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1808	Zone 3 - 10	A	1014	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1809	Zone 3 - 10	A	1014	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1810	Zone 3 - 10	B	1015	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1811	Zone 3 - 10	B	1015	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1812	Zone 3 - 10	C	1016	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1813	Zone 3 - 10	C	1016	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1814	Zone 3 - 10	D	1017	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1815	Zone 3 - 10	D	1017	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1816	Zone 4 - 1	A	1018	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1817	Zone 4 - 1	A	1018	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1818	Zone 4 - 1	B	1019	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1819	Zone 4 - 1	B	1019	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1820	Zone 4 - 1	C	1020	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1821	Zone 4 - 1	C	1020	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1822	Zone 4 - 1	D	1021	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1823	Zone 4 - 1	D	1021	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1824	Zone 4 - 2	A	1022	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1825	Zone 4 - 2	A	1022	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1826	Zone 4 - 2	B	1023	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1827	Zone 4 - 2	B	1023	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1828	Zone 4 - 2	C	1024	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1829	Zone 4 - 2	C	1024	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1830	Zone 4 - 2	D	1025	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1831	Zone 4 - 2	D	1025	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1832	Zone 4 - 3	A	1026	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1833	Zone 4 - 3	A	1026	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1834	Zone 4 - 3	B	1027	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1835	Zone 4 - 3	B	1027	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1836	Zone 4 - 3	C	1028	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1837	Zone 4 - 3	C	1028	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1838	Zone 4 - 3	D	1029	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1839	Zone 4 - 3	D	1029	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1840	Zone 4 - 4	A	1030	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1841	Zone 4 - 4	A	1030	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1842	Zone 4 - 4	B	1031	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1843	Zone 4 - 4	B	1031	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
1844	Zone 4 - 4	C	1032	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1845	Zone 4 - 4	C	1032	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1846	Zone 4 - 4	D	1033	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1847	Zone 4 - 4	D	1033	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1848	Zone 4 - 5	A	1034	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1849	Zone 4 - 5	A	1034	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1850	Zone 4 - 5	B	1035	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1851	Zone 4 - 5	B	1035	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1852	Zone 4 - 5	C	1036	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1853	Zone 4 - 5	C	1036	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1854	Zone 4 - 5	D	1037	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1855	Zone 4 - 5	D	1037	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1856	Zone 4 - 6	A	1038	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1857	Zone 4 - 6	A	1038	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1858	Zone 4 - 6	B	1039	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1859	Zone 4 - 6	B	1039	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1860	Zone 4 - 6	C	1040	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1861	Zone 4 - 6	C	1040	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1862	Zone 4 - 6	D	1041	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1863	Zone 4 - 6	D	1041	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1864	Zone 4 - 7	A	1042	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1865	Zone 4 - 7	A	1042	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1866	Zone 4 - 7	B	1043	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1867	Zone 4 - 7	B	1043	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1868	Zone 4 - 7	C	1044	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1869	Zone 4 - 7	C	1044	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1870	Zone 4 - 7	D	1045	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1871	Zone 4 - 7	D	1045	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1872	Zone 4 - 8	A	1046	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1873	Zone 4 - 8	A	1046	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1874	Zone 4 - 8	B	1047	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1875	Zone 4 - 8	B	1047	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1876	Zone 4 - 8	C	1048	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1877	Zone 4 - 8	C	1048	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1878	Zone 4 - 8	D	1049	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1879	Zone 4 - 8	D	1049	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1880	Zone 4 - 9	A	1050	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1881	Zone 4 - 9	A	1050	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1882	Zone 4 - 9	B	1051	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1883	Zone 4 - 9	B	1051	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1884	Zone 4 - 9	C	1052	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1885	Zone 4 - 9	C	1052	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1886	Zone 4 - 9	D	1053	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1887	Zone 4 - 9	D	1053	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1888	Zone 4 - 10	A	1054	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1889	Zone 4 - 10	A	1054	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1890	Zone 4 - 10	B	1055	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1891	Zone 4 - 10	B	1055	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1892	Zone 4 - 10	C	1056	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1893	Zone 4 - 10	C	1056	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1894	Zone 4 - 10	D	1057	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1895	Zone 4 - 10	D	1057	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1896	Zone 4 - 11	A	1058	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1897	Zone 4 - 11	A	1058	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1898	Zone 4 - 11	B	1059	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1899	Zone 4 - 11	B	1059	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1900	Zone 4 - 11	C	1060	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1901	Zone 4 - 11	C	1060	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1902	Zone 4 - 11	D	1061	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1903	Zone 4 - 11	D	1061	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1904	Zone 4 - 12	A	1062	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1905	Zone 4 - 12	A	1062	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1906	Zone 4 - 12	B	1063	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1907	Zone 4 - 12	B	1063	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1908	Zone 4 - 12	C	1064	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1909	Zone 4 - 12	C	1064	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1910	Zone 4 - 12	D	1065	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1911	Zone 4 - 12	D	1065	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1912	Zone 4 - 13	A	1066	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1913	Zone 4 - 13	A	1066	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1914	Zone 4 - 13	B	1067	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1915	Zone 4 - 13	B	1067	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1916	Zone 4 - 13	C	1068	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1917	Zone 4 - 13	C	1068	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1918	Zone 4 - 13	D	1069	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1919	Zone 4 - 13	D	1069	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1920	Zone 4 - 14	A	1070	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1921	Zone 4 - 14	A	1070	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1922	Zone 4 - 14	B	1071	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1923	Zone 4 - 14	B	1071	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1924	Zone 4 - 14	C	1072	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1925	Zone 4 - 14	C	1072	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1926	Zone 4 - 14	D	1073	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1927	Zone 4 - 14	D	1073	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1928	Zone 4 - 15	A	1074	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1929	Zone 4 - 15	A	1074	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1930	Zone 4 - 15	B	1075	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1931	Zone 4 - 15	B	1075	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1932	Zone 4 - 15	C	1076	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1933	Zone 4 - 15	C	1076	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1934	Zone 4 - 15	D	1077	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1935	Zone 4 - 15	D	1077	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
1936	Zone 1 - 22	D	1078	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1937	Zone 1 - 22	D	1078	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1938	Zone 1 - 22	D	1079	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1939	Zone 1 - 22	D	1079	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1940	Zone 1 - 22	D	1080	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1941	Zone 1 - 22	D	1080	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1942	Zone 1 - 22	D	1081	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1943	Zone 1 - 22	D	1081	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1944	Zone 1 - 22	D	1082	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1945	Zone 1 - 22	D	1082	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1946	Zone 1 - 22	D	1083	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1947	Zone 1 - 22	D	1083	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1948	Zone 1 - 22	D	1084	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1949	Zone 1 - 22	D	1084	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1950	Zone 1 - 22	D	1085	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1951	Zone 1 - 22	D	1085	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1952	Zone 1 - 23	D	1086	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1953	Zone 1 - 23	D	1086	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1954	Zone 1 - 23	D	1087	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1955	Zone 1 - 23	D	1087	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1956	Zone 1 - 23	D	1088	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1957	Zone 1 - 23	D	1088	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1958	Zone 1 - 23	D	1089	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1959	Zone 1 - 23	D	1089	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1960	Zone 1 - 23	D	1090	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1961	Zone 1 - 23	D	1090	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1962	Zone 1 - 23	D	1091	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1963	Zone 1 - 23	D	1091	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1964	Zone 1 - 23	D	1092	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1965	Zone 1 - 23	D	1092	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1966	Zone 1 - 23	D	1093	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1967	Zone 1 - 23	D	1093	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
1968	Zone 1 - 23	D	1094	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
1969	Zone 1 - 23	D	1094	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
1970	Zone 1 - 23	D	1095	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
1971	Zone 1 - 23	D	1095	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
1972	Zone 1 - 23	D	1096	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
1973	Zone 1 - 23	D	1096	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
1974	Zone 1 - 23	D	1097	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
1975	Zone 1 - 23	D	1097	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
1976	Zone 1 - 23	D	1098	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
1977	Zone 1 - 23	D	1098	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
1978	Zone 1 - 23	D	1099	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
1979	Zone 1 - 23	D	1099	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
1980	Zone 1 - 24	D	1100	Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	0,00
1981	Zone 1 - 24	D	1100	Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	0,00
1982	Zone 1 - 24	D	1101	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	0,00
1983	Zone 1 - 24	D	1101	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	0,00
1984	Zone 1 - 24	D	1102	Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	0,00
1985	Zone 1 - 24	D	1102	Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	0,00
1986	Zone 1 - 24	D	1103	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	0,00
1987	Zone 1 - 24	D	1103	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	0,00
1988	Zone 1 - 24	D	1104	Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	0,00
1989	Zone 1 - 24	D	1104	Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	0,00
1990	Zone 1 - 24	D	1105	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	0,00
1991	Zone 1 - 24	D	1105	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	0,00
1992	Zone 1 - 24	D	1106	Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	0,00
1993	Zone 1 - 24	D	1106	Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	0,00
1994	Zone 1 - 24	D	1107	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	0,00
1995	Zone 1 - 24	D	1107	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
1996	Zone 1 - 25	D	1108	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1997	Zone 1 - 25	D	1108	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1998	Zone 1 - 25	D	1109	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
1999	Zone 1 - 25	D	1109	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2000	Zone 1 - 25	D	1110	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2001	Zone 1 - 25	D	1110	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2002	Zone 1 - 25	D	1111	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2003	Zone 1 - 25	D	1111	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2004	Zone 1 - 25	D	1112	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2005	Zone 1 - 25	D	1112	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2006	Zone 1 - 25	D	1113	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2007	Zone 1 - 25	D	1113	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2008	Zone 1 - 25	D	1114	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2009	Zone 1 - 25	D	1114	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2010	Zone 1 - 25	D	1115	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2011	Zone 1 - 25	D	1115	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2012	Zone 1 - 26	D	1116	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2013	Zone 1 - 26	D	1116	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2014	Zone 1 - 26	D	1117	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2015	Zone 1 - 26	D	1117	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2016	Zone 1 - 26	D	1118	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2017	Zone 1 - 26	D	1118	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2018	Zone 1 - 26	D	1119	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2019	Zone 1 - 26	D	1119	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2020	Zone 1 - 26	D	1120	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2021	Zone 1 - 26	D	1120	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2022	Zone 1 - 26	D	1121	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2023	Zone 1 - 26	D	1121	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2024	Zone 1 - 26	D	1122	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2025	Zone 1 - 26	D	1122	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2026	Zone 1 - 26	D	1123	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2027	Zone 1 - 26	D	1123	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2028	Zone 1 - 27	D	1124	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2029	Zone 1 - 27	D	1124	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2030	Zone 1 - 27	D	1125	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2031	Zone 1 - 27	D	1125	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2032	Zone 1 - 27	D	1126	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2033	Zone 1 - 27	D	1126	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2034	Zone 1 - 27	D	1127	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2035	Zone 1 - 27	D	1127	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2036	Zone 1 - 27	D	1128	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2037	Zone 1 - 27	D	1128	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2038	Zone 1 - 27	D	1129	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2039	Zone 1 - 27	D	1129	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2040	Zone 1 - 27	D	1130	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2041	Zone 1 - 27	D	1130	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2042	Zone 1 - 27	D	1131	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2043	Zone 1 - 27	D	1131	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2044	Zone 1 - 30	D	1132	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2045	Zone 1 - 30	D	1132	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2046	Zone 1 - 30	D	1133	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2047	Zone 1 - 30	D	1133	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2048	Zone 1 - 30	D	1134	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2049	Zone 1 - 30	D	1134	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2050	Zone 1 - 30	D	1135	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2051	Zone 1 - 30	D	1135	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2052	Zone 1 - 30	D	1136	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2053	Zone 1 - 30	D	1136	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2054	Zone 1 - 30	D	1137	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2055	Zone 1 - 30	D	1137	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2056	Zone 1 - 30	D	1138	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2057	Zone 1 - 30	D	1138	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2058	Zone 1 - 30	D	1139	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2059	Zone 1 - 30	D	1139	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2060	Zone 1 - 31	D	1140	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2061	Zone 1 - 31	D	1140	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2062	Zone 1 - 31	D	1141	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2063	Zone 1 - 31	D	1141	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2064	Zone 1 - 31	D	1142	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2065	Zone 1 - 31	D	1142	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2066	Zone 1 - 31	D	1143	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2067	Zone 1 - 31	D	1143	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2068	Zone 1 - 31	D	1144	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2069	Zone 1 - 31	D	1144	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2070	Zone 1 - 31	D	1145	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2071	Zone 1 - 31	D	1145	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2072	Zone 1 - 31	D	1146	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2073	Zone 1 - 31	D	1146	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2074	Zone 1 - 31	D	1147	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2075	Zone 1 - 31	D	1147	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2076	Zone 1 - 32	D	1148	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2077	Zone 1 - 32	D	1148	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2078	Zone 1 - 32	D	1149	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2079	Zone 1 - 32	D	1149	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2080	Zone 1 - 32	D	1150	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2081	Zone 1 - 32	D	1150	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2082	Zone 1 - 32	D	1151	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2083	Zone 1 - 32	D	1151	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2084	Zone 1 - 32	D	1152	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2085	Zone 1 - 32	D	1152	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2086	Zone 1 - 32	D	1153	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2087	Zone 1 - 32	D	1153	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2088	Zone 1 - 32	D	1154	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2089	Zone 1 - 32	D	1154	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2090	Zone 1 - 32	D	1155	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2091	Zone 1 - 32	D	1155	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2092	Zone 1 - 33	D	1156	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2093	Zone 1 - 33	D	1156	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2094	Zone 1 - 33	D	1157	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2095	Zone 1 - 33	D	1157	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2096	Zone 1 - 33	D	1158	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2097	Zone 1 - 33	D	1158	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2098	Zone 1 - 33	D	1159	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2099	Zone 1 - 33	D	1159	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2100	Zone 1 - 33	D	1160	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2101	Zone 1 - 33	D	1160	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2102	Zone 1 - 33	D	1161	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2103	Zone 1 - 33	D	1161	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2104	Zone 1 - 33	D	1162	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2105	Zone 1 - 33	D	1162	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2106	Zone 1 - 33	D	1163	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2107	Zone 1 - 33	D	1163	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2108	Zone 1 - 34	D	1164	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2109	Zone 1 - 34	D	1164	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2110	Zone 1 - 34	D	1165	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2111	Zone 1 - 34	D	1165	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2112	Zone 1 - 34	D	1166	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2113	Zone 1 - 34	D	1166	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2114	Zone 1 - 34	D	1167	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2115	Zone 1 - 34	D	1167	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2116	Zone 1 - 34	D	1168	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2117	Zone 1 - 34	D	1168	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2118	Zone 1 - 34	D	1169	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2119	Zone 1 - 34	D	1169	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2120	Zone 1 - 34	D	1170	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2121	Zone 1 - 34	D	1170	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2122	Zone 1 - 34	D	1171	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2123	Zone 1 - 34	D	1171	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2124	Zone 1 - 35	D	1172	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2125	Zone 1 - 35	D	1172	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2126	Zone 1 - 35	D	1173	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2127	Zone 1 - 35	D	1173	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2128	Zone 1 - 35	D	1174	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2129	Zone 1 - 35	D	1174	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2130	Zone 1 - 35	D	1175	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2131	Zone 1 - 35	D	1175	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2132	Zone 1 - 35	D	1176	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2133	Zone 1 - 35	D	1176	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2134	Zone 1 - 35	D	1177	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2135	Zone 1 - 35	D	1177	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2136	Zone 1 - 35	D	1178	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2137	Zone 1 - 35	D	1178	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2138	Zone 1 - 35	D	1179	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2139	Zone 1 - 35	D	1179	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2140	Zone 1 - 36	D	1180	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2141	Zone 1 - 36	D	1180	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2142	Zone 1 - 36	D	1181	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2143	Zone 1 - 36	D	1181	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2144	Zone 1 - 36	D	1182	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2145	Zone 1 - 36	D	1182	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2146	Zone 1 - 36	D	1183	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2147	Zone 1 - 36	D	1183	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2148	Zone 1 - 36	D	1184	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2149	Zone 1 - 36	D	1184	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2150	Zone 1 - 36	D	1185	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2151	Zone 1 - 36	D	1185	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2152	Zone 1 - 36	D	1186	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2153	Zone 1 - 36	D	1186	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2154	Zone 1 - 36	D	1187	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2155	Zone 1 - 36	D	1187	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2156	Zone 2 - 2	B	1188	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	3,00
2157	Zone 2 - 2	B	1188	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	3,50
2158	Zone 2 - 2	B	1189	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	3,40
2159	Zone 2 - 2	B	1189	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	2,80
2160	Zone 2 - 2	B	1190	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	2,40
2161	Zone 2 - 2	B	1190	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	3,10
2162	Zone 2 - 2	B	1191	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	3,00
2163	Zone 2 - 2	B	1191	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	3,20
2164	Zone 2 - 2	B	1192	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2165	Zone 2 - 2	B	1192	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2166	Zone 2 - 2	B	1192	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2167	Zone 2 - 2	B	1193	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2168	Zone 2 - 2	B	1193	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2169	Zone 2 - 2	B	1193	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2170	Zone 2 - 2	B	1194	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2171	Zone 2 - 2	B	1194	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2172	Zone 2 - 2	B	1194	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2173	Zone 2 - 2	B	1195	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2174	Zone 2 - 2	B	1195	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2175	Zone 2 - 2	B	1195	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2176	Zone 2 - 2	B	1196	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2177	Zone 2 - 2	B	1196	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2178	Zone 2 - 2	B	1196	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2179	Zone 2 - 2	B	1197	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2180	Zone 2 - 2	B	1197	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2181	Zone 2 - 2	B	1197	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2182	Zone 2 - 2	B	1198	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2183	Zone 2 - 2	B	1198	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2184	Zone 2 - 2	B	1198	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2185	Zone 2 - 2	B	1199	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2186	Zone 2 - 2	B	1199	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2187	Zone 2 - 2	B	1199	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2188	Zone 2 - 2	B	1200	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2189	Zone 2 - 2	B	1200	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2190	Zone 2 - 2	B	1200	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2191	Zone 2 - 2	B	1201	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2192	Zone 2 - 2	B	1201	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2193	Zone 2 - 2	B	1201	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2194	Zone 2 - 2	B	1202	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2195	Zone 2 - 2	B	1202	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2196	Zone 2 - 2	B	1202	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2197	Zone 2 - 2	B	1203	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2198	Zone 2 - 2	B	1203	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2199	Zone 2 - 2	B	1203	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2200	Zone 2 - 2	B	1204	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2201	Zone 2 - 2	B	1204	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2202	Zone 2 - 2	B	1204	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2203	Zone 2 - 2	B	1205	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2204	Zone 2 - 2	B	1205	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2205	Zone 2 - 2	B	1205	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2206	Zone 2 - 2	B	1206	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2207	Zone 2 - 2	B	1206	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2208	Zone 2 - 2	B	1206	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2209	Zone 2 - 2	B	1207	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2210	Zone 2 - 2	B	1207	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2211	Zone 2 - 2	B	1207	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	0,00
2212	Zone 2 - 2	B	1208	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2213	Zone 2 - 2	B	1208	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2214	Zone 2 - 2	B	1208	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2215	Zone 2 - 2	B	1209	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2216	Zone 2 - 2	B	1209	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2217	Zone 2 - 2	B	1209	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2218	Zone 2 - 2	B	1210	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2219	Zone 2 - 2	B	1210	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2220	Zone 2 - 2	B	1210	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2221	Zone 2 - 2	B	1211	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2222	Zone 2 - 2	B	1211	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2223	Zone 2 - 2	B	1211	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	0,00
2224	Zone 2 - 2	B	1212	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2225	Zone 2 - 2	B	1212	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2226	Zone 2 - 2	B	1212	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2227	Zone 2 - 2	B	1213	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2228	Zone 2 - 2	B	1213	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2229	Zone 2 - 2	B	1213	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2230	Zone 2 - 2	B	1214	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2231	Zone 2 - 2	B	1214	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2232	Zone 2 - 2	B	1214	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2233	Zone 2 - 2	B	1215	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2234	Zone 2 - 2	B	1215	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2235	Zone 2 - 2	B	1215	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	0,00
2236	Zone 2 - 2	B	1216	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2237	Zone 2 - 2	B	1216	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2238	Zone 2 - 2	B	1216	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2239	Zone 2 - 2	B	1217	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2240	Zone 2 - 2	B	1217	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2241	Zone 2 - 2	B	1217	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2242	Zone 2 - 2	B	1218	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2243	Zone 2 - 2	B	1218	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2244	Zone 2 - 2	B	1218	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2245	Zone 2 - 2	B	1219	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2246	Zone 2 - 2	B	1219	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2247	Zone 2 - 2	B	1219	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Vernis	0,00
2248	Zone 2 - 2	B	1220	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	3,50
2249	Zone 2 - 2	B	1220	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00
2250	Zone 2 - 2	B	1221	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	3,20
2251	Zone 2 - 2	B	1221	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	3,10
2252	Zone 2 - 2	B	1222	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,30
2253	Zone 2 - 2	B	1222	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,50
2254	Zone 2 - 2	B	1223	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,20
2255	Zone 2 - 2	B	1223	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,10
2256	Zone 2 - 2	B	1223	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00
2257	Zone 2 - 2	B	1223	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00
2258	Zone 2 - 2	B	1223	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00
2259	Zone 2 - 2	B	1224	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
2260	Zone 2 - 2	B	1224	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
2261	Zone 2 - 2	B	1225	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
2262	Zone 2 - 2	B	1225	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
2263	Zone 2 - 2	B	1226	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
2264	Zone 2 - 2	B	1226	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
2265	Zone 2 - 2	B	1227	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	3,50
2266	Zone 2 - 2	B	1227	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	3,50
2267	Zone 2 - 2	B	1228	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,50
2268	Zone 2 - 2	B	1228	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,50



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2269	Zone 2 - 2	B	1229	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,50
2270	Zone 2 - 2	B	1229	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,50
2271	Zone 2 - 2	B	1230	Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,50
2272	Zone 2 - 2	B	1230	Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,50
2273	Zone 2 - 2	B	1231	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,50
2274	Zone 2 - 2	B	1231	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,50
2275	Zone 2 - 2	B	1232	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
2276	Zone 2 - 2	B	1232	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
2277	Zone 2 - 2	B	1233	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
2278	Zone 2 - 2	B	1233	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
2279	Zone 2 - 2	B	1234	Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
2280	Zone 2 - 2	B	1234	Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
2281	Zone 2 - 2	B	1235	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
2282	Zone 2 - 2	B	1235	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
2283	Zone 2 - 2	B	1236	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,20
2284	Zone 2 - 2	B	1236	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,20
2285	Zone 2 - 2	B	1237	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,20
2286	Zone 2 - 2	B	1237	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,30
2287	Zone 2 - 2	B	1238	Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	3,30
2288	Zone 2 - 2	B	1238	Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	3,30
2289	Zone 2 - 2	B	1239	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	3,30
2290	Zone 2 - 2	B	1239	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	3,30
2291	Zone 2 - 2	B	1240	Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	3,30
2292	Zone 2 - 2	B	1240	Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	3,30
2293	Zone 2 - 2	B	1241	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	3,30
2294	Zone 2 - 2	B	1241	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	3,30
2295	Zone 2 - 2	B	1242	Fenêtre extérieure (F6)	Métal	Peinture	3,20
2296	Zone 2 - 2	B	1242	Fenêtre extérieure (F6)	Métal	Peinture	3,20
2297	Zone 2 - 2	B	1243	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Métal	Peinture	3,20
2298	Zone 2 - 2	B	1243	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Métal	Peinture	3,20

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2299	Zone 2 - 2	B	1244	Fenêtre intérieure (F7)	Métal	Peinture	3,20
2300	Zone 2 - 2	B	1244	Fenêtre intérieure (F7)	Métal	Peinture	3,20
2301	Zone 2 - 2	B	1245	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Métal	Peinture	3,40
2302	Zone 2 - 2	B	1245	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Métal	Peinture	3,40
2303	Zone 2 - 2	B	1246	Fenêtre extérieure (F7)	Métal	Peinture	3,40
2304	Zone 2 - 2	B	1246	Fenêtre extérieure (F7)	Métal	Peinture	3,40
2305	Zone 2 - 2	B	1247	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Métal	Peinture	3,40
2306	Zone 2 - 2	B	1247	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Métal	Peinture	3,40
2307	Zone 1 - Esc 1	B	1248	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2308	Zone 1 - Esc 1	B	1248	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2309	Zone 1 - Esc 1	B	1249	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2310	Zone 1 - Esc 1	B	1249	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2311	Zone 1 - Esc 1	B	1250	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2312	Zone 1 - Esc 1	B	1250	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2313	Zone 1 - Esc 1	B	1251	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2314	Zone 1 - Esc 1	B	1251	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
2315	Zone 1 - Esc 1	B	1252	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2316	Zone 1 - Esc 1	B	1252	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2317	Zone 1 - Esc 1	B	1253	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2318	Zone 1 - Esc 1	B	1253	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2319	Zone 1 - Esc 1	B	1254	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2320	Zone 1 - Esc 1	B	1254	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2321	Zone 1 - Esc 1	B	1255	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2322	Zone 1 - Esc 1	B	1255	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
2323	Zone 1 - Esc 1	B	1256	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2324	Zone 1 - Esc 1	B	1256	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2325	Zone 1 - Esc 1	B	1257	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2326	Zone 1 - Esc 1	B	1257	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2327	Zone 1 - Esc 1	B	1258	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2328	Zone 1 - Esc 1	B	1258	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2329	Zone 1 - Esc 1	B	1259	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2330	Zone 1 - Esc 1	B	1259	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
2331	Zone 1 - Esc 1	B	1260	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2332	Zone 1 - Esc 1	B	1260	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2333	Zone 1 - Esc 1	B	1261	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2334	Zone 1 - Esc 1	B	1261	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2335	Zone 1 - Esc 1	B	1262	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2336	Zone 1 - Esc 1	B	1262	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2337	Zone 1 - Esc 1	B	1263	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2338	Zone 1 - Esc 1	B	1263	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
2339	Zone 1 - Hall d'entrée		1264	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2340	Zone 1 - Hall d'entrée		1264	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2341	Zone 1 - Hall d'entrée		1265	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2342	Zone 1 - Hall d'entrée		1265	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2343	Zone 1 - Hall d'entrée		1266	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
2344	Zone 1 - Hall d'entrée		1266	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
2345	Zone 1 - Hall d'entrée		1267	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
2346	Zone 1 - Hall d'entrée		1267	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
2347	Zone 1 - Hall d'entrée		1268	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
2348	Zone 1 - Hall d'entrée		1268	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
2349	Zone 1 - Hall d'entrée		1269	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
2350	Zone 1 - Hall d'entrée		1269	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
2351	Zone 1 - Hall d'entrée		1270	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
2352	Zone 1 - Hall d'entrée		1270	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
2353	Zone 1 - Hall d'entrée		1271	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
2354	Zone 1 - Hall d'entrée		1271	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
2355	Zone 1 - 1		1272	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2356	Zone 1 - 1		1272	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2357	Zone 1 - 1		1273	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2358	Zone 1 - 1		1273	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2359	Zone 1 - 1		1274	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
2360	Zone 1 - 1		1274	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
2361	Zone 1 - 1		1275	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
2362	Zone 1 - 1		1275	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
2363	Zone 1 - 2		1276	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
2364	Zone 1 - 2		1276	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
2365	Zone 1 - 2		1277	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
2366	Zone 1 - 2		1277	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
2367	Zone 1 - 2		1278	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
2368	Zone 1 - 2		1278	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
2369	Zone 1 - 2		1279	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2370	Zone 1 - 2		1279	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
2371	Zone 1 - 3		1280	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
2372	Zone 1 - 3		1280	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
2373	Zone 1 - 3		1281	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
2374	Zone 1 - 3		1281	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
2375	Zone 1 - 3		1282	Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
2376	Zone 1 - 3		1282	Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
2377	Zone 1 - 3		1283	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
2378	Zone 1 - 3		1283	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
2379	Zone 1 - 4		1284	Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
2380	Zone 1 - 4		1284	Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
2381	Zone 1 - 4		1285	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
2382	Zone 1 - 4		1285	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
2383	Zone 1 - 4		1286	Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
2384	Zone 1 - 4		1286	Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
2385	Zone 1 - 4		1287	Huisserie Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
2386	Zone 1 - 4		1287	Huisserie Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
2387	Zone 1 - 5		1288	Porte (P9)	Bois	Peinture	0,00
2388	Zone 1 - 5		1288	Porte (P9)	Bois	Peinture	0,00
2389	Zone 1 - 5		1289	Huisserie Porte (P9)	Bois	Peinture	0,00
2390	Zone 1 - 5		1289	Huisserie Porte (P9)	Bois	Peinture	0,00
2391	Zone 1 - 5		1290	Porte (P10)	Bois	Peinture	0,00
2392	Zone 1 - 5		1290	Porte (P10)	Bois	Peinture	0,00
2393	Zone 1 - 5		1291	Huisserie Porte (P10)	Bois	Peinture	0,00
2394	Zone 1 - 5		1291	Huisserie Porte (P10)	Bois	Peinture	0,00
2395	Zone 1 - 6		1292	Porte (P11)	Bois	Peinture	0,00
2396	Zone 1 - 6		1292	Porte (P11)	Bois	Peinture	0,00
2397	Zone 1 - 6		1293	Huisserie Porte (P11)	Bois	Peinture	0,00
2398	Zone 1 - 6		1293	Huisserie Porte (P11)	Bois	Peinture	0,00
2399	Zone 1 - 6		1294	Porte (P12)	Bois	Peinture	0,00
2400	Zone 1 - 6		1294	Porte (P12)	Bois	Peinture	0,00
2401	Zone 1 - 6		1295	Huisserie Porte (P12)	Bois	Peinture	0,00
2402	Zone 1 - 6		1295	Huisserie Porte (P12)	Bois	Peinture	0,00
2403	Zone 1 - 7		1296	Porte (P13)	Bois	Peinture	0,00
2404	Zone 1 - 7		1296	Porte (P13)	Bois	Peinture	0,00
2405	Zone 1 - 7		1297	Huisserie Porte (P13)	Bois	Peinture	0,00
2406	Zone 1 - 7		1297	Huisserie Porte (P13)	Bois	Peinture	0,00
2407	Zone 1 - 7		1298	Porte (P14)	Bois	Peinture	0,00
2408	Zone 1 - 7		1298	Porte (P14)	Bois	Peinture	0,00
2409	Zone 1 - 7		1299	Huisserie Porte (P14)	Bois	Peinture	0,00
2410	Zone 1 - 7		1299	Huisserie Porte (P14)	Bois	Peinture	0,00
2411	Zone 1 - 8		1300	Porte (P15)	Bois	Peinture	0,00
2412	Zone 1 - 8		1300	Porte (P15)	Bois	Peinture	0,00
2413	Zone 1 - 8		1301	Huisserie Porte (P15)	Bois	Peinture	0,00
2414	Zone 1 - 8		1301	Huisserie Porte (P15)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2415	Zone 1 - 8		1302	Porte (P16)	Bois	Peinture	0,00
2416	Zone 1 - 8		1302	Porte (P16)	Bois	Peinture	0,00
2417	Zone 1 - 8		1303	Huisserie Porte (P16)	Bois	Peinture	0,00
2418	Zone 1 - 8		1303	Huisserie Porte (P16)	Bois	Peinture	0,00
2419	Zone 1 - 9		1304	Porte (P17)	Bois	Peinture	0,00
2420	Zone 1 - 9		1304	Porte (P17)	Bois	Peinture	0,00
2421	Zone 1 - 9		1305	Huisserie Porte (P17)	Bois	Peinture	0,00
2422	Zone 1 - 9		1305	Huisserie Porte (P17)	Bois	Peinture	0,00
2423	Zone 1 - 9		1306	Porte (P18)	Bois	Peinture	0,00
2424	Zone 1 - 9		1306	Porte (P18)	Bois	Peinture	0,00
2425	Zone 1 - 9		1307	Huisserie Porte (P18)	Bois	Peinture	0,00
2426	Zone 1 - 9		1307	Huisserie Porte (P18)	Bois	Peinture	0,00
2427	Zone 1 - 10		1308	Porte (P19)	Bois	Peinture	0,00
2428	Zone 1 - 10		1308	Porte (P19)	Bois	Peinture	0,00
2429	Zone 1 - 10		1309	Huisserie Porte (P19)	Bois	Peinture	0,00
2430	Zone 1 - 10		1309	Huisserie Porte (P19)	Bois	Peinture	0,00
2431	Zone 1 - 10		1310	Porte (P20)	Bois	Peinture	0,00
2432	Zone 1 - 10		1310	Porte (P20)	Bois	Peinture	0,00
2433	Zone 1 - 10		1311	Huisserie Porte (P20)	Bois	Peinture	0,00
2434	Zone 1 - 10		1311	Huisserie Porte (P20)	Bois	Peinture	0,00
2435	Zone 1 - 11		1312	Porte (P21)	Bois	Peinture	0,00
2436	Zone 1 - 11		1312	Porte (P21)	Bois	Peinture	0,00
2437	Zone 1 - 11		1313	Huisserie Porte (P21)	Bois	Peinture	0,00
2438	Zone 1 - 11		1313	Huisserie Porte (P21)	Bois	Peinture	0,00
2439	Zone 1 - 11		1314	Porte (P22)	Bois	Peinture	0,00
2440	Zone 1 - 11		1314	Porte (P22)	Bois	Peinture	0,00
2441	Zone 1 - 11		1315	Huisserie Porte (P22)	Bois	Peinture	0,00
2442	Zone 1 - 11		1315	Huisserie Porte (P22)	Bois	Peinture	0,00
2443	Zone 1 - 12		1316	Porte (P23)	Bois	Peinture	0,00
2444	Zone 1 - 12		1316	Porte (P23)	Bois	Peinture	0,00
2445	Zone 1 - 12		1317	Huisserie Porte (P23)	Bois	Peinture	0,00
2446	Zone 1 - 12		1317	Huisserie Porte (P23)	Bois	Peinture	0,00
2447	Zone 1 - 12		1318	Porte (P24)	Bois	Peinture	0,00
2448	Zone 1 - 12		1318	Porte (P24)	Bois	Peinture	0,00
2449	Zone 1 - 12		1319	Huisserie Porte (P24)	Bois	Peinture	0,00
2450	Zone 1 - 12		1319	Huisserie Porte (P24)	Bois	Peinture	0,00
2451	Zone 1 - 13		1320	Porte (P25)	Bois	Peinture	0,00
2452	Zone 1 - 13		1320	Porte (P25)	Bois	Peinture	0,00
2453	Zone 1 - 13		1321	Huisserie Porte (P25)	Bois	Peinture	0,00
2454	Zone 1 - 13		1321	Huisserie Porte (P25)	Bois	Peinture	0,00
2455	Zone 1 - 13		1322	Porte (P26)	Bois	Peinture	0,00
2456	Zone 1 - 13		1322	Porte (P26)	Bois	Peinture	0,00
2457	Zone 1 - 13		1323	Huisserie Porte (P26)	Bois	Peinture	0,00
2458	Zone 1 - 13		1323	Huisserie Porte (P26)	Bois	Peinture	0,00
2459	Zone 1 - 14		1324	Porte (P27)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2460	Zone 1 - 14		1324	Porte (P27)	Bois	Peinture	0,00
2461	Zone 1 - 14		1325	Huisserie Porte (P27)	Bois	Peinture	0,00
2462	Zone 1 - 14		1325	Huisserie Porte (P27)	Bois	Peinture	0,00
2463	Zone 1 - 14		1326	Porte (P28)	Bois	Peinture	0,00
2464	Zone 1 - 14		1326	Porte (P28)	Bois	Peinture	0,00
2465	Zone 1 - 14		1327	Huisserie Porte (P28)	Bois	Peinture	0,00
2466	Zone 1 - 14		1327	Huisserie Porte (P28)	Bois	Peinture	0,00
2467	Zone 1 - 15		1328	Porte (P29)	Bois	Peinture	0,00
2468	Zone 1 - 15		1328	Porte (P29)	Bois	Peinture	0,00
2469	Zone 1 - 15		1329	Huisserie Porte (P29)	Bois	Peinture	0,00
2470	Zone 1 - 15		1329	Huisserie Porte (P29)	Bois	Peinture	0,00
2471	Zone 1 - 15		1330	Porte (P30)	Bois	Peinture	0,00
2472	Zone 1 - 15		1330	Porte (P30)	Bois	Peinture	0,00
2473	Zone 1 - 15		1331	Huisserie Porte (P30)	Bois	Peinture	0,00
2474	Zone 1 - 15		1331	Huisserie Porte (P30)	Bois	Peinture	0,00
2475	Zone 1 - 18		1332	Porte (P35)	Bois	Peinture	0,00
2476	Zone 1 - 18		1332	Porte (P35)	Bois	Peinture	0,00
2477	Zone 1 - 18		1333	Huisserie Porte (P35)	Bois	Peinture	0,00
2478	Zone 1 - 18		1333	Huisserie Porte (P35)	Bois	Peinture	0,00
2479	Zone 1 - 18		1334	Porte (P36)	Bois	Peinture	0,00
2480	Zone 1 - 18		1334	Porte (P36)	Bois	Peinture	0,00
2481	Zone 1 - 18		1335	Huisserie Porte (P36)	Bois	Peinture	0,00
2482	Zone 1 - 18		1335	Huisserie Porte (P36)	Bois	Peinture	0,00
2483	Zone 1 - 19		1336	Porte (P37)	Bois	Peinture	0,00
2484	Zone 1 - 19		1336	Porte (P37)	Bois	Peinture	0,00
2485	Zone 1 - 19		1337	Huisserie Porte (P37)	Bois	Peinture	0,00
2486	Zone 1 - 19		1337	Huisserie Porte (P37)	Bois	Peinture	0,00
2487	Zone 1 - 19		1338	Porte (P38)	Bois	Peinture	0,00
2488	Zone 1 - 19		1338	Porte (P38)	Bois	Peinture	0,00
2489	Zone 1 - 19		1339	Huisserie Porte (P38)	Bois	Peinture	0,00
2490	Zone 1 - 19		1339	Huisserie Porte (P38)	Bois	Peinture	0,00
2491	Zone 1 - 20		1340	Porte (P39)	Bois	Peinture	0,00
2492	Zone 1 - 20		1340	Porte (P39)	Bois	Peinture	0,00
2493	Zone 1 - 20		1341	Huisserie Porte (P39)	Bois	Peinture	0,00
2494	Zone 1 - 20		1341	Huisserie Porte (P39)	Bois	Peinture	0,00
2495	Zone 1 - 20		1342	Porte (P40)	Bois	Peinture	0,00
2496	Zone 1 - 20		1342	Porte (P40)	Bois	Peinture	0,00
2497	Zone 1 - 20		1343	Huisserie Porte (P40)	Bois	Peinture	0,00
2498	Zone 1 - 20		1343	Huisserie Porte (P40)	Bois	Peinture	0,00
2499	Zone 1 - 21		1344	Porte (P41)	Bois	Peinture	0,00
2500	Zone 1 - 21		1344	Porte (P41)	Bois	Peinture	0,00
2501	Zone 1 - 21		1345	Huisserie Porte (P41)	Bois	Peinture	0,00
2502	Zone 1 - 21		1345	Huisserie Porte (P41)	Bois	Peinture	0,00
2503	Zone 1 - 21		1346	Porte (P42)	Bois	Peinture	0,00
2504	Zone 1 - 21		1346	Porte (P42)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2505	Zone 1 - 21		1347	Huisserie Porte (P42)	Bois	Peinture	0,00
2506	Zone 1 - 21		1347	Huisserie Porte (P42)	Bois	Peinture	0,00
2507	Zone 1 - 22		1348	Porte (P43)	Bois	Peinture	0,00
2508	Zone 1 - 22		1348	Porte (P43)	Bois	Peinture	0,00
2509	Zone 1 - 22		1349	Huisserie Porte (P43)	Bois	Peinture	0,00
2510	Zone 1 - 22		1349	Huisserie Porte (P43)	Bois	Peinture	0,00
2511	Zone 1 - 22		1350	Porte (P44)	Bois	Peinture	0,00
2512	Zone 1 - 22		1350	Porte (P44)	Bois	Peinture	0,00
2513	Zone 1 - 22		1351	Huisserie Porte (P44)	Bois	Peinture	0,00
2514	Zone 1 - 22		1351	Huisserie Porte (P44)	Bois	Peinture	0,00
2515	Zone 1 - 23		1352	Porte (P45)	Bois	Peinture	0,00
2516	Zone 1 - 23		1352	Porte (P45)	Bois	Peinture	0,00
2517	Zone 1 - 23		1353	Huisserie Porte (P45)	Bois	Peinture	0,00
2518	Zone 1 - 23		1353	Huisserie Porte (P45)	Bois	Peinture	0,00
2519	Zone 1 - 23		1354	Porte (P46)	Bois	Peinture	0,00
2520	Zone 1 - 23		1354	Porte (P46)	Bois	Peinture	0,00
2521	Zone 1 - 23		1355	Huisserie Porte (P46)	Bois	Peinture	0,00
2522	Zone 1 - 23		1355	Huisserie Porte (P46)	Bois	Peinture	0,00
2523	Zone 1 - 24		1356	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2524	Zone 1 - 24		1356	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2525	Zone 1 - 24		1357	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2526	Zone 1 - 24		1357	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
2527	Zone 1 - 25		1358	Porte	Bois	Peinture	0,00
2528	Zone 1 - 25		1358	Porte	Bois	Peinture	0,00
2529	Zone 1 - 25		1359	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2530	Zone 1 - 25		1359	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2531	Zone 1 - 25		1360	Porte	Bois	Peinture	0,00
2532	Zone 1 - 25		1360	Porte	Bois	Peinture	0,00
2533	Zone 1 - 25		1361	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2534	Zone 1 - 25		1361	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2535	Zone 1 - 26		1362	Porte	Bois	Peinture	0,00
2536	Zone 1 - 26		1362	Porte	Bois	Peinture	0,00
2537	Zone 1 - 26		1363	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2538	Zone 1 - 26		1363	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2539	Zone 1 - 26		1364	Porte	Bois	Peinture	0,00
2540	Zone 1 - 26		1364	Porte	Bois	Peinture	0,00
2541	Zone 1 - 26		1365	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2542	Zone 1 - 26		1365	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2543	Zone 1 - 27		1366	Porte	Bois	Peinture	0,00
2544	Zone 1 - 27		1366	Porte	Bois	Peinture	0,00
2545	Zone 1 - 27		1367	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2546	Zone 1 - 27		1367	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2547	Zone 1 - 27		1368	Porte	Bois	Peinture	0,00
2548	Zone 1 - 27		1368	Porte	Bois	Peinture	0,00
2549	Zone 1 - 27		1369	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2550	Zone 1 - 27		1369	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2551	Zone 1 - 28		1370	Porte	Bois	Peinture	0,00
2552	Zone 1 - 28		1370	Porte	Bois	Peinture	0,00
2553	Zone 1 - 28		1371	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2554	Zone 1 - 28		1371	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2555	Zone 1 - 28		1372	Porte	Bois	Peinture	0,00
2556	Zone 1 - 28		1372	Porte	Bois	Peinture	0,00
2557	Zone 1 - 28		1373	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2558	Zone 1 - 28		1373	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2559	Zone 1 - 29		1374	Porte	Bois	Peinture	0,00
2560	Zone 1 - 29		1374	Porte	Bois	Peinture	0,00
2561	Zone 1 - 29		1375	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2562	Zone 1 - 29		1375	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2563	Zone 1 - 29		1376	Porte	Bois	Peinture	0,00
2564	Zone 1 - 29		1376	Porte	Bois	Peinture	0,00
2565	Zone 1 - 29		1377	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2566	Zone 1 - 29		1377	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2567	Zone 1 - 30		1378	Porte	Bois	Peinture	0,00
2568	Zone 1 - 30		1378	Porte	Bois	Peinture	0,00
2569	Zone 1 - 30		1379	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2570	Zone 1 - 30		1379	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2571	Zone 1 - 30		1380	Porte	Bois	Peinture	0,00
2572	Zone 1 - 30		1380	Porte	Bois	Peinture	0,00
2573	Zone 1 - 30		1381	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2574	Zone 1 - 30		1381	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2575	Zone 1 - 31		1382	Porte	Bois	Peinture	0,00
2576	Zone 1 - 31		1382	Porte	Bois	Peinture	0,00
2577	Zone 1 - 31		1383	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2578	Zone 1 - 31		1383	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2579	Zone 1 - 31		1384	Porte	Bois	Peinture	0,00
2580	Zone 1 - 31		1384	Porte	Bois	Peinture	0,00
2581	Zone 1 - 31		1385	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2582	Zone 1 - 31		1385	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2583	Zone 1 - 32		1386	Porte	Bois	Peinture	0,00
2584	Zone 1 - 32		1386	Porte	Bois	Peinture	0,00
2585	Zone 1 - 32		1387	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2586	Zone 1 - 32		1387	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2587	Zone 1 - 32		1388	Porte	Bois	Peinture	0,00
2588	Zone 1 - 32		1388	Porte	Bois	Peinture	0,00
2589	Zone 1 - 32		1389	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2590	Zone 1 - 32		1389	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2591	Zone 1 - 33		1390	Porte	Bois	Peinture	0,00
2592	Zone 1 - 33		1390	Porte	Bois	Peinture	0,00
2593	Zone 1 - 33		1391	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2594	Zone 1 - 33		1391	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2595	Zone 1 - 33		1392	Porte	Bois	Peinture	0,00
2596	Zone 1 - 33		1392	Porte	Bois	Peinture	0,00
2597	Zone 1 - 33		1393	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2598	Zone 1 - 33		1393	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2599	Zone 1 - 34		1394	Porte	Bois	Peinture	0,00
2600	Zone 1 - 34		1394	Porte	Bois	Peinture	0,00
2601	Zone 1 - 34		1395	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2602	Zone 1 - 34		1395	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2603	Zone 1 - 34		1396	Porte	Bois	Peinture	0,00
2604	Zone 1 - 34		1396	Porte	Bois	Peinture	0,00
2605	Zone 1 - 34		1397	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2606	Zone 1 - 34		1397	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2607	Zone 1 - 36		1398	Porte	Bois	Peinture	0,00
2608	Zone 1 - 36		1398	Porte	Bois	Peinture	0,00
2609	Zone 1 - 36		1399	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2610	Zone 1 - 36		1399	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2611	Zone 1 - 36		1400	Porte	Bois	Peinture	0,00
2612	Zone 1 - 36		1400	Porte	Bois	Peinture	0,00
2613	Zone 1 - 36		1401	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2614	Zone 1 - 36		1401	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2615	Zone 1 - 37		1402	Porte	Bois	Peinture	0,00
2616	Zone 1 - 37		1402	Porte	Bois	Peinture	0,00
2617	Zone 1 - 37		1403	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2618	Zone 1 - 37		1403	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2619	Zone 1 - 37		1404	Porte	Bois	Peinture	0,00
2620	Zone 1 - 37		1404	Porte	Bois	Peinture	0,00
2621	Zone 1 - 37		1405	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2622	Zone 1 - 37		1405	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2623	Zone 1 - 38		1406	Porte	Bois	Peinture	0,00
2624	Zone 1 - 38		1406	Porte	Bois	Peinture	0,00
2625	Zone 1 - 38		1407	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2626	Zone 1 - 38		1407	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2627	Zone 1 - 38		1408	Porte	Bois	Peinture	0,00
2628	Zone 1 - 38		1408	Porte	Bois	Peinture	0,00
2629	Zone 1 - 38		1409	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2630	Zone 1 - 38		1409	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2631	Zone 1 - 39		1410	Porte	Bois	Peinture	0,00
2632	Zone 1 - 39		1410	Porte	Bois	Peinture	0,00
2633	Zone 1 - 39		1411	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2634	Zone 1 - 39		1411	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2635	Zone 1 - 39		1412	Porte	Bois	Peinture	0,00
2636	Zone 1 - 39		1412	Porte	Bois	Peinture	0,00
2637	Zone 1 - 39		1413	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2638	Zone 1 - 39		1413	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2639	Zone 1 - 40		1414	Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2640	Zone 1 - 40		1414	Porte	Bois	Peinture	0,00
2641	Zone 1 - 40		1415	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2642	Zone 1 - 40		1415	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2643	Zone 1 - 40		1416	Porte	Bois	Peinture	0,00
2644	Zone 1 - 40		1416	Porte	Bois	Peinture	0,00
2645	Zone 1 - 40		1417	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2646	Zone 1 - 40		1417	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2647	Zone 1 - 41		1418	Porte	Bois	Peinture	0,00
2648	Zone 1 - 41		1418	Porte	Bois	Peinture	0,00
2649	Zone 1 - 41		1419	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2650	Zone 1 - 41		1419	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2651	Zone 1 - 41		1420	Porte	Bois	Peinture	0,00
2652	Zone 1 - 41		1420	Porte	Bois	Peinture	0,00
2653	Zone 1 - 41		1421	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2654	Zone 1 - 41		1421	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2655	Zone 1 - 42		1422	Porte	Bois	Peinture	0,00
2656	Zone 1 - 42		1422	Porte	Bois	Peinture	0,00
2657	Zone 1 - 42		1423	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2658	Zone 1 - 42		1423	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2659	Zone 1 - 42		1424	Porte	Bois	Peinture	0,00
2660	Zone 1 - 42		1424	Porte	Bois	Peinture	0,00
2661	Zone 1 - 42		1425	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2662	Zone 1 - 42		1425	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2663	Zone 1 - 43		1426	Porte	Bois	Peinture	0,00
2664	Zone 1 - 43		1426	Porte	Bois	Peinture	0,00
2665	Zone 1 - 43		1427	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2666	Zone 1 - 43		1427	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2667	Zone 1 - 43		1428	Porte	Bois	Peinture	0,00
2668	Zone 1 - 43		1428	Porte	Bois	Peinture	0,00
2669	Zone 1 - 43		1429	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2670	Zone 1 - 43		1429	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2671	Zone 1 - 44		1430	Porte	Bois	Peinture	0,00
2672	Zone 1 - 44		1430	Porte	Bois	Peinture	0,00
2673	Zone 1 - 44		1431	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2674	Zone 1 - 44		1431	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2675	Zone 1 - 44		1432	Porte	Bois	Peinture	0,00
2676	Zone 1 - 44		1432	Porte	Bois	Peinture	0,00
2677	Zone 1 - 44		1433	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2678	Zone 1 - 44		1433	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2679	Zone 1 - 46		1434	Porte	Bois	Peinture	0,00
2680	Zone 1 - 46		1434	Porte	Bois	Peinture	0,00
2681	Zone 1 - 46		1435	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2682	Zone 1 - 46		1435	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2683	Zone 1 - 46		1436	Porte	Bois	Peinture	0,00
2684	Zone 1 - 46		1436	Porte	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2685	Zone 1 - 46		1437	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2686	Zone 1 - 46		1437	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2687	Zone 1 - 47		1438	Porte	Bois	Peinture	0,00
2688	Zone 1 - 47		1438	Porte	Bois	Peinture	0,00
2689	Zone 1 - 47		1439	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2690	Zone 1 - 47		1439	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2691	Zone 1 - 47		1440	Porte	Bois	Peinture	0,00
2692	Zone 1 - 47		1440	Porte	Bois	Peinture	0,00
2693	Zone 1 - 47		1441	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2694	Zone 1 - 47		1441	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2695	Zone 1 - 48		1442	Porte	Bois	Peinture	0,00
2696	Zone 1 - 48		1442	Porte	Bois	Peinture	0,00
2697	Zone 1 - 48		1443	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2698	Zone 1 - 48		1443	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2699	Zone 1 - 48		1444	Porte	Bois	Peinture	0,00
2700	Zone 1 - 48		1444	Porte	Bois	Peinture	0,00
2701	Zone 1 - 48		1445	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2702	Zone 1 - 48		1445	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2703	Zone 2 - 1		1446	Porte	Bois	Peinture	0,00
2704	Zone 2 - 1		1446	Porte	Bois	Peinture	0,00
2705	Zone 2 - 1		1447	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2706	Zone 2 - 1		1447	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2707	Zone 2 - 1		1448	Porte	Bois	Peinture	0,00
2708	Zone 2 - 1		1448	Porte	Bois	Peinture	0,00
2709	Zone 2 - 1		1449	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2710	Zone 2 - 1		1449	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2711	Zone 2 - 3		1450	Porte	Bois	Peinture	0,00
2712	Zone 2 - 3		1450	Porte	Bois	Peinture	0,00
2713	Zone 2 - 3		1451	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2714	Zone 2 - 3		1451	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2715	Zone 2 - 3		1452	Porte	Bois	Peinture	0,00
2716	Zone 2 - 3		1452	Porte	Bois	Peinture	0,00
2717	Zone 2 - 3		1453	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2718	Zone 2 - 3		1453	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2719	Zone 2 - 4		1454	Porte	Bois	Peinture	0,00
2720	Zone 2 - 4		1454	Porte	Bois	Peinture	0,00
2721	Zone 2 - 4		1455	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2722	Zone 2 - 4		1455	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2723	Zone 2 - 4		1456	Porte	Bois	Peinture	0,00
2724	Zone 2 - 4		1456	Porte	Bois	Peinture	0,00
2725	Zone 2 - 4		1457	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2726	Zone 2 - 4		1457	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2727	Zone 2 - 5		1458	Porte	Bois	Peinture	0,00
2728	Zone 2 - 5		1458	Porte	Bois	Peinture	0,00
2729	Zone 2 - 5		1459	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2730	Zone 2 - 5		1459	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2731	Zone 2 - 6		1460	Porte	Bois	Peinture	0,00
2732	Zone 2 - 6		1460	Porte	Bois	Peinture	0,00
2733	Zone 2 - 6		1461	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2734	Zone 2 - 6		1461	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2735	Zone 2 - 6		1462	Porte	Bois	Peinture	0,00
2736	Zone 2 - 6		1462	Porte	Bois	Peinture	0,00
2737	Zone 2 - 6		1463	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2738	Zone 2 - 6		1463	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2739	Zone 2 - 7		1464	Porte	Bois	Peinture	0,00
2740	Zone 2 - 7		1464	Porte	Bois	Peinture	0,00
2741	Zone 2 - 7		1465	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2742	Zone 2 - 7		1465	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2743	Zone 2 - 7		1466	Porte	Bois	Peinture	0,00
2744	Zone 2 - 7		1466	Porte	Bois	Peinture	0,00
2745	Zone 2 - 7		1467	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2746	Zone 2 - 7		1467	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2747	Zone 2 - 8		1468	Porte	Bois	Peinture	0,00
2748	Zone 2 - 8		1468	Porte	Bois	Peinture	0,00
2749	Zone 2 - 8		1469	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2750	Zone 2 - 8		1469	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2751	Zone 2 - 8		1470	Porte	Bois	Peinture	0,00
2752	Zone 2 - 8		1470	Porte	Bois	Peinture	0,00
2753	Zone 2 - 8		1471	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2754	Zone 2 - 8		1471	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2755	Zone 2 - 9		1472	Porte	Bois	Peinture	0,00
2756	Zone 2 - 9		1472	Porte	Bois	Peinture	0,00
2757	Zone 2 - 9		1473	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2758	Zone 2 - 9		1473	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2759	Zone 2 - 9		1474	Porte	Bois	Peinture	0,00
2760	Zone 2 - 9		1474	Porte	Bois	Peinture	0,00
2761	Zone 2 - 9		1475	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2762	Zone 2 - 9		1475	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2763	Zone 2 - 10		1476	Porte	Bois	Peinture	0,00
2764	Zone 2 - 10		1476	Porte	Bois	Peinture	0,00
2765	Zone 2 - 10		1477	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2766	Zone 2 - 10		1477	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2767	Zone 2 - 10		1478	Porte	Bois	Peinture	0,00
2768	Zone 2 - 10		1478	Porte	Bois	Peinture	0,00
2769	Zone 2 - 10		1479	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2770	Zone 2 - 10		1479	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2771	Zone 2 - 11		1480	Porte	Bois	Peinture	0,00
2772	Zone 2 - 11		1480	Porte	Bois	Peinture	0,00
2773	Zone 2 - 11		1481	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2774	Zone 2 - 11		1481	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2775	Zone 2 - 11		1482	Porte	Bois	Peinture	0,00
2776	Zone 2 - 11		1482	Porte	Bois	Peinture	0,00
2777	Zone 2 - 11		1483	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2778	Zone 2 - 11		1483	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2779	Zone 2 - 12		1484	Porte	Bois	Peinture	0,00
2780	Zone 2 - 12		1484	Porte	Bois	Peinture	0,00
2781	Zone 2 - 12		1485	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2782	Zone 2 - 12		1485	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2783	Zone 2 - 12		1486	Porte	Bois	Peinture	0,00
2784	Zone 2 - 12		1486	Porte	Bois	Peinture	0,00
2785	Zone 2 - 12		1487	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2786	Zone 2 - 12		1487	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2787	Zone 2 - 13		1488	Porte	Bois	Peinture	0,00
2788	Zone 2 - 13		1488	Porte	Bois	Peinture	0,00
2789	Zone 2 - 13		1489	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2790	Zone 2 - 13		1489	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2791	Zone 2 - 13		1490	Porte	Bois	Peinture	0,00
2792	Zone 2 - 13		1490	Porte	Bois	Peinture	0,00
2793	Zone 2 - 13		1491	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2794	Zone 2 - 13		1491	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2795	Zone 2 - 14		1492	Porte	Bois	Peinture	0,00
2796	Zone 2 - 14		1492	Porte	Bois	Peinture	0,00
2797	Zone 2 - 14		1493	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2798	Zone 2 - 14		1493	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2799	Zone 2 - 14		1494	Porte	Bois	Peinture	0,00
2800	Zone 2 - 14		1494	Porte	Bois	Peinture	0,00
2801	Zone 2 - 14		1495	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2802	Zone 2 - 14		1495	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2803	Zone 2 - 15		1496	Porte	Bois	Peinture	0,00
2804	Zone 2 - 15		1496	Porte	Bois	Peinture	0,00
2805	Zone 2 - 15		1497	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2806	Zone 2 - 15		1497	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2807	Zone 2 - 15		1498	Porte	Bois	Peinture	0,00
2808	Zone 2 - 15		1498	Porte	Bois	Peinture	0,00
2809	Zone 2 - 15		1499	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2810	Zone 2 - 15		1499	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2811	Zone 2 - 16		1500	Porte	Bois	Peinture	0,00
2812	Zone 2 - 16		1500	Porte	Bois	Peinture	0,00
2813	Zone 2 - 16		1501	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2814	Zone 2 - 16		1501	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2815	Zone 2 - 16		1502	Porte	Bois	Peinture	0,00
2816	Zone 2 - 16		1502	Porte	Bois	Peinture	0,00
2817	Zone 2 - 16		1503	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2818	Zone 2 - 16		1503	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2819	Zone 3 - 1		1504	Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2820	Zone 3 - 1		1504	Porte	Bois	Peinture	0,00
2821	Zone 3 - 1		1505	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2822	Zone 3 - 1		1505	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2823	Zone 3 - 1		1506	Porte	Bois	Peinture	0,00
2824	Zone 3 - 1		1506	Porte	Bois	Peinture	0,00
2825	Zone 3 - 1		1507	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2826	Zone 3 - 1		1507	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2827	Zone 3 - 2		1508	Porte	Bois	Peinture	0,00
2828	Zone 3 - 2		1508	Porte	Bois	Peinture	0,00
2829	Zone 3 - 2		1509	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2830	Zone 3 - 2		1509	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2831	Zone 3 - 2		1510	Porte	Bois	Peinture	0,00
2832	Zone 3 - 2		1510	Porte	Bois	Peinture	0,00
2833	Zone 3 - 2		1511	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2834	Zone 3 - 2		1511	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2835	Zone 3 - 3		1512	Porte	Bois	Peinture	0,00
2836	Zone 3 - 3		1512	Porte	Bois	Peinture	0,00
2837	Zone 3 - 3		1513	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2838	Zone 3 - 3		1513	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2839	Zone 3 - 3		1514	Porte	Bois	Peinture	0,00
2840	Zone 3 - 3		1514	Porte	Bois	Peinture	0,00
2841	Zone 3 - 3		1515	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2842	Zone 3 - 3		1515	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2843	Zone 3 - 4		1516	Porte	Bois	Peinture	0,00
2844	Zone 3 - 4		1516	Porte	Bois	Peinture	0,00
2845	Zone 3 - 4		1517	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2846	Zone 3 - 4		1517	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2847	Zone 3 - 4		1518	Porte	Bois	Peinture	0,00
2848	Zone 3 - 4		1518	Porte	Bois	Peinture	0,00
2849	Zone 3 - 4		1519	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2850	Zone 3 - 4		1519	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2851	Zone 3 - 5		1520	Porte	Bois	Peinture	0,00
2852	Zone 3 - 5		1520	Porte	Bois	Peinture	0,00
2853	Zone 3 - 5		1521	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2854	Zone 3 - 5		1521	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2855	Zone 3 - 5		1522	Porte	Bois	Peinture	0,00
2856	Zone 3 - 5		1522	Porte	Bois	Peinture	0,00
2857	Zone 3 - 5		1523	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2858	Zone 3 - 5		1523	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2859	Zone 3 - 6		1524	Porte	Bois	Peinture	0,00
2860	Zone 3 - 6		1524	Porte	Bois	Peinture	0,00
2861	Zone 3 - 6		1525	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2862	Zone 3 - 6		1525	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2863	Zone 3 - 6		1526	Porte	Bois	Peinture	0,00
2864	Zone 3 - 6		1526	Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2865	Zone 3 - 6		1527	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2866	Zone 3 - 6		1527	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2867	Zone 3 - 7		1528	Porte	Bois	Peinture	0,00
2868	Zone 3 - 7		1528	Porte	Bois	Peinture	0,00
2869	Zone 3 - 7		1529	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2870	Zone 3 - 7		1529	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2871	Zone 3 - 7		1530	Porte	Bois	Peinture	0,00
2872	Zone 3 - 7		1530	Porte	Bois	Peinture	0,00
2873	Zone 3 - 7		1531	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2874	Zone 3 - 7		1531	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2875	Zone 3 - 8		1532	Porte	Bois	Peinture	0,00
2876	Zone 3 - 8		1532	Porte	Bois	Peinture	0,00
2877	Zone 3 - 8		1533	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2878	Zone 3 - 8		1533	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2879	Zone 3 - 8		1534	Porte	Bois	Peinture	0,00
2880	Zone 3 - 8		1534	Porte	Bois	Peinture	0,00
2881	Zone 3 - 8		1535	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2882	Zone 3 - 8		1535	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2883	Zone 3 - 9		1536	Porte	Bois	Peinture	0,00
2884	Zone 3 - 9		1536	Porte	Bois	Peinture	0,00
2885	Zone 3 - 9		1537	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2886	Zone 3 - 9		1537	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2887	Zone 3 - 9		1538	Porte	Bois	Peinture	0,00
2888	Zone 3 - 9		1538	Porte	Bois	Peinture	0,00
2889	Zone 3 - 9		1539	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2890	Zone 3 - 9		1539	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2891	Zone 3 - 10		1540	Porte	Bois	Peinture	0,00
2892	Zone 3 - 10		1540	Porte	Bois	Peinture	0,00
2893	Zone 3 - 10		1541	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2894	Zone 3 - 10		1541	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2895	Zone 3 - 10		1542	Porte	Bois	Peinture	0,00
2896	Zone 3 - 10		1542	Porte	Bois	Peinture	0,00
2897	Zone 3 - 10		1543	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2898	Zone 3 - 10		1543	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2899	Zone 4 - 1		1544	Porte	Bois	Peinture	0,00
2900	Zone 4 - 1		1544	Porte	Bois	Peinture	0,00
2901	Zone 4 - 1		1545	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2902	Zone 4 - 1		1545	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2903	Zone 4 - 1		1546	Porte	Bois	Peinture	0,00
2904	Zone 4 - 1		1546	Porte	Bois	Peinture	0,00
2905	Zone 4 - 1		1547	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2906	Zone 4 - 1		1547	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2907	Zone 4 - 2		1548	Porte	Bois	Peinture	0,00
2908	Zone 4 - 2		1548	Porte	Bois	Peinture	0,00
2909	Zone 4 - 2		1549	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2910	Zone 4 - 2		1549	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2911	Zone 4 - 2		1550	Porte	Bois	Peinture	0,00
2912	Zone 4 - 2		1550	Porte	Bois	Peinture	0,00
2913	Zone 4 - 2		1551	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2914	Zone 4 - 2		1551	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2915	Zone 4 - 3		1552	Porte	Bois	Peinture	0,00
2916	Zone 4 - 3		1552	Porte	Bois	Peinture	0,00
2917	Zone 4 - 3		1553	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2918	Zone 4 - 3		1553	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2919	Zone 4 - 3		1554	Porte	Bois	Peinture	0,00
2920	Zone 4 - 3		1554	Porte	Bois	Peinture	0,00
2921	Zone 4 - 3		1555	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2922	Zone 4 - 3		1555	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2923	Zone 4 - 4		1556	Porte	Bois	Peinture	0,00
2924	Zone 4 - 4		1556	Porte	Bois	Peinture	0,00
2925	Zone 4 - 4		1557	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2926	Zone 4 - 4		1557	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2927	Zone 4 - 4		1558	Porte	Bois	Peinture	0,00
2928	Zone 4 - 4		1558	Porte	Bois	Peinture	0,00
2929	Zone 4 - 4		1559	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2930	Zone 4 - 4		1559	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2931	Zone 4 - 5		1560	Porte	Bois	Peinture	0,00
2932	Zone 4 - 5		1560	Porte	Bois	Peinture	0,00
2933	Zone 4 - 5		1561	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2934	Zone 4 - 5		1561	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2935	Zone 4 - 5		1562	Porte	Bois	Peinture	0,00
2936	Zone 4 - 5		1562	Porte	Bois	Peinture	0,00
2937	Zone 4 - 5		1563	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2938	Zone 4 - 5		1563	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2939	Zone 4 - 6		1564	Porte	Bois	Peinture	0,00
2940	Zone 4 - 6		1564	Porte	Bois	Peinture	0,00
2941	Zone 4 - 6		1565	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2942	Zone 4 - 6		1565	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2943	Zone 4 - 6		1566	Porte	Bois	Peinture	0,00
2944	Zone 4 - 6		1566	Porte	Bois	Peinture	0,00
2945	Zone 4 - 6		1567	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2946	Zone 4 - 6		1567	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2947	Zone 4 - 7		1568	Porte	Bois	Peinture	0,00
2948	Zone 4 - 7		1568	Porte	Bois	Peinture	0,00
2949	Zone 4 - 7		1569	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2950	Zone 4 - 7		1569	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2951	Zone 4 - 7		1570	Porte	Bois	Peinture	0,00
2952	Zone 4 - 7		1570	Porte	Bois	Peinture	0,00
2953	Zone 4 - 7		1571	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2954	Zone 4 - 7		1571	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2955	Zone 4 - 8		1572	Porte	Bois	Peinture	0,00
2956	Zone 4 - 8		1572	Porte	Bois	Peinture	0,00
2957	Zone 4 - 8		1573	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2958	Zone 4 - 8		1573	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2959	Zone 4 - 8		1574	Porte	Bois	Peinture	0,00
2960	Zone 4 - 8		1574	Porte	Bois	Peinture	0,00
2961	Zone 4 - 8		1575	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2962	Zone 4 - 8		1575	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2963	Zone 4 - 8		1576	Porte	Bois	Peinture	0,00
2964	Zone 4 - 8		1576	Porte	Bois	Peinture	0,00
2965	Zone 4 - 8		1577	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2966	Zone 4 - 8		1577	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2967	Zone 4 - 9		1578	Porte	Bois	Peinture	0,00
2968	Zone 4 - 9		1578	Porte	Bois	Peinture	0,00
2969	Zone 4 - 9		1579	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2970	Zone 4 - 9		1579	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2971	Zone 4 - 9		1580	Porte	Bois	Peinture	0,00
2972	Zone 4 - 9		1580	Porte	Bois	Peinture	0,00
2973	Zone 4 - 9		1581	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2974	Zone 4 - 9		1581	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2975	Zone 4 - 10		1582	Porte	Bois	Peinture	0,00
2976	Zone 4 - 10		1582	Porte	Bois	Peinture	0,00
2977	Zone 4 - 10		1583	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2978	Zone 4 - 10		1583	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2979	Zone 4 - 10		1584	Porte	Bois	Peinture	0,00
2980	Zone 4 - 10		1584	Porte	Bois	Peinture	0,00
2981	Zone 4 - 10		1585	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2982	Zone 4 - 10		1585	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2983	Zone 4 - 11		1586	Porte	Bois	Peinture	0,00
2984	Zone 4 - 11		1586	Porte	Bois	Peinture	0,00
2985	Zone 4 - 11		1587	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2986	Zone 4 - 11		1587	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2987	Zone 4 - 11		1588	Porte	Bois	Peinture	0,00
2988	Zone 4 - 11		1588	Porte	Bois	Peinture	0,00
2989	Zone 4 - 11		1589	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2990	Zone 4 - 11		1589	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2991	Zone 4 - 12		1590	Porte	Bois	Peinture	0,00
2992	Zone 4 - 12		1590	Porte	Bois	Peinture	0,00
2993	Zone 4 - 12		1591	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2994	Zone 4 - 12		1591	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2995	Zone 4 - 12		1592	Porte	Bois	Peinture	0,00
2996	Zone 4 - 12		1592	Porte	Bois	Peinture	0,00
2997	Zone 4 - 12		1593	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2998	Zone 4 - 12		1593	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
2999	Zone 4 - 13		1594	Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3000	Zone 4 - 13		1594	Porte	Bois	Peinture	0,00
3001	Zone 4 - 13		1595	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3002	Zone 4 - 13		1595	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3003	Zone 4 - 13		1596	Porte	Bois	Peinture	0,00
3004	Zone 4 - 13		1596	Porte	Bois	Peinture	0,00
3005	Zone 4 - 13		1597	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3006	Zone 4 - 13		1597	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3007	Zone 4 - 14		1598	Porte	Bois	Peinture	0,00
3008	Zone 4 - 14		1598	Porte	Bois	Peinture	0,00
3009	Zone 4 - 14		1599	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3010	Zone 4 - 14		1599	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3011	Zone 4 - 14		1600	Porte	Bois	Peinture	0,00
3012	Zone 4 - 14		1600	Porte	Bois	Peinture	0,00
3013	Zone 4 - 14		1601	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3014	Zone 4 - 14		1601	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3015	Zone 4 - 15		1602	Porte	Bois	Peinture	0,00
3016	Zone 4 - 15		1602	Porte	Bois	Peinture	0,00
3017	Zone 4 - 15		1603	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3018	Zone 4 - 15		1603	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3019	Zone 4 - 15		1604	Porte	Bois	Peinture	0,00
3020	Zone 4 - 15		1604	Porte	Bois	Peinture	0,00
3021	Zone 4 - 15		1605	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
3022	Zone 4 - 15		1605	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
-	Zone 1 - Local tgbt	A	1606	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Zone 1 - Local tgbt	B	1607	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Zone 1 - Local tgbt	C	1608	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Zone 1 - Local tgbt	D	1609	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Zone 1 - Chaufferie	A	1610	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Zone 1 - Chaufferie	B	1611	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Zone 1 - Chaufferie	C	1612	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Zone 1 - Chaufferie	D	1613	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Sous-sol - Sous-sol	A	1614	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Sous-sol - Sous-sol	B	1615	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Sous-sol - Sous-sol	C	1616	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Sous-sol - Sous-sol	D	1617	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Sous-sol - Sous-sol	E	1618	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Sous-sol - Sous-sol	F	1619	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Sous-sol - Sous-sol	G	1620	Mur inférieur	Béton	Brut	
-	Sous-sol - Sous-sol	H	1621	Mur inférieur	Béton	Brut	
3023	Zone 1 - Local tgbt	B	1622	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	2,30
3024	Zone 1 - Local tgbt	B	1622	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00
3025	Zone 1 - Local tgbt	B	1623	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	2,30
3026	Zone 1 - Local tgbt	B	1623	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3027	Zone 1 - Local tgbt	B	1624	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	2,30
3028	Zone 1 - Local tgbt	B	1624	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00
3029	Zone 1 - Local tgbt	B	1625	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	2,30
3030	Zone 1 - Local tgbt	B	1625	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00
3031	Zone 1 - Local tgbt	B	1625	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	3,00
3032	Zone 1 - Local tgbt	B	1626	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
3033	Zone 1 - Local tgbt	B	1626	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
3034	Zone 1 - Local tgbt	B	1627	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
3035	Zone 1 - Local tgbt	B	1627	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
3036	Zone 1 - Local tgbt	B	1628	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
3037	Zone 1 - Local tgbt	B	1628	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
3038	Zone 1 - Local tgbt	B	1629	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
3039	Zone 1 - Local tgbt	B	1629	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	3,00
3040	Zone 1 - Local tgbt	B	1630	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,00
3041	Zone 1 - Local tgbt	B	1630	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,00
3042	Zone 1 - Local tgbt	B	1631	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,00
3043	Zone 1 - Local tgbt	B	1631	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,00
3044	Zone 1 - Local tgbt	B	1632	Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,00
3045	Zone 1 - Local tgbt	B	1632	Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,00
3046	Zone 1 - Local tgbt	B	1633	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,00
3047	Zone 1 - Local tgbt	B	1633	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,00
3048	Zone 1 - Local tgbt	B	1634	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,00
3049	Zone 1 - Local tgbt	B	1634	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,00
3050	Zone 1 - Local tgbt	B	1635	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,00
3051	Zone 1 - Local tgbt	B	1635	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,00
3052	Zone 1 - Local tgbt	B	1636	Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,00
3053	Zone 1 - Local tgbt	B	1636	Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,00
3054	Zone 1 - Local tgbt	B	1637	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,00
3055	Zone 1 - Local tgbt	B	1637	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,00
3056	Zone 1 - Local tgbt	B	1638	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,00
3057	Zone 1 - Local tgbt	B	1638	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3058	Zone 1 - Local tgbt	B	1639	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,00
3059	Zone 1 - Local tgbt	B	1639	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,00
3060	Zone 1 - Local tgbt	B	1640	Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	3,00
3061	Zone 1 - Local tgbt	B	1640	Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	3,00
3062	Zone 1 - Local tgbt	B	1641	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	3,00
3063	Zone 1 - Local tgbt	B	1641	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	3,00
3064	Zone 1 - Chauffage	B	1642	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	2,80
3065	Zone 1 - Chauffage	B	1642	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	2,80
3066	Zone 1 - Chauffage	B	1643	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	2,80
3067	Zone 1 - Chauffage	B	1643	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	2,80
3068	Zone 1 - Chauffage	B	1644	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	2,80
3069	Zone 1 - Chauffage	B	1644	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	2,80
3070	Zone 1 - Chauffage	B	1645	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	2,80
3071	Zone 1 - Chauffage	B	1645	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	2,80
3072	Zone 1 - Chauffage	B	1646	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	2,80
3073	Zone 1 - Chauffage	B	1646	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	2,70
3074	Zone 1 - Chauffage	B	1647	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	2,70
3075	Zone 1 - Chauffage	B	1647	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	2,70
3076	Zone 1 - Chauffage	B	1648	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	2,70
3077	Zone 1 - Chauffage	B	1648	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	2,70
3078	Zone 1 - Chauffage	B	1649	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	2,70
3079	Zone 1 - Chauffage	B	1649	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	2,70
3080	Zone 1 - Chauffage	B	1650	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	2,70
3081	Zone 1 - Chauffage	B	1650	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	2,70
3082	Zone 1 - Chauffage	B	1651	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	2,70
3083	Zone 1 - Chauffage	B	1651	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	3,20
3084	Zone 1 - Chauffage	B	1652	Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,20
3085	Zone 1 - Chauffage	B	1652	Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,20
3086	Zone 1 - Chauffage	B	1653	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,20
3087	Zone 1 - Chauffage	B	1653	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	3,20

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3088	Zone 1 - Chaufferie	B	1654	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
3089	Zone 1 - Chaufferie	B	1654	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
3090	Zone 1 - Chaufferie	B	1655	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
3091	Zone 1 - Chaufferie	B	1655	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
3092	Zone 1 - Chaufferie	B	1656	Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
3093	Zone 1 - Chaufferie	B	1656	Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
3094	Zone 1 - Chaufferie	B	1657	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
3095	Zone 1 - Chaufferie	B	1657	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Métal	Peinture	3,20
3096	Zone 1 - Chaufferie	B	1658	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,20
3097	Zone 1 - Chaufferie	B	1658	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,20
3098	Zone 1 - Chaufferie	B	1659	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	3,20
3099	Zone 1 - Chaufferie	B	1659	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	2,90
3100	Zone 1 - Chaufferie	B	1660	Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	2,90
3101	Zone 1 - Chaufferie	B	1660	Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	2,90
3102	Zone 1 - Chaufferie	B	1661	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	2,90
3103	Zone 1 - Chaufferie	B	1661	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Métal	Peinture	2,90
3104	Zone 1 - Chaufferie	B	1662	Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	2,90
3105	Zone 1 - Chaufferie	B	1662	Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	2,90
3106	Zone 1 - Chaufferie	B	1663	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	2,90
3107	Zone 1 - Chaufferie	B	1663	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	2,90
3108	Zone 1 - Chaufferie	B	1664	Fenêtre extérieure (F6)	Métal	Peinture	2,70
3109	Zone 1 - Chaufferie	B	1664	Fenêtre extérieure (F6)	Métal	Peinture	2,70
3110	Zone 1 - Chaufferie	B	1665	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Métal	Peinture	2,70
3111	Zone 1 - Chaufferie	B	1665	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Métal	Peinture	2,70
3112	Zone 1 - Chaufferie	B	1666	Fenêtre intérieure (F7)	Métal	Peinture	2,70
3113	Zone 1 - Chaufferie	B	1666	Fenêtre intérieure (F7)	Métal	Peinture	2,70
3114	Zone 1 - Chaufferie	B	1667	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Métal	Peinture	2,70
3115	Zone 1 - Chaufferie	B	1667	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Métal	Peinture	2,70
3116	Zone 1 - Chaufferie	B	1668	Fenêtre extérieure (F7)	Métal	Peinture	2,80
3117	Zone 1 - Chaufferie	B	1668	Fenêtre extérieure (F7)	Métal	Peinture	2,80
3118	Zone 1 - Chaufferie	B	1669	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Métal	Peinture	2,80

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3119	Zone 1 - Chauffage	B	1669	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Métal	Peinture	2,80
3120	Zone 1 - Chauffage	B	1670	Fenêtre intérieure (F8)	Métal	Peinture	2,80
3121	Zone 1 - Chauffage	B	1670	Fenêtre intérieure (F8)	Métal	Peinture	2,80
3122	Zone 1 - Chauffage	B	1671	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Métal	Peinture	2,80
3123	Zone 1 - Chauffage	B	1671	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Métal	Peinture	2,80
3124	Zone 1 - Chauffage	B	1672	Fenêtre extérieure (F8)	Métal	Peinture	2,80
3125	Zone 1 - Chauffage	B	1672	Fenêtre extérieure (F8)	Métal	Peinture	2,80
3126	Zone 1 - Chauffage	B	1673	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Métal	Peinture	2,80
3127	Zone 1 - Chauffage	B	1673	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Métal	Peinture	2,80
3128	Zone 1 - Local tgbt	B	1674	Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	6,80
3129	Zone 1 - Local tgbt	B	1674	Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	6,80
3130	Zone 1 - Local tgbt	B	1675	Huisserie Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	6,70
3131	Zone 1 - Local tgbt	B	1675	Huisserie Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	6,70
3132	Zone 1 - Local tgbt	B	1676	Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	6,90
3133	Zone 1 - Local tgbt	B	1676	Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	6,90
3134	Zone 1 - Local tgbt	B	1677	Huisserie Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	6,90
3135	Zone 1 - Local tgbt	B	1677	Huisserie Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	6,90
3136	Zone 1 - Chauffage	B	1678	Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	7,20
3137	Zone 1 - Chauffage	B	1678	Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	6,90
3138	Zone 1 - Chauffage	B	1679	Huisserie Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	6,90
3139	Zone 1 - Chauffage	B	1679	Huisserie Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	8,00
3140	Zone 1 - Chauffage	C	1680	Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	6,30
3141	Zone 1 - Chauffage	C	1680	Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	6,00
3142	Zone 1 - Chauffage	C	1681	Huisserie Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	7,00
3143	Zone 1 - Chauffage	C	1681	Huisserie Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	7,20
3144	Zone 1 - Chauffage	C	1682	Garde corps	Métal	Peinture	4,20
3145	Zone 1 - Chauffage	C	1682	Garde corps	Métal	Peinture	4,80
3146	Sous-sol - Sous-sol	F	1683	Porte (P1)	Métal	Peinture	5,00
3147	Sous-sol - Sous-sol	F	1683	Porte (P1)	Métal	Peinture	5,20
3148	Sous-sol - Sous-sol	F	1684	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	4,80
3149	Sous-sol - Sous-sol	F	1684	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	4,90
3150	Zone 1 - Chauffage		1685	Conduite ep+ purge	Métal	Peinture vert	3,20
3151	Zone 1 - Chauffage		1685	Conduite ep+ purge	Métal	Peinture vert	3,40

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3152	Zone 1 - Chauffage		1686	Conduite ep+ purge	Métal	Peinture Bleu	4,00
3153	Zone 1 - Chauffage		1686	Conduite ep+ purge	Métal	Peinture Bleu	4,10
3154	Zone 1 - Chauffage		1687	Conduite ep+ purge	Métal	Peinture Jaune	3,70
3155	Zone 1 - Chauffage		1687	Conduite ep+ purge	Métal	Peinture Jaune	3,00
3156	Sous-sol - Sous-sol		1688	Autre	Métal	Peinture orange	7,20
3157	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1689	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3158	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1689	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3159	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1690	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3160	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1690	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3161	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1691	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3162	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1691	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3163	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1692	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3164	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1692	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3165	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1693	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3166	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1693	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3167	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1694	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3168	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1694	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3169	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1695	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3170	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1695	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3171	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1696	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3172	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1696	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3173	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1697	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3174	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1697	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3175	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1698	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3176	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1698	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3177	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1699	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3178	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1699	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3179	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1700	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3180	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1700	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3181	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1701	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3182	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1701	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3183	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1702	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3184	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1702	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3185	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1703	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3186	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1703	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3187	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1704	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3188	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1704	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3189	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1705	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3190	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1705	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3191	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1706	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3192	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1706	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3193	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1707	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3194	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1707	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3195	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1708	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3196	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1708	Plafond	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3197	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1709	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3198	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1709	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3199	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1710	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3200	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1710	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3201	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1711	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3202	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1711	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3203	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1712	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3204	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1712	Plafond	Bois	Vernis	0,00
3205	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1713	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3206	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1713	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3207	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1714	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3208	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1714	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3209	Niveau 2 - Bibliothèque	E	1715	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3210	Niveau 2 - Bibliothèque	E	1715	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3211	Niveau 2 - Bibliothèque	E	1716	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3212	Niveau 2 - Bibliothèque	E	1716	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3213	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1717	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3214	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1717	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3215	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1718	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3216	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1718	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3217	Niveau 2 - Bibliothèque	C	1719	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3218	Niveau 2 - Bibliothèque	C	1719	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3219	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1720	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3220	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1720	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3221	Niveau 2 - Bibliothèque	E	1721	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3222	Niveau 2 - Bibliothèque	E	1721	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3223	Niveau 2 - Bibliothèque	F	1722	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3224	Niveau 2 - Bibliothèque	F	1722	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3225	Niveau 2 - Bibliothèque	G	1723	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3226	Niveau 2 - Bibliothèque	G	1723	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3227	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1724	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3228	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1724	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3229	Niveau 2 - Bibliothèque		1725	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
3230	Niveau 2 - Bibliothèque		1725	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
3231	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1726	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3232	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1726	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3233	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1727	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3234	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1727	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3235	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1728	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3236	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1728	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3237	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1729	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3238	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1729	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3239	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1730	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3240	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1730	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3241	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1731	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3242	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1731	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3243	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1732	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3244	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1732	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3245	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1733	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3246	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1733	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3247	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1734	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3248	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1734	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3249	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1735	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3250	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1735	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3251	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1736	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3252	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1736	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3253	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1737	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3254	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1737	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3255	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1738	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3256	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1738	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3257	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1739	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3258	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1739	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3259	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1740	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3260	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1740	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3261	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1741	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3262	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1741	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3263	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1742	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3264	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1742	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3265	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1743	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3266	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1743	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3267	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1744	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3268	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1744	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3269	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1745	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3270	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1745	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3271	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1746	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3272	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1746	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3273	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1747	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3274	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1747	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3275	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1748	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3276	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1748	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3277	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1749	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3278	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1749	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3279	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1750	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3280	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1750	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3281	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1751	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3282	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1751	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3283	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1752	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3284	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1752	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3285	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1753	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3286	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1753	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3287	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1754	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3288	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1754	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3289	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1755	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3290	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1755	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3291	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1756	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3292	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1756	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3293	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1757	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3294	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1757	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	0,00
3295	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1758	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3296	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1758	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3297	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1759	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3298	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1759	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3299	Niveau 2 - Bibliothèque	C	1760	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3300	Niveau 2 - Bibliothèque	C	1760	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3301	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1761	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3302	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1761	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3303	Niveau 2 - Bibliothèque	E	1762	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3304	Niveau 2 - Bibliothèque	E	1762	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3305	Niveau 2 - Bibliothèque	F	1763	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3306	Niveau 2 - Bibliothèque	F	1763	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3307	Niveau 2 - Bibliothèque	G	1764	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3308	Niveau 2 - Bibliothèque	G	1764	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3309	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1765	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3310	Niveau 2 - Bibliothèque	H	1765	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3311	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1766	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3312	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1766	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3313	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1767	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3314	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1767	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3315	Niveau 2 - Bibliothèque	C	1768	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3316	Niveau 2 - Bibliothèque	C	1768	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3317	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1769	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3318	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1769	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3319	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1770	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3320	Niveau 2 - Bibliothèque	A	1770	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3321	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1771	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3322	Niveau 2 - Bibliothèque	B	1771	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3323	Niveau 2 - Bibliothèque	C	1772	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3324	Niveau 2 - Bibliothèque	C	1772	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3325	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1773	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3326	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1773	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3327	Niveau 2 - Bibliothèque		1774	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
3328	Niveau 2 - Bibliothèque		1774	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
3329	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1775	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3330	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1775	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3331	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1776	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3332	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1776	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3333	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1777	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3334	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1777	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3335	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1778	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3336	Niveau 2 - Bibliothèque	D	1778	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3337	Niveau 2 - Infirmerie	P	1779	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3338	Niveau 2 - Infirmerie	P	1779	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3339	Niveau 2 - Infirmerie	P	1780	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3340	Niveau 2 - Infirmerie	P	1780	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3341	Niveau 2 - Infirmerie	P	1781	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3342	Niveau 2 - Infirmerie	P	1781	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3343	Niveau 2 - Infirmerie	P	1782	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3344	Niveau 2 - Infirmerie	P	1782	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	0,00
3345	Niveau 2 - Infirmerie	G	1783	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3346	Niveau 2 - Infirmerie	G	1783	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3347	Niveau 2 - Infirmerie	G	1784	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3348	Niveau 2 - Infirmerie	G	1784	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3349	Niveau 2 - Infirmerie	G	1785	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3350	Niveau 2 - Infirmerie	G	1785	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3351	Niveau 2 - Infirmerie	G	1786	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3352	Niveau 2 - Infirmerie	G	1786	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	0,00
3353	Niveau 2 - Infirmerie	L	1787	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3354	Niveau 2 - Infirmerie	L	1787	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3355	Niveau 2 - Infirmerie	L	1788	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3356	Niveau 2 - Infirmerie	L	1788	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3357	Niveau 2 - Infirmerie	L	1789	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3358	Niveau 2 - Infirmerie	L	1789	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3359	Niveau 2 - Infirmerie	L	1790	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3360	Niveau 2 - Infirmerie	L	1790	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	0,00
3361	Niveau 2 - Infirmerie	A	1791	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3362	Niveau 2 - Infirmerie	A	1791	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3363	Niveau 2 - Infirmerie	B	1792	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3364	Niveau 2 - Infirmerie	B	1792	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3365	Niveau 2 - Infirmerie	C	1793	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3366	Niveau 2 - Infirmerie	C	1793	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3367	Niveau 2 - Infirmerie	D	1794	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3368	Niveau 2 - Infirmerie	D	1794	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3369	Niveau 2 - Infirmerie	E	1795	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3370	Niveau 2 - Infirmerie	E	1795	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3371	Niveau 2 - Infirmerie	F	1796	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3372	Niveau 2 - Infirmerie	F	1796	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3373	Niveau 2 - Infirmerie	G	1797	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3374	Niveau 2 - Infirmerie	G	1797	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3375	Niveau 2 - Infirmerie	H	1798	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3376	Niveau 2 - Infirmerie	H	1798	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3377	Niveau 2 - Infirmerie	I	1799	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3378	Niveau 2 - Infirmerie	I	1799	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3379	Niveau 2 - Infirmerie	J	1800	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3380	Niveau 2 - Infirmerie	J	1800	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3381	Niveau 2 - Infirmerie	K	1801	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3382	Niveau 2 - Infirmerie	K	1801	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3383	Niveau 2 - Infirmerie	L	1802	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3384	Niveau 2 - Infirmerie	L	1802	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3385	Niveau 2 - Infirmerie	M	1803	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3386	Niveau 2 - Infirmerie	M	1803	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3387	Niveau 2 - Infirmerie	N	1804	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3388	Niveau 2 - Infirmerie	N	1804	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3389	Niveau 2 - Infirmerie	O	1805	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3390	Niveau 2 - Infirmerie	O	1805	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3391	Niveau 2 - Infirmerie	P	1806	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3392	Niveau 2 - Infirmerie	P	1806	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3393	Niveau 2 - Infirmerie	Q	1807	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3394	Niveau 2 - Infirmerie	Q	1807	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3395	Niveau 2 - Infirmerie	R	1808	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3396	Niveau 2 - Infirmerie	R	1808	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3397	Niveau 2 - Infirmerie	S	1809	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3398	Niveau 2 - Infirmerie	S	1809	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3399	Niveau 2 - Infirmerie	T	1810	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3400	Niveau 2 - Infirmerie	T	1810	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3401	Niveau 2 - Infirmerie	A	1811	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3402	Niveau 2 - Infirmerie	A	1811	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3403	Niveau 2 - Infirmerie	B	1812	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3404	Niveau 2 - Infirmerie	B	1812	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3405	Niveau 2 - Infirmerie	C	1813	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3406	Niveau 2 - Infirmerie	C	1813	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3407	Niveau 2 - Infirmerie	D	1814	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3408	Niveau 2 - Infirmerie	D	1814	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3409	Niveau 2 - Infirmerie	E	1815	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3410	Niveau 2 - Infirmerie	E	1815	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3411	Niveau 2 - Infirmerie	F	1816	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3412	Niveau 2 - Infirmerie	F	1816	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3413	Niveau 2 - Infirmerie	G	1817	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3414	Niveau 2 - Infirmerie	G	1817	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3415	Niveau 2 - Infirmerie	H	1818	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3416	Niveau 2 - Infirmerie	H	1818	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3417	Niveau 2 - Infirmerie	I	1819	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3418	Niveau 2 - Infirmerie	I	1819	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3419	Niveau 2 - Infirmerie	J	1820	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3420	Niveau 2 - Infirmerie	J	1820	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3421	Niveau 2 - Infirmerie	K	1821	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3422	Niveau 2 - Infirmerie	K	1821	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3423	Niveau 2 - Infirmerie	L	1822	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3424	Niveau 2 - Infirmerie	L	1822	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3425	Niveau 2 - Infirmerie	M	1823	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3426	Niveau 2 - Infirmerie	M	1823	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3427	Niveau 2 - Infirmerie	N	1824	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3428	Niveau 2 - Infirmerie	N	1824	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3429	Niveau 2 - Infirmerie	O	1825	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3430	Niveau 2 - Infirmerie	O	1825	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3431	Niveau 2 - Infirmerie	P	1826	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3432	Niveau 2 - Infirmerie	P	1826	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3433	Niveau 2 - Infirmerie	Q	1827	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3434	Niveau 2 - Infirmerie	Q	1827	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3435	Niveau 2 - Infirmerie	R	1828	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3436	Niveau 2 - Infirmerie	R	1828	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3437	Niveau 2 - Infirmerie	S	1829	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3438	Niveau 2 - Infirmerie	S	1829	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3439	Niveau 2 - Infirmerie	T	1830	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3440	Niveau 2 - Infirmerie	T	1830	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
-	Niveau 2 - Infirmerie		1831	Plafond	Faux plafond	Brut	
3441	Niveau 2 - Infirmerie	R	1832	Conduite EP	Métal	Peinture	4,20
3442	Niveau 2 - Infirmerie	R	1832	Conduite EP	Métal	Peinture	3,80
3443	Niveau 2 - Infirmerie		1833	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3444	Niveau 2 - Infirmerie		1833	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3445	Niveau 2 - Infirmerie		1834	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3446	Niveau 2 - Infirmerie		1834	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3447	Niveau 2 - Infirmerie		1835	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3448	Niveau 2 - Infirmerie		1835	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3449	Niveau 2 - Infirmerie		1836	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3450	Niveau 2 - Infirmerie		1836	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3451	Niveau 2 - Infirmerie		1837	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3452	Niveau 2 - Infirmerie		1837	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3453	Niveau 2 - Infirmerie		1838	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3454	Niveau 2 - Infirmerie		1838	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3455	Niveau 2 - Infirmerie		1839	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3456	Niveau 2 - Infirmerie		1839	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3457	Niveau 2 - Infirmerie		1840	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3458	Niveau 2 - Infirmerie		1840	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3459	Zone 3 - 8		1841	GRILLE	Métal	Peinture	4,80
3460	Zone 3 - 8		1841	GRILLE	Métal	Peinture	4,20
3461	Zone 3 - 8		1842	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
3462	Zone 3 - 8		1842	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
3463	Zone 1 - 4		1843	Conduite métal	Métal	Peinture	10,80
3464	Zone 1 - 4		1843	Conduite métal	Métal	Peinture	10,50
3465	Entresol - 2	A	1844	Balustre	Métal	Peinture	3,20
3466	Entresol - 2	A	1844	Balustre	Métal	Peinture	3,50

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3467	Entresol - 2	A	1845	Main courante	Métal	Peinture	2,80
3468	Entresol - 2	A	1845	Main courante	Métal	Peinture	3,00
3469	Entresol - 2	B	1846	Balustre	Métal	Peinture	3,50
3470	Entresol - 2	B	1846	Balustre	Métal	Peinture	3,50
3471	Entresol - 2	B	1847	Main courante	Métal	Peinture	3,50
3472	Entresol - 2	B	1847	Main courante	Métal	Peinture	3,50
3473	Entresol - 2	C	1848	Balustre	Métal	Peinture	2,80
3474	Entresol - 2	C	1848	Balustre	Métal	Peinture	2,80
3475	Entresol - 2	C	1849	Main courante	Métal	Peinture	2,80
3476	Entresol - 2	C	1849	Main courante	Métal	Peinture	2,60
3477	Entresol - 2	D	1850	Balustre	Métal	Peinture	2,60
3478	Entresol - 2	D	1850	Balustre	Métal	Peinture	2,60
3479	Entresol - 2	D	1851	Main courante	Métal	Peinture	2,60
3480	Entresol - 2	D	1851	Main courante	Métal	Peinture	2,60
3481	Entresol - 6	A	1852	Balustre	Métal	Peinture	2,90
3482	Entresol - 6	A	1852	Balustre	Métal	Peinture	2,90
3483	Entresol - 6	A	1853	Main courante	Métal	Peinture	3,40
3484	Entresol - 6	A	1853	Main courante	Métal	Peinture	3,40
3485	Entresol - 6	B	1854	Balustre	Métal	Peinture	3,40
3486	Entresol - 6	B	1854	Balustre	Métal	Peinture	3,40
3487	Entresol - 6	B	1855	Main courante	Métal	Peinture	3,00
3488	Entresol - 6	B	1855	Main courante	Métal	Peinture	3,00
3489	Entresol - 6	C	1856	Balustre	Métal	Peinture	3,00
3490	Entresol - 6	C	1856	Balustre	Métal	Peinture	3,00
3491	Entresol - 6	C	1857	Main courante	Métal	Peinture	3,00
3492	Entresol - 6	C	1857	Main courante	Métal	Peinture	3,40
3493	Entresol - 6	D	1858	Balustre	Métal	Peinture	3,40
3494	Entresol - 6	D	1858	Balustre	Métal	Peinture	3,40
3495	Entresol - 6	D	1859	Main courante	Métal	Peinture	3,40
3496	Entresol - 6	D	1859	Main courante	Métal	Peinture	3,40
3497	Entresol - 1	C	1860	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3498	Entresol - 1	C	1860	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3499	Entresol - 1	A	1861	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3500	Entresol - 1	A	1861	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3501	Entresol - 1	B	1862	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3502	Entresol - 1	B	1862	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3503	Entresol - 1	C	1863	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3504	Entresol - 1	C	1863	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3505	Entresol - 1	D	1864	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3506	Entresol - 1	D	1864	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3507	Entresol - 2	A	1865	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3508	Entresol - 2	A	1865	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3509	Entresol - 2	B	1866	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3510	Entresol - 2	B	1866	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3511	Entresol - 2	C	1867	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3512	Entresol - 2	C	1867	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3513	Entresol - 2	D	1868	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3514	Entresol - 2	D	1868	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3515	Entresol - 3	A	1869	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3516	Entresol - 3	A	1869	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3517	Entresol - 3	B	1870	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3518	Entresol - 3	B	1870	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3519	Entresol - 3	C	1871	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3520	Entresol - 3	C	1871	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3521	Entresol - 3	D	1872	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3522	Entresol - 3	D	1872	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3523	Entresol - 4	A	1873	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3524	Entresol - 4	A	1873	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3525	Entresol - 4	B	1874	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3526	Entresol - 4	B	1874	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3527	Entresol - 4	C	1875	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3528	Entresol - 4	C	1875	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3529	Entresol - 4	D	1876	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3530	Entresol - 4	D	1876	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3531	Entresol - 5	A	1877	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3532	Entresol - 5	A	1877	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3533	Entresol - 5	B	1878	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3534	Entresol - 5	B	1878	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3535	Entresol - 5	C	1879	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3536	Entresol - 5	C	1879	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3537	Entresol - 5	D	1880	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3538	Entresol - 5	D	1880	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3539	Entresol - 6	A	1881	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3540	Entresol - 6	A	1881	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3541	Entresol - 6	B	1882	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3542	Entresol - 6	B	1882	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3543	Entresol - 6	C	1883	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3544	Entresol - 6	C	1883	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3545	Entresol - 6	D	1884	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3546	Entresol - 6	D	1884	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3547	Entresol - 7	A	1885	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3548	Entresol - 7	A	1885	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3549	Entresol - 7	B	1886	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3550	Entresol - 7	B	1886	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3551	Entresol - 7	C	1887	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3552	Entresol - 7	C	1887	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3553	Entresol - 7	D	1888	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3554	Entresol - 7	D	1888	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3555	Entresol - 7	A	1889	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3556	Entresol - 7	A	1889	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3557	Entresol - 7	B	1890	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3558	Entresol - 7	B	1890	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3559	Entresol - 7	C	1891	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3560	Entresol - 7	C	1891	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3561	Entresol - 7	D	1892	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3562	Entresol - 7	D	1892	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3563	Entresol - 7	E	1893	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3564	Entresol - 7	E	1893	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3565	Entresol - 7	F	1894	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3566	Entresol - 7	F	1894	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3567	Entresol - 7	G	1895	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3568	Entresol - 7	G	1895	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3569	Entresol - 7	H	1896	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3570	Entresol - 7	H	1896	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3571	Entresol - 7	I	1897	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3572	Entresol - 7	I	1897	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3573	Entresol - 8	A	1898	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3574	Entresol - 8	A	1898	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3575	Entresol - 8	B	1899	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3576	Entresol - 8	B	1899	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3577	Entresol - 8	C	1900	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3578	Entresol - 8	C	1900	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3579	Entresol - 8	D	1901	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3580	Entresol - 8	D	1901	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3581	Entresol - 8	E	1902	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3582	Entresol - 8	E	1902	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3583	Entresol - 8	F	1903	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3584	Entresol - 8	F	1903	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3585	Entresol - 8	G	1904	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3586	Entresol - 8	G	1904	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3587	Entresol - 8	H	1905	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3588	Entresol - 8	H	1905	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3589	Entresol - 8	I	1906	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3590	Entresol - 8	I	1906	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
3591	Entresol - 1	A	1907	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3592	Entresol - 1	A	1907	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3593	Entresol - 1	B	1908	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3594	Entresol - 1	B	1908	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3595	Entresol - 1	C	1909	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3596	Entresol - 1	C	1909	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3597	Entresol - 1	D	1910	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3598	Entresol - 1	D	1910	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3599	Entresol - 2	A	1911	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3600	Entresol - 2	A	1911	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3601	Entresol - 2	B	1912	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3602	Entresol - 2	B	1912	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3603	Entresol - 2	C	1913	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3604	Entresol - 2	C	1913	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3605	Entresol - 2	D	1914	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3606	Entresol - 2	D	1914	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3607	Entresol - 3	A	1915	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3608	Entresol - 3	A	1915	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3609	Entresol - 3	B	1916	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3610	Entresol - 3	B	1916	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3611	Entresol - 3	C	1917	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3612	Entresol - 3	C	1917	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3613	Entresol - 3	D	1918	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3614	Entresol - 3	D	1918	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3615	Entresol - 4	A	1919	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3616	Entresol - 4	A	1919	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3617	Entresol - 4	B	1920	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3618	Entresol - 4	B	1920	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3619	Entresol - 4	C	1921	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3620	Entresol - 4	C	1921	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3621	Entresol - 4	D	1922	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3622	Entresol - 4	D	1922	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3623	Entresol - 5	A	1923	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3624	Entresol - 5	A	1923	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3625	Entresol - 5	B	1924	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3626	Entresol - 5	B	1924	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3627	Entresol - 5	C	1925	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3628	Entresol - 5	C	1925	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3629	Entresol - 5	D	1926	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3630	Entresol - 5	D	1926	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3631	Entresol - 6	A	1927	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3632	Entresol - 6	A	1927	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3633	Entresol - 6	B	1928	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3634	Entresol - 6	B	1928	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3635	Entresol - 6	C	1929	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3636	Entresol - 6	C	1929	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3637	Entresol - 6	D	1930	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3638	Entresol - 6	D	1930	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3639	Entresol - 7	A	1931	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3640	Entresol - 7	A	1931	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3641	Entresol - 7	B	1932	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3642	Entresol - 7	B	1932	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3643	Entresol - 7	C	1933	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3644	Entresol - 7	C	1933	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3645	Entresol - 7	D	1934	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3646	Entresol - 7	D	1934	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3647	Entresol - 7	A	1935	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3648	Entresol - 7	A	1935	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3649	Entresol - 7	B	1936	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3650	Entresol - 7	B	1936	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3651	Entresol - 7	C	1937	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3652	Entresol - 7	C	1937	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3653	Entresol - 7	D	1938	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3654	Entresol - 7	D	1938	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3655	Entresol - 7	E	1939	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3656	Entresol - 7	E	1939	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3657	Entresol - 7	F	1940	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3658	Entresol - 7	F	1940	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3659	Entresol - 7	G	1941	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3660	Entresol - 7	G	1941	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3661	Entresol - 7	H	1942	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3662	Entresol - 7	H	1942	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3663	Entresol - 7	I	1943	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3664	Entresol - 7	I	1943	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3665	Entresol - 8	A	1944	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3666	Entresol - 8	A	1944	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3667	Entresol - 8	B	1945	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3668	Entresol - 8	B	1945	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3669	Entresol - 8	C	1946	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3670	Entresol - 8	C	1946	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3671	Entresol - 8	D	1947	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3672	Entresol - 8	D	1947	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3673	Entresol - 8	E	1948	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3674	Entresol - 8	E	1948	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3675	Entresol - 8	F	1949	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3676	Entresol - 8	F	1949	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3677	Entresol - 8	G	1950	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3678	Entresol - 8	G	1950	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3679	Entresol - 8	H	1951	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3680	Entresol - 8	H	1951	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3681	Entresol - 8	I	1952	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3682	Entresol - 8	I	1952	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3683	Entresol - 1		1953	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3684	Entresol - 1		1953	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3685	Entresol - 1		1954	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3686	Entresol - 1		1954	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3687	Entresol - 1		1955	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3688	Entresol - 1		1955	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3689	Entresol - 1		1956	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3690	Entresol - 1		1956	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3691	Entresol - 1		1957	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3692	Entresol - 1		1957	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3693	Entresol - 1		1958	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3694	Entresol - 1		1958	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3695	Entresol - 1		1959	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3696	Entresol - 1		1959	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3697	Entresol - 1		1960	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3698	Entresol - 1		1960	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3699	Entresol - 2		1961	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3700	Entresol - 2		1961	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3701	Entresol - 2		1962	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3702	Entresol - 2		1962	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3703	Entresol - 2		1963	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3704	Entresol - 2		1963	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3705	Entresol - 2		1964	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3706	Entresol - 2		1964	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
3707	Entresol - 2		1965	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3708	Entresol - 2		1965	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3709	Entresol - 2		1966	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3710	Entresol - 2		1966	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3711	Entresol - 2		1967	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3712	Entresol - 2		1967	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3713	Entresol - 2		1968	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3714	Entresol - 2		1968	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
3715	Entresol - 3		1969	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,00
3716	Entresol - 3		1969	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,00
3717	Entresol - 3		1970	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,00
3718	Entresol - 3		1970	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3719	Entresol - 3		1971	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,00
3720	Entresol - 3		1971	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,00
3721	Entresol - 3		1972	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,00
3722	Entresol - 3		1972	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,00
3723	Entresol - 3		1973	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,00
3724	Entresol - 3		1973	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,00
3725	Entresol - 3		1974	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,00
3726	Entresol - 3		1974	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,00
3727	Entresol - 3		1975	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,00
3728	Entresol - 3		1975	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,00
3729	Entresol - 3		1976	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,00
3730	Entresol - 3		1976	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,00
3731	Entresol - 4		1977	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,00
3732	Entresol - 4		1977	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,00
3733	Entresol - 4		1978	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,00
3734	Entresol - 4		1978	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,00
3735	Entresol - 4		1979	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,00
3736	Entresol - 4		1979	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,00
3737	Entresol - 4		1980	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,00
3738	Entresol - 4		1980	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,00
3739	Entresol - 4		1981	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,00
3740	Entresol - 4		1981	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,00
3741	Entresol - 4		1982	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,00
3742	Entresol - 4		1982	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,00
3743	Entresol - 4		1983	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,00
3744	Entresol - 4		1983	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,00
3745	Entresol - 4		1984	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,00
3746	Entresol - 4		1984	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,00
3747	Entresol - 5		1985	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,00
3748	Entresol - 5		1985	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,00
3749	Entresol - 5		1986	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3750	Entresol - 5		1986	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,00
3751	Entresol - 5		1987	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,00
3752	Entresol - 5		1987	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,00
3753	Entresol - 5		1988	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,00
3754	Entresol - 5		1988	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,00
3755	Entresol - 5		1989	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,00
3756	Entresol - 5		1989	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,00
3757	Entresol - 5		1990	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,00
3758	Entresol - 5		1990	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,00
3759	Entresol - 5		1991	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,00
3760	Entresol - 5		1991	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,00
3761	Entresol - 5		1992	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,00
3762	Entresol - 5		1992	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,00
3763	Entresol - 6		1993	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,00
3764	Entresol - 6		1993	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,00
3765	Entresol - 6		1994	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,00
3766	Entresol - 6		1994	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,00
3767	Entresol - 6		1995	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,00
3768	Entresol - 6		1995	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,00
3769	Entresol - 6		1996	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,00
3770	Entresol - 6		1996	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,00
3771	Entresol - 6		1997	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,00
3772	Entresol - 6		1997	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,00
3773	Entresol - 6		1998	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,00
3774	Entresol - 6		1998	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,00
3775	Entresol - 6		1999	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,00
3776	Entresol - 6		1999	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,00
3777	Entresol - 6		2000	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,00
3778	Entresol - 6		2000	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,00
3779	Entresol - 6	A	2001	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3780	Entresol - 6	A	2001	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3781	Entresol - 6	A	2002	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3782	Entresol - 6	A	2002	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3783	Entresol - 6	A	2003	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3784	Entresol - 6	A	2003	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3785	Entresol - 6	A	2004	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3786	Entresol - 6	A	2004	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3787	Entresol - 6	A	2005	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3788	Entresol - 6	A	2005	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3789	Entresol - 6	A	2006	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3790	Entresol - 6	A	2006	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3791	Entresol - 6	A	2007	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3792	Entresol - 6	A	2007	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3793	Entresol - 6	A	2008	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3794	Entresol - 6	A	2008	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3795	Entresol - 7	A	2009	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3796	Entresol - 7	A	2009	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3797	Entresol - 7	A	2010	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3798	Entresol - 7	A	2010	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3799	Entresol - 7	A	2011	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3800	Entresol - 7	A	2011	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3801	Entresol - 7	A	2012	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3802	Entresol - 7	A	2012	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3803	Entresol - 7	A	2013	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3804	Entresol - 7	A	2013	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3805	Entresol - 7	A	2014	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3806	Entresol - 7	A	2014	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3807	Entresol - 7	A	2015	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3808	Entresol - 7	A	2015	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3809	Entresol - 7	A	2016	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3810	Entresol - 7	A	2016	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3811	Entresol - 8	I	2017	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3812	Entresol - 8	I	2017	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3813	Entresol - 8	I	2018	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3814	Entresol - 8	I	2018	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3815	Entresol - 8	I	2019	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3816	Entresol - 8	I	2019	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3817	Entresol - 8	I	2020	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3818	Entresol - 8	I	2020	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3819	Entresol - 8	I	2021	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3820	Entresol - 8	I	2021	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3821	Entresol - 8	I	2022	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3822	Entresol - 8	I	2022	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00
3823	Entresol - 8	I	2023	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3824	Entresol - 8	I	2023	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3825	Entresol - 8	I	2024	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3826	Entresol - 8	I	2024	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00
3827	Entresol - 1		2025	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3828	Entresol - 1		2025	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3829	Entresol - 1		2026	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3830	Entresol - 1		2026	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3831	Entresol - 1		2027	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3832	Entresol - 1		2027	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3833	Entresol - 1		2028	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3834	Entresol - 1		2028	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3835	Entresol - 2		2029	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3836	Entresol - 2		2029	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3837	Entresol - 2		2030	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3838	Entresol - 2		2030	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
3839	Entresol - 2		2031	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3840	Entresol - 2		2031	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3841	Entresol - 2		2032	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3842	Entresol - 2		2032	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
3843	Entresol - 3		2033	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3844	Entresol - 3		2033	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3845	Entresol - 3		2034	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3846	Entresol - 3		2034	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
3847	Entresol - 3		2035	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3848	Entresol - 3		2035	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3849	Entresol - 3		2036	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3850	Entresol - 3		2036	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
3851	Entresol - 4		2037	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
3852	Entresol - 4		2037	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
3853	Entresol - 4		2038	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
3854	Entresol - 4		2038	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
3855	Entresol - 4		2039	Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
3856	Entresol - 4		2039	Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
3857	Entresol - 4		2040	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
3858	Entresol - 4		2040	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
3859	Entresol - 5		2041	Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
3860	Entresol - 5		2041	Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
3861	Entresol - 5		2042	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
3862	Entresol - 5		2042	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
3863	Entresol - 5		2043	Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
3864	Entresol - 5		2043	Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
3865	Entresol - 5		2044	Huisserie Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
3866	Entresol - 5		2044	Huisserie Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
3867	Entresol - 6		2045	Porte (P9)	Bois	Peinture	0,00
3868	Entresol - 6		2045	Porte (P9)	Bois	Peinture	0,00
3869	Entresol - 6		2046	Huisserie Porte (P9)	Bois	Peinture	0,00
3870	Entresol - 6		2046	Huisserie Porte (P9)	Bois	Peinture	0,00
3871	Entresol - 6		2047	Porte (P10)	Bois	Peinture	0,00
3872	Entresol - 6		2047	Porte (P10)	Bois	Peinture	0,00
3873	Entresol - 6		2048	Huisserie Porte (P10)	Bois	Peinture	0,00
3874	Entresol - 6		2048	Huisserie Porte (P10)	Bois	Peinture	0,00
3875	Entresol - 7		2049	Porte (P11)	Bois	Peinture	0,00
3876	Entresol - 7		2049	Porte (P11)	Bois	Peinture	0,00
3877	Entresol - 7		2050	Huisserie Porte (P11)	Bois	Peinture	0,00
3878	Entresol - 7		2050	Huisserie Porte (P11)	Bois	Peinture	0,00
3879	Entresol - 7		2051	Porte (P12)	Bois	Peinture	0,00
3880	Entresol - 7		2051	Porte (P12)	Bois	Peinture	0,00
3881	Entresol - 7		2052	Huisserie Porte (P12)	Bois	Peinture	0,00
3882	Entresol - 7		2052	Huisserie Porte (P12)	Bois	Peinture	0,00
3883	Entresol - 8		2053	Porte (P13)	Bois	Peinture	0,00
3884	Entresol - 8		2053	Porte (P13)	Bois	Peinture	0,00
3885	Entresol - 8		2054	Huisserie Porte (P13)	Bois	Peinture	0,00
3886	Entresol - 8		2054	Huisserie Porte (P13)	Bois	Peinture	0,00
3887	Entresol - 8		2055	Porte (P14)	Bois	Peinture	0,00
3888	Entresol - 8		2055	Porte (P14)	Bois	Peinture	0,00
3889	Entresol - 8		2056	Huisserie Porte (P14)	Bois	Peinture	0,00
3890	Entresol - 8		2056	Huisserie Porte (P14)	Bois	Peinture	0,00
3891	Zone 4 Amphis - 7	B	2057	Conduite métal	Métal	Peinture	5,80
3892	Zone 4 Amphis - 7	B	2057	Conduite métal	Métal	Peinture	7,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3893	Zone 4 Amphis - 6	B	2058	Conduite métal	Métal	Peinture	7,00
3894	Zone 4 Amphis - 6	B	2058	Conduite métal	Métal	Peinture	8,40
3895	Niveau 1.3 - Amphi 2	B	2059	Balustre	Métal	Peinture	2,50
3896	Niveau 1.3 - Amphi 2	B	2059	Balustre	Métal	Peinture	3,20
3897	Niveau 1.3 - Amphi 2	B	2060	Main courante	Métal	Peinture	4,00
3898	Niveau 1.3 - Amphi 2	B	2060	Main courante	Métal	Peinture	2,80
3899	Niveau 1.3 - Amphi 2	D	2061	Balustre	Métal	Peinture	2,90
3900	Niveau 1.3 - Amphi 2	D	2061	Balustre	Métal	Peinture	2,90
3901	Niveau 1.3 - Amphi 2	D	2062	Main courante	Métal	Peinture	3,30
3902	Niveau 1.3 - Amphi 2	D	2062	Main courante	Métal	Peinture	3,30
3903	Zone 4 Amphis - 9	A	2063	Balustre	Métal	Peinture	2,40
3904	Zone 4 Amphis - 9	A	2063	Balustre	Métal	Peinture	2,60
3905	Zone 4 Amphis - 9	A	2064	Main courante	Métal	Peinture	1,90
3906	Zone 4 Amphis - 9	A	2064	Main courante	Métal	Peinture	3,00
3907	Zone 4 Amphis - 9	B	2065	Balustre	Métal	Peinture	2,50
3908	Zone 4 Amphis - 9	B	2065	Balustre	Métal	Peinture	2,50
3909	Zone 4 Amphis - 9	B	2066	Main courante	Métal	Peinture	2,50
3910	Zone 4 Amphis - 9	B	2066	Main courante	Métal	Peinture	2,50
3911	Zone 4 Amphis - 9	C	2067	Balustre	Métal	Peinture	2,50
3912	Zone 4 Amphis - 9	C	2067	Balustre	Métal	Peinture	2,70
3913	Zone 4 Amphis - 9	C	2068	Main courante	Métal	Peinture	2,70
3914	Zone 4 Amphis - 9	C	2068	Main courante	Métal	Peinture	2,70
3915	Zone 4 Amphis - 9	D	2069	Balustre	Métal	Peinture	2,70
3916	Zone 4 Amphis - 9	D	2069	Balustre	Métal	Peinture	2,50
3917	Zone 4 Amphis - 9	D	2070	Main courante	Métal	Peinture	2,50
3918	Zone 4 Amphis - 9	D	2070	Main courante	Métal	Peinture	2,50
3919	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2071	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3920	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2071	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3921	Niveau 1.3 - Amphi 2	B	2072	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3922	Niveau 1.3 - Amphi 2	B	2072	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3923	Niveau 1.3 - Amphi 2	C	2073	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3924	Niveau 1.3 - Amphi 2	C	2073	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3925	Niveau 1.3 - Amphi 2	D	2074	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3926	Niveau 1.3 - Amphi 2	D	2074	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3927	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2075	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3928	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2075	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3929	Niveau 1.3 - Amphi 2	B	2076	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3930	Niveau 1.3 - Amphi 2	B	2076	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3931	Niveau 1.3 - Amphi 2	C	2077	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3932	Niveau 1.3 - Amphi 2	C	2077	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3933	Niveau 1.3 - Amphi 2	D	2078	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3934	Niveau 1.3 - Amphi 2	D	2078	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
-	Niveau 1.3 - Amphi 2		2079	Faux plafond	Fibres	Brut	
3935	Zone 4 Amphis - 8	A	2080	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3936	Zone 4 Amphis - 8	A	2080	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
3937	Zone 4 Amphis - 8	B	2081	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3938	Zone 4 Amphis - 8	B	2081	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3939	Zone 4 Amphis - 8	C	2082	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3940	Zone 4 Amphis - 8	C	2082	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3941	Zone 4 Amphis - 8	D	2083	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3942	Zone 4 Amphis - 8	D	2083	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3943	Zone 4 Amphis - 9	A	2084	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3944	Zone 4 Amphis - 9	A	2084	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3945	Zone 4 Amphis - 9	B	2085	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3946	Zone 4 Amphis - 9	B	2085	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3947	Zone 4 Amphis - 9	C	2086	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3948	Zone 4 Amphis - 9	C	2086	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3949	Zone 4 Amphis - 9	D	2087	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3950	Zone 4 Amphis - 9	D	2087	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3951	Zone 4 Amphis - 10	A	2088	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3952	Zone 4 Amphis - 10	A	2088	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3953	Zone 4 Amphis - 10	B	2089	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3954	Zone 4 Amphis - 10	B	2089	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3955	Zone 4 Amphis - 10	C	2090	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3956	Zone 4 Amphis - 10	C	2090	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3957	Zone 4 Amphis - 10	D	2091	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3958	Zone 4 Amphis - 10	D	2091	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3959	Zone 4 Amphis - 11	A	2092	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3960	Zone 4 Amphis - 11	A	2092	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3961	Zone 4 Amphis - 11	B	2093	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3962	Zone 4 Amphis - 11	B	2093	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3963	Zone 4 Amphis - 11	C	2094	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3964	Zone 4 Amphis - 11	C	2094	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3965	Zone 4 Amphis - 11	D	2095	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3966	Zone 4 Amphis - 11	D	2095	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
3967	Zone 4 Amphis - 8	A	2096	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3968	Zone 4 Amphis - 8	A	2096	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3969	Zone 4 Amphis - 8	B	2097	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3970	Zone 4 Amphis - 8	B	2097	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3971	Zone 4 Amphis - 8	C	2098	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3972	Zone 4 Amphis - 8	C	2098	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3973	Zone 4 Amphis - 8	D	2099	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3974	Zone 4 Amphis - 8	D	2099	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3975	Zone 4 Amphis - 9	A	2100	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3976	Zone 4 Amphis - 9	A	2100	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3977	Zone 4 Amphis - 9	B	2101	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3978	Zone 4 Amphis - 9	B	2101	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3979	Zone 4 Amphis - 9	C	2102	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3980	Zone 4 Amphis - 9	C	2102	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3981	Zone 4 Amphis - 9	D	2103	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
3982	Zone 4 Amphis - 9	D	2103	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3983	Zone 4 Amphis - 10	A	2104	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3984	Zone 4 Amphis - 10	A	2104	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3985	Zone 4 Amphis - 10	B	2105	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3986	Zone 4 Amphis - 10	B	2105	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3987	Zone 4 Amphis - 10	C	2106	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3988	Zone 4 Amphis - 10	C	2106	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3989	Zone 4 Amphis - 10	D	2107	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3990	Zone 4 Amphis - 10	D	2107	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3991	Zone 4 Amphis - 11	A	2108	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3992	Zone 4 Amphis - 11	A	2108	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3993	Zone 4 Amphis - 11	B	2109	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3994	Zone 4 Amphis - 11	B	2109	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3995	Zone 4 Amphis - 11	C	2110	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3996	Zone 4 Amphis - 11	C	2110	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3997	Zone 4 Amphis - 11	D	2111	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3998	Zone 4 Amphis - 11	D	2111	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
3999	Zone 4 Amphis - 11		2112	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4000	Zone 4 Amphis - 11		2112	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4001	Zone 4 Amphis - 11		2113	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4002	Zone 4 Amphis - 11		2113	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4003	Zone 4 Amphis - 10		2114	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4004	Zone 4 Amphis - 10		2114	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4005	Zone 4 Amphis - 10		2115	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4006	Zone 4 Amphis - 10		2115	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4007	Zone 4 Amphis - 9		2116	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4008	Zone 4 Amphis - 9		2116	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4009	Zone 4 Amphis - 9		2117	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4010	Zone 4 Amphis - 9		2117	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4011	Zone 4 Amphis - 8		2118	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4012	Zone 4 Amphis - 8		2118	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4013	Zone 4 Amphis - 8		2119	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4014	Zone 4 Amphis - 8		2119	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4015	Zone 4 Amphis - 9	C	2120	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4016	Zone 4 Amphis - 9	C	2120	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4017	Zone 4 Amphis - 9	C	2121	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4018	Zone 4 Amphis - 9	C	2121	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4019	Zone 4 Amphis - 9	C	2122	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4020	Zone 4 Amphis - 9	C	2122	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4021	Zone 4 Amphis - 9	C	2123	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4022	Zone 4 Amphis - 9	C	2123	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
4023	Zone 4 Amphis - 10	C	2124	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4024	Zone 4 Amphis - 10	C	2124	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4025	Zone 4 Amphis - 10	C	2125	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4026	Zone 4 Amphis - 10	C	2125	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4027	Zone 4 Amphis - 10	C	2126	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4028	Zone 4 Amphis - 10	C	2126	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4029	Zone 4 Amphis - 10	C	2127	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4030	Zone 4 Amphis - 10	C	2127	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,00
4031	Zone 4 Amphis - 11	E	2128	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
4032	Zone 4 Amphis - 11	E	2128	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
4033	Zone 4 Amphis - 11	E	2129	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
4034	Zone 4 Amphis - 11	E	2129	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
4035	Zone 4 Amphis - 11	E	2130	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
4036	Zone 4 Amphis - 11	E	2130	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
4037	Zone 4 Amphis - 11	E	2131	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
4038	Zone 4 Amphis - 11	E	2131	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,00
4039	Niveau 1.3 - Amphi 3	A	2132	Balustre	Métal	Peinture	2,40
4040	Niveau 1.3 - Amphi 3	A	2132	Balustre	Métal	Peinture	2,70
4041	Niveau 1.3 - Amphi 3	A	2133	Main courante	Métal	Peinture	3,00
4042	Niveau 1.3 - Amphi 3	A	2133	Main courante	Métal	Peinture	3,20
4043	Niveau 1.3 - Amphi 3	B	2134	Balustre	Métal	Peinture	2,50
4044	Niveau 1.3 - Amphi 3	B	2134	Balustre	Métal	Peinture	2,50
4045	Niveau 1.3 - Amphi 3	B	2135	Main courante	Métal	Peinture	2,50
4046	Niveau 1.3 - Amphi 3	B	2135	Main courante	Métal	Peinture	2,50
4047	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2136	Balustre	Métal	Peinture	2,80
4048	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2136	Balustre	Métal	Peinture	2,80
4049	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2137	Main courante	Métal	Peinture	2,80
4050	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2137	Main courante	Métal	Peinture	2,80
4051	Niveau 1.3 - Amphi 3	D	2138	Balustre	Métal	Peinture	2,90
4052	Niveau 1.3 - Amphi 3	D	2138	Balustre	Métal	Peinture	2,90
4053	Niveau 1.3 - Amphi 3	D	2139	Main courante	Métal	Peinture	2,90
4054	Niveau 1.3 - Amphi 3	D	2139	Main courante	Métal	Peinture	2,90
4055	Zone 4 Amphis - 1	A	2140	Balustre	Métal	Peinture	2,50
4056	Zone 4 Amphis - 1	A	2140	Balustre	Métal	Peinture	2,50
4057	Zone 4 Amphis - 1	A	2141	Main courante	Métal	Peinture	2,50
4058	Zone 4 Amphis - 1	A	2141	Main courante	Métal	Peinture	2,50
4059	Zone 4 Amphis - 1	B	2142	Balustre	Métal	Peinture	2,80

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
4060	Zone 4 Amphis - 1	B	2142	Balustre	Métal	Peinture	2,80
4061	Zone 4 Amphis - 1	B	2143	Main courante	Métal	Peinture	2,80
4062	Zone 4 Amphis - 1	B	2143	Main courante	Métal	Peinture	2,80
4063	Zone 4 Amphis - 1	C	2144	Balustre	Métal	Peinture	3,50
4064	Zone 4 Amphis - 1	C	2144	Balustre	Métal	Peinture	3,50
4065	Zone 4 Amphis - 1	C	2145	Main courante	Métal	Peinture	3,50
4066	Zone 4 Amphis - 1	C	2145	Main courante	Métal	Peinture	3,50
4067	Zone 4 Amphis - 1	D	2146	Balustre	Métal	Peinture	4,00
4068	Zone 4 Amphis - 1	D	2146	Balustre	Métal	Peinture	4,00
4069	Zone 4 Amphis - 1	D	2147	Main courante	Métal	Peinture	4,00
4070	Zone 4 Amphis - 1	D	2147	Main courante	Métal	Peinture	4,00
4071	Zone 4 Amphis - 1	A	2148	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4072	Zone 4 Amphis - 1	A	2148	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4073	Zone 4 Amphis - 1	B	2149	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4074	Zone 4 Amphis - 1	B	2149	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4075	Zone 4 Amphis - 1	C	2150	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4076	Zone 4 Amphis - 1	C	2150	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4077	Zone 4 Amphis - 1	D	2151	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4078	Zone 4 Amphis - 1	D	2151	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4079	Zone 4 Amphis - 2	A	2152	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4080	Zone 4 Amphis - 2	A	2152	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4081	Zone 4 Amphis - 2	B	2153	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4082	Zone 4 Amphis - 2	B	2153	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4083	Zone 4 Amphis - 2	C	2154	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4084	Zone 4 Amphis - 2	C	2154	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4085	Zone 4 Amphis - 2	D	2155	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4086	Zone 4 Amphis - 2	D	2155	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4087	Zone 4 Amphis - 2	E	2156	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4088	Zone 4 Amphis - 2	E	2156	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4089	Zone 4 Amphis - 2	F	2157	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4090	Zone 4 Amphis - 2	F	2157	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4091	Zone 4 Amphis - 2	G	2158	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4092	Zone 4 Amphis - 2	G	2158	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4093	Zone 4 Amphis - 2	H	2159	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4094	Zone 4 Amphis - 2	H	2159	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4095	Zone 4 Amphis - 2	I	2160	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4096	Zone 4 Amphis - 2	I	2160	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4097	Zone 4 Amphis - 2	J	2161	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4098	Zone 4 Amphis - 2	J	2161	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4099	Zone 4 Amphis - 2	K	2162	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4100	Zone 4 Amphis - 2	K	2162	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4101	Zone 4 Amphis - 2	L	2163	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4102	Zone 4 Amphis - 2	L	2163	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4103	Zone 4 Amphis - 2	M	2164	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4104	Zone 4 Amphis - 2	M	2164	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
4105	Zone 4 Amphis - 2	N	2165	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4106	Zone 4 Amphis - 2	N	2165	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4107	Zone 4 Amphis - 2	O	2166	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4108	Zone 4 Amphis - 2	O	2166	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4109	Niveau 1.3 - Amphi 3	A	2167	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4110	Niveau 1.3 - Amphi 3	A	2167	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4111	Niveau 1.3 - Amphi 3	B	2168	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4112	Niveau 1.3 - Amphi 3	B	2168	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4113	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2169	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4114	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2169	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4115	Niveau 1.3 - Amphi 3	D	2170	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4116	Niveau 1.3 - Amphi 3	D	2170	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4117	Niveau 1.3 - Amphi 3	A	2171	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4118	Niveau 1.3 - Amphi 3	A	2171	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4119	Niveau 1.3 - Amphi 3	B	2172	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4120	Niveau 1.3 - Amphi 3	B	2172	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4121	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2173	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4122	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2173	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4123	Niveau 1.3 - Amphi 3	D	2174	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4124	Niveau 1.3 - Amphi 3	D	2174	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
-	Niveau 1.3 - Amphi 3		2175	Faux plafond	Fibres	Brut	
4125	Zone 4 Amphis - 2	A	2176	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4126	Zone 4 Amphis - 2	A	2176	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4127	Zone 4 Amphis - 2	B	2177	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4128	Zone 4 Amphis - 2	B	2177	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4129	Zone 4 Amphis - 2	C	2178	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4130	Zone 4 Amphis - 2	C	2178	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4131	Zone 4 Amphis - 2	D	2179	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4132	Zone 4 Amphis - 2	D	2179	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4133	Zone 4 Amphis - 2	A	2180	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4134	Zone 4 Amphis - 2	A	2180	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4135	Zone 4 Amphis - 2	B	2181	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4136	Zone 4 Amphis - 2	B	2181	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4137	Zone 4 Amphis - 2	C	2182	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4138	Zone 4 Amphis - 2	C	2182	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4139	Zone 4 Amphis - 2	D	2183	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4140	Zone 4 Amphis - 2	D	2183	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4141	Zone 4 Amphis - 2	E	2184	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4142	Zone 4 Amphis - 2	E	2184	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4143	Zone 4 Amphis - 2	F	2185	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4144	Zone 4 Amphis - 2	F	2185	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4145	Zone 4 Amphis - 2	G	2186	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4146	Zone 4 Amphis - 2	G	2186	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4147	Zone 4 Amphis - 2	H	2187	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4148	Zone 4 Amphis - 2	H	2187	Plinthes	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
4149	Zone 4 Amphis - 2	I	2188	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4150	Zone 4 Amphis - 2	I	2188	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4151	Zone 4 Amphis - 2	J	2189	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4152	Zone 4 Amphis - 2	J	2189	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4153	Zone 4 Amphis - 2	K	2190	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4154	Zone 4 Amphis - 2	K	2190	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4155	Zone 4 Amphis - 2	L	2191	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4156	Zone 4 Amphis - 2	L	2191	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4157	Zone 4 Amphis - 2	M	2192	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4158	Zone 4 Amphis - 2	M	2192	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4159	Zone 4 Amphis - 2	N	2193	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4160	Zone 4 Amphis - 2	N	2193	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4161	Zone 4 Amphis - 2	O	2194	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4162	Zone 4 Amphis - 2	O	2194	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4163	Zone 4 Amphis - 12	A	2195	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4164	Zone 4 Amphis - 12	A	2195	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4165	Zone 4 Amphis - 12	B	2196	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4166	Zone 4 Amphis - 12	B	2196	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4167	Zone 4 Amphis - 12	C	2197	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4168	Zone 4 Amphis - 12	C	2197	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4169	Zone 4 Amphis - 12	D	2198	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4170	Zone 4 Amphis - 12	D	2198	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4171	Zone 4 Amphis - 12	A	2199	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4172	Zone 4 Amphis - 12	A	2199	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4173	Zone 4 Amphis - 12	B	2200	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4174	Zone 4 Amphis - 12	B	2200	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4175	Zone 4 Amphis - 12	C	2201	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4176	Zone 4 Amphis - 12	C	2201	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4177	Zone 4 Amphis - 12	D	2202	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
4178	Zone 4 Amphis - 12	D	2202	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
-	Zone 4 Amphis - 12		2203	Faux plafond	Fibres	Brut	
4179	Zone 4 Amphis - 12	A	2204	Porte	Bois	Peinture	0,00
4180	Zone 4 Amphis - 12	A	2204	Porte	Bois	Peinture	0,00
4181	Zone 4 Amphis - 12	A	2205	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4182	Zone 4 Amphis - 12	A	2205	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4183	Zone 4 Amphis - 12	A	2206	Porte	Bois	Peinture	0,00
4184	Zone 4 Amphis - 12	A	2206	Porte	Bois	Peinture	0,00
4185	Zone 4 Amphis - 12	A	2207	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4186	Zone 4 Amphis - 12	A	2207	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4187	Zone 4 Amphis - 12	A	2208	Porte	Bois	Peinture	0,00
4188	Zone 4 Amphis - 12	A	2208	Porte	Bois	Peinture	0,00
4189	Zone 4 Amphis - 12	A	2209	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4190	Zone 4 Amphis - 12	A	2209	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4191	Zone 4 Amphis - 12	A	2210	Porte	Bois	Peinture	0,00
4192	Zone 4 Amphis - 12	A	2210	Porte	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
4193	Zone 4 Amphis - 12	A	2211	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4194	Zone 4 Amphis - 12	A	2211	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4195	Zone 4 Amphis - 12	A	2212	Porte	Bois	Peinture	0,00
4196	Zone 4 Amphis - 12	A	2212	Porte	Bois	Peinture	0,00
4197	Zone 4 Amphis - 12	A	2213	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4198	Zone 4 Amphis - 12	A	2213	Huisserie Porte	Bois	Peinture	0,00
4199	Zone 4 Amphis - 12	B	2214	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4200	Zone 4 Amphis - 12	B	2214	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4201	Zone 4 Amphis - 12	B	2215	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4202	Zone 4 Amphis - 12	B	2215	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4203	Zone 4 Amphis - 12	B	2216	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4204	Zone 4 Amphis - 12	B	2216	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4205	Zone 4 Amphis - 12	B	2217	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4206	Zone 4 Amphis - 12	B	2217	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4207	Zone 4 Amphis - 12	B	2218	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4208	Zone 4 Amphis - 12	B	2218	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4209	Zone 4 Amphis - 12	B	2219	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4210	Zone 4 Amphis - 12	B	2219	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4211	Zone 4 Amphis - 12	B	2220	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4212	Zone 4 Amphis - 12	B	2220	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4213	Zone 4 Amphis - 12	B	2221	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4214	Zone 4 Amphis - 12	B	2221	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4215	Zone 4 Amphis - 12	B	2222	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4216	Zone 4 Amphis - 12	B	2222	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4217	Zone 4 Amphis - 12	B	2223	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4218	Zone 4 Amphis - 12	B	2223	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4219	Zone 4 Amphis - 12	D	2224	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4220	Zone 4 Amphis - 12	D	2224	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4221	Zone 4 Amphis - 12	D	2225	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4222	Zone 4 Amphis - 12	D	2225	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4223	Zone 4 Amphis - 12	D	2226	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4224	Zone 4 Amphis - 12	D	2226	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4225	Zone 4 Amphis - 12	D	2227	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4226	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2228	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4227	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2228	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4228	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2229	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4229	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2229	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4230	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2230	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4231	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2230	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4232	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2231	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4233	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2231	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4234	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2232	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4235	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2232	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4236	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2233	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4237	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2233	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
4238	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2234	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4239	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2234	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4240	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2235	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4241	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2235	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4242	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2236	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4243	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2236	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4244	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2237	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4245	Niveau 1.3 - Amphi 2	A	2237	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4246	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2238	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4247	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2238	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4248	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2239	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4249	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2239	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4250	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2240	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4251	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2240	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4252	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2241	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4253	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2241	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,00
4254	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2242	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4255	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2242	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4256	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2243	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4257	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2243	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4258	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2244	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4259	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2244	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4260	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2245	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4261	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2245	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4262	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2246	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4263	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2246	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4264	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2247	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4265	Niveau 1.3 - Amphi 3	C	2247	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4266	Zone 4 Amphis - 3	A	2248	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4267	Zone 4 Amphis - 3	A	2248	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4268	Zone 4 Amphis - 3	B	2249	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4269	Zone 4 Amphis - 3	B	2249	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4270	Zone 4 Amphis - 3	C	2250	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4271	Zone 4 Amphis - 3	C	2250	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4272	Zone 4 Amphis - 3	D	2251	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4273	Zone 4 Amphis - 3	D	2251	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4274	Zone 4 Amphis - 4	A	2252	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4275	Zone 4 Amphis - 4	A	2252	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4276	Zone 4 Amphis - 4	B	2253	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4277	Zone 4 Amphis - 4	B	2253	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4278	Zone 4 Amphis - 4	C	2254	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4279	Zone 4 Amphis - 4	C	2254	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4280	Zone 4 Amphis - 4	D	2255	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4281	Zone 4 Amphis - 4	D	2255	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4282	Zone 4 Amphis - 5	A	2256	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
4283	Zone 4 Amphis - 5	A	2256	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4284	Zone 4 Amphis - 5	B	2257	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4285	Zone 4 Amphis - 5	B	2257	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4286	Zone 4 Amphis - 5	C	2258	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4287	Zone 4 Amphis - 5	C	2258	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4288	Zone 4 Amphis - 5	D	2259	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4289	Zone 4 Amphis - 5	D	2259	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4290	Zone 4 Amphis - 6	A	2260	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4291	Zone 4 Amphis - 6	A	2260	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4292	Zone 4 Amphis - 6	B	2261	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4293	Zone 4 Amphis - 6	B	2261	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4294	Zone 4 Amphis - 6	C	2262	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4295	Zone 4 Amphis - 6	C	2262	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4296	Zone 4 Amphis - 6	D	2263	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4297	Zone 4 Amphis - 6	D	2263	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4298	Zone 4 Amphis - 7	A	2264	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4299	Zone 4 Amphis - 7	A	2264	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4300	Zone 4 Amphis - 7	B	2265	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4301	Zone 4 Amphis - 7	B	2265	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4302	Zone 4 Amphis - 7	C	2266	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4303	Zone 4 Amphis - 7	C	2266	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4304	Zone 4 Amphis - 7	D	2267	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4305	Zone 4 Amphis - 7	D	2267	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4306	Zone 4 Amphis - 3		2268	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
4307	Zone 4 Amphis - 3		2268	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
4308	Zone 4 Amphis - 4		2269	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
4309	Zone 4 Amphis - 4		2269	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
4310	Zone 4 Amphis - 5		2270	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
4311	Zone 4 Amphis - 5		2270	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
4312	Zone 4 Amphis - 6		2271	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
4313	Zone 4 Amphis - 6		2271	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
4314	Zone 2 - 16	B	2272	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4315	Zone 2 - 16	B	2272	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4316	Zone 2 - 16	B	2273	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4317	Zone 2 - 16	B	2273	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4318	Zone 2 - 16	B	2274	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4319	Zone 2 - 16	B	2274	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4320	Zone 2 - 16	B	2275	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4321	Zone 2 - 16	B	2275	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4322	Zone 2 - 12	B	2276	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4323	Zone 2 - 12	B	2276	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
4324	Zone 2 - 12	B	2277	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4325	Zone 2 - 12	B	2277	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4326	Zone 2 - 12	B	2278	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4327	Zone 2 - 12	B	2278	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4328	Zone 2 - 12	B	2279	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4329	Zone 2 - 12	B	2279	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	0,00
4330	Zone 2 - 13	C	2280	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	0,00
4331	Zone 2 - 13	C	2280	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	0,00
4332	Zone 2 - 13	C	2281	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	0,00
4333	Zone 2 - 13	C	2281	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	0,00
4334	Zone 2 - 13	C	2282	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	0,00
4335	Zone 2 - 13	C	2282	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	0,00
4336	Zone 2 - 13	C	2283	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	0,00
4337	Zone 2 - 13	C	2283	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	0,00
4338	Zone 2 - 14	A	2284	Fenêtre intérieure	Métal	Peinture	0,00
4339	Zone 2 - 14	A	2284	Fenêtre intérieure	Métal	Peinture	0,00
4340	Zone 2 - 14	A	2285	Huisserie Fenêtre intérieure	Métal	Peinture	0,00
4341	Zone 2 - 14	A	2285	Huisserie Fenêtre intérieure	Métal	Peinture	0,00
4342	Zone 2 - 14	A	2286	Fenêtre extérieure	Métal	Peinture	0,00
4343	Zone 2 - 14	A	2286	Fenêtre extérieure	Métal	Peinture	0,00
4344	Zone 2 - 14	A	2287	Huisserie Fenêtre extérieure	Métal	Peinture	0,00
4345	Zone 2 - 14	A	2287	Huisserie Fenêtre extérieure	Métal	Peinture	0,00
4346	Zone 2 - 15	A	2288	Fenêtre intérieure	Métal	Peinture	0,00
4347	Zone 2 - 15	A	2288	Fenêtre intérieure	Métal	Peinture	0,00
4348	Zone 2 - 15	A	2289	Huisserie Fenêtre intérieure	Métal	Peinture	0,00
4349	Zone 2 - 15	A	2289	Huisserie Fenêtre intérieure	Métal	Peinture	0,00
4350	Zone 2 - 15	A	2290	Fenêtre extérieure	Métal	Peinture	0,00
4351	Zone 2 - 15	A	2290	Fenêtre extérieure	Métal	Peinture	0,00
4352	Zone 2 - 15	A	2291	Huisserie Fenêtre extérieure	Métal	Peinture	0,00
4353	Zone 2 - 15	A	2291	Huisserie Fenêtre extérieure	Métal	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
4354	Zone 2 - 15	A	2292	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4355	Zone 2 - 15	A	2292	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4356	Zone 2 - 15	C	2293	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4357	Zone 2 - 15	C	2293	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4358	Zone 2 - 12	A	2294	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4359	Zone 2 - 12	A	2294	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4360	Zone 2 - 12	C	2295	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4361	Zone 2 - 12	C	2295	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4362	Zone 2 - 13	B	2296	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4363	Zone 2 - 13	B	2296	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4364	Zone 2 - 13	A	2297	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4365	Zone 2 - 13	A	2297	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4366	Zone 2 - 14	B	2298	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4367	Zone 2 - 14	B	2298	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4368	Zone 2 - 14	C	2299	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4369	Zone 2 - 14	C	2299	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4370	Zone 2 - 15	B	2300	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4371	Zone 2 - 15	B	2300	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4372	Zone 2 - 15	C	2301	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4373	Zone 2 - 15	C	2301	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4374	Zone 3 - 9	C	2302	Mur supérieur	Métal	Peinture	5,60
4375	Zone 3 - 9	C	2302	Mur supérieur	Métal	Peinture	7,00
4376	Zone 4 - 12	A	2303	Balustre	Métal	Peinture	3,00
4377	Zone 4 - 12	A	2303	Balustre	Métal	Peinture	3,00
4378	Zone 4 - 12	A	2304	Main courante	Métal	Peinture	3,00
4379	Zone 4 - 12	A	2304	Main courante	Métal	Peinture	3,00
4380	Zone 4 - 12	B	2305	Balustre	Métal	Peinture	3,00
4381	Zone 4 - 12	B	2305	Balustre	Métal	Peinture	3,00
4382	Zone 4 - 12	B	2306	Main courante	Métal	Peinture	3,50
4383	Zone 4 - 12	B	2306	Main courante	Métal	Peinture	3,50
4384	Zone 4 - 12	C	2307	Balustre	Métal	Peinture	3,50
4385	Zone 4 - 12	C	2307	Balustre	Métal	Peinture	3,50
4386	Zone 4 - 12	C	2308	Main courante	Métal	Peinture	3,50
4387	Zone 4 - 12	C	2308	Main courante	Métal	Peinture	3,50
4388	Zone 4 - 12	D	2309	Balustre	Métal	Peinture	2,60
4389	Zone 4 - 12	D	2309	Balustre	Métal	Peinture	2,60
4390	Zone 4 - 12	D	2310	Main courante	Métal	Peinture	2,60
4391	Zone 4 - 12	D	2310	Main courante	Métal	Peinture	2,60
4392	Zone 4 - 11	A	2311	Conduite métal	Métal	Peinture	5,00
4393	Zone 4 - 11	A	2311	Conduite métal	Métal	Peinture	5,40
4394	Zone 4 - 11	A	2312	Balustre	Métal	Peinture	3,60
4395	Zone 4 - 11	A	2312	Balustre	Métal	Peinture	3,60
4396	Zone 4 - 11	A	2313	Main courante	Métal	Peinture	3,60
4397	Zone 4 - 11	A	2313	Main courante	Métal	Peinture	3,60
4398	Zone 4 - 9	A	2314	Porte (P1)	Métal	Peinture	4,50

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
4399	Zone 4 - 9	A	2314	Porte (P1)	Métal	Peinture	4,80
4400	Zone 4 - 9	A	2315	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	5,00
4401	Zone 4 - 9	A	2315	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	6,70
4402	Zone 4 - 14	A	2316	Conduite métal	Métal	Peinture	7,00
4403	Zone 4 - 14	A	2316	Conduite métal	Métal	Peinture	6,20
4404	Zone 4 - 14	A	2317	Balustre	Métal	Peinture	3,20
4405	Zone 4 - 14	A	2317	Balustre	Métal	Peinture	3,50
4406	Zone 4 - 14	A	2318	Main courante	Métal	Peinture	3,60
4407	Zone 4 - 14	A	2318	Main courante	Métal	Peinture	3,00
-	Zone 4 - 9	A	2319	Balustre	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 9	A	2320	Main courante	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 9	B	2321	Balustre	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 9	B	2322	Main courante	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 9	C	2323	Balustre	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 9	C	2324	Main courante	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 9	D	2325	Balustre	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 9	D	2326	Main courante	Béton	Brut	
4408	Zone 4 - 10	A	2327	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4409	Zone 4 - 10	A	2327	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4410	Zone 4 - 10	B	2328	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4411	Zone 4 - 10	B	2328	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4412	Zone 4 - 10	C	2329	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4413	Zone 4 - 10	C	2329	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4414	Zone 4 - 10	D	2330	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4415	Zone 4 - 10	D	2330	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4416	Zone 4 - 11	A	2331	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4417	Zone 4 - 11	A	2331	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4418	Zone 4 - 11	B	2332	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4419	Zone 4 - 11	B	2332	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4420	Zone 4 - 11	C	2333	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4421	Zone 4 - 11	C	2333	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4422	Zone 4 - 11	D	2334	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4423	Zone 4 - 11	D	2334	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4424	Zone 4 - 12	A	2335	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4425	Zone 4 - 12	A	2335	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4426	Zone 4 - 12	B	2336	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4427	Zone 4 - 12	B	2336	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4428	Zone 4 - 12	C	2337	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4429	Zone 4 - 12	C	2337	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4430	Zone 4 - 12	D	2338	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4431	Zone 4 - 12	D	2338	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4432	Zone 4 - 13	A	2339	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4433	Zone 4 - 13	A	2339	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4434	Zone 4 - 13	B	2340	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4435	Zone 4 - 13	B	2340	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
4436	Zone 4 - 13	C	2341	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4437	Zone 4 - 13	C	2341	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4438	Zone 4 - 13	D	2342	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4439	Zone 4 - 13	D	2342	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4440	Zone 4 - 14	A	2343	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4441	Zone 4 - 14	A	2343	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4442	Zone 4 - 14	B	2344	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4443	Zone 4 - 14	B	2344	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4444	Zone 4 - 14	C	2345	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4445	Zone 4 - 14	C	2345	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4446	Zone 4 - 14	D	2346	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4447	Zone 4 - 14	D	2346	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4448	Zone 4 - 10	A	2347	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4449	Zone 4 - 10	A	2347	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4450	Zone 4 - 10	A	2348	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4451	Zone 4 - 10	A	2348	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,00
4452	Zone 4 - 10	C	2349	Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4453	Zone 4 - 10	C	2349	Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4454	Zone 4 - 10	C	2350	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4455	Zone 4 - 10	C	2350	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
-	Zone 4 - 8	A	2351	Mur supérieur	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 8	B	2352	Mur supérieur	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 8	C	2353	Mur supérieur	Béton	Brut	
-	Zone 4 - 8	D	2354	Mur supérieur	Béton	Brut	
4456	Zone 4 - 6	C	2355	Porte (P1)	Métal	Peinture	3,50
4457	Zone 4 - 6	C	2355	Porte (P1)	Métal	Peinture	5,00
4458	Zone 4 - 6	C	2356	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	4,20
4459	Zone 4 - 6	C	2356	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	4,00
4460	Zone 4 - 6	C	2357	Porte (P2)	Métal	Peinture	5,00
4461	Zone 4 - 6	C	2357	Porte (P2)	Métal	Peinture	6,20
4462	Zone 4 - 6	C	2358	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4463	Zone 4 - 6	C	2358	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4464	Zone 4 - 3		2359	Balustre	Métal	Peinture	3,20
4465	Zone 4 - 3		2359	Balustre	Métal	Peinture	3,00
4466	Zone 4 - 3		2360	Main courante	Métal	Peinture	3,20
4467	Zone 4 - 3		2360	Main courante	Métal	Peinture	3,00
4468	Zone 4 - 4		2361	Balustre	Métal	Peinture	3,50
4469	Zone 4 - 4		2361	Balustre	Métal	Peinture	3,40
4470	Zone 4 - 4		2362	Main courante	Métal	Peinture	3,50
4471	Zone 4 - 4		2362	Main courante	Métal	Peinture	3,50
4472	Zone 4 - 2	A	2363	Balustre	Métal	Peinture	3,50
4473	Zone 4 - 2	A	2363	Balustre	Métal	Peinture	3,60
4474	Zone 4 - 2	A	2364	Main courante	Métal	Peinture	3,40
4475	Zone 4 - 2	A	2364	Main courante	Métal	Peinture	3,30
4476	Zone 4 - 2	B	2365	Balustre	Métal	Peinture	3,20

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
4477	Zone 4 - 2	B	2365	Balustre	Métal	Peinture	3,20
4478	Zone 4 - 2	B	2366	Main courante	Métal	Peinture	3,20
4479	Zone 4 - 2	B	2366	Main courante	Métal	Peinture	3,20
4480	Zone 4 - 2	C	2367	Balustre	Métal	Peinture	2,80
4481	Zone 4 - 2	C	2367	Balustre	Métal	Peinture	2,80
4482	Zone 4 - 2	C	2368	Main courante	Métal	Peinture	2,80
4483	Zone 4 - 2	C	2368	Main courante	Métal	Peinture	2,80
4484	Zone 4 - 2	D	2369	Balustre	Métal	Peinture	3,70
4485	Zone 4 - 2	D	2369	Balustre	Métal	Peinture	3,70
4486	Zone 4 - 2	D	2370	Main courante	Métal	Peinture	3,70
4487	Zone 4 - 2	D	2370	Main courante	Métal	Peinture	3,70
4488	Zone 4 - 1	A	2371	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4489	Zone 4 - 1	A	2371	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4490	Zone 4 - 1	B	2372	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4491	Zone 4 - 1	B	2372	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4492	Zone 4 - 1	C	2373	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4493	Zone 4 - 1	C	2373	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4494	Zone 4 - 1	D	2374	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4495	Zone 4 - 1	D	2374	Mur supérieur	Plâtre	Peinture	0,00
4496	Zone 4 - 1	A	2375	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
4497	Zone 4 - 1	A	2375	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
4498	Zone 4 - 1	A	2376	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
4499	Zone 4 - 1	A	2376	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,00
4500	Zone 4 - 1	A	2377	Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4501	Zone 4 - 1	A	2377	Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4502	Zone 4 - 1	A	2378	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4503	Zone 4 - 1	A	2378	Huisserie Porte (P2)	Métal	Peinture	0,00
4504	Zone 4 - 1	B	2379	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4505	Zone 4 - 1	B	2379	Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4506	Zone 4 - 1	B	2380	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4507	Zone 4 - 1	B	2380	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	0,00
4508	Zone 4 - 1	B	2381	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4509	Zone 4 - 1	B	2381	Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4510	Zone 4 - 1	B	2382	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4511	Zone 4 - 1	B	2382	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	0,00
4512	Zone 4 - 1	C	2383	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4513	Zone 4 - 1	C	2383	Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4514	Zone 4 - 1	C	2384	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4515	Zone 4 - 1	C	2384	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	0,00
4516	Zone 4 - 1	C	2385	Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
4517	Zone 4 - 1	C	2385	Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
4518	Zone 4 - 1	C	2386	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
4519	Zone 4 - 1	C	2386	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	0,00
4520	Zone 4 - 1	D	2387	Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
4521	Zone 4 - 1	D	2387	Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
4522	Zone 4 - 1	D	2388	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
4523	Zone 4 - 1	D	2388	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	0,00
4524	Zone 4 - 1	D	2389	Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
4525	Zone 4 - 1	D	2389	Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
4526	Zone 4 - 1	D	2390	Huisserie Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
4527	Zone 4 - 1	D	2390	Huisserie Porte (P8)	Bois	Peinture	0,00
4528	Zone 4 - 1	A	2391	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4529	Zone 4 - 1	A	2391	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4530	Zone 4 - 1	B	2392	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4531	Zone 4 - 1	B	2392	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4532	Zone 4 - 1	C	2393	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4533	Zone 4 - 1	C	2393	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4534	Zone 4 - 1	D	2394	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4535	Zone 4 - 1	D	2394	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4536	Zone 4 - 2	E	2395	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4537	Zone 4 - 2	E	2395	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4538	Zone 4 - 3	E	2396	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4539	Zone 4 - 3	E	2396	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4540	Zone 4 - 4	E	2397	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4541	Zone 4 - 4	E	2397	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4542	Zone 4 - 5	E	2398	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4543	Zone 4 - 5	E	2398	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4544	Zone 4 - 7	E	2399	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4545	Zone 4 - 7	E	2399	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4546	Zone 4 - 15	E	2400	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00
4547	Zone 4 - 15	E	2400	Mur inférieur	Plâtre	Peinture	0,00


D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Plans**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Mr DESPRE**

Fait à **CLERMONT FERRAND**, le **26/07/2023**

Par : **CUNY Julien**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par les travaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par les travaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par les travaux et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si des travaux sont réalisés sur la faïence (retrait, perceuse,...) le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine -t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- ❖ en travaillant sans protection,
- ❖ en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- ❖ en se rongant les ongles,
- ❖ en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- ❖ Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- ❖ Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- ❖ Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- ❖ mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- ❖ Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- ❖ Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- ❖ Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- ❖ Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- ❖ Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- ❖ des conseils dans le choix des protections,
- ❖ une aide à l'information et à la formation,
- ❖ une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :


www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :


- ❖ le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- ❖ la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- ❖ Les guides de prévention :
 - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

G. Planches de repérage

63000 CLERMONT FERRAND 29, Boulevard Gergovia		NIV	SOUS SOL	<div>UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE</div>	
SITE CLERMONT CENTRE		BAT	GERGOVIA LETTRES		
<div>Ech: 1/400</div> 					


Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT		Croquis 1 / 16	
Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1	Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND	Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023	Version : V01 du : 26/07/2023


<p>Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT</p> <p>Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1</p>		<p>Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND</p>		<p>Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023</p>		<p>Croquis 2 / 16 Version : V01 du : 26/07/2023</p>	
---	--	--	--	--	--	---	--

29, Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND		NIV	ENTRESOL	UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
SITE CLERMONT CENTRE		BAT	GERGOVIA LETTRES	
<div>Ech: 1/400</div> 				

Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT		Croquis 3 / 16	
Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1		Version : V01 du : 26/07/2023	
Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND		Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023	


AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
Tél.: 04.70.32.56.41
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B


	<p>Ech: 1/400</p> 	<p>BAT Gergovia Lettres</p> <p>NIV 1.2</p> <p>29, Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND</p>	<p>300</p> <p>SITE CLERMONT CENTRE</p>
<p>Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT</p> <p>Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1</p>	<p>Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND</p>	<p>Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023</p>	<p>Croquis 5 / 16</p> <p>Version : V01 du : 26/07/2023</p>

	<p>Ech: 1/400</p> 	<p>300</p> <p>SITE CLERMONT CENTRE</p> <p>BAT Gergovia LETTRES</p> <p>NIV 1.3</p> <p>UNIVERSITE Clermont Auvergne</p>	<p>29, Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND</p>
<p>Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT</p> <p>Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1</p>	<p>Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND</p>	<p>Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023</p>	<p>Croquis 6 / 16</p> <p>Version : V01 du : 26/07/2023</p>

300		SITE CLERMONT CENTRE		BAT	GERGOVIA LETTRES	NIV	1,4	
		29, Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND						
<div>Ech: 1/400</div> 								
Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT								
Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1			Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND		Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023		Croquis 7 / 16 Version : V01 du : 26/07/2023	

<p>Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT</p> <p>Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1</p>	<p>Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND</p>	<p>Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023</p>	<p>Croquis 8 / 16 Version : V01 du : 26/07/2023</p>	




300		SITE CLERMONT CENTRE	BAT	GERGOVIA LETTRES	NIV	3	UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
		29, Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND					
							
Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT							
Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1		Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND		Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023		Croquis 9 / 16 Version : V01 du : 26/07/2023	


29, Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND		NIV 4	BAT GERGOVIA LETTRES	UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
SITE CLERMONT CENTRE				


Ech: 1/400



Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT		Croquis 10 / 16	
Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1		Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND	
		Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023	
		Version : V01 du : 26/07/2023	

300		SITE CLERMONT CENTRE		BAT	GERGOVIA LETTRES	NIV	5	UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE	
		29, Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND							
 <p>Ech: 1/400</p>									
Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT									
Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1			Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND			Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023		Croquis 11 / 16 Version : V01 du : 26/07/2023	

<div>UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE</div> <div>UNIV</div> <div>TOIT</div>		<div>29, Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND</div> <div>SITE CLERMONT CENTRE</div> <div>BAT GERGOVIA LETTRES</div>		300
<div>Ech: 1/400</div> <div></div>				
Annexe au rapport : UNIVCA2_20230725_DAT Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1		Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA 29 Boulevard Gergovia 63000 CLERMONT FERRAND		Etabli par : CUNY Julien Société : AED Groupe Le : 26/07/2023
				Croquis 12 / 16 Version : V01 du : 26/07/2023

Annexe au rapport : **UNIVCA2_20230725_DAT**


Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA
29 Boulevard Gergovia
63000 CLERMONT FERRAND

Etabli par : CUNY Julien
Société : AED Groupe
Le : 26/07/2023

Croquis 13 / 16

Version : V01
du : 26/07/2023

Annexe au rapport : **UNIVCA2_20230725_DAT**


Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA
29 Boulevard Gergovia
63000 CLERMONT FERRAND

Etabli par : CUNY Julien
Société : AED Groupe
Le : 26/07/2023

Croquis 14 / 16

Version : V01
du : 26/07/2023

Annexe au rapport : **UNIVCA2_20230725_DAT**


Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA
29 Boulevard Gergovia
63000 CLERMONT FERRAND

Etabli par : CUNY Julien
Société : AED Groupe
Le : 26/07/2023

Croquis 15 / 16

Version : V01
du : 26/07/2023

Annexe au rapport : **UNIVCA2_20230725_DAT**

Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Bien : Bâtiment Fac de Lettre - GERGOVIA
29 Boulevard Gergovia
63000 CLERMONT FERRAND

Etabli par : CUNY Julien
Société : AED Groupe
Le : 26/07/2023

Croquis 16 / 16

Version : V01
du : 26/07/2023



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3090 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CUNY Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 31/10/2021 - Date d'expiration : 30/10/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/11/2020 - Date d'expiration : 16/11/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/10/2020 - Date d'expiration : 06/10/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 25/08/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTEE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance