



MINISTÈRE DES ARMÉES



SERVICE DE SOUTIEN DE LA FLOTTE A
BREST

Sous-direction logistique
Dpt : Appro
Dossier suivi par Mickaël
☎ 02.98.22.99.72

SPECIFICATION TECHNIQUE DU BESOIN

Objet

Approvisionnement de produit détartrant (bidon 25L), destiné aux Bouilleurs du PA CDG.

NOI 982069444 – référence 98500056.82

DA : 2411B000041 (RAV/C 315/24 PACDG - DL 2706375)

Ce produit appelé « DETARTRANT », est assez sensible et utilisé pour les bouilleurs qui sont sous garantie Alfa Laval installés sur le PA CDG

Les réglages de cette installation sont très sensibles et suite à l'avis technique de l'IRDT Fluide – Froid, il est impératif que le produit soit approuvé pour une utilisation dans la filière de l'EDCH (eau potable).

Le produit ALFA LAVAL dispose d'une certification eau potable ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour les produits de substitution.

Il paraît donc nécessaire de ne pas approvisionner de produit équivalent afin de pouvoir maintenir la garantie ALFA LAVAL.

Le responsable technique :

TSEF LEMAIRE Mickaël

Date : 26 novembre 2024