

**TABLEAU DE CORRELATION ZD ZS  
BATIMENT 24 28 36**

Zone de détection (ZD)		Zone de désenfumage (ZF)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone d'alarme (ZA)	
Libellé		Libellé		Libellé		Libellé	
ZDA 01	LOCAUX RDC			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 02	CIRCULATION RDC	ZF 13	RDC CIRCULATION UNITE 2	ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 03	LOCAUX RDC			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 04	CIRCULATION RDC	ZF 14	RDC CIRCULATION UNITE 3	ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 05	LOCAUX RDC			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 06	CIRCULATION RDC	ZF 15	RDC CIRCULATION UNITE 1	ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 07	SALLE A MANGER	ZF 16	RDC SALLE A MANGER	ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 08	RDC HALL ACCUEIL			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 09	LOCAUX RDC			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 10	DM RDC			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 11	LOCAUX R+1			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 12	CIRCULR+1			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 13	DM R+1 bât 28			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 14	COMBLES			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 15	COMBLES			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 16	LOCAUX R+1 bât 24			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 17	CIRCULATIO R+1 Bât 24 PLATEAU TECHNIQUE ETAGE			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 19	DM R+1 bat 24			ZC 01	BATIMENT 24 28	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 20	CIRCULATION ZC 02 RDC BAS					ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 21	CIRCULATION ZC 02 RDC BAS	ZF 02	BATIMENT 36-2 RDC BAS	ZC 02	BATIMENT 36-2 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 22	LOCAUX ZC 02 RDC BAS			ZC 02	BATIMENT 36-2 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 30	CIRCULATION ZC 03 RDC BAS					ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 31	CIRCULATION ZC 03 RDC BAS	ZF 03	BATIMENT 36-3 RDC BAS	ZC 03	BATIMENT 36-3 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 32	LOCAUX ZC 03 RDC BAS			ZC 03	BATIMENT 36-3 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 40	CIRCULATION ZC 04 RDC BAS			ZC 04	BATIMENT 36-4 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 41	CIRCULATION ZC 04 RDC BAS	ZF 04	BATIMENT 36-4 RDC BAS	ZC 04	BATIMENT 36-4 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 42	LOCAUX ZC 04 RDC BAS			ZC 04	BATIMENT 36-4 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 50	CIRCULATION ZC 05 RDC BAS			ZC 05	BATIMENT 36-5 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 51	CIRCULATION ZC 05 RDC BAS	ZF 05	BATIMENT 36-5 RDC BAS	ZC 05	BATIMENT 36-5 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 52	LOCAUX ZC 05 RDC BAS			ZC 05	BATIMENT 36-5 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 60	CIRCULATION ZC 06 RDC BAS			ZC 06	BATIMENT 36-6 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 61	CIRCULATION ZC 06 RDC BAS	ZF 06	BATIMENT 36-6 RDC BAS	ZC 06	BATIMENT 36-6 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 62	LOCAUX ZC 06 RDC BAS			ZC 06	BATIMENT 36-6 RDC BAS	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 70	CIRCULATION ZC 07 RDC HAUT			ZC 07	BATIMENT 36-7 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 71	CIRCULATION ZC 07 RDC HAUT	ZF 07	BATIMENT 36-7 RDC HAUT	ZC 07	BATIMENT 36-7 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 72	LOCAUX ZC 07 RDC HAUT			ZC 07	BATIMENT 36-7 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 80	CIRCULATION ZC 08 RDC HAUT			ZC 08	BATIMENT 36-8 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 81	CIRCULATION ZC 08 RDC HAUT	ZF 08	BATIMENT 36-8 RDC HAUT	ZC 08	BATIMENT 36-8 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 82	LOCAUX ZC 08 RDC HAUT			ZC 08	BATIMENT 36-8 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 90	CIRCULATION ZC 09 RDC HAUT			ZC 09	BATIMENT 36-9 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 91	CIRCULATION ZC 09 RDC HAUT	ZF 09	BATIMENT 36-9 RDC HAUT	ZC 09	BATIMENT 36-9 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 92	LOCAUX ZC 09 RDC HAUT			ZC 09	BATIMENT 36-9 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 100	CIRCULATION ZC 10 RDC HAUT			ZC 10	BATIMENT 36-10 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 101	CIRCULATION ZC 10 RDC HAUT	ZF 10	BATIMENT 36-10 RDC HAUT	ZC 10	BATIMENT 36-10 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 102	LOCAUX ZC 10 RDC HAUT			ZC 10	BATIMENT 36-10 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDM 110	CIRCULATION ZC 11 RDC HAUT			ZC 11	BATIMENT 36-11 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 111	CIRCULATION ZC 11 RDC HAUT	ZF 11	BATIMENT 36-11 RDC HAUT	ZC 11	BATIMENT 36-11 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36
ZDA 112	LOCAUX ZC 11 RDC HAUT			ZC 11	BATIMENT 36-11 RDC HAUT	ZA 01	BATIMENT 24 28 36