

Nom : Hall d'accueil

CODE : ACC 01

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,80 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 140 cm (2 vantaux)  
Type de porte : Automatique  
Protections porte :  
Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée (commande depuis poste d'accueil)  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect et décoratif  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur depuis poste d'accueil  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires : Eclairage décoratif choix architecte

### Sûreté

Contrôle d'accès : Vidéophone relié au service (CA 1)  
Anti-intrusion : Alarme anti-intrusion à prévoir + grille en cas de porte coulissante automatique  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Oui

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Choix architecte  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Choix architecte  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décorative  
Protection Murale : Protection contre les chocs derrière les espaces d'attente / Protection des angles toute hauteur  
Plafond : Choix architecte

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 1  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 PCN / 5 ml, à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Attentes électriques au sol pour système de gestion des files d'attente à prévoir en complément / 2 x (1 PC + 1 RJ) en complément à prévoir pour 2 distributeurs (boisson, ...)

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques : Fontaine à eau, distributeurs de boisson

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :	Equipement mobilier hors marché : Fateuils, distributeurs, affichages, TV
Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :	Equipement biomédical ou technique hors marché : Système de gestion des files d'attente (matériel actif)

## Observations

Prévoir une zone d'affichage + espace d'informations et services + signalétique d'orientation. Permettre la fluidité entre les déplacements des différents patients : valides / couchés. 80 pers à ouverture du pôle (matin et apres midi)

Nom : Bureau d'accueil et d'admissions

CODE : ACC 02

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cm  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités : Accès personnel uniquement

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Oui  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 6 : guichets d'accueil  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 1  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Guichets d'accueil sécurisables avec hygiaphones + interphone et passes-documents

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuil, chaises, rangements

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

Accueil mutualisé / admission et accueil du patient avec orientation par fléchage avec signalétique au sol.  
Banque accessible PMR et patients valides

Nom : Bureau 1 poste

CODE : ADM 01

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

Nom : Bureau 2 postes

CODE : ADM 02

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 2  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

Nom : Bureau 3 postes

CODE : ADM 03

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 3  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom : Secrétariat MBD**
**CODE : ADM 04**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Oui  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale :  
 Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 3 : sur banque d'accueil  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 1  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Banque d'accueil sécurisable avec 3 postes de travail

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

Nom : *Secrétariat CO*

CODE : ADM 05

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Oui  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 2 : sur banque d'accueil  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 1  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Banque d'accueil sécurisable avec 2 postes de travail

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations



Nom : *Secrétariat ODF*

CODE : ADM 06

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Oui  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 2 : sur banque d'accueil  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 1  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Banque d'accueil sécurisable avec 2 postes de travail

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations



**Nom : Secrétariat général**
**CODE : ADM 07**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 1  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : Salle de staff**
**CODE : ADM 08**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m²

**Accès**

Gabarit Accès : 140 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Oui  
 Protection solaire en fonction orientation / possibilité de faire le noir complet  
 Occultation : Motorisée  
 Commande occultation : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
 Eclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
 Commande éclairage artificiel : 300 lux niveau général  
 Niveau d'éclairage général : Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale :  
 Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 4  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 1  
 Nombre de PCN (hors PT) : 4  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 4  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA : Retransmission caméra scialytique sur TV

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières : régulation sur détection de présence ou CO2

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Renforts TV

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Tables, chaises, rangements, porte-manteau

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

Nom : *Salle des internes*

CODE : ADM 09

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 8  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 1  
Nombre de PCN (hors PT) : 4 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 2  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom : Salle de planification numérique**
**CODE : ADM 10**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 8  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 1  
Nombre de PCN (hors PT) : 4 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 2  
Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : Bureau personnel médical**
**CODE : ADM 11**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 5  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 3  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 2  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : Salle informatique**
**CODE : ADM 12**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale :  
 Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 10  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 7  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 4  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

Nom : Régie

CODE : ADM 13

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités : Pas d'accès direct sur la circulation accessible aux patients

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 1)  
Anti-intrusion : Oui  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Oui

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 3  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 2 : 1 PC ménage + 1 PC coffre-fort  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 2 dont 1 coffre-fort  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Guichets d'accueil sécurisables avec hygiaphones + interphone et passes-documents / Boîte aux lettres sécurisée du couloir vers le local régie

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau, coffre, coffre-fort, 2 grandes armoires

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

Confidentialité et sécurisation des coffres, des ordinateurs, des lignes informatiques, des salariés à assurer.



**Nom : Alcôve**
**CODE : ALC 01**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : Ouvert sur circulation  
 Type de porte :  
 Protections porte :  
 Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal dito circulations  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès :  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P4E3C3  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : En périphérie de l'alcôve  
 Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 2 : pour alimentation du développeur numérique  
 Nombre de PCO (hors PT) : 3  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 2 : pour alimentation du développeur numérique  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : dito circulations  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : Attente patients couchés**
**CODE : ATT 01**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : Ouvert sur circulation  
 Type de porte :  
 Protections porte :  
 Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée (commande depuis poste d'accueil)  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect, vigilance éblouissement patients couchés  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur depuis poste d'accueil avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**
**Contrôle d'accès :**

 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P4E3C3  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable et décorative  
 Protection Murale : Protection contre les chocs derrière les espaces d'attente / Protection des angles toute hauteur  
 Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1 : par brancard  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : 1 par brancard  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 1 par brancard, sur prise murale  
 Vide médical : 1 par brancard, sur prise murale  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 1 par brancard, sur prise murale  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

Vue depuis les postes d'accueil / possibilité de faire des soins sur brancards / transferts des patients sur brancard

**Nom : Attente patients valides**
**CODE : ATT 02**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : Ouvert sur circulation  
 Type de porte :  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée (commande depuis poste d'accueil)  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur depuis poste d'accueil avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès :  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P4E3C3  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable et décorative  
 Protection Murale : Protection contre les chocs derrière les espaces d'attente / Protection des angles toute hauteur  
 Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 1  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 PCN / 5 ml, à répartir  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

 Equipement mobilier à intégrer au marché :  
 Renforts TV  
 Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :  
 Equipement mobilier hors marché :  
 Chaises  
 Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom :** Attente au sein du service

**CODE :** ATT 03

**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

Gabarit Accès : Ouvert sur circulation

Type de porte :

Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès :

Anti-intrusion : Non

Anti-agression : Non

Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple

Classement UPEC : U4P4E3C3

Type de Plinthe : Remontée en plinthe

Revêtement Mural : Peinture lessivable et décorative

Protection Murale : Protection contre les chocs derrière les espaces d'attente / Protection des angles toute hauteur

Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 1  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 PCN / 5 ml, à répartir  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :

Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Renforts TV

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Chaises

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

 Au plus près des cabinets dentaires  
 Possibilité de fermer les unités si besoin en fonction du flux

**Nom : Espace ambulancier**
**CODE : ATT 04**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

Gabarit Accès : Ouvert sur circulation

Type de porte :

Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Souhaité  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée (commande depuis poste d'accueil)  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur depuis poste d'accueil avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès :

Anti-intrusion : Non

Anti-agression : Non

Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple

Classement UPEC : U4P4E3C3

Type de Plinthe : Remontée en plinthe

Revêtement Mural : Peinture lessivable et décorative

Protection Murale : Protection contre les chocs derrière les espaces d'attente / Protection des angles toute hauteur

Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 3 à répartir  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

Nom : *Salle de repos patient*

CODE : ATT 05

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P4E3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable / parties vitrées pour surveillance médicale  
Protection Murale : En périphérie du local, hauteur 1m30  
Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 3 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Oui

Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 1 prise murale  
Vide médical : 1 prise murale  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 1 prise murale  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Fauteuils,

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom : Sas patient**
**CODE : ATT 06**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Portes décondamnables de l'extérieur

**Eclairage**

 Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Serrure avec voyant de décondamnation  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P4E3C3  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : En périphérie du local, hauteur 1m30  
 Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 prise ménage  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bancs, casiers

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**



**Nom : Réserve bioméd**
**CODE : BIOM 01**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Ferme-porte

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : En périphérie du local, hauteur 2m  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 16°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : Espace de travail / atelier bioméd**
**CODE : BIOM 02**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m²

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal (vigilance confort au poste de travail)  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : Au droit de l'établi et des points d'eau  
 Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 2  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 5 dont 4 sur paillasse  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 2  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical :  
 Air Comprimé technique : 1 soufflette sur paillasse  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires : Evier sur paillasse  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

<b>Equipement mobilier à intégrer au marché :</b>	<b>Equipement mobilier hors marché :</b>
Paillasse 3 ml	Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau
<b>Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :</b>	<b>Equipement biomédical ou technique hors marché :</b>

**Observations**

**Nom : Vestiaires prestataire externalisé**
**CODE : COM 01**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m²

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires : Eclairage miroir

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Oui  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Au droit des points d'eau  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières : Local à pollution spécifique

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires : 1 bloc sanitaire-douche PMR / 1 lave-mains  
Attentes spécifiques : Siphon de sol

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Equipements PMR / patères / miroirs / cabine de déshabillage

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Portants, bancs, casiers

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

**Nom : Vestiaires personnel et internes**
**CODE : COM 02**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires : Eclairage miroir

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Oui  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Au droit des points d'eau  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 5 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières : Local à pollution spécifique

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires : 1 WC / 1douche / 1 bloc sanitaire-douche PMR / 2 lave-mains  
Attentes spécifiques : Siphon de sol

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Equipements PMR / patères / miroirs

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Portants, bancs, casiers

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

**Nom : Vestiaires étudiants**
**CODE : COM 03**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires : Eclairage miroir

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Oui  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Au droit des points d'eau  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 7 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières : Local à pollution spécifique

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires : 1 WC / 1douche / 1 bloc sanitaire-douche PMR / 2 lave-mains  
Attentes spécifiques : Siphon de sol

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Equipements PMR / patères / miroirs

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Portants, bancs, casiers

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

**Nom : Office personnel et internes**
**CODE : COM 04**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée accès intérieur / porte vitrée pour accès extérieur

Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

 Naturel : Oui  
 Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage étanche

Commande éclairage artificiel : Détection de présence

Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : Au droit des points d'eau  
 Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 10 dont 5 au-dessus du plan de travail + 1 pour frigo + 1 pour lave-vaisselle  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Report appel-malade  
 Autres CFO / CFA : Report SSI

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires : Evier 2 bacs sur kitchenette  
 Attentes spécifiques : Lave-vaisselle

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Kitchenette, meubles hauts et bas

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Electro-ménager

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

**Nom :** *Cabinet dentaire MBD type 1*

**CODE :** CONS 01

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 14 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 8 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire + 2 attentes au sol pour fauteuil

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 1: attente au sol  
fauteuil : 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au sol + 1 attente EU au sol

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasse sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuil dentaire avec scialytique, amalgamateur, tube RX radio dentaire, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, laser diode, électromyogramme, PMAX détartreur, localisateur d'apex, Dispositif Modjaw (Plateforme 3D), microscopes



## Observations

Prévoir radioprotection du local

**Nom :** *Cabinet dentaire MBD type 2 (PMR et alités)*

**CODE :** CONS 02

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires : PM : 3 cabinets sont équipés d'un scialytique doté de caméra

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 14 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 8 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire + 2 attentes au sol pour fauteuil / Pour les salles équipées de scialytique avec caméra, prévoir 1 RJ45 + 1 PCN + 1 USB + 1 HDMI supplémentaire au sol pour caméra et report da

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 1 prise murale  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 1: attente au sol  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au sol + 1 attente EU au sol

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

	Fauteuil dentaire avec ou sans scialytique, amalgamateur, scialytique avec caméra, tube RX radio dentaire, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, laser diode, électromyogramme, PMAX détartreur, localisateur d'apex, Dispositif Modjaw (Platefo
--	--

**Observations**

Prévoir radioprotection du local

**Nom :** *Cabinet dentaire MBD type 1 (pédiatrique)*

**CODE :** CONS 03

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 16 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 8 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 1: attente au sol  
fauteuil : 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 2 alim. EFS adoucie (sol + mur) + 2 attentes EU (sol + mur)

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuil dentaire avec scialytique, cart, amalgamateur, tube RX, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, laser diode, électromyogramme, PMAX détartreur, localisateur d'apex, Dispositif Modjaw (Plateforme 3D), microscopes

## Observations



**Nom :** *Cabinet dentaire MBD type 2 (pédiatrique)*

**CODE :** CONS 04

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 140 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : PM : 1 cabinet équipé d'un scialytique doté de caméra  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 16 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 8 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire / Pour la salle équipée de scialytique avec caméra, prévoir 1 RJ45 + 1 PCN + 1 USB + 1 HDMI supplémentaire au sol pour caméra et report dans salle de staff + 1 attente CFO mur

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 1 prise murale  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration fauteuil : 2: 1 prise murale + 1 attente au sol  
Air Comprimé médical : 2 : 1 attente au sol (fauteuil) + 1 prise murale (pour les carts dentaires)  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 2 alim. EFS adoucie (sol + mur) + 2 attentes EU (sol + mur)

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

	Fauteuil dentaire avec ou sans scialytique, cart, amalgamateur, scialytique avec caméra, tube RX, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, laser diode, électromyogramme, PMAX détartreur, localisateur d'apex, Dispositif Modjaw (Plateforme 3D),
--	---

**Observations**

Prévoir radioprotection du local



**Nom :** *Cabinet dentaire MBD type 3 (bariatrique)*

**CODE :** CONS 05

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 140 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 17 à répartir (dont 1 en prévision rail lève-malades)  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 8 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 1 prise murale  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 2: 1 prise murale + 1 attente au sol  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 2 alim. EFS adoucie (sol + mur) + 2 attentes EU (sol + mur)

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuil dentaire avec scyalitique, cart, amalgamateur, tube RX, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, laser diode, électromyogramme, PMAX détartreur, localisateur d'apex, Dispositif Modjaw (Plateforme 3D), microscopes

## Observations

Prévoir radioprotection du local

**Nom :** *Cabinet dentaire UDJ type 1*

**CODE :** CONS 06

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 16 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 8 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 1: attente au sol  
fauteuil : 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au sol + 1 attente EU au sol

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuil dentaire avec scialytique, cart, amalgamateur, tube RX, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, laser diode, électromyogramme, PMAX détartreur, localisateur d'apex, Dispositif Modjaw (Plateforme 3D), microscopes

## Observations



**Nom :** *Grand cabinet dentaire UDJ type 3 (PMR, alités, bariatrique)*

**CODE :** CONS 07

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 140 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 17 à répartir (dont 1 en prévision rail lève-malades)  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 8 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 1 prise murale  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 1: attente au sol  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au sol + 1 attente EU au sol

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Rail lève-malade + moteur

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuil dentaire avec scyalitique, cart, amalgamateur, tube RX, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, laser diode, électromyogramme, PMAX détartreur, localisateur d'apex, Dispositif Modjaw (Plateforme 3D), microscopes

## Observations

Prévoir radioprotection du local

Nom : *Cabinet dentaire CO type 1*

CODE : CONS 08

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 16 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 6 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire + 2 attentes au sol pour fauteuil

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 1 : attente au sol  
fauteuil : 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au sol + 1 attente EU au sol

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasse sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuils dentaires avec scialytique, tube RX radio dentaire, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, piezzotome, PMAX, Aéopolisseurs, lampe à photopolymériser, laser diode, laser CO2

## Observations





**Nom :** *Cabinet dentaire CO type 2 (PMR et alités)*

**CODE :** CONS 09

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : PM : 2 cabinets sont équipés d'un scialytique doté de caméra  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 16 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 6 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire + 2 attentes au sol pour fauteuil / Pour les salles équipées de scialytique avec caméra, prévoir 1 RJ45 + 1 PCN + 1 USB + 1 HDMI supplémentaire au sol pour caméra et report da

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 1 prise murale  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 1: attente au sol  
fauteuil : 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au sol + 1 attente EU au sol

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuils dentaires avec ou sans scialytique, scialytique, tube RX radio dentaire, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, piezzotome, PMAX, Aéopolisseurs, lampe à photopolymériser, laser diode, laser CO2

## Observations

Prévoir radioprotection du local

**Nom :** *Cabinet dentaire CO type 2 sous AL*

**CODE :** CONS 10

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : PM : 1 cabinet est équipé d'un scialytique doté de caméra  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 16 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 6 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire + 2 attentes au sol pour fauteuil / Pour la salle équipée de scialytique avec caméra, prévoir 1 RJ45 + 1 PCN + 1 USB + 1 HDMI supplémentaire au sol pour caméra et report dans

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 1 prise murale  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration fauteuil : 1: attente au sol  
Air Comprimé médical : 2 : 1 prise murale + 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au sol + 1 attente EU au sol

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuils dentaires avec ou sans scialytique, scialytique, tube RX radio dentaire, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, moteur de chirurgie, piezzotome, bistouri électrique, PMAX, Aéopolisseurs, lampe à photopolymériser, laser diode, laser

## Observations

Prévoir radioprotection du local

**Nom :** *Cabinet dentaire CO type 3 (bariatrique) sous AL*

**CODE :** CONS 11

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 140 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus + radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires : PM : cabinet équipé d'un scialytique doté de caméra

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 17 à répartir (dont 1 en prévision rail lève-malades)  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 6 dont 1 au sol pour fauteuil  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire + 2 attentes au sol pour fauteuil / prévoir 1 RJ45 + 1 PCN + 1 USB + 1 HDMI supplémentaire au sol pour caméra et report dans salle de staff + 1 attente CFO mur ou plafond pour scialytique

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 1 prise murale  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration fauteuil : 1: attente au sol  
Air Comprimé médical : 2 : 1 prise murale + 1 attente au sol (fauteuil)  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au sol + 1 attente EU au sol

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Rail lève-malade + moteur

Fauteuils dentaires avec scialytique, tube RX radio dentaire, développeur numérique, négatoscope, caméra optique, moteur de chirurgie, piezzotome, bistouri électrique, PMAX, Aéopolisseurs, lampe à photopolymériser, laser diode, laser CO2

## Observations

Prévoir radioprotection du local

**Nom : Cabinet dentaire ODF type 1**
**CODE : CONS 12**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

**Accès**

Gabarit Accès : 120 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Oculus

**Eclairage**

Naturel : Oui  
 Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
 Occultation : Motorisée  
 Commande occultation : Eclairage indirect  
 Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
 Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
 Niveau d'éclairage général : PM : 1 cabinet est équipé d'un scialytique doté de caméra  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
 Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
 Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 12 à répartir  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 6 à répartir  
 Appel-malade : Non  
 Pour chaque cabinet : prévoir 1 câble électrique en attente pour radio dentaire / Pour la salle équipée de scialytique avec caméra, prévoir 1 RJ45 + 1 PCN + 1 USB + 1 HDMI supplémentaire au sol pour caméra et report dans salle de staff + 1 attente CFO mur  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 1 : prise murale  
 Vide technique / aspiration fauteuil : 2: prises murales  
 Air Comprimé médical : 1 prise murale (pour les carts dentaires)  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
 Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au mur + 2 attentes EU (sol + mur)

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**

Fauteuil dentaire avec ou sans scialytique, cart, scialytique, négatoscope, colonne d'aspiration, lampe à polymériser, caméra optique, radio portable, développeur numérique

Observations



**Nom :** *Cabinet dentaire ODF type 3 (bariatrique)*

**CODE :** CONS 13

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 140 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Oculus

### Eclairage

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : PM : 1 cabinet est équipé d'un scialytique doté de caméra  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 13 à répartir (dont 1 en prévision rail lève-malades)  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 6 à répartir  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Prévoir 1 RJ45 + 1 PCN + 1 USB + 1 HDMI supplémentaire au sol pour caméra et report dans salle de staff + 1 attente CFO mur ou plafond pour scialytique

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 1 : prise murale  
Vide technique / aspiration : 2 : prises murales  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 1 prise murale (pour les carts dentaires)  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 1 prise murale pour aspiration MEOPA  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse humide  
Attentes spécifiques : 1 alim. EFS adoucie au mur + 2 attentes EU (sol + mur)

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasses sèches et humide 1,5 ml chacune, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires, placard mural 60 cms

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Rail lève-malade + moteur

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, poste informatique, 2 tabourets roulants

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

Fauteuil dentaire avec ou sans scialytique, cart, scialytique, négatoscope, colonne d'aspiration, lampe à polymériser, caméra optique, radio portable, développeur numérique

**Observations**

**Nom : Bureau de consultations**
**CODE : CONS 14**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 140 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections porte + huisserie

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Oui  
 Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
 Occultation : Motorisée  
 Commande occultation : Eclairage indirect  
 Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
 Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
 Niveau d'éclairage général : Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
 Protection Murale : Au droit de la zone d'examen et des points d'eau  
 Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 5 dont 2 proche table examen et 3 au-dessus paillasse  
 Nombre de PCO (hors PT) : 2 à répartir  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 2  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 1 prise murale  
 Vide médical : 1 prise murale  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 1 prise murale  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires : Lavabo médical avec commande déportée  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Paillasse sèche 1,5 ml, patères, meubles hauts et bas, rail mural porte-accessoires,

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Table d'examen, rangements, chariots de soins, supports déchets, 2 chaises, 1 tabouret sur roulettes

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

**Nom : Salle éducative**
**CODE : CONS 15**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Oui  
Protection solaire en fonction orientation / protection contre les vues / possibilité de faire le noir complet  
Occultation : Motorisée  
Commande occultation : Eclairage indirect  
Eclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Commande éclairage artificiel : 500 lux niveau général  
Niveau d'éclairage général : Commentaires : Eclairage miroir

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Au droit des points d'eau  
Plafond : Démontable, acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires : 2 lavabos enfant + 2 lavabos adulte  
Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Miroirs

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

Lavabos partiellement cloisonnés

Nom : *Salle panoramique*

CODE : CONS 16

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

### Accès

Gabarit Accès : 140 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Radioprotection

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire / possibilité de faire le noir complet  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
Protection Murale : Prévoir radioprotection du local  
Plafond : Démontable, lessivable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 3  
Nombre de PCO (hors PT) : 2  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 2  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : Prévoir bouton poussoir arrêt panoramique au droit de la porte

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques de l'équipement

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Renforts pour installation panoramique dentaire

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table, chaises, paravent

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

Prévoir la radioprotection du local cf Tome 2

**Nom : Cone Beam**
**CODE : CONS 17**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

**Accès**

Gabarit Accès : 140 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Radioprotection

**Eclairage**

Naturel : Non  
 Occultation : Protection solaire / possibilité de faire le noir complet  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
 Protection Murale : Prévoir radioprotection du local  
 Plafond : Démontable, lessivable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 3  
 Nombre de PCO (hors PT) : 2  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 2  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA : Prévoir bouton poussoir arrêt cone beam au droit de la porte

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques de l'équipement

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Renforts pour installation cone beam

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Table, chaises, paravent

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

Prévoir la radioprotection du local cf Tome 2

**Nom : Salle télépanoramique**
**CODE : CONS 18**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup> + charges liées à l'activité

**Accès**

Gabarit Accès : 140 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Radioprotection

**Eclairage**

Naturel : Non  
 Occultation : Protection solaire / possibilité de faire le noir complet  
 Commande occultation : Motorisée  
 Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable et décontaminable  
 Protection Murale : Prévoir radioprotection du local  
 Plafond : Démontable, lessivable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 3  
 Nombre de PCO (hors PT) : 2  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 2  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA : Prévoir bouton poussoir arrêt télépanoramique au droit de la porte

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 19°C  
 T° été : Rafraîchissement  
 Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques de l'équipement

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Renforts pour installation télépanoramique

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Table, chaises, paravent

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

Prévoir la radioprotection du local cf Tome 2

**Nom : Salle de télé-expertise**
**CODE : CONS 19**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 120 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

**Eclairage**

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec gradation et extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général

Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond : Démontable acoustique

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1 opposée au PT  
Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**



**Nom :** *Salle de travail prothésistes*

**CODE :** LAB 01

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable / parties vitrées  
Protection Murale :  
Plafond : Démontable, lessivable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 44 : 2 ménage + 6 par établi  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 2 à répartir  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques des équipements / Aspiration à la source à prévoir pour chaque établi par bras articulé cf Tome 2

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil : 7 : 1 par établi  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 1  
SEGA : 0  
Gaz : 7 : 1 par établi

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : 1 poste de lavage des mains  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Etagères de rangement

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Bras articulé pour aspiration à la source au-dessus de chaque établi

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

7 établis

## Observations

Isolation acoustique renforcée du local (isolement aérien, ambiance sonore...)

Nom : *Salle à plâtre*

CODE : LAB 02

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable / parties vitrées  
Protection Murale : Au droit des paillasse  
Plafond : Démontable, lessivable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 20 : 1 ménage + équipements MOA  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques des équipements / Compensation sorbonne

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 2 sur paillasse (pour thermoforeuses)  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 6 sur paillasse (pour cocottes maestra + thermoforeuses + machines à vapeur)  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Eviers 2 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse / filtration adaptée sur siphon (poussières de plâtre)  
Attentes spécifiques : 1 attente EF/EU pour taille-plâtre humide + 1 attente EF adoucie pour machine à vapeur + 1 attente EF et EU haute T° pour machine à ébouillanter

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasse avec rangements : 2 paillasse humides 2 bac + paillasse sèches, pour un linéaire total souhaité de 15 ml selon configuration de la salle

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

2 sorbonnes

### Equipement mobilier hors marché :

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

3 tailles plâtres, 1 taille à bande, 1 banc de polissage sous sorbonne , 2 cocottes maestra, 2 thermoforeuses, 2 vibreurs, 2 malaxeurs sous vide, 2 machines à vapeur, 1 machine à ébouillanter sous sorbonne, 3 presses hydrauliques, 2 étaux

## Observations

Paillasses à prévoir en périphérie du local

Nom : *Salle de chauffe*

CODE : LAB 03

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable / parties vitrées  
Protection Murale : Au droit des paillasses  
Plafond : Démontable, lessivable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 15 : 1 ménage + équipements MOA  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : 2 PC 32 A pour les fours

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques des équipements / Compensation sorbonne

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasse avec rangements : linéaire total souhaité de 10 ml selon configuration de la salle

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

2 sorbonnes

### Equipement mobilier hors marché :

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

2 minis sableuses, 2 grosses sableuses, 2 vibreurs, 1 centrifugeuse, 2 fours, 1 malaxeur sous vide, 1 tour rapide

## Observations

Paillasses à prévoir en périphérie du local

Nom : *Salle à céramique*

CODE : LAB 04

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable / parties vitrées  
Protection Murale : Au droit des paillasse  
Plafond : Démontable, lessivable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 3 : 1 ménage + 2 fours  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA : 3 PC 32 A

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques des équipements

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasse humide 1 bac avec rangements : linéaire total souhaité de 8 ml selon configuration de la salle

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :  
2 fours à céramique

## Observations

Paillasse à prévoir en périphérie du local

**Nom :** Salle imprimantes 3D & CFAO

**CODE :** LAB 05

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités : Isolation acoustique renforcée

### Eclairage

Naturel : Pas forcément  
Occultation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable / parties vitrées  
Protection Murale :  
Plafond : Démontable, lessivable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 2  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 6 : 1 ménage + équipements MOA  
Nombre de PCO (hors PT) : 6 à répartir  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 6 à répartir  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques des équipements / Compensation sorbonne

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 1 bac avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse  
Attentes spécifiques : 1 alimentation EF pour usineuse humide

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasse humide 1 bac avec rangements : linéaire total souhaité de 8 ml selon configuration de la salle

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

2 sorbonnes

### Equipement mobilier hors marché :

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

2 imprimantes 3d

## Observations

Paillasse à prévoir en périphérie du local / Isolation acoustique du local

**Nom : Réserve**
**CODE : LAB 06**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m²

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Ferme-porte

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 16°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : *Rangement prothèses en cours***
**CODE : LAB 07**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Ferme-porte

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**



Nom : *Laboratoire étudiants*

CODE : LAB 08

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général

Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable / parties vitrées  
Protection Murale : Au droit des paillasse  
Plafond : Démontable, lessivable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 2  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 17 : 1 ménage + équipements MOA  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques des équipements / Compensation sorbonne

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 1 sur paillasse (pour machine à vapeur)  
SEGA : 0  
Gaz : 2 : 1 par établi

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Evier 2 bacs avec mitigeur manuel bec de cygne intégré dans paillasse / filtration adaptée sur siphon (poussières de plâtre)  
Attentes spécifiques : 1 attente EF/EU pour taille-plâtre humide + 1 attente EF adoucie pour machine à vapeur

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Paillasse avec rangements : 1 paillasse humide 2 bacs + paillasse sèches, pour un linéaire total souhaité de 11 ml selon configuration de la salle

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Bras articulé pour aspiration à la source au-dessus de chaque établi / 1 sorbonne

### Equipement mobilier hors marché :

Etagères de rangement

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

2 établis, 1 taille plâtre, 1 banc de polissage sous sorbonne, 1 machine à vapeur

## Observations

Paillasse à prévoir en périphérie du local

Nom : Bureau prothésiste

CODE : LAB 09

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable / parties vitrées

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 2  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom :** Poste informatique prothésiste

**CODE :** LAB 10

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Oui  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation  
Commande occultation : Motorisée  
Eclairage artificiel : Eclairage indirect (vigilance confort au poste de travail)  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale :

Plafond : Démontable acoustique

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 3  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 1  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 2 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Bureau, fauteuils, chaises, rangements, porte-manteau

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom : Salle de stockage**
**CODE : LOG 01**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 110 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Ferme-porte / DAS

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Oui  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 16°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

Nom : *Local ménage*

CODE : LOG 02

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 110 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Ferme-porte / DAS

### Eclairage

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage étanche  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable, résistante aux projections d'eau  
Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
Plafond : Démontable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle, indice de protection adapté  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 16°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Robinet de puisage  
Attentes spécifiques : Siphon de sol / Attente EFS adoucie pour centrale de dilution

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :	Equipement mobilier hors marché :
	Rayonnages
Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :	Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom :** Local de pré-désinfection

**CODE :** LOG 03

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 110 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie

Particularités :

### Eclairage

Naturel : Souhaité  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires : Eclairage efficace des postes de désinfection

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable, décontaminable  
Protection Murale : Au droit des points d'eau  
Plafond : Démontable, lessivable, décontaminable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 14 dont 2 dans chaque sorbonne (pour appareil de prédésinfection à la main)  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières : Sorbonnes à prévoir pour appareil de prédésinfection à la main + compensation d'air neuf

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 6 prises murales au droit des paillasse  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : 5 paillasse humides 2 bacs / 1 poste de lavage des mains  
Attentes spécifiques : 1 alimentation EFS adoucie + 1 EU haute température par appareils de prédésinfection à la main (6 unités) intégrées dans sorbonnes

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Passe-plats entre services de désinfection / 5 paillasse sèches en ilot central / rangements paillasse

### Equipement mobilier hors marché :

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

3 sorbonnes pour 6 appareils de prédésinfection à la main

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

6 appareils de prédésinfection à la main

## Observations

**Nom : Arsenal stérile**
**CODE : LOG 04**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 110 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Ferme-porte / DAS

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Oui  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 5 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 16°C  
T° été : 25°C  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : Local déchets**
**CODE : LOG 05**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 110 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Ferme-porte / DAS

**Eclairage**

 Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
 Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 16°C  
 T° été : 25°C  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires : Robinet de puisage  
 Attentes spécifiques : Siphon de sol / Attente EFS adoucie pour centrale de dilution

**Equipements**

<b>Equipement mobilier à intégrer au marché :</b>	<b>Equipement mobilier hors marché :</b>
	Rayonnages
<b>Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :</b>	<b>Equipement biomédical ou technique hors marché :</b>

**Observations**



**Nom : Pharmacie**
**CODE : LOG 06**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 110 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Ferme-porte / DAS

**Eclairage**

Naturel : Pas forcément  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2) + badge accès int.  
 Anti-intrusion : Oui  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale :  
 Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence :  
 Nombre de PCN (hors PT) : 5 à répartir  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 16°C  
 T° été : 25°C  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique :  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

Réfrigérateurs

**Observations**

**Nom : Stockage sale avant expédition**
**CODE : LOG 07**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 120 cms porte intérieure / 140 ms porte extérieure  
 Type de porte : Bois stratifiée accès intérieur / porte métallique pour accès extérieur  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Ferme-porte / DAS

**Eclairage**

 Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Badge (CA 2) + badge accès int.  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
 Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 16°C  
 T° été : 25°C  
 Exigences particulières : Local à pollution spécifique

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom :** Local déchets avant expédition

**CODE :** LOG 08

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms porte intérieure / 140 ms porte extérieure  
Bois stratifiée accès intérieur / porte métallique pour accès extérieurs (2 accès extérieurs : 1 sur quai, 1 sur cour)  
Type de porte :  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Ferme-porte / DAS

### Eclairage

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2) + badge accès int.  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
Plafond : Démontable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 16°C  
T° été : 25°C  
Exigences particulières : Local à pollution spécifique

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : Robinet de puisage  
Attentes spécifiques : Siphon de sol / Attente EFS adoucie pour centrale de dilution

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

Deux niveaux dans le local, avec les conteneurs au niveau bas (niveau cour) et une plateforme au niveau haut (niveau quai). Système de garde-corps amovible pour jeter les déchets dans les bacs.

**Nom :** *Stockage propre après réception*

**CODE :** LOG 09

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 120 cms porte intérieure / 140 ms porte extérieure  
Type de porte : Bois stratifiée accès intérieur / porte métallique pour accès extérieur  
Protections porte : Protections porte + huisserie  
Particularités : Ferme-porte / DAS

### Eclairage

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 2) + badge accès int.  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
Plafond : Démontable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 16°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom : Arsenal proche quai livraison**
**CODE : LOG 10**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 120 cms porte intérieure / 140 ms porte extérieure  
 Type de porte : Bois stratifiée accès intérieur / porte métallique pour accès extérieur  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Ferme-porte / DAS

**Eclairage**

Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2) + badge accès int.  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
 Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 16°C  
 T° été : 25°C  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Rayonnages

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : Local ménage prestataires extérieurs**
**CODE : LOG 11**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 120 cms porte intérieure / 140 ms porte extérieure  
 Type de porte : Bois stratifiée accès intérieur / porte métallique pour accès extérieur  
 Protections porte : Protections porte + huisserie  
 Particularités : Ferme-porte / DAS

**Eclairage**

 Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage étanche  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Badge (CA 2) + badge accès int.  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable, résistante aux projections d'eau  
 Protection Murale : Sur la périphérie du local, hauteur 2m  
 Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée de la salle, indice de protection adapté  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 16°C  
 T° été : Non contrôlée  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires : Robinet de puisage  
 Attentes spécifiques : Siphon de sol / Attente EFS adoucie pour centrale de dilution

**Equipements**

 Equipement mobilier à intégrer au marché : Equipement mobilier hors marché :  
 Rayonnages  
 Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché : Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

Nom : DAV propre

CODE : LOG 12

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,80 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :  
Particularités : Ferme-porte / DAS

### Eclairage

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Badge (CA 1)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P4E3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture de propreté  
Protection Murale :  
Plafond : Peinture de propreté

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Apparente  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 10 à répartir  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 16°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques des équipements

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :  
DAV

## Observations

Prévoir intégration architecturale de la façade du DAV dans la circulation

**Nom : DAV sale**
**CODE : LOG 13**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,80 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :  
 Particularités : Ferme-porte / DAS

**Eclairage**

Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
 Niveau d'éclairage général : 500 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 1)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P4E3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture de propreté  
 Protection Murale :  
 Plafond : Peinture de propreté

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Apparente  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 10 à répartir  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : 16°C  
 T° été : Non contrôlée  
 Exigences particulières : Prise en compte apports thermiques des équipements

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :  
 DAV

**Observations**

Prévoir intégration architecturale de la façade du DAV dans la circulation



Nom : *Sanitaires patients*

CODE : SAN 01

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 90 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte :

Particularités : Isolation acoustique renforcée

### Eclairage

Naturel : Non

### Occultation

Commande occultation

Eclairage artificiel : Eclairage normal

Commande éclairage artificiel : Détection de présence

Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général

Commentaires : Eclairage miroir

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure avec voyant de décondamnation  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P3E2/3C2  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Au droit des points d'eau + autour WC  
Plafond : Démontable, hygiène

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré

Nombre de Poste de Travail (PT) : 0

Nombre de Point TV : 0

Nombre de point repro : 0

Nombre de point visioconférence : 0

Nombre de PCN (hors PT) : 1

Nombre de PCO (hors PT) : 0

Nombre de RJ45 (hors PT) : 0

Appel-malade : Oui

Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T°hiver : 19°C  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières : Local à pollution spécifique

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires : WC / lave-mains (EF seule)  
Attentes spécifiques :

## Equipements

### Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipements PMR / miroirs / table à langer dans un sanitaire du Hall

### Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Accessoires sanitaires

### Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom : Sanitaires personnels**
**CODE : SAN 02**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :

Particularités : Isolation acoustique renforcée

**Eclairage**

 Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires : Eclairage miroir

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : Au droit des points d'eau + autour WC  
 Plafond : Démontable, hygiène

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Non contrôlée  
 Exigences particulières : Local à pollution spécifique

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires : WC / lave-mains  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Equipements PMR / miroirs

**Equipement mobilier hors marché :**
**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

**Nom : Sanitaires étudiants**
**CODE : SAN 03**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 250 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 90 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte :

Particularités : Isolation acoustique renforcée

**Eclairage**

 Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires : Eclairage miroir

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P3E3C2  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : Au droit des points d'eau + autour WC  
 Plafond : Démontable, hygiène

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Non contrôlée  
 Exigences particulières : Local à pollution spécifique

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires : WC / lave-mains  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Equipements PMR / miroirs

**Equipement mobilier hors marché :**
**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

Nom : *Circulations publiques*

CODE : CIRCU 01

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

### Accès

Gabarit Accès : 200 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections portes + huisseries  
Particularités : Portes de recoupement DAS avec oculus

### Eclairage

Naturel : Souhaité  
Occultation : Protection solaire en fonction orientation

### Commande occultation

Eclairage artificiel : Eclairage normal

Commande éclairage artificiel : Détection de présence

Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général

Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Contrôle d'accès au niveau des secteurs inaccessibles au public

Anti-intrusion : Non

Anti-agression : Non

Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple

Classement UPEC : U4P4E3C3

Type de Plinthe : Remontée en plinthe

Revêtement Mural : Peinture lessivable

Protection Murale : Sur tous les murs de circulation hauteur 1m30 + mains courantes

Plafond : Démontable

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Encastré

Nombre de Poste de Travail (PT) : 0

Nombre de Point TV : 0

Nombre de point repro : 0

Nombre de point visioconférence : 0

Nombre de PCN (hors PT) : 1 tous les 15 ml

Nombre de PCO (hors PT) : 0

Nombre de RJ45 (hors PT) : 0

Appel-malade : Non

Autres CFO / CFA : Diffuseurs AGS à prévoir

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : 19°C

T° été : Rafraîchissement

Exigences particulières :

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0

Vide médical : 0

Vide technique / aspiration fauteuil :

Air Comprimé médical : 0

Air Comprimé technique : 0

SEGA : 0

Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :

Attentes spécifiques :

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Extincteurs (intégration architecturale à prévoir)

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom : Circulations laboratoire**
**CODE : CIRCU 02**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>

**Accès**

Gabarit Accès : Dégagements règlementaires  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections portes + huisseries  
Particularités : Portes de recouplement DAS avec oculus

**Eclairage**

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage normal  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur avec extinction horaire sur GTB  
Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
Anti-intrusion : Non  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Souple  
Classement UPEC : U4P4E3C3  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur tous les murs de circulation hauteur 1m30  
Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Encastré  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1 : sur paillasse  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 tous les 15 ml  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T°hiver : 19°C  
T° été : Rafraîchissement  
Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration  
fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques :

**Equipements**
**Equipement mobilier à intégrer au marché :**

Paillasse 1 ml pour étudiants du soir

**Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :**
**Equipement mobilier hors marché :**

Extincteurs (intégration architecturale à prévoir)

**Equipement biomédical ou technique hors marché :**
**Observations**

**Nom : Circulations logistiques**
**CODE : CIRCU 03**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

 Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 400 kgs / m<sup>2</sup>
**Accès**

 Gabarit Accès : 180 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections portes + huisseries  
 Particularités : Portes de recoupement DAS avec oculus

**Eclairage**

 Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Détection de présence  
 Niveau d'éclairage général : 300 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

 Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Non  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

 Type de Sol : Souple  
 Classement UPEC : U4P4E3C3  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture lessivable  
 Protection Murale : Sur tous les murs de circulation hauteur 2m + dispositifs chasse-roues devant portes et singularités  
 Plafond : Démontable

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

 Type de distribution électrique : Encastré  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 1 tous les 15 ml  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA :

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

 T° hiver : 19°C  
 T° été : Non contrôlée  
 Exigences particulières :

**Fluides médicaux et spéciaux**

 Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

 Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Extincteurs (intégration architecturale à prévoir)

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

Nom : Local technique CVC

CODE : LT 01

## Traitement Architectural / Sûreté / Structure

### Caractéristiques dimensionnelles et charges

Hauteur libre : 2,80 m  
Charges d'exploitation : 1000 kgs / m<sup>2</sup> + charges spécifiques des équipements

### Accès

Gabarit Accès : 140 cms  
Type de porte : Bois stratifiée  
Protections porte : Protections portes + huisseries  
Particularités : Degré coupe-feu adapté / ferme-porte

### Eclairage

Naturel : Non  
Occultation  
Commande occultation  
Eclairage artificiel : Eclairage étanche  
Commande éclairage artificiel : Interrupteur  
Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
Commentaires :

### Sûreté

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
Anti-intrusion : Oui  
Anti-agression : Non  
Vidéoprotection : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Résine étanche / socles sous équipements  
Classement UPEC :  
Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture de propreté  
Protection Murale :  
Plafond : Peinture de propreté

## Electricité - CVC - Fluides Médicaux

### Courants Forts et Courants Faibles

Type de distribution électrique : Apparente  
Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de Point TV : 0  
Nombre de point repro : 0  
Nombre de point visioconférence : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 2  
Nombre de PCO (hors PT) : 0  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
Appel-malade : Non  
Autres CFO / CFA :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

T° hiver : Hors gel  
T° été : Non contrôlée  
Exigences particulières : Extraction adaptée au local

### Fluides médicaux et spéciaux

Oxygène médical : 0  
Vide médical : 0  
Vide technique / aspiration fauteuil :  
Air Comprimé médical : 0  
Air Comprimé technique : 0  
SEGA : 0  
Gaz : 0

## Plomberie sanitaire

Appareils sanitaires :  
Attentes spécifiques : Siphon de sol / robinet de puisage

## Equipements

Equipement mobilier à intégrer au marché :	Equipement mobilier hors marché :
Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :	Equipement biomédical ou technique hors marché :

## Observations

**Nom : Local technique CFO**
**CODE : LT 02**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,80 m  
 Charges d'exploitation : 500 kgs / m<sup>2</sup> + charges spécifiques des équipements

**Accès**

Gabarit Accès : 140 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections portes + huisseries  
 Particularités : Degré coupe-feu adapté / ferme-porte

**Eclairage**

Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
 Anti-intrusion : Oui  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Peinture de sol  
 Classement UPEC :  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture de propreté  
 Protection Murale :  
 Plafond : Peinture de propreté

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Apparente  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 2  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA : Barrette de coupure et répartiteur de terre

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : Hors gel  
 T° été : Non contrôlée  
 Exigences particulières : Extraction adaptée au local

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**



**Nom : Local technique VDI**
**CODE : LT 03**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,50 m  
 Charges d'exploitation : 500 kgs / m<sup>2</sup> + charges spécifiques des équipements

**Accès**

Gabarit Accès : 140 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections portes + huisseries  
 Particularités : Degré coupe-feu adapté / ferme-porte

**Eclairage**

Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Badge (CA 2)  
 Anti-intrusion : Oui  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Peinture de sol  
 Classement UPEC :  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture de propreté  
 Protection Murale :  
 Plafond : Faux-plafond plâtre

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Apparente  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 2  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA : Barrette de coupure et répartiteur de terre

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : Hors gel  
 T° été : 25°C  
 Exigences particulières : Climatisation split system

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**

**Nom : Local technique Fluides Médicaux**
**CODE : LT 04**
**Traitement Architectural / Sûreté / Structure**
**Caractéristiques dimensionnelles et charges**

Hauteur libre : 2,80 m  
 Charges d'exploitation : 500 kgs / m<sup>2</sup> + charges spécifiques des équipements

**Accès**

Gabarit Accès : 140 cms  
 Type de porte : Bois stratifiée  
 Protections porte : Protections portes + huisseries  
 Particularités : Degré coupe-feu adapté / ferme-porte

**Eclairage**

Naturel : Non  
 Occultation  
 Commande occultation  
 Eclairage artificiel : Eclairage normal  
 Commande éclairage artificiel : Interrupteur  
 Niveau d'éclairage général : 200 lux niveau général  
 Commentaires :

**Sûreté**

Contrôle d'accès : Serrure (clé électronique CA 3)  
 Anti-intrusion : Oui  
 Anti-agression : Non  
 Vidéoprotection : Non

**Caractéristiques de Revêtement**

Type de Sol : Peinture de sol / socles sous équipements  
 Classement UPEC :  
 Type de Plinthe : Remontée en plinthe  
 Revêtement Mural : Peinture de propreté  
 Protection Murale :  
 Plafond : Peinture de propreté

**Electricité - CVC - Fluides Médicaux**
**Courants Forts et Courants Faibles**

Type de distribution électrique : Apparente  
 Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
 Nombre de Point TV : 0  
 Nombre de point repro : 0  
 Nombre de point visioconférence : 0  
 Nombre de PCN (hors PT) : 2  
 Nombre de PCO (hors PT) : 0  
 Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
 Appel-malade : Non  
 Autres CFO / CFA : Barrette de coupure et répartiteur de terre

**CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)**

T° hiver : Hors gel  
 T° été : Non contrôlée  
 Exigences particulières : Extraction adaptée au local

**Fluides médicaux et spéciaux**

Oxygène médical : 0  
 Vide médical : 0  
 Vide technique / aspiration  
 fauteuil :  
 Air Comprimé médical : 0  
 Air Comprimé technique : 0  
 SEGA : 0  
 Gaz : 0

**Plomberie sanitaire**

Appareils sanitaires :  
 Attentes spécifiques :

**Equipements**

Equipement mobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

Equipement biomédical ou technique à intégrer au marché :

Equipement biomédical ou technique hors marché :

**Observations**