



# REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA RELOCALISATION DU CMP / CATTP DE VITRY LE FRANCOIS 11bis rue de la Pépinière à Vitry-le-François



**R T R sarl**

Frédéric METRICH architecte dplg - Cyrielle JACQUIN architecte hmonp  
25 ter, rue du Jard 51100 REIMS - Tel. 03 26 07 22 77 - Fax. 03 26 77 97 06  
e.mail rtr.architectes@wanadoo.fr

**architectes associés**

LEICHTFRANCE

**LEICHT FRANCE**

4 place Louis Armand, Tour de l'horloge, 75012 PARIS  
e.mail

**BET Structure**

Tel. 01 44 42 01 12  
contact@leichtfrance.com



**BET ALAIN GARNIER**

20, rue Chantereine, 51100 REIMS  
e.mail

**BET Fluides**

Tel. 03 26 82 71 04  
be.garnier @ be-garnier.fr

**CCTP**  
**LOT 06 - REVETEMENTS DE SOLS**

**22017**  
**DCE**

**10/04/2024**

MODIFICATIONS

ECH :

## **LOT 06 - REVÊTEMENTS DE SOLS**

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

## **SOMMAIRE**

<b>06.A – GÉNÉRALITÉS SOLS SOUPLES .....</b>	<b>4</b>
06.A.01 - Documents de référence .....	4
06.A.02 – Etendue de la prestation .....	4
06.A.03 – Echantillons.....	4
06.A.04 – Réception des supports .....	4
06.A.05 - Mise en œuvre.....	4
06.A.06 – Préparation des supports.....	5
06.A.07 – Choix des teintes .....	5
06.A.08 – Avis technique.....	5
06.A.09 – Nettoyage des sols - mise en service .....	5
<b>06.B – GÉNÉRALITÉS SOLS DURS .....</b>	<b>5</b>
06.B.01 – Documents de référence.....	6
06.B.02 – Echantillons.....	6
06.B.03 – Réception des supports .....	6
06.B.04 – Coordination avec les autres corps d'état.....	6
06.B.05 – Mise en œuvre des matériaux .....	7
06.B.06 – Forfait.....	7
06.B.07 – Protections .....	7
06.B.08 – Nettoyage.....	7
06.B.09 – Réalisation des travaux.....	7
<b>06.C – TRAVAUX SOLS SOUPLES .....</b>	<b>8</b>
06.C.01 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs .....	8
06.C.02 – Travaux préparatoires.....	8
06.C.03 – Revêtement de sol PVC .....	8
06.C.04 – Revêtement de sol PVC non collé .....	9
06.C.05 – Revêtement concept douche - Système Taradouche.....	9
06.C.06 – Protection crédences lavabos.....	10
06.C.07 – Accessoires .....	10
<b>06.D – TRAVAUX SOLS DURS .....</b>	<b>10</b>
06.D.01 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs .....	10
06.D.02 – Chape thermique .....	10
06.D.03 – Carrelage .....	11
06.D.04 – Reprise des plinthes et carrelage existant.....	11
06.D.05 – Reconstitution du plancher technique.....	11

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

06.D.06 – Tapis brosse .....

12

06.D.07 – Nettoyage .....

12

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

## **06.A – GÉNÉRALITÉS SOLS SOUPLES**

### **06.A.01 - Documents de référence**

La mise en œuvre des revêtements ci-dessous sera conforme aux prestations des documents suivants :

- C.C. – D.T.U. n° 26.2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques CSTB 1794 Septembre 1982 (norme homologuée NFP14.201)
- C.C. – D.T.U. n° 53.2 : revêtements de sols plastiques collés CSTB 2445 Octobre 1990 (norme homologuée NFP 62.203)
- Guide pratique d'emploi des enduits de lissage et des colles pour la mise en œuvre des revêtements minces de sols et de murs – SFCA (Syndicat Français des colles et adhésifs) juillet 1976
- Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sol intérieurs CSTB 1835 Mars 1983 + complément CSTB 2379 décembre 1989
- Notice sur le classement UPEC des revêtements de sol et classement UPEC des locaux CSTB 2183 septembre 1987
- Normes Françaises et européennes

### **06.A.02 – Etendue de la prestation**

Les ouvrages faisant l'objet du présent lot sont exécutés à partir d'un support dont l'état de surface est défini par le CCTP. Ils comprennent le ragréage des support réalisés par le gros-œuvre et la fourniture et pose des revêtements et les nettoyages avec préparations nécessaires pour la mise en service. La mise en œuvre comporte toutes les coupes et sujétions de chutes.

### **06.A.03 – Echantillons**

L'Entrepreneur est tenu de déposer un lot d'échantillons à l'Architecte pour le choix et la teinte des matériaux.

Lorsque les choix seront déterminés l'entreprise devra fournir les échantillons des matériaux choisis découpés et en nombre suffisant à la demande de l'architecte pour la réalisation des plaquettes de décoration.

Il sera demandé sans modification de prix, des surfaces témoins par type de revêtements

### **06.A.04 – Réception des supports**

L'Entrepreneur du présent lot réceptionnera, contradictoirement avec la Direction Technique du chantier, tous les supports qui le concernent, il assurera qu'ils sont exempts de tous défauts ou mauvaise conception pouvant entraîner des désordres ultérieurs dans ses propres ouvrages.

Faute par lui d'user de ces dispositions, les ouvrages seraient réputés satisfaisants et les travaux accessoires qui se révéleraient nécessaires par la suite, seraient entièrement à sa charge, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.

Pour les ouvrages existants, supports du présent lot, le fait de soumissionner vaut acception de ceux-ci par le titulaire du présent lot. En conséquence, l'Entrepreneur devra inclure dans son offre, toutes sujétions de mise en œuvre sur les supports existants.

### **06.A.05 - Mise en œuvre**

L'attention de l'entreprise est particulièrement attirée sur les points suivants, en ce qui concerne le revêtement après pose :

- planéité absolue des surfaces

LOT 06	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	4 / 12
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

- rectitude parfaite des raccords
- régularité des joints
- respect et continuité des nuances de coloris ; les différences de teinte dans une même pièce ne seront admises hors des effets de polychromie recherchés par l'Architecte.

Toute surface qui présentera un défaut sera refusée par l'Architecte et refaite aux frais de l'entrepreneur. Tous les matériaux utilisés devront posséder un avis technique ou classement UPEC. L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage et le dépoussiérage complets des supports.

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer les cotes d'arase auxquelles devront lui être livrés les sols bruts.

Il devra s'assurer de la conformité du travail livré avec les desiderata demandés.

Le passage des canalisations est prévu partout à travers des fourreaux scellés.

Le présent lot devra uniquement l'exécution des raccords au pourtour desdits fourreaux. S'il arrivait que des passages de canalisations soient modifiés après revêtement, l'Entrepreneur du présent lot devrait les raccords de revêtement non seulement au droit des nouveaux passages, mais aussi au droit des anciens, après leur suppression.

#### **06.A.06 – Préparation des supports**

Le titulaire du présent lot devra le ragréage avant pose ainsi que toutes les travaux préparatoires.

Les produits de lissage des supports appliqués avant pose des revêtements seront adaptés à la nature du support et devront avoir fait l'objet d'un avis technique.

Dans le cadre des ouvrages préparatoires, le titulaire devra les petits rebouchages de percements ou raccord divers.

#### **06.A.07 – Choix des teintes**

Le concepteur choisira les teintes des différents revêtements dans les gammes complètes des fabricants.

Plusieurs teintes pourront être retenues pour l'ensemble de l'opération étant entendu que pour un même matériau, il n'y aura pas en principe de changement de teinte à l'intérieur d'un même local.

#### **06.A.08 – Avis technique**

Chaque revêtement proposé devra avoir fait l'objet d'un avis technique.

#### **06.A.09 – Nettoyage des sols - mise en service**

Les sols seront livrés parfaitement propres.

Les sols en plastique recevront, après nettoyage une première application des produits d'entretien préconisés par leur fabricant.

### **06.B – GÉNÉRALITÉS SOLS DURS**

LOT 06	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	5 / 12
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

### 06.B.01 – Documents de référence

Les travaux seront réalisés suivant les prescriptions des :

- CC - DTU
- n° : 26.2 - chapes et dalles à base de liants hydrauliques CSTB 1794 Septembre 1982 (norme homologuée NFP 14.201)
- n° : 52.1 - revêtements de sols scellés CSTB 2030 Octobre 1985
- Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs + complément : CSTB 1835 (mars 1983) et CSTB 2379 décembre 1989 page 29
- Cahier des prescriptions techniques d'exécution de revêtement de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers collés : CSTB 2478 (mars 1991). Avenant au CPT des Atec des mortiers collés CSTB Septembre 1993
- Les colles pour revêtements céramiques - Guide technique UEAtc pour l'agrément (Mars 1990) - CSTB 2435 Juillet / Août 1990
- Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux CSTB 2183 Septembre 1987
- Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revêtements muraux intérieurs collés au moyen de mortiers colles CSTB 2235 Avril 1988
- Notice sur le classement UPEC : méthodes de classement des carreaux céramiques : CSTB 1905 décembre 1983
- Notice sur le classement UPEC : méthodes de classement des carreaux à liant ciment : CSTB 1928 Mai 1984
- Règles Professionnelles enduits de lissage et colles : guide pratique d'emploi des enduits de lissage et des colles pour la mise en œuvre des revêtements de sols et de murs (SFCA Syndicat Français des Colles et Adhésifs Juillet 1976)
- Normes Françaises et européennes

### 06.B.02 – Echantillons

L'Entrepreneur est tenu de déposer un lot d'échantillons à l'Architecte pour le choix et la teinte des matériaux dans les gammes complètes de teintes du fabricant. Aucun supplément de prix ne sera accordé à l'entreprise quelques soient les teintes choisies par l'architecte.

Après les choix déterminés, l'entreprise s'engage à fournir les échantillons des matériaux retenus découpés dans le format demandé par l'Architecte pour la réalisation des plaquettes de décoration

### 06.B.03 – Réception des supports

L'Entrepreneur du présent lot réceptionnera, contrairement avec l'Entreprise de Gros-œuvre et en présence de la Direction Technique du chantier, tous les supports qui le concernent, il s'assurera qu'ils sont exempts de tous défauts ou mauvaise conception pouvant entraîner des désordres ultérieurs dans ses propres ouvrages.

Faute par lui d'user de ces dispositions, les ouvrages seraient réputés satisfaisants et les travaux accessoires qui se révéleraient nécessaires par la suite, seraient entièrement à sa charge, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.

### 06.B.04 – Coordination avec les autres corps d'état

L'Entrepreneur du présent lot devra donner pendant la « période de préparation » toutes les indications et détails, matérialisés sur des schémas, relatifs aux réservations nécessaires à la mise en œuvre de ses revêtements sur les ouvrages neufs de gros-œuvre ou sur les ouvrages existants.

Pendant l'exécution des travaux de revêtements au sol, il appartient à l'entreprise du présent lot soit d'interdire l'accès, soit de créer un passage quand celui-ci est nécessaire, aux ouvriers des autres corps d'état

LOT 06	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	6 / 12
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

Seule l'entreprise du présent lot sera responsable des dommages qui pourraient résulter de la non observation des prescriptions ci-dessus.

### 06.B.05 – Mise en œuvre des matériaux

Nettoyage avant la pose des revêtements : l'entrepreneur du présent lot devra parfaire le nettoyage et débarrasser les supports de tout déchet et plus particulièrement du plâtre.

L'Entrepreneur du présent lot devra exécuter à ses frais tous les piquetages qu'il reconnaîtra nécessaires pour obtenir une parfaite adhérence

L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur les points suivants :

- planéité absolue des surfaces
- régularité des joints
- respect et continuité des nuances de coloris; les différences de teintes dans un même local ne seront pas admises hors sujétion polychromie recherchée par l'Architecte
- rectitude parfaite des joints et arêtes
- contrairement aux prescriptions de l'article T.4 du D.T.U. n° 2, l'entreprise de carrelage devra le nettoyage et le dépoussiérage complet des supports livrés par le Gros Oeuvre.

Toute partie qui présentera un défaut quelconque sera refusée et refaite aux frais de l'entrepreneur du présent lot.

### 06.B.06 – Forfait

Seront également compris dans le prix forfaitaire :

- toutes les coupes droites ou courbes apparentes ou non, percements, entailles, etc... nécessaires à une parfaite exécution
- la mise en œuvre des siphons de sols
- tous les raccords après le passage de toutes les corporations
- la fourniture des plans de calepinage avant la réalisation des ouvrages avec localisation des joints de fractionnement

### 06.B.07 – Protections

L'entrepreneur du présent lot est responsable, jusqu'à la réception, de ses ouvrages. A cet effet, il devra :

- protéger les revêtements après pose, par des planches ou interdire la circulation
- protéger les carrelages par un lit de sciure ou plâtre sur papier kraft
- protéger toutes les arêtes de tous les revêtements

### 06.B.08 – Nettoyage

Avant la réception, tous les sols faisant partie du présent lot seront soigneusement nettoyés, les joints seront dégarnis des déchets de ciment.

### 06.B.09 – Réalisation des travaux

Le fractionnement des surfaces et le traitement des joints sont exécutés dans les conditions fixées au DTU. Le titulaire du présent lot soumettra le plan de joints à l'approbation des maîtres d'œuvre et du bureau de contrôle.

LOT 06	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	7 / 12
--------	--	--------



CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

## **06.C – TRAVAUX SOLS SOUPLES**

### **06.C.01 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs**

Frais consécutifs aux dispositions prises en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs conformément au Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le coordonnateur désigné et joint au dossier de consultation des Entreprises.

### **06.C.02 – Travaux préparatoires**

#### **a) Travaux de dépose**

Dépose et évacuation des moquettes.

**Localisation** : suivant plans de repérage.

#### **b) Sur ancien revêtement de sol (carrelage, béton après dépose des moquettes)**

- ponçage du support pour suppression des anciennes traces de colle
- dépoussiérage soigné par aspiration
- application d'une primaire d'adhérence, si nécessaire
- ragréage par un mortier rapide, autolissant, de lissage des sols type NIVELISS de chez WEBER et BROUTIN ou équivalent

**Localisation** : avant pose des sols collés décrits ci-après

#### **c) Résine contre les remontées d'humidité**

Fourniture et mise en place d'une résine contre les remontées d'humidité, à deux composants, sans solvant.

Mise en œuvre sur support sain selon prescriptions du fabricant, compris relevé en plinthe

**Localisation** : tous locaux traités en PVC à rez-de-chaussée

### **06.C.03 – Revêtement de sol PVC**

Revêtement PVC isophonique calandré pressé, non chargé, groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse PVC très haute densité armaturé

- doté d'un traitement anti-encrassement OVERCLEAN XL, évitant toute métallisation
- traitement fongistatique et bactériostatique type BIOSTATIC ou équivalent
- certifié NF-UPEC A+

Fourniture et pose de profil d'arrêt inoxydable entre sols différents.

Les joints seront soudés à chaud avec cordon d'apport exécuté 24 H après pose

Travaux préparatoires adaptés au support

#### **a) Classement U3 P3 E2/3 C2**

- épaisseur 3.25 mm
- poids total moyen 2680 g/m<sup>2</sup>
- couche d'usure ≥ 0.60
- réaction au feu M3 Cfl – S1<sup>5</sup>
- performance acoustique 19 dB(A)
- résistance à la lumière ≥ 6
- résistance au poinçonnement valeur moyenne 0.08 mm (exigence de la norme ≤ 0.20)

LOT 06	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	8 / 12
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

- antistatique de la classe 1

**Localisation** : Tous locaux suivant plans de repérage, sauf la salle d'activité 02, *SDB et Douche*.

#### 06.C.04 – Revêtement de sol PVC non collé

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC multicouche acoustique haute rémanence du type Sarlon trafic modul'up 33 de la société FORBO ou équivalent, composé d'une couche d'usure compacte transparente, avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée, traitée en usine avec un vernis polyuréthane anti-encrassement photoréticulé sous rayons U.V., évitant ainsi l'application d'émulsions auto-lustrantes. Il sera certifié NF UPEC.A par le CSTB et procurera une résistance au poinçonnement de 0,08 mm ; une rémanence rapide ; une isolation phonique aux bruits de chocs certifiée mLw 19 dB selon NF EN 140-8 ; une performance de sonorité à la marche du niveau classe A selon NF S 31-074. Il répondra aux exigences du niveau d'antistaticité classe 2 et aura un traitement fongistatique et bactériostatique permanent.

- Classement européen 23/33
- Certification NF UPEC. A+ : U3P3E2/3C2
- Efficacité acoustique : Lw 19 dB, selon norme EN ISO 712-2
- Résistance au poinçonnement 0,08 mm
- Épaisseur totale Lés T : 3,25 mm
- Épaisseur de la couche d'usure : 0,60 mm (lés T)
- Classement feu Euroclasses Cfl-s1 (équivalent M3)
- Teinte et Motifs : au choix du Maître d'Oeuvre.

Mode de pose : Bord à bord dans le même sens. Pose libre sans colle non maintenue en périphérie, uniquement aux joints et seuil de portes avec adhésif simple face antiglisse de type modul'up préconisé par le fabricant et conformément aux règles professionnelles et aux indications données dans les fiches des fabricants. Traitement des joints conformément au DTU 53-2 à chaud par soudure thermique avec un cordon d'apport ou à froid avec un produit garanti par son fabricant.

Nettoyage de fin de chantier : Le nettoyage de fin de chantier permettra de débarrasser le revêtement de tous types de salissures (traces de colles, peintures...) ; il nécessite une action chimique forte. Lavage à l'eau claire additionnée d'un détergent alcalin (ou décapant à cire), proscrire tous les produits solvants.

**Localisation** : Sur le parquet existant dans la salle d'activité 02.

#### 06.C.05 – Revêtement concept douche - Système Taradouche

Réalisation d'une étanchéité sur les parois et le sol, suivant la réglementation en vigueur et toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant.

Revêtements de concept douche comprenant mur et sol, revêtement vinyle avec armatures en voile de verre sur semelle alvéolaire de mousse chimique ou PVC homogène.

Revêtement bénéficiant d'un traitement "BIOSTATIC" (traitement hygiène bactériostatique et fongistatique) et d'une protection de surface.

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1. Le support doit être plan, lisse, sec et sain. L'enduit de ragréage autolissant doit être classé P3. Les températures du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à +12° C.

Lés disposés inversés et soudés à chaud, avec étanchéité en rives en locaux E3.

Dans le cadre du système pour pièces humides Concept Douche, les préconisations du cahier des charges doivent être respectées.

LOT 06	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	9 / 12
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

Disposant d'une décision d'admission à la marque **NF UPEC**, son classement **U4P3E2/3C2**.  
Il bénéficiera d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable.

- a) Etanchéité
- b) Sols
- c) Murs
- d) Siphons (à la charge du lot CVC)

**Nota** : Le décaissement et la forme de pente nécessaire du support sera réalisé par l'entreprise titulaire du lot G.O. L'entreprise du présent lot doit prévoir l'ensemble des travaux préparatoire du support décrits ci-dessus.

**Localisation** : SDB et Douche à rez-de-chaussée

### 06.C.06 – Protection crédences lavabos

Fourniture et pose de protection type DECOCHOC-SPM, ou équivalent pour les crédences des lavabos.  
- Ht. 60cm.  
- Teinte au choix du maître d'œuvre, dans la gamme du fabricant.

**Localisation** :

- En crédence sur la surface et les retours des lavabos, dans les WC PMR à rez-de-chaussée et à l'étage.
- En crédence sur la surface du lave-mains, dans le WC à l'étage.
- En crédence sur la surface et les retours du vidoir, dans le local ménage humide, à l'étage.

### 06.C.07 – Accessoires

#### a) Plinthes PVC

Plinthes PVC Fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions de plinthes en PVC, soudure à chaud en angles rentrants et sortants, fixation mécanique avec pointes et à la colle. Les plinthes seront assorties aux revêtements de sols choisis.

**Localisation** : Tous locaux en sols PVC

#### b) Profil de seuil

Profil de seuil plat 35 mm fixé mécaniquement entre revêtement PVC et carrelage.

**Localisation** : entre revêtement PVC et carrelage.

## 06.D – TRAVAUX SOLS DURS

### 06.D.01 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Frais consécutifs aux dispositions prises en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs conformément au Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le coordonnateur désigné et joint au dossier de consultation des Entreprises.

### 06.D.02 – Chape thermique

Fourniture et pose d'une chape flottante au mortier de ciment, comprenant  
- Nettoyage parfait du support avec enlèvement des aspérités éventuelles.

LOT 06	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	10 / 12
--------	--	---------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

- Fourniture et mise en place d'un écran d'étanchéité au sol et contre les relevés, en film polyéthylène armé, épaisseur minimale 100microns, posé avec recouvrements aux joints de 0,20m minimum.
  - Fourniture et pose d'une sous couche résiliant phonique
  - Isolation d'épaisseur 12cm environ sera à la charge du présent lot ( $R = 5.55m^2C/W$ ).
  - Coulage d'une chape au mortier de ciment dosé à 350kg/m<sup>3</sup>, finition pour recevoir un revêtement collé ou posé.
  - Joints de fractionnement selon DTU et bande résiliente de désolidarisation au pourtour des pièces.
  - Compris protection des pieds de cloison type plaque de plâtre par un polyane.
  - Chape flottante, épaisseur 5cm.
- Exécution de tous les joints selon réglementation.  
 Compris toutes sujétions de réalisation et de bonnes finitions.

**Localisation :** Extension gaine d'ascenseur, suivant plan.

### 06.D.03 – Carrelage

- Fourniture et pose de carrelage esthétiquement identique au carrelage existant, pose traditionnelle, classement UPEC U4 P4 E3 C2.
- Plinthes périphériques à bord arrondi assorties au carrelage, avec joint souple sous plinthes, y compris seuil. Les plinthes posées devront avoir une finition soignée.
- Toutes sujétions de pose.

**Localisation :** Salle d'activité 01, extension gaine ascenseur, suivant plan de repérage.

### 06.D.04 – Reprise des plinthes et carrelage existant

- L'entreprise du présent lot doit la reprise du carrelage, identique à l'existant, suite à la dépose des cloisons et création/élargissement de baies prévus au lot G.O,
- Si nécessaire, le remplacement des carreaux endommagés, identique au revêtement existant.
- Réglage des pentes, coupes, chutes et toutes sujétions de pose.
- Plinthes périphériques à bord arrondi assorties au carrelage, avec joint souple sous plinthes, y compris seuil. Y-compris le remplacement des plinthes endommagés, identique à l'existant. Les plinthes posées devront avoir une finition soignée.

**Localisation :** Suivant les plans de repérage des ouvrages(murs/cloisons) à déposer, créer ou modifier et suivant nécessité.

### 06.D.05 – Reconstitution du plancher technique

L'entreprise du présent lot doit la reconstitution du plancher technique existant, comprenant :

- La fourniture et pose de dalles manquantes et en remplacement des dalles vétustes, identique à l'existant.
- La fourniture et pose d'accessoires manquants et en remplacement des accessoires vétustes devenus inutilisables (Ossature, vérins, plots, traverses,...).
- Les découpes et adaptations nécessaires pour la mise en œuvre des cloisons prévue au lot 04 (posées sur la dalle béton, localisation :suivant le plan), pour l'insertion des trappes électrique éventuellement.
- La fourniture de dalles supplémentaires pour stockage.
- Le nettoyage de la zone de chantier.

**Localisation :** Bureau 06, bureau 07, circulation, local technique, suivant plan de repérage.

LOT 06	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	11 / 12
--------	--	---------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

## 06.D.06 – Tapis brosse

### a) Tapis brosse en remplacement de l'existant

Tapis d'entrée : en profilé d'aluminium rigide, type CS FRANCE "PEDISYSTEM" série PEDIGARD (conforme à la réglementation PMR), ou équivalent :

- assemblage par câble métallique souple
- Surface en fibre polypropylène avec insertion d'une rangée de brosses entre profilés
- Insert caoutchouc, isolant acoustique et anti-dérapant
- Dim. suivant réservation/ cadre existant.
- Teinte au choix du maître d'œuvre, dans la gamme du fabricant.

**Localisation :** Entrée du bâtiment, dégagement de la sortie PMR côté jardin clos.

### b) Tapis d'entrée extra plat

Fourniture et pose d'un tapis d'entrée absorbant spécial fort trafic de type COSMO, ou équivalent :

- Surface en polyamide est très résistant.
- Fibres touffetées absorbent l'humidité.
- Résistant au feu (Ignifugé Cfl-S1).
- Teinte au choix du maître d'œuvre, dans la gamme du fabricant.
- Dim. 60x90cm

**Localisation :** Dégagement de la sortie côté jardin clos.

### c) Couvre joints de dilatation de sols

Fourniture et pose de joints de dilatation intégrés aux sols constitués de profilés à inox, fixés par vis et chevilles dans rainure et réservation dans plancher béton. Les cadres seront ancrés dans le béton.

- Le couvre joint doit être affleuré au niveau des sols finis et ne procurant aucun ressaut.
- Le traitement des joints de dilatation fera l'objet d'une validation sur présentation d'échantillon.
- Toutes sujétions de pose.

**Localisation :** Au droit des joints intérieurs de dilatation de sols (Gaine ascenseur créée).

### d) Couvre joint de dilatation de mur

Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation de murs.

- Le traitement des joints de dilatation fera l'objet d'une validation sur présentation d'échantillon.
- Toutes sujétions de pose.

**Localisation :** Au droit des joints intérieurs de dilatation de murs (Gaine ascenseur créée).

## 06.D.07 – Nettoyage

A la charge de l'entreprise du présent lot le nettoyage des sols conservés, comprenant :

- Le nettoyage du sol carrelé conservé notamment des taches blanches présentes, y-compris la fourniture et utilisation de l'ensemble de produits, moyens et procédés nécessaires avec la prise en compte des précautions indiquées par le fabricant.
- Le sol souple conservé sera nettoyé et recevra une application des produits d'entretien appropriés.
- La livraison de l'ensemble des sols parfaitement propres.

**Localisation :** Sur l'ensemble du bâtiment.