



LEGENDE				
Commande		Lustrerie		
	Interrupteur		Encastred Pavé 600x600 LED - DALI (Bureau - Salles Activées - Secrétariat...)	TYPE 01
	Détecteur de présence et de luminosité 180°		Downlight encastred LED - (Circulation)	TYPE 02
	Bouton poussoir		Downlight encastred LED HF - (Sanitaires/Douches WC)	TYPE 03
	Détecteur de présence et de luminosité 360° - Ø 6m		Requette étanche LED - IP65 - IK08 HF (L1/Messagerie/Archives)	TYPE 04
	Arrêt d'urgence		Applique LED	TYPE 05
	Coupuree d'urgence à voyants		Salle Pavé 600x600 LED - DALI (Bureau - R+1. pour relamping)	TYPE 06
Prises de courant & postes de travail			Projecteur LED saillie sur CDC pour relamping dégagements R+1	TYPE 07
	PC 16A 2P+T		Tubulaire LED	TYPE 08
	PC 16A 2P+T étanche	Voix Données Image		
	Poste de travail PT2 - 2 x 6 modules 45/45 4 PC 2P+T 16A - 2 RJ45		Haut parleur encastred PSE	
	Poste de Vidéo PV1 - 2 x 8 modules 45/45 4 PC 2P+T 16A - 2 RJ45 - 1 HDMI vers PV2		Prise télévision	
	Poste de Vidéo PV2 - 8 modules 45/45 2 PC 2P+T 16A - 1 RJ45 - 1 HDMI vers PV1 (EN plafond)		Prise informatique RJ45	
Distribution Alimentations			Prise informatique RJ45 étanche	
	TGBT	Contrôle d'accès		
	Alimentation électrique		Platine videophone extérieur	
	Tableau électrique		Poste vidéophone intérieur	
	Goulotte 2 compartiments		Bouton poussoir ouverture de porte	
	Baie informatique (Local VDI)		Déclencheur manuel vert	
	Baie sonorisation (secretariat)	Système de Sécurité Incendie		
	Colonne : 2 pc, 2 pc avec détrompeur et 4 RJ45		Déclencheur manuel	
Eclairage de sécurité			Flash visuel	
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) LED - 45 lms - IP43 - IK08		Dispositif d'Alarme Sonore	
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité étanche (BAES) LED - 45 lms - IP65 - IK08		Centrale incendie TYPE 2 (CMSI CAT B)	
	Bloc Autonome d'Eclairage d'Ambiance LED - 400 lms - IP42 - IK08			
	Bloc Autonome Portable d'Intervention LED - 45 lms - IP42 - IK08			

Maître de l'Ouvrage  
Établissement Public de Santé Mentale de la Marne  
1, Chemin de Bouy  
91 000 Châlon-en-Champagne

**REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA RELOCALISATION DU CMP / CATTP DE VITRY LE FRANCOIS**  
11bis rue de la Pépinière à Vitry-le-François

**R.T.R. sarl**  
Frédéric METRICH - architecte dplg  
25 ter, rue du Jard 51100 REIMS - Tel. 03 26 07 22 77 - Fax. 03 26 77 97 06  
e.mail rtr.architectes@wanadoo.fr

**architectes associés**  
Cyrille JACQUIN - architecte hmap  
rtr.architectes@wanadoo.fr

**LEICHT FRANCE**  
4 place Louis Armand, Tour de l'horloge, 75012 PARIS  
e.mail

**BET Structure**  
Tel. 01 44 42 01 12  
contact@leichtfrance.com

**BET ALAIN GARNIER**  
20, rue Charteraine, 51100 REIMS  
e.mail

**BET Fluides**  
Tel. 03 26 82 71 04  
be.garnier@be-garnier.fr

**PLAN D'IMPLANTATION DES COURANTS FORTS/FAIBLES/SSI NIVEAU RDC GAR-09-PLN-EL01-E**

**DCE**  
EDH : 1/80

24/05/2024  
MODIFICATIONS

**IND E**

**MODIFICATION DE PLAN DCE**

**22017**