





























LEGENDE

Commande		Lustrerie		
	Interrupteur		Encastre Pave 600x600 LED - DALI (Bureau - Salles Actives - Secrétariat ...)	TYPE 01
	Détecteur de présence et de luminosité 380°		Downlight encastré LED - (Circulation)	TYPE 02
	Bouton poussoir		Downlight encastré LED HF - (Sanitaires/Douches WC)	TYPE 03
	Détecteur de présence et de luminosité 360° - Ø 6m		Reglette étanche LED - IP65 - IK08 HF (L1/Menuge/Archives)	TYPE 04
	Arrêt d'urgence		Applique LED	TYPE 05
	Coupeur d'urgence à voyants		Salle-Pave 600x600 LED - DALI (Bureau - R+1. pour relamping)	TYPE 06
Prises de courant & postes de travail			Projecteur LED Saillie sur CDC pour relamping dépannage R+1	TYPE 07
	PC 16A 2P+T		Tubulaire LED	TYPE 08
	PC 16A 2P+T étanche	Voix Données Image		
	Poste de travail PT2 - 2 x 6 modules 45/45 4 PC 2P+T 16A - 2 RJ45		Haut parleur encastré PSE	
	Poste de Vidéo PV1 - 2 x 8 modules 45/45 4 PC 2P+T 16A - 2 RJ45 - 1 HDMI vers PV2		Prise télévision	
	Poste de Vidéo PV2 - 8 modules 45/45 2 PC 2P+T 16A - 1 RJ45 - 1 HDMI vers PV1 (EN plafond)		Prise informatique RJ45	
Distribution Alimentations			Prise informatique RJ45 étanche	
	TGBT	Contrôle d'accès		
	Alimentation électrique		Platine téléphonique extérieure	
	Tableau électrique		Poste vidéophone interieure	
	Goulotte 2 compartiments		Bouton poussoir ouverture de porte	
	Baie informatique (Local VDI)		Déclencheur manuel vert	
	Baie sonorisation (secrétariat)	Systeme de Sécurité Incendie		
	Colonne : 2 pc, 2 pc avec déformeur et 4 RJ45		Déclencheur manuel	
Eclairage de sécurité			Flash visuel	
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) LED - 45 lms - IP43 - IK08		Dispositif d'Alarme Sonore	
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité-étanche (BAES) LED - 45 lms - IP66 - IK08		Centrale incendie TYPE 2 (CMSI CAT B)	
	Bloc Autonome d'Eclairage d'Ambiance LED - 400 lms - IP42 - IK08			
	Bloc Autonome Portable d'intervention LED - 45 lms - IP42 - IK08			

 <p>EPM Mairie de Vitry-le-François</p>	<p>Maire de l'Ouvrage Établissement Public de Santé Mentale de la Marne 1, Chemin de Bouy 51 000 Châlons-en-Champagne</p>	
		
<p align="center">REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA RELOCALISATION DU CMP / CATTP DE VITRY LE FRANCOIS 11bis rue de la Pépinière à Vitry-le-François</p>		
	<p>R T R sarl a r c h i t e c t e s a s s o c i é s</p> <p>Frédéric METRICH architecte dplg - Cyrielle JACQUIN architecte hmomp 25 ter, rue du Jard 51100 REIMS - Tel. 03 26 07 22 77 - Fax. 03 27 77 97 06 e mail : rtr.architectes@wanadoo.fr</p>	
<p>LEITCHFRANCE</p>	<p>LEITCH FRANCE BET Structure</p> <p>4 place Louis Armand, Tour de Thorlogie, 75012 PARIS Tel. 01 44 42 01 12 e mail : contact@leitchfrance.com</p>	
	<p>BET ALAIN GARNIER BET Fluides</p> <p>20, rue Chanteraine, 51100 REIMS Tel. 03 26 82 71 04 e mail : be.garnier@be-garnier.fr</p>	
<p>PLAN D'IMPLANTATION DES COURANTS FORTS/FAIBLES/SSI NIVEAU R+1 GAR-09-PLN-EL02-E</p>		
<p>24/05/2024</p>	<p align="center">MODIFICATION DE PLAN DCE</p>	
<p align="center">IND E</p>	<p align="right">DCE</p> <p align="right">Ech : 1/50</p> <p align="right">22017</p>	