



REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA RELOCALISATION DU CMP / CATTP DE VITRY LE FRANCOIS 11bis rue de la Pépinière à Vitry-le-François



R T R sarl

Frédéric METRICH architecte dplg - Cyrielle JACQUIN architecte hmonp
25 ter, rue du Jard 51100 REIMS - Tel. 03 26 07 22 77 - Fax. 03 26 77 97 06
e.mail rtr.architectes@wanadoo.fr

architectes associés

LEICHTFRANCE

LEICHT FRANCE

4 place Louis Armand, Tour de l'horloge, 75012 PARIS
e.mail

BET Structure

Tel. 01 44 42 01 12
contact@leichtfrance.com



BET ALAIN GARNIER

20, rue Chantereine, 51100 REIMS
e.mail

BET Fluides

Tel. 03 26 82 71 04
be.garnier @ be-garnier.fr

22017

DCE

CCTP

LOT 04 - DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS

10/04/2024

MODIFICATIONS

ECH :

LOT 04 – DOUBLAGE – CLOISONS - PLAFONDS

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

SOMMAIRE

04.A - GÉNÉRALITÉS	3
04.A.01 - Documents de référence	3
04.A.02 - Plans et documents d'exécution – Etudes	3
04.A.03 - Coordination interentreprises	3
04.A.04 - Obligations de l'Entrepreneur	3
04.A.05 - Réception des supports et des ouvrages	4
04.A.06 - Marques de référence – Echantillons	4
04.A.07 - Etendue de la prestation	4
04.A.08 - Protection des matériaux	4
04.A.09 - Tolérances dimensionnelles	5
04.A.10 - Traitement des joints	5
04.A.11 - Percements	5
04.A.12 - Exécution des travaux	5
04.A.13- Dispositions particulières spécifiques au présent lot	6
04.A.14 - Sujétions particulières	6
04.A.15 - Sécurité au feu	6
04.A.16 - Complément de fourniture	6
04.B - TRAVAUX DE DOUBLAGE – CLOISONS - PLAFONDS	7
04.B.01 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs	7
04.B.02 - Doublage thermique en plaque de plâtre	7
04.B.03 - Huisseries et bâtis	7
04.B.04 - Cloisons	7
04.B.05 - Supports d'accrochage et renforts	8
04.B.06 - Profilés d'angles	8
04.B.07 - Parement en plaques de plâtre	8
04.B.08 - Dépose plafonds	9
04.B.09 - Ossature primaire support de faux-plafonds	9
04.B.10 - Plafond CF 1H	9
04.B.11 - Faux-plafond dalles 60 x 60	9
04.B.12 - Faux plafond standard	10
04.B.13 - Soffite	10

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

04.A - GÉNÉRALITÉS

04.A.01 - Documents de référence

L'ensemble des ouvrages sera conforme aux prescriptions des DTU et Normes Françaises, en vigueur à la date de la signature du marché et en particulier aux documents suivants :

- CC. DTU n° 25.1 Enduits intérieurs plâtre CSTB 1327 Juillet / Août 1975 (norme homologuée NFP 71.201)
- CC. DTU n° 25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre - plaquée à face cartonnée CSTB 1721 Septembre 1981 (norme homologuée NFP 72.203) - erratum au cahier des charges CSTB 1759 - Mars 1982)
- CC. DTU n° 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en plâtre isolant CSTB 2375 décembre 1989 (norme homologuée NFP 72.204)
- CC. DTU n°25.222 plafonds fixes. Plaques de plâtre à enduire. Plaques de plâtre à parement lisse CSTB 343 Avril 1960 (norme homologuée NFP 72.201)
- CC. DTU n° 25.232 Plafonds suspendus. Plaques de plâtre à enduire. Plaques de plâtre à parement lisse directement suspendues CSTB 343 Avril 1960 (norme homologuée NFP 68.201)
- DTU 58.1 – Plafonds suspendus (normes homologuées NFP 68 203) et plus particulièrement les NF S 31.055 et NFS 31.057 concernant l'acoustique
- Normes Françaises et européennes
- Avis Techniques et procès-verbaux d'essais
- Avis techniques PLACOPLATRE ou du fabricant proposé par l'entreprise

04.A.02 - Plans et documents d'exécution – Etudes

Pendant la période de préparation et en tout état de cause avant mise en œuvre, l'Entrepreneur du présent lot soumettra impérativement à la Maîtrise d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle et jusqu'à l'obtention écrite de leurs approbations, toutes les fiches techniques des matériaux prescrits ainsi que détails d'exécution complémentaires à ceux qui lui sont fournis dans le dossier de consultation.

A compter de la date de signature du marché, l'Entrepreneur prendra l'entière responsabilité des solutions techniques retenues avec obligation de résultat.

04.A.03 - Coordination interentreprises

Indépendamment de la coordination et du pilotage du chantier, le présent lot coordonnera ses travaux avec ceux des autres corps d'état dont les interventions sont liées.

La mise au point en vue de l'établissement des plans d'exécution traitera particulièrement des liaisons entre ouvrages du présent lot et ceux des lots concernés.

04.A.04 - Obligations de l'Entrepreneur

Les travaux de l'Entrepreneur comprennent :

- le chargement, le transport et le déchargement à pied d'œuvre
- les manutentions et manœuvres pour l'assemblage, le montage et le réglage des ouvrages
- la fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et dépose ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les obligations de résultat à obtenir concernant le degré CF, l'isolation thermique et l'isolation acoustique dans et entre les locaux.

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

04.A.05 - Réception des supports et des ouvrages

L'Entrepreneur du présent lot réceptionnera, contradictoirement avec la Direction Technique du chantier, tous les supports qui le concernent.

Il s'assurera qu'ils sont exempts de tous défauts ou mauvaise conception pouvant entraîner des désordres ultérieurs dans ses propres ouvrages.

Faute par lui d'user de ces dispositions, les ouvrages seraient réputés satisfaisants et les travaux accessoires qui se révéleraient nécessaires par la suite, seraient entièrement à sa charge, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.

04.A.06 - Marques de référence – Echantillons

Le fait de citer des Marques, n'a pas pour objet de les imposer mais de définir un niveau de qualité ou d'aspect recherché, toutes variantes proposées devront être équivalentes techniquement et sans incidences financières, elles seront toujours présentées en accompagnement des prestations de base afin de permettre la comparaison et de faciliter le choix.

Dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, l'Entrepreneur du présent lot présentera les échantillons ou documentations des différents matériaux prescrits dans le C.C.T.P.

Ils seront référencés et conservés sur place jusqu'à la fin du chantier s'ils ne sont pas mis en œuvre comme témoin de présentation sur le chantier.

L'entrepreneur devra fournir les procès-verbaux des tenues au feu et d'abaissement acoustique demandés au présent descriptif.

Il est rappelé aux entrepreneurs que les procès-verbaux ne peuvent être obtenu que si tous les composants : ossatures, plaques, fixations, etc... proviennent du même fournisseur.

04.A.07 - Etendue de la prestation

Les prestations de l'Entreprise comprennent :

- les études, justifications techniques et plans de chantier
- la fourniture des produits manufacturés, des organes d'assemblages et tous matériaux entrant dans la composition des prestations décrites, y compris les pièces spéciales et diverses nécessaires au montage.
- le chargement, le transport et le déchargement à pied d'œuvre.
- les manutentions et manœuvres pour l'assemblage, le montage et le réglage des différents ouvrages décrits.
- la fourniture et la mise en œuvre de tous les dispositifs de fixations.
- la fourniture des échafaudages, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et dans le cadre de l'organisation générale concernant l'Hygiène et la sécurité du chantier.
- la protection des ouvrages pendant la durée des travaux.
- les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l'enlèvement des gravats hors chantier.

04.A.08 - Protection des matériaux

Tous les bois utilisés devront être traités et imprimés avant pose, prestation à la charge du présent lot. Les éléments métalliques utilisés seront galvanisés ou cadmiés.

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

04.A.09 - Tolérances dimensionnelles

Les panneaux seront posés de telle sorte que deux panneaux contigus ne présentent pas de désaffleurement supérieur à 1 mm entre les deux arêtes en regard.

La tolérance d'alignement de chaque file de joints ne devra pas excéder 5 mm et l'aplomb devra être réel tel que l'écart avec la verticale sur une règle de 1,00 m n'excède pas 1 mm.

04.A.10 - Traitement des joints

L'épaisseur des joints entre panneaux ou plaques ne devra pas excéder 2 mm.

Les joints seront traités suivant les prescriptions du fabricant, les parements devront être livrés par le présent lot, prêts à recevoir les revêtements de finitions (une simple révision des joints est prévue par le peintre).

Il ne sera toléré aucun manque de matière ou surépaisseur.

Les joints seront poncés si besoin est.

04.A.11 - Percements

L'Entrepreneur devra tous les percements nécessaires aux autres corps d'état demandés par ceux-ci sur plans (plombier, électricien, chauffage, etc...)

Ces percements seront faits par découpe et non par percussion.

Il devra également, après coup, tous les bouchements et raccords nécessaires à la parfaite finition des parements.

04.A.12 - Exécution des travaux

Les prestations de l'Entreprise comprennent :

- les cales et fournitures en bois nécessaires à la mise en œuvre des matériaux
- les tasseaux bois pour la fixation des radiateurs
- les supports d'accrochage universel pour appareil sanitaire
- les renforts d'angles saillants par bande armée ou baguette métallique
- les sujétions de coupes, assemblages et renforts
- le traitement des joints
- la finition et le raccordement avec les ouvrages existants
- le nettoyage et le chargement des gravois dans les bennes

La mise en œuvre des doublages et cloisons sera réalisée toute hauteur de plancher à plancher.

Sur les abouts de cloisons ou doublages visibles, collage d'une plaque de plâtre de même nature avec traitement de l'angle par bande avec renfort métallique.

Les incorporations et réservations diverses dans les ouvrages de doublages ou cloisons seront réalisées en coordination avec les corps d'état concernés.

L'entreprise devra inclure dans son offre les sujétions relatives à la protection du pied de tous les doublages et cloisons dans les locaux humides, par la mise en place d'une bande d'étanchéité PLACOPLATRE associée à la sous-couche PLACOTANCHE ou équivalent, préconisé par les fabricants.

Pour garantir les performances acoustiques des cloisons l'entreprise devra la mise en œuvre de joints isophoniques au sol et aux jonctions verticales et horizontales avec les cloisons, doublages, plafonds ou maçonnerie suivant les prescriptions des fabricants. Les joints de dilatation au droit de ceux du gros-œuvre

LOT 04	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	5 / 10
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

doivent assurer la continuité des performances demandées et seront traités suivant les prescriptions des fabricants.

04.A.13- Dispositions particulières spécifiques au présent lot

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les obligations de résultat à obtenir concernant l'isolation acoustique dans les locaux conformément aux généralités tous corps d'état.

L'entrepreneur du présent lot réceptionnera tous les supports qui le concernent, il s'assurera qu'ils sont exempts de tous défauts ou mauvaise conception pouvant entraîner des désordres ultérieurs dans ses propres ouvrages, le fait d'avoir exécuté les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports.

Les éléments métalliques utilisés seront galvanisés ou cadmiés.

Les profilés de rives seront de type de façon à former un joint creux le long des parois, référence D 5165 de chez BEGUIN ou équivalent.

Lors des diverses opérations de coupes de dalles de faux-plafond feuellurées mises en œuvre sur ossature apparente, l'entrepreneur sera tenu de reconstituer les feuellures et de peindre la tranche dans le même coloris que les dalles.

04.A.14 - Sujétions particulières

La prestation comprend également :

- les profils et habillages à la périphérie des faux-plafonds
- la fourniture et pose de tous joints d'étanchéité
- les découpes et réservations pour l'installations des luminaires, grilles de ventilation et de climatisation
- tous les ouvrages de scellement et fixation des suspentes et ossatures primaires à la maçonnerie ou charpente métallique ou plancher bois
- les ossatures primaires devront prendre en compte les surcharge des luminaires
- les suspentes et ossatures primaires seront traitées par galvanisation
- les sujétions de découpes et mise en œuvre compte tenu des cloisons et murs courbes
- les sujétions de polychromie suivant teintes choisies par les maîtres d'œuvre dans la palette des fabricants.

04.A.15 - Sécurité au feu

L'entrepreneur fournira au titre du marché, les procès-verbaux d'essais au feu de tous les matériaux et matériels mis en œuvre concernant la réglementation incendie.

La mise en œuvre sera conforme aux avis techniques de ces matériaux et matériels.

04.A.16 - Complément de fourniture

L'entrepreneur devra prévoir, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, la fourniture et mise à disposition au maître d'ouvrage, dans un local de son choix, d'un complément de dalles de faux-plafond de mêmes caractéristiques et coloris que celles mises en œuvre sur le chantier. Les dalles seront livrées dans des cartons complets et non ouverts suivant conditionnement du fabricant à raison de 3 % par type de plafond mis en œuvre.

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

04.B - TRAVAUX DE DOUBLAGE – CLOISONS - PLAFONDS

04.B.01 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Frais consécutifs aux dispositions prises en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs conformément au Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le coordonnateur désigné et joint au dossier de consultation des Entreprises.

04.B.02 - Doublage thermique en plaque de plâtre

Fourniture et pose d'un complexe de doublage isolant polyuréthane, composé de :

Un panneau de polyuréthane épaisseur 160 mm

Une plaque de plâtre à bords amincis de 13mm d'épaisseur, ou plaque hydrofuge dans les pièces humides

Réaction au feu : B-s1,d0

Mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant et avis technique de la commission spécialisée, les colles employées seront agréées.

Les joints entre panneaux seront traités par bandes entoilées avec enduit de collage et de finition.

Tous les angles saillants seront protégés par des arêtes métalliques, compris coupes et entailles.

Prévoir la finition autour des embrassures des ouvertures des façades.

Résistance thermique du complexe $R = 5,35 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Doublage isolant d'épaisseur 160mm avec un $R = 5,35 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Y compris toutes sujétions de finition soignée et propre.

Localisation : Murs périphérique suite à la création de la gaine d'ascenseur, suivant plan.

04.B.03 - Huisseries et bâtis

Implantation et pose des huisseries des blocs-portes fournis par le menuisier, y compris fixation, fourrures éventuelles bois ou métalliques, scellement, renforts et calfeutrement.

Localisation : huisseries dans cloisons ci-après

04.B.04 - Cloisons

Fourniture et mise en œuvre de cloisons du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent constituées :

- d'une ossature métallique rails et montants en acier galvanisé d'épaisseur 6/10°. Les montants d'épaisseur 26, 36, 48, 70 ou 90 mm de largeur seront implantés à 400 ou 600 mm d'entraxe doublés ou non dos à dos, en fonction des hauteurs des cloisons suivant les prescriptions du fabricant, compris fixations

- avec ou sans fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche disposée entre les montants et d'épaisseur variable en fonction des performances acoustiques recherchées

- vissée sur ossature, une ou deux plaques de plâtre A2.S1.do sur chaque parement type standard (BA 13, BA 15, BA 18 ou BA 25) Placoflam (PPF 13 ou PPF 15), haute dureté (PHD 13), Placomarine (PPM 13), Stucal MO (Stucal 10 ou Stucal 13) ou BA 25S, en fonction des performances recherchées (acoustique, tenue au feu, tenue à l'humidité, etc...)

- jonctions horizontales entre deux plaques

- support de languette et languette suivant les prescriptions du fabricant

Les cloisons seront montées de dalle à dalle ou de dalle à écran de protection sous charpente

En pied de toutes les cloisons, semelle PVC ou polyane avec remontée en plinthe.

LOT 04	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	7 / 10
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

Mise en œuvre des plaques à joints croisés dans le cas de parements constitués de deux plaques. Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE ou équivalent.

Cloison 98/48

- Cloison du type Duo'Tech Activ'air de Placo ou équivalent,
- Chaque parement sera composé d'une plaque de 25mm d'épaisseur assurant les fonctions de haute résistance à l'humidité et haute dureté, avec technologie permettant la concentration de formaldéhyde dans l'air ambian
- Ossature avec montants doubles type MSP48/50mm tous les 45cm maxi.
- Interposition d'une isolation de 45mm d'ép.
- Renfort bois ou par bandeau métallique suivant avis technique au droit des mains courantes, lavabos, barres de relevages etc...
- Indice d'affaiblissement acoustique: R= 54 db (A)
- Cloison coupe feu 1h00.
- Sujétion de mise en oeuvre et d'adaptation au droit des voutains.
- Nota : les cloisons séparatives des bureaux 06 et 07 doivent être posées sur la dalle béton. Les travaux d'adaptation du plancher technique existant est à la charge de l'entreprise du lot 06 – Revêtements de sols.

Localisation : Suivant plan de repérage.

04.B.05 - Supports d'accrochage et renforts

Fourniture et mise en œuvre de renforts montant et traverse métallique, suivant indications et à la demande des autres corps d'état (ventouses, portes de recoupement, radiateurs, lisse, main courante, fixations poulies sur jouées pour asservissement des skydômes de désenfumage, support lavabo, barres de relèvement, etc.) Cette liste n'est pas limitative.

Localisation : Selon demandes des lots techniques

04.B.06 - Profilés d'angles

Profilé de protection en tôle d'acier galvanisée de 10/10° d'épaisseur minimum avec bord arrondi, à intégrer dans le traitement de joint.

Localisation : au droit de tous les angles saillants

04.B.07 - Parement en plaques de plâtre

Fourniture et mise en place sur les murs existants, les cloisons conservés, les encadrement de baies, les poteaux et poutres, au droit des modifications, ou sur les parements conservés dont la finition ne permet pas la mise en peinture ou la pose de la faïence d'un parement BA13 standard, marine et spécial feu, selon localisation.

Mise en œuvre collée ou sur ossature en fonction du support, traitement des joints selon prescriptions du fabricant.

Localisation : prestation à forfaitiser,

- Dans la continuité des nouvelles cloisons posées, suivant nécessité, afin d'éviter tout décrochements.
- Sur les faces des rebouchages de baies existantes prévus au lot G.O (En coordination avec l'entreprise du lot G.O), afin d'éviter tout décrochements.
- Dans les locaux à risque moyen, contre les parois conservées, afin d'assurer le degré CF 1H.
- Suivant nécessité.

LOT 04	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	8 / 10
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

04.B.08 - Dépose plafonds

Dépose et évacuation de l'ensemble des plafonds concernés par le remplacement.
Dépose et évacuation de l'isolation thermique associée le cas échéant.

Localisation : Selon plan de repérage

04.B.09 - Ossature primaire support de faux-plafonds

Fourniture et mise en place d'une ossature primaire en profilé d'acier galvanisé système STIL PRIM 100 et fourrure STILL F530 de chez PLACOPLATRE ou équivalent.

Les profilés porteurs seront choisis dans la gamme du fabricant en fonction de la portée et de la charge en considérant une flèche admissible de $\frac{1}{300}$ de la portée.

La répartition des points de suspension doit être telle qu'une attache défectueuse ne puisse entraîner la chute du plafond suspendu.

Passage au droit des joints de dilatation :

Plafonds suspendus sur ossature apparente ou semi apparente : Les appuis des panneaux doivent permettre le mouvement du gros œuvre sans risque de chute.

Plafonds suspendus à ossature non apparente : Les panneaux doivent être interrompus à l'aplomb de la ligne du joint de dilatation et l'espace vide ainsi créé doit être revêtu d'un couvre joint fixé sur l'un des côtés seulement.

Localisation : Tous les locaux recevant des faux plafonds

04.B.10 - Plafond CF 1H

Fourniture et pose d'un faux plafond CF, M0 constituées par :

- Ossature en acier galvanisé (comprenant ossature primaire si nécessaire), vissée sur les murs et suspendue en plafond suivant prescriptions du fabricant.
- Plaques de plâtre résistantes au feu vissées. Ensemble CF 1H.
- Traitement des joints entre plaques suivant préconisations du fabricant

Localisation : Selon plan de repérage

a) Y-compris fourniture et mise en place de laine de roche déroulée revêtue Kraft. Epaisseur 10 cm, résistance thermique 2.60 Rm2.K/W.

Localisation : Plafond RDC

b) Y-compris fourniture et mise en place de laine de roche déroulée revêtue Kraft. Epaisseur 30 cm, résistance thermique 7.50 Rm2.K/W.

Localisation : Sous-toitures (non isolées) suite à la dépose pour remplacement des plafonds existants.

04.B.11 - Faux-plafond dalles 60 x 60

Fourniture et mise en place de faux-plafond en dalle 60 x 60 20 mm acoustique EKLA ROCKFON ou équivalent

- résistance à l'humidité 100stable en milieu humide

LOT 04	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	9 / 10
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

- panneau laine de roche revêtu d'un voile minéral peint en blanc sur face visible contrevoile sur face arrière
- réaction au feu euroclasse A1
- absorption acoustique α_w 1.00
- rail et cornière de rives périphériques compris sujétions particulières
- entretien : peut être aspirée avec brosse souple
- pose sur ossature apparente A24 bord droit } selon
- pose sur ossature fineline E15 bord feuilluré } localisation

Localisation : Selon plan de repérage

- a) Y-compris fourniture et mise en place de laine de roche déroulée revêtue Kraft. Epaisseur 10 cm, résistance thermique 2.60 Rm2.K/W.

Localisation : Plafond RDC

- b) Y-compris fourniture et mise en place de laine de roche déroulée revêtue Kraft. Epaisseur 30 cm, résistance thermique 7.50 Rm2.K/W.

Localisation : Sous-toitures (non isolées) suite à la dépose pour remplacement des plafonds existants.

04.B.12 - Faux plafond standard

Fourniture et pose de plafonds non démontables constitués de la façon suivante :

- ossature primaire, disposée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixée par l'intermédiaire de suspentes tous les 3,00 m maximum d'entraxe à la dalle en béton ou poutrelle hourdis :
- profilés de rive en cornières suivant besoins
- fourrures en acier galvanisé d'épaisseur 6/10e, disposées à 60 cm maximum d'entraxe, fixées à l'ossature primaire
- plaques de plâtre d'ép. 13mm standard ou hydrofuge selon leur localisation, fixées perpendiculairement à l'ossature - Les joints seront traités suivant la technique bande + enduit.
- Finition des parements lisses prêts à peindre
- La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.
- Pose des plafonds droits
- Coordination avec le lot électricité pour raccords spécifiques pour implantation des points lumineux, coordination avec lot ventilation pour passage des gaines de ventilation et toutes sujétions de réalisation.

Fourniture et mise en place de laine de roche déroulée revêtue Kraft. Epaisseur 10 cm, résistance thermique 2.60 Rm2.K/W.

Localisation : Selon plan de repérage

04.B.13 - Soffite

Réalisation de soffites en habillage des réseaux EU en plafond, réalisées en plaques de plâtre Lutèce 660, devant assurer un degré CF 1 h, fixées sur rails et suspentes.

Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.

Localisation : selon besoin

LOT 04	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	10 / 10
--------	--	---------