Marketing - Com

5 postes

DAG

12 postes

DAT

18 postes

Box 2 S=7.25 m²
Box 5 S=1.65 m²
Box 6 S=1.65 m²
Box 1 S=2.85 m²
Box 3 S=7.9 m²
Box 4 S=6.50 m²
Box 7 S=4.8 m²
Directeur DSE S=13,75 m²
Manager DSE S=14.85 m²
Ass. DSE
CAFE 01
CAFE 02
POLE DSRP S=161 m²
POLE CREA S=79.7 m²
Relation commerciale
Espace Repro 1 S=6.3 m²
Espace Repro 2 S=6.4 m²
Stock centralisé S=8.5 m²
Bureau partagé Marketing S=43.9 m²
Sanitaires Femmes S=8.69 m²
Sanitaires Hommes S=9.15 m²
Sanitaires Hommes S= 10 m²
Local technique S=3.30 m²
Local serveur S=3.31 m²
Coordinnateur CCIR S=7.27 m²
Pilote DAS DD S=6.68 m²
Poste aménagé S=7.1 m²
Palier S= 4.50 m²
Palier S= 4.60 m²
DGT S=14.5 m²
Dégt S=12.67 m²
Circulation principale N04.2 S=11.5 m²
Ascenseur 5
Ascenseur 6
Assistante DAT
Développement territoire
Dégagement S=14.87 m²
Centre Ressource et Expertise S=54.66 m²
Bureau Directeur S= 16.3 m²
Bureau Adjoint S=15.6 m²
EAS 2
Circulation secondaire N04.3 S=69.1m²
Dégagement S=69.1m²
Bureau Directeur S=17 m²
Bureau Juriste S=11.5 m²
RH 1
RH 2
Bureau RH S=13.6 m²
MGX
SMT Managers S=13.6 m²
SMT 2
SMT 1 Maintenance S=13.6 m²
Assistante DAG S=11 m²
Liaison Fibre venant du R+1 Vers baie du R+4
Vide sur RDC
Vanne de coupure de chauffage 3ème
RC 1
RC 2
RC 3
RC 4
RC 5
RC 6
DSRP 1
DSRP 2
DSRP 3
DSRP 4
DSRP 5
DSRP 6
DSRP 7
DSRP 8
DSRP 9
DSRP 10
DSRP 11
DSRP 12
DSRP 13
Créa 1
Créa 2
Créa 3
Créa 4
Créa 5
Créa 6
Créa 7
Créa 8
Créa 9
P29
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P72
P73

LEGENDE	
	TD (Tableau Divisionnaire)
CDC FORT	Chemin de câble Courants Forts
CDC FAIBLE	Chemin de Câble Courants Faibles
GOULOTTE	Goulotte PVC 3 Compartiments 220x50
BS	Boite de sol
Baie Info	Baie de Brassage
PAB	Point d'Accès Banalisé 4PC + 2 RJ45
PAV	Point d'Accès Vision 3PC + 2 RJ45+ 1 HDMI
P	Colonne de distribution
	Interrupteur Simple Allumage Etanche
	Détecteur de présence
	Interrupteur Va et Vient
	Interrupteur Simple Allumage
	Bouton Poussoir gradable
	Détecteur de présence plafonnier
	Prise de courant 2P+T 16A
M	Prise de courant 2P+T 16A - Usage Ménage
pt	Prise de courant 2P+T 16A au dessus du plan de Travail
F	Prise de courant 2P+T 16A FRIGO
LV	Prise de courant 2P+T 16A LAVE VAISSELLE
	Prise de courant 2P+T 16A Etanche
Type 1	Pavé 600 x 600 36 W
Type 2	Spot LED ENTERO
Type 3	Spot LED DIRO diam 218
Type 4	Spot LED BOXY
Type 5	Applique murale Vision LED WW
S Type 6	Spot LED CARREE
Type 7	Eclairage LED Multi nova
Type 8	Eclairage LED Super Nova
Type 9	Spot LED DIRO diam 130
Type 10	Luminaire étanche LED
Type 11	Lampe sur table
Type 12	Lampe sur table
BAES	Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité 45 Lumens - 1 Heure
BAES	Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité 45 Lumens - Type Drapeau
A	Bloc d'Ambiance - 360 Lumens - 1 Heure
PA CVC	Point en attente

Maître d'Ouvrage	**CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'ESSONNE** 2 Cours Monseigneur Roméro 91004 EVRY-COUCOURONNES Représentant : M. Erwann GUELLAEN Responsable de la gestion technique de site Direction de l'administration générale Tél : 06 30 54 97 02 - Courriel : e.guellaen@essonne.cci.fr
Maître d'Oeuvre Mansataire Architecte	**ATW** 73 Cours Albert Thomas 69003 LYON Inscription à l'ordre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes S20797 M. Wilfrid TURCHET - Architecte DE/HMONP Tél : 06 65 79 92 80 Courriel : wilfrid.turchet@a-t-w.fr
Maître d'Oeuvre Co-traitant BET et ECC	**TW INGENIERIE** Siège social : 13 Rue des Molettes, ZAC du Chevalement 59286 ROOST-WARENDIN Adresse commerciale sud-est : 73 Cours Albert Thomas 69003 LYON Adresse commerciale Paris IDF : 54 Rue Greneta 75002 PARIS Tél : 03 27 81 60 - Télécopie : 03 27 91 82 99 Courriel : contact@tw-ingenierie.com / www.tw-ingenierie.fr
Co-traitant BE Structure	**VS-A FRANCE** 41 Place Rihour 59000 LILLE M. Jacopo SARTORE - Chef de projet Tél : 03 62 14 52 78 Courriel : j.sartore@vs-a.eu
Co-traitant OPC	**OMEGA ALLIANCE** 1D Rue de Charaintru 91360 EPINAY SUR ORGE M. Arnaud PICAUD Tél : 01 69 10 28 28 - 07 89 81 38 62 Courriel : a.picaud@omegaalliance.eu
Bureau de Contrôle Technique	**APAVE - INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE** 6 Rue du Général Audran 92412 COURBEVOIE Cedex M. Ikram CHOUIB Tél : 06 50 03 42 60 Courriel : Ikram.chouib@apave.com
Coordonnateur SPS	**APAVE - INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE** 6 rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE CEDEX Contact : Monsieur COSTA Kévin, Chargé d'affaire Tél : 06 50 03 28 21 Courriel : kevin.costa@apave.com

AVANT-PROJET

Renovation de la CCI Essonne
2 Cours Monseigneur Roméro 91004 Evry-Coucouronnes

LOT 08 - CFO - CFA - SSI

--- --- ---

PLAN DE PRINCIPES- Projet - 4° Etage - Zone 2 de 2

Ech : 1/50	N° de PLAN:P-R4-2 ECL	Date de l'indice A : 30/09/2024
Dessiné par: BB	Vérifié par: JC	Approuvé par: WT
Affaire N°: DCM-010-2024	Format: A0	Phase DIAG APS APD PC PRO DCE SYN EXE DOE

INDICE	DATE	DESCRIPTION

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TW INGENIERIE IL NE PEUT ETRE COPIE OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION