

Organisation fonctionnelle du C.M.S.I. - Zones d'alarmes de l'UGA ERP

ENSM Marseille - Marseille - CNB

Zones de détection	Zones de sécurité	Fonctions	MC20	Voyant	Sirènes	Issues de secours
Bat B RDC Locaux a risques Bat B RDC Locaux a risques (1:1206)	UGA	Bat A / B / C / D	1	1	[1.01.102.20] Reseau Sirenes Bat A/B/C/D	
Bat B RDC Circulation Bat B RDC Circulation (1:1211)						
Bat D RDC Circulation Bat D RDC Circulation (1:1240)						
Bat B 1er Etage Circulation Bat B 1er Etage Circulation (1:1271)						
Bat B 1er Etage Locaux à risques Bat B 1er Etage Locaux à risques (1:1277)						
Bat B 2eme Etage Locaux à risques Bat B 2eme Etage Locaux à risques (1:1282)						
Bat D 1er Etage Circulation Bat D 1er Etage Circulation (1:1316)						
Bat A 1er Etage Locaux a risques Bat A 1er Etage Locaux a risques (1:1335)						
Bat A 1er Etage Circulation Bat A 1er Etage Circulation (1:1352)						
Bat C Locaux à risques Bat C Locaux à risques (1:1385)						
Bat A 2eme Etage Circulation Bat A 2eme Etage Circulation (1:1420)						
Bat A 2eme Etage Locaux à risques Bat A 2eme Etage Locaux à risques (1:1423)						
Bat B R-1 Escalier Déclencheur Manuel Bat B R-1 Escalier Déclencheur Manuel (1:1445)						
Bat B RDC Déclencheur Manuel Bat B RDC Déclencheur Manuel (1:1449)						
Bat D Déclencheurs Manuel Bat D Déclencheurs Manuel (1:1455)						
Bat B 1er étage Déclencheur Manuel Bat B 1er étage Déclencheur Manuel (1:1459)						
Bat B 2eme Etage Déclencheurs Manuel Bat B 2eme Etage Déclencheurs Manuel (1:1467)						
Bat A 1er Etage Déclencheur Manuel Bat A 1er Etage Déclencheur Manuel (1:1477)						
Bat A 2eme Etage Déclencheur Manuel Bat A 2eme Etage Déclencheur Manuel (1:1483)						
Bat C 1er Etage Déclencheurs Manuel Bat C 1er Etage Déclencheurs Manuel (1:1487)						
Bat B 2eme Etage Circulation Bat B 2eme Etage Circulation (1:2160)						
Bat B RDC Bas Locaux Bat B RDC Bas Locaux (1:2517)						
Bat F 1er Locaux à risques Bat F 1er Locaux à risques (1:1432)	UGA	Bat F	1	2	[1.01.101.40] Reseau Sirenes Bat F	[1.01.103.10] Bat F Arret Sono Amphi
BAT F 1er Etage Déclencheurs Manuel BAT F 1er Etage Déclencheurs Manuel (1:1495)						
Bat F RDC Bat F RDC (1:2459)						
Bat F RDC Déclencheurs Manuel Bat F RDC Déclencheurs Manuel (1:2460)						
Bat G Locaux Bat G Locaux (1:1776)	UGA	Bat G Simulateur	1	3	[1.01.101.10] Reseau Sirenes Bat G Simulateur	
Bat G Déclencheurs Manuel Bat G Déclencheurs Manuel (1:1904)						
Bat H Détecteur de Flamme Bat H Détecteur de Flamme (1:1760)	UGA	Bat H	1	4	[1.01.101.30] Reseau Sirenes Bat H	
Bat H 1er Locaux à risques Bat H 1er Locaux à risques (1:1765)						
Bat H RDC Locaux à risques Bat H RDC Locaux à risques (1:1813)						
Bat H RDC Déclencheurs Manuel Bat H RDC Déclencheurs Manuel (1:1894)						
Bat H 1er Etage Déclencheurs Manuel Bat H 1er Etage Déclencheurs Manuel (1:2146)						

Organisation fonctionnelle du C.M.S.I. - Zones d'alarmes de l'UGA ERP

ENSM Marseille - Marseille - CNB

Zones de détection	Zones de sécurité	Fonctions	MC20	Voyant	Sirènes	Issues de secours
Bat J RDC Locaux à risques Bat J RDC Locaux à risques (1:1666)	UGA	Bat I / J / K	1	5	[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K [1.01.104.10] Deverouillage Controle Acces Bat k	
Bat J RDC Circulation Bat J RDC Circulation (1:1671)						
Bat K RDC Circulation Bat K RDC Circulation (1:1690)						
Bat K 1er Etage Circulation Bat K 1er Etage Circulation (1:1700)						
Bat J 1er Etage Circulation Bat J 1er Etage Circulation (1:1711)						
Bat I 1er Locaux à risques Bat I 1er Locaux à risques (1:1716)						
Bat I 1er Etage Circulation Bat I 1er Etage Circulation (1:1736)						
Bat I RDC Circulation Bat I RDC Circulation (1:1747)						
Bat J RDC Déclencheurs Manuel Bat J RDC Déclencheurs Manuel (1:1864)						
Bat K RDC Déclencheur Manuel Bat K RDC Déclencheur Manuel (1:1870)						
Bat K R-1 Déclencheur Manuel Bat K R-1 Déclencheur Manuel (1:1874)						
Bat K 1er Etage Déclencheur Manuel Bat K 1er Etage Déclencheur Manuel (1:1878)						
Bat J 1er Etage Déclencheurs Manuel Bat J 1er Etage Déclencheurs Manuel (1:1882)						
Bat I Declencheurs Manuel Bat I Declencheurs Manuel (1:1888)						
Bat K 1er Etage Locaux Bat K 1er Etage Locaux (1:2241)						
BAT I RDC Locaux à Risques BAT I RDC Locaux à Risques (1:2274)						
BAT K R-1 Locaux à Risques BAT K R-1 Locaux à Risques (1:2276)						