




Synthèse des résultats – Météo normale – Orientation SUD OUEST Chambre étage courant

Variante	Nombre d'heure >28°C en occupation	Température intérieure /extérieure en °C	Besoins de chauffage en kWh (gain // initial)	Ressenti	Commentaires
INITIAL	400 h	32.6 / 34.5	868 (-)		<ul style="list-style-type: none"> • Température intérieure élevée. • Mauvais confort. <p>➤ Actions correctives à mettre en place.</p>
Projet – amélioration bâti	438 h	30.7 / 33.1	484 (~ 44 %)		<ul style="list-style-type: none"> • Réduction des infiltrations avec la mise en place de la façade double peau. • Augmentation des besoins de rafraîchissement. <p>➤ Confort améliorable.</p>
Projet – amélioration bâti + systèmes	25 h	28.7 / 33.1	378 (~ 56%)		<ul style="list-style-type: none"> • Les systèmes permettent de corriger la problématique apparue en travaillant uniquement sur le bâti. <p>➤ Confort correct et besoins de chauffage réduits.</p>