

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		

PORTES A FERMETURE AUTOMATIQUE							
PFA		4/04/01	HNH ZC04 PMT ZC20				
PFA		4/04/02	ZC04				
PFA		4/04/03	ZC04				
PFA		4/04/04	ZC04				
PFA		4/04/05	ZC04				
PFA		4/04/06	ZC04				
PFA		4/04/07	ZC04				
PFA		4/04/08	HNH ZC04 HND ZC			Porte de limite de bâtiment entre HNH et HND	Ecart 9.7 : porte détériorée
PFA		4/04/09	HNH ZC04 HNA ZC			Porte de limite de bâtiment entre HNH et HNA/HNB	
PFA		4/05/01	ZC05 ZC04				
PFA		4/05/02	ZC05 ZC04				
PFA		4/05/03	ZC05				
PFA		4/05/04	ZC05				
PFA		4/05/05	ZC05				Ecart 9.7 : porte détériorée
PFA		4/05/06	ZC05				
PFA		4/05/07	ZC05				Ecart 9.7 : porte détériorée
PFA		4/06/01	ZC06 ZC04				
PFA		4/06/02	ZC06 ZC04				
PFA		4/06/03	ZC06				Ecart 9.7 : porte détériorée
PFA		4/06/04	ZC06				
PFA		4/06/05	ZC06				
PFA		4/06/06	ZC06				
PFA		4/06/07	ZC06				
PFA		3/07/01	HNH ZC07 PMT ZC16			Porte de limite de bâtiment entre HNH et PMT	
PFA		3/07/02	ZC07				
PFA		3/07/03	ZC07				
PFA		3/07/04	ZC07				
PFA		3/07/05	ZC07				
PFA		3/07/06	ZC07				
PFA		3/07/07	ZC07				
PFA		3/07/08	HNH ZC07 HND ZC			Porte de limite de bâtiment entre HNH et HND	
PFA		3/08/01	ZC08 ZC07				
PFA		3/08/02	ZC08 ZC07				
PFA		3/08/03	ZC08				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :

Niveau :

HNH

Tous Niveaux

Version :

Date :

1

18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
PFA		3/08/04	ZC08	Existant	Dossier SSI existant		
PFA		3/08/05	ZC08				
PFA		3/08/06	ZC08				
PFA		3/08/07	ZC08				
FP		3/08/01	ZC09				Ecart 9.6 : porte déteriorée
PFA		3/09/01	ZC09 ZC07				
PFA		3/09/02	ZC09 ZC07				
PFA		3/09/03	ZC09				
PFA		3/09/04	ZC09				
PFA		3/09/05	ZC09				
PFA		3/09/06	ZC09				Ecart 9.6 : porte déteriorée
PFA		3/09/07	ZC09				
FP		3/09/01	ZC09				Ecart 9.6 : porte déteriorée
PFA		2/10/01	ZC10				
PFA		2/10/02	HNH ZC10 PMT ZC13			Porte de limite de bâtiment entre HNH et PMT	
PFA		2/10/03	ZC10				
PFA		2/10/04	ZC10				
PFA		2/10/05	ZC10				
PFA		2/10/06	ZC10				
PFA		2/10/07	ZC10				
PFA		2/10/08	HNH ZC10 HNA ZC			Porte de limite de bâtiment entre HNH et HNA/HNB	
PFA		2/11/01	ZC11 ZC10				
PFA		2/11/02	ZC11 ZC10				
PFA		2/11/03	ZC11				
PFA		2/11/04	ZC11				
PFA		2/11/05	ZC11				
PFA		2/11/06	ZC11				
PFA		2/11/07	ZC11				
FP		2/11/01	ZC11				Ecart 9.5 : porte déteriorée
FP		2/11/02	ZC11				Ecart 9.5 : porte déteriorée
PFA		2/12/01	ZC12 ZC10				
PFA		2/12/02	ZC12 ZC10				
PFA		2/12/03	ZC12				
PFA		2/12/04	ZC12				
PFA		2/12/05	ZC12				
PFA		2/12/06	ZC12				
PFA		2/12/07	ZC12				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
PFA		1/13/01	ZC13				
PFA		1/13/02	HNH ZC13 HNA ZC			Porte de limite de bâtiment entre HNH et HNA/HNB	Ecart 9.4b : Manque contrôle position de sécurité
PFA		1/13/03	HNH ZC13 HNA ZC			Porte de limite de bâtiment entre HNH et HNA/HNB	Ecart 9.4b : Manque contrôle position de sécurité
PFA		1/13/04	ZC13				
PFA		1/13/05	HNH ZC13 PMT ZC10			Porte de limite de bâtiment entre HNH et PMT	
PFA		1/13/06	ZC13 ZC14				
PFA		1/13/07	ZC13				
PFA		1/13/08	ZC13				
PFA		1/14/01	ZC14 ZC13				
PFA		1/14/02	ZC14				
PFA		1/14/03	ZC14				
PFA		1/14/04	ZC14				
FP		1/14/01	ZC14				
PFA		1/15/01	ZC15 ZC13				
PFA		1/15/02	ZC15 ZC13				
PFA		1/15/03	ZC15				
PFA		1/15/04	ZC15				
PFA		1/15/05	ZC15				
PFA		1/15/06	ZC15				
PFA		1/15/07	ZC15				Ecart 9.4 : porte déteriorée
PFA		0/16/01	ZC16				Ecart 9.3 : porte déteriorée
PFA		0/16/02	HNH ZC16 PMT ZC07			Porte de limite de bâtiment entre HNH et PMT	
PFA	PCF 5	0/16/03	ZC16				Ecart 9.3 : porte déteriorée
PFA	PCF 6	0/16/04	ZC16				
PFA	PCF 4	0/16/05	ZC16 ZC17				
PFA	PCF 7	0/16/06	ZC16			Porte d'un LRPm	
PFA		0/16/07	HNH ZC16 HNA ZC			Porte de limite de bâtiment entre HNH et HNA/HNB	
FP	FP 12	0/16/01	ZC16				
FP	FP 10	0/16/02	ZC16				
FP	FP 11	0/16/03	ZC16				
PFA	PCF 3	0/17/01	ZC17 ZC16				
PFA	PCF 2	0/17/02	ZC17				
PFA	PCF 1	0/17/03	ZC17				
FP	FP 6	0/17/01	ZC17				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
FP	FP 7	0/17/02	ZC17				
FP	FP 8	0/17/03	ZC17				Ecart 9.3 : porte détériorée
FP	FP 9	0/17/04	ZC17				
FP	FP 5	0/17/05	ZC17				
FP	FP 4	0/17/06	ZC17				
FP	FP 2	0/17/07	ZC17				
FP	FP 3	0/17/08	ZC17				
FP	FP1	0/17/09	ZC17				
PFA		-1/18/01	ZC18				
PFA		-1/18/02	ZC18				
PFA		-1/18/03	ZC18				
PFA		-1/18/04	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/05	ZC18				
PFA		-1/18/06	ZC18				
PFA		-1/18/07	ZC18				
PFA		-1/18/08	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/09	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/10	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/11	ZC18				
PFA		-1/18/12	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/13	ZC18				
PFA		-1/18/14	ZC18				
PFA		-1/18/15	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/16	HNH ZC18 PMT ZC01			Porte de limite de bâtiment entre HNH et PMT	Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/17	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/18	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/19	ZC18				Ecart 9.2 : porte détériorée
PFA		-1/18/20	ZC18				
PFA		-1/18/21	ZC18				
PFA		-1/18/22	ZC18				
PFA		-1/18/23	HNH ZC18 PMT ZC01			Porte de limite de bâtiment entre HNH et PMT	
PFA		-2/19/01	HNH ZC19 PMT ZC21			Porte de limite de bâtiment entre HNH et PMT	Ecart 9.1 : frotte au sol

CLAPETS COUPE-FEU							
		5/01/01	ZC01			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/01/02	ZC01			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		5/01/03	ZC01			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	Ecart 10.4 : CCF détériorée A conserver mais à réparer ou remplacer
		5/01/04	ZC01			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/02/01	ZC02			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/02/02	ZC02			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/02/03	ZC02			Sur CV en PB. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/02/04	ZC02			Sur CV en PB. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/03/01	ZC03			Sur CV en PB. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/03/02	ZC03			Sur CV en PB. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/03/03	ZC03			Sur CV en PB. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/03/04	ZC03			Sur CV en PB. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/03/05	ZC03			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		5/03/06	ZC03			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		4/04/01	ZC04			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/04/02	ZC04			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/04/03	ZC04			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/04/04	ZC04			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/04/05	ZC04			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/04/06	ZC04 PMT			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/04/07	ZC04 PMT			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/04/08	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer
		4/04/09	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer
		4/04/10	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer
		4/04/11	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer

<u>Projet :</u>	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH Version : 1
Niveau : Tous Niveaux Date : 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		4/04/12	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer
		4/04/13	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer
		4/04/14	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer
		4/05/01	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/05/02	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/05/03	ZC05			Sur CH. En plénum. Non motorisé	Ecart 10.3 : CCF détériorée A conserver mais à réparer ou remplacer
		4/05/04	ZC05			Sur CH. En plénum. Non motorisé	Ecart 10.3 : CCF détériorée A conserver mais à réparer ou remplacer
		4/05/05	ZC05			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/05/06	ZC05			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/05/07	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/05/08	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/01	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/02	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/03	ZC06			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/04	ZC06			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/05	ZC06			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/06	ZC06			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/07	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/08	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/09	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		4/06/10	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/07/01	ZC07			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		3/07/02	ZC07			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/07/03	ZC07			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/07/04	ZC07			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/07/05	ZC07			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/07/06	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/07/07	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/07/08	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/07/09	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/07/10	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/07/11	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/07/12	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/08/01	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/02	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/03	ZC08			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/04	ZC08			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/05	ZC08			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/06	ZC08			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/07	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/08	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/09	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/08/10	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/09/01	ZC09			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/09/02	ZC09			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/09/03	ZC09			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
CCF		3/09/04	ZC09	Existant	Dossier SSI existant	Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/09/05	ZC09			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/09/06	ZC09			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/09/07	ZC09			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/09/08	ZC09			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/10/01	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/10/02	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/10/03	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/10/04	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/10/05	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/10/06	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/10/07	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/10/08	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/10/09	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/10/10	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/10/11	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/11/01	ZC11			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/11/02	ZC11			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/11/03	ZC11			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/11/04	ZC11			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/11/05	ZC11			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/11/06	ZC11			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/11/07	ZC11			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/11/08	ZC11			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :

H N H

Version :

1

Niveau :

Tous Niveaux

Date :

18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		2/12/01	ZC12			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/02	ZC12			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/03	ZC12			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/04	ZC12			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/05	ZC12			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/06	ZC12			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/07	ZC12			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/08	ZC12			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/09	ZC12			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		2/12/10	ZC12			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/13/01	ZC13			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/13/02	ZC13			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/13/03	ZC13			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/13/04	ZC13			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/13/05	ZC13 HNA			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/13/06	ZC13 HNA			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/13/07	ZC13			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/13/08	ZC13			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/13/09	ZC13			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/13/10	ZC13			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/13/11	ZC13			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/14/01	ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/14/02	ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		1/14/03	ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/14/04	ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/14/05	ZC14			Sur CH. En plénum. Non motorisé. Avant traversée cage escalier	A conserver mais à motoriser
		1/14/06	ZC14			Sur CH. En plénum. Non motorisé. Avant traversée cage escalier	A conserver mais à motoriser
		1/14/07	ZC14			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/14/08	ZC14			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/14/09	ZC14			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/14/10	ZC14			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/14/11	ZC14			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/14/12	ZC14			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/14/13	ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer
		1/14/14	ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer
		1/14/15	ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer
		1/14/16	ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer
		1/14/17	ZC14			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/15/01	ZC15			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/15/02	ZC15			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/15/03	ZC15			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/15/04	ZC15			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/15/05	ZC15			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/15/06	ZC15			Sur CH. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/15/07	ZC15			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/15/08	ZC15			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		1/15/09	ZC15			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/15/10	ZC15			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
CCF 10		0/16/01	ZC16 ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 11		0/16/02	ZC16 ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 12		0/16/03	ZC16 ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 13		0/16/04	ZC16 ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 16		0/16/05	ZC16 ZC18			Sur CV en PB. Non motorisé	A conserver en l'état
CCF 17		0/16/06	ZC16 ZC18			Sur CV en PB. Non motorisé	A conserver en l'état
		0/16/07	ZC16			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/16/08	ZC16			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/16/09	ZC16			Sur CH. En plénum	Ecart 10.2 : ne se ferme pas A supprimer
		0/16/10	ZC16			Sur CH. En plénum	Ecart 10.2 : ne se ferme pas A supprimer
CCF 14		0/17/01	ZC17			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 15		0/17/02	ZC17			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 4		0/17/03	ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 5		0/17/04	ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 6		0/17/05	ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 7		0/17/06	ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 8		0/17/07	ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 9		0/17/08	ZC17			Sur CH. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
CCF 1		0/17/09	ZC17			Sur CV en PB. Motorisé	A conserver en l'état
		-1/18/01	ZC18			Sur CV en PH. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/18/02	ZC18			Sur CV en PH. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/18/03	ZC18 ZC14			Sur CV en PH. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/18/04	ZC18 ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En vide sanitaire. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/18/05	ZC18 ZC14			Sur CH avant gaine verticale. En vide sanitaire. Non motorisé	A conserver en l'état

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : HNH **Version :** 1
Niveau : Tous Niveaux **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		-1/18/06	ZC18			Sur CH. En vide sanitaire. Non motorisé	A supprimer
		-1/18/07	ZC18			Sur CH. En vide sanitaire. Non motorisé	A supprimer
		-1/18/08	ZC18			Sur CH. En vide sanitaire. Non motorisé	A supprimer
		-1/18/09	ZC18			Sur CV en PH. Non motorisé	A supprimer
		-1/18/10	ZC18			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	Ecart 10.1 : ne se ferme pas A supprimer
		-1/18/11	ZC18			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	Ecart 10.1 : ne se ferme pas A supprimer
		-1/18/12	ZC18			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	Ecart 10.1 : ne se ferme pas A supprimer
		-1/18/13	ZC18			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	Ecart 10.1 : ne se ferme pas A supprimer
		-1/18/14	ZC18			Sur CH. Non motorisé	Ecart 10.1 : ne se ferme pas A supprimer
		-1/18/15	ZC18			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	Ecart 10.1 : ne se ferme pas A supprimer

BOUCHES DE DESENFUMAGE							
VH		4/1/01	ZF1				
VH		4/1/02	ZF1				
VH		4/1/03	ZF1				
VH		4/1/04	ZF1				
VH		4/1/05	ZF1				
VH		4/1/06	ZF1				
VH		4/1/07	ZF1				
VB		4/1/01	ZF1				
VB		4/1/02	ZF1				Ecart 14.5 : grille non ajustée au conduit
VB		4/1/03	ZF1				Ecart 14.5 : grille non ajustée au conduit
VB		4/1/04	ZF1				Ecart 14.5 : grille non ajustée au conduit
VB		4/1/05	ZF1				Ecart 14.5 : grille non ajustée au conduit
VB		4/1/06	ZF1				
VH		4/2/01	ZF2				
VH		4/2/02	ZF2				
VH		4/2/03	ZF2				Ecart 14.5 : grille non ajustée au conduit
VH		4/2/04	ZF2				
VB		4/2/01	ZF2				
VB		4/2/02	ZF2				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :

Niveau :

HNH

Tous Niveaux

Version :

Date :

1

18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
VB		4/2/03	ZF2				
VB		4/2/04	ZF2				
VB		4/2/05	ZF2				
VB		4/2/06	ZF2				
VB		4/2/07	ZF2				
VH		4/3/01	ZF3				
VH		4/3/02	ZF3				
VH		4/3/03	ZF3				Ecart 14.5 : grille non ajustée au conduit
VH		4/3/04	ZF3				
VB		4/3/01	ZF3				
VB		4/3/02	ZF3				
VB		4/3/03	ZF3				
VB		4/3/04	ZF3				
VB		4/3/05	ZF3				
VB		4/3/06	ZF3				
VH		3/4/01	ZF4				
VH		3/4/02	ZF4				
VH		3/4/03	ZF4				
VH		3/4/04	ZF4				
VH		3/4/05	ZF4				
VH		3/4/06	ZF4				
VH		3/4/07	ZF4				
VB		3/4/01	ZF4				
VB		3/4/02	ZF4				Ecart 14.4 : grille non ajustée au conduit
VB		3/4/03	ZF4				Ecart 14.4 : grille non ajustée au conduit
VB		3/4/04	ZF4				Ecart 14.4 : grille non ajustée au conduit
VB		3/4/05	ZF4				Ecart 14.4 : grille non ajustée au conduit
VB		3/4/06	ZF4				Ecart 14.4 : volet mal placé à devoyer
VH		3/5/01	ZF5				
VH		3/5/02	ZF5				
VH		3/5/03	ZF5				Ecart 14.4 : grille non ajustée au conduit
VH		3/5/04	ZF5				
VB		3/5/01	ZF5				
VB		3/5/02	ZF5				
VB		3/5/03	ZF5				
VB		3/5/04	ZF5				
VB		3/5/05	ZF5				
VB		3/5/06	ZF5				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :
Niveau :

HNH
 Tous Niveaux

Version :
Date :

1
 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
VB		3/5/07	ZF5	Existants	Dossier SSI existant		
VH		3/6/01	ZF6				
VH		3/6/02	ZF6				
VH		3/6/03	ZF6				Ecart 14.4 : grille non ajustée au conduit
VH		3/6/04	ZF6				
VB		3/6/01	ZF6				
VB		3/6/02	ZF6				
VB		3/6/03	ZF6				
VB		3/6/04	ZF6				
VB		3/6/05	ZF6				
VB		3/6/06	ZF6				
VH		2/7/01	ZF7				
VH		2/7/02	ZF7				
VH		2/7/03	ZF7				
VH		2/7/04	ZF7				
VH		2/7/05	ZF7				
VH		2/7/06	ZF7				
VH		2/7/07	ZF7				
VB		2/7/01	ZF7				
VB		2/7/02	ZF7				Ecart 14.3 : grille non ajustée au conduit
VB		2/7/03	ZF7				Ecart 14.3 : grille non ajustée au conduit
VB		2/7/04	ZF7				Ecart 14.3 : grille non ajustée au conduit
VB		2/7/05	ZF7				Ecart 14.3 : grille non ajustée au conduit
VB		2/7/06	ZF7				
VH		2/8/01	ZF8				
VH		2/8/02	ZF8				
VH		2/8/03	ZF8				Ecart 14.3 : grille non ajustée au conduit
VH		2/8/04	ZF8				
VB		2/8/01	ZF8				
VB		2/8/02	ZF8				
VB		2/8/03	ZF8				
VB		2/8/04	ZF8				
VB		2/8/05	ZF8				
VB		2/8/06	ZF8				
VB		2/8/07	ZF8				
VH		2/9/01	ZF9				
VH		2/9/02	ZF9				
VH		2/9/03	ZF9				Ecart 14.3 : grille non ajustée au conduit

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :	HNH	Version :	1
Niveau :	Tous Niveaux	Date :	18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
VH		2/9/04	ZF9				
VB		2/9/01	ZF9				
VB		2/9/02	ZF9				
VB		2/9/03	ZF9				
VB		2/9/04	ZF9				
VB		2/9/05	ZF9				
VB		2/9/06	ZF9				
VH		1/10/01	ZF10				
VH		1/10/02	ZF10				
VH		1/10/03	ZF10				
VH		1/10/04	ZF10				
VH		1/10/05	ZF10				
VH		1/10/06	ZF10				
VB		1/10/01	ZF10				
VB		1/10/02	ZF10				Ecart 14.2 : grille non ajustée au conduit
VB		1/10/03	ZF10				Ecart 14.2 : grille non ajustée au conduit
VB		1/10/04	ZF10				Ecart 14.2 : grille non ajustée au conduit
VB		1/10/05	ZF10				Ecart 14.2 : grille non ajustée au conduit
VH		1/11/01	ZF11				
VH		1/11/02	ZF11				
VH		1/11/03	ZF11				Ecart 14.2 : grille non ajustée au conduit
VH		1/11/04	ZF11				
VB		1/11/01	ZF11				
VB		1/11/02	ZF11				
VB		1/11/03	ZF11				
VB		1/11/04	ZF11				
VB		1/11/05	ZF11				
VB		1/11/06	ZF11				
VH		1/12/01	ZF12				
VH		1/12/02	ZF12				
VH		1/12/03	ZF12				Ecart 14.2 : grille non ajustée au conduit
VH		1/12/04	ZF12				
VB		1/12/01	ZF12				
VB		1/12/02	ZF12				
VB		1/12/03	ZF12				
VB		1/12/04	ZF12				
VB		1/12/05	ZF12				
VB		1/12/06	ZF12				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT HNH
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :
Niveau :

HNH
 Tous Niveaux

Version :
Date :

1
 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
VH		1/13/01	ZF13				
VH		1/13/02	ZF13				
VH		1/13/03	ZF13				Ecart 14.1 : grille non ajustée au conduit
VH		1/13/04	ZF13				Ecart 14.1 : grille non ajustée au conduit
VH		1/13/05	ZF13				
VB		1/13/01	ZF13				
VB		1/13/02	ZF13				
VB		1/13/03	ZF13				
VB		1/13/04	ZF13				
VB		1/13/05	ZF13				
VB		-1/16/01	ZF16				

MOTEURS DE DESENFUMAGE							
Soufflage	VSD 01	Mot 1					Ecart 17.1 : moteur à équiper de coffret de relaiage
Soufflage	VSD 02	Mot 2					
Soufflage	VSD 03	Mot 3					
Soufflage	VSD 04	Mot 4					
Soufflage	VSD 05	Mot 5					
Soufflage	VSD 06	Mot 6					
Soufflage	VSD 07	Mot 7					
Soufflage	VSD 08	Mot 8					
Soufflage	VSD 09	Mot 9					
Soufflage	VSD 10	Mot 10					
Soufflage	VSD 11	Mot 11					
Soufflage	VSD 12	Mot 12					
Soufflage	VSD 13	Mot 13					
Extraction	VED 14	Mot 14					
Extraction	VED 15	Mot 15					
Extraction	VED 16	Mot 16					
Extraction	VED 17	Mot 17					
Extraction	VED 18	Mot 18					
Extraction	VED 19	Mot 19					
Extraction	VED 20	Mot 20					
Extraction	VED 21	Mot 21					
Extraction	VED 22	Mot 22					
Extraction	VED 23	Mot 23					
Extraction	VED 24	Mot 24					