



LIMITE SSI

PNEUMOLOGIE HOSP CHB PARES 150 à 194 et ONCOLOGIE THORACIQUE (34 LITS)
Les locaux restants à détecter sont hachurés

ZDM59
ZDA62
ZDA65

ZDM57
ZDA60
ZDA63

ZDM58
ZDA61
ZDA64

PNEUMO ONCOLOGIE THORACIQUE HJ (15 LITS)

NEURO REA HOSPITALISATION CH 1 à 14 (13 LITS)



LIMITE SSI

ZAX

Zone d'Alarme

Zone géographique dans laquelle le signal sonore de l'alarme générale est audible.

ZCX

Zone de Compartimentage

Zone géographique dans laquelle des portes et/ou des clapets se ferment.

ZFX

Zone de Désenfumage

Zone géographique dans laquelle le désenfumage naturel ou mécanique est mis en route.

ZDAX

Zone de Détection Automatique

Zone géographique dans laquelle sont implantés des détecteurs automatiques de fumées et/ou de chaleurs. Ils sont physiquement installés au point le plus haut du local ou de la circulation.

ZDMX

Zone de Détection Manuelle

Zone géographique dans laquelle sont implantés des déclencheurs manuels. Ils sont physiquement présents à proximité immédiate des accès aux cages d'escaliers et des portes de sorties sur l'extérieur.

ZDADX

Détecteurs Autonomes Déclencheurs

Système indépendant du SSI et comprenant des détecteurs automatiques de fumées installés de part et d'autre d'une porte coupe-feu dans le but de la fermer en cas de détection. L'entraine pas le déclenchement d'alarme.

ZONES DE DETECTION

HNH

CHU GABRIEL MONTPIED

Version 1

R+1

26/02/2020 S.DELPEUCH

ISYS Sécurité
Ingénierie en systèmes de sécurité incendie