

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : PMT **Version :** 1
Niveau : Tous Niveau **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		

PORTES A FERMETURE AUTOMATIQUE							
PFA		-1/01/01	ZC 01	Existante	Dossier SSI existant		
PFA		-1/01/02	ZC 01	"	"		
PFA		-1/01/03	ZC 01	"	"		
PFA		-1/01/04	ZC 01	"	"		
PFA		-1/01/05	ZC 01	"	"		
PFA		-1/01/06	ZC 01	"	"		
PFA		-1/01/07	ZC 01				
PFA		-1/01/08	ZC 01				
PFA		-1/01/09	ZC 01				
PFA		-1/01/10	ZC 01				Ecart 10.2 : porte détériorée
PFA		-1/01/11	ZC 01				Ecart 10.2 : porte détériorée
PFA		-1/01/12	PMT ZC 01 HNH ZC 18			Porte de limite de bâtiment entre PMT et HNH	Ecart 10.2 : porte détériorée
PFA		-1/01/13	ZC 01				Ecart 10.2 : porte détériorée
PFA		-1/01/14	ZC 01				Ecart 10.2 : porte détériorée
PFA		0/06/01	ZC 06				
PFA		0/06/02	ZC 06				
PFA		0/06/03	ZC 06				
PFA		0/06/04	ZC 06				
PFA		0/06/05	ZC 06 ZC 07				
PFA		0/06/06	ZC 06 ZC 07				
PFA		0/06/07	ZC 06 ZC 07				
PFA		0/06/08	ZC 06				
FP		0/06/01	ZC 06				
FP		0/06/02	ZC 06				
PFA		0/07/01	ZC 07				
PFA		0/07/02	ZC 07				
PFA		0/07/03	ZC 07				
PFA		0/07/04	ZC 07				
PFA		0/07/05	ZC 07				
PFA		0/07/06	ZC 07				Ecart 10.3 : porte détériorée
PFA		0/07/07	ZC 07				
PFA		0/07/08	ZC 07				
PFA		0/07/09	ZC 07				
PFA		0/07/10	ZC 07				
PFA		0/07/11	ZC 07				
PFA		0/07/12	ZC 07				
PFA		0/07/13	ZC 07				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :

PMT

Version :

1

Niveau :

Tous Niveau

Date :

18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
PFA		0/07/14	ZC 07				
PFA		0/07/15	ZC 07				
PFA		0/07/16	PMT ZC 07 HNA ZC?				
PFA		0/07/17	ZC 07				
PFA		0/07/18	ZC 07				
PFA		0/07/19	ZC 07				
PFA		0/07/20	ZC 07				
PFA		0/07/21	PMT ZC 07 HNH ZC 16				
FP		0/07/01	ZC 07				
PFA		0/08/01	ZC 08 ZC 07				
PFA		0/08/02	ZC 08				
PFA		0/08/03	ZC 08 ZC 07				
PFA		0/08/04	ZC 08				
PFA		1/09/01	ZC 09				
PFA		1/09/02	ZC 09				
PFA		1/09/03	ZC 09 ZC 10				
PFA		1/09/04	ZC 09 ZC 10				
PFA		1/09/05	ZC 09 ZC 10				
PFA		1/10/01	PMT ZC 10 HNH ZC 13				
PFA		1/10/02	ZC 10				
PFA		1/10/03	ZC 10				
PFA		1/10/04	ZC 10				
PFA		1/10/05	ZC 10				
PFA		1/10/06	ZC 10				
PFA		1/10/07	ZC 10				
PFA		1/10/08	ZC 10 ZC 09				
PFA		1/10/09	ZC 10				
PFA		1/10/10	ZC 10				
PFA	PCF 1-16	1/10/11	ZC 10 ZC 11				
PFA		1/10/12	ZC 10				
FP		1/10/01	ZC 10				
PFA		1/11/01	ZC 11				
PFA	PCF 1-10	1/11/02	ZC 11				
PFA		1/11/03	ZC 11				
PFA		1/11/04	ZC 11				
PFA		1/11/05	PMT ZC 11 HNA ZC?				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :

PMT

Version :

1

Niveau :

Tous Niveau

Date :

18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
PFA	PA 1-2	1/11/06	ZC 11				
PFA	PCF 1-5	1/11/07	ZC 11 ZC 10				
PFA	PCF 1-15	1/11/08	ZC 11				
PFA	PCF 1-14	1/11/09	ZC 11				
PFA	PCF 1-13	1/11/10	ZC 11				
PFA	PA 1-1	1/11/11	ZC 11				
PFA	PCF 1-12	1/11/12	ZC 11				
PFA	PCF 1-11	1/11/13	ZC 11				
PFA	PCF 1-6	1/11/14	ZC 11				
PFA	PCF 1-8	1/11/15	ZC 11				
PFA	PCF 1-7	1/11/16	ZC 11				
PFA	PCF 1-9	1/11/17	ZC 11				
FP	FP 1.1	1/11/01	ZC 11				
FP	FP 1.2	1/11/02	ZC 11				
FP	FP 1.3	1/11/03	ZC 11				
FP	FP 1.4	1/11/04	ZC 11				
FP	FP 1.5	1/11/05	ZC 11				
FP	FP 1.6	1/11/06	ZC 11				
FP	FP 1.7	1/11/07	ZC 11				
FP	FP 1.8	1/11/08	ZC 11				
FP	FP 1.9	1/11/09	ZC 11				
FP	FP 1.10	1/11/10	ZC 11				
FP	FP 1.11	1/11/11	ZC 11				
PFA		2/12/01	ZC 12 ZC 13				
PFA		2/12/02	ZC 12				
PFA		2/13/01	PMT ZC 13 HNA ZC 10				
PFA		2/13/02	ZC 13				
PFA		2/13/03	ZC 13				
PFA		2/13/04	ZC 13 ZC 14				
PFA		2/13/05	ZC 13				
PFA		2/13/06	ZC 13 ZC 14				
PFA		2/14/01	PMT ZC 14 HNA ZC?				
PFA		2/14/02	ZC 14				
PFA		2/14/03	ZC 14				
PFA		2/14/04	ZC 14				
PFA		3/15/01	PMT ZC 15 HNA ZC?				
PFA		3/15/02	ZC 15				Ecart 10.4 : porte détériorée

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :

PMT

Version :

1

Niveau :

Tous Niveau

Date :

18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
PFA		3/16/01	PMT ZC 16 HNH ZC 07				
PFA		3/16/02	ZC 16				
PFA		3/17/01	ZC 17				
PFA		3/17/02	ZC 17				
PFA		3/17/03	ZC 17				
PFA		3/17/04	ZC 17				
PFA		3/17/05	ZC 17				
PFA		3/17/06	ZC 17				
PFA		3/17/07	ZC 17				
PFA		3/17/08	ZC 17				
PFA		3/18/01	ZC 18				
PFA		3/18/02	ZC 18				
PFA		3/18/03	ZC 18				
PFA		3/18/04	ZC 18 ZC 17				
PFA		3/18/05	ZC 18				
PFA		3/18/06	ZC 18 ZC 17				
PFA		3/18/07	ZC 18				
PFA		3/18/08	ZC 18				
PFA		3/18/09	ZC 18 ZC 19				
PFA		3/18/10	ZC 18 ZC 19				
PFA		3/18/11	ZC 18 ZC 19				
PFA		3/18/12	ZC 18				
PFA		3/18/13	ZC 18 ZC 19				Ecart 10.4 : porte détériorée + Manque contact de position
PFA		3/18/14	ZC 18 ZC 19				
PFA		3/19/01	ZC 19				
PFA		3/19/02	ZC 19				
PFA		3/19/03	ZC 19				
PFA		3/19/04	ZC 19				
PFA		3/19/05	ZC 19				
PFA		3/19/06	ZC 19				
PFA		3/19/07	ZC 19				
PFA		3/19/08	ZC 19				
PFA		3/19/09	ZC 19				
PFA		3/19/10	ZC 19				
PFA		3/19/11	ZC 19				
PFA		3/19/12	ZC 19				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : PMT **Version :** 1
Niveau : tous Niveau **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
PFA		3/19/13	ZC 19				
FP		3/19/01	ZC 19				
FP		3/19/02	ZC 19				
PFA		4/20/01	PMT ZC 20 HNH ZC 04	"	"		
PFA		4/20/02	ZC 20	"	"		

CLAPETS COUPE-FEU							
		-1/01/01	ZC01 ZC06			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/02	ZC01 ZC06			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/03	ZC01 ZC06			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/04	ZC01 ZC06			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/05	ZC01 ZC06			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/06	ZC01 ZC06			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/07	ZC01 ZC08			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/08	ZC01 ZC08			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/09	ZC01 ZC08			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/10	ZC01 ZC08			En façade sur CH avant gaine verticale. Non motorisé	A conserver en l'état
		-1/01/11	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		-1/01/12	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		-1/01/13	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		-1/01/14	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		-1/01/15	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		-1/01/16	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		-1/01/17	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		-1/01/18	ZC01			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	A supprimer
		-1/01/19	ZC01			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	A supprimer

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : PMT **Version :** 1
Niveau : Tous Niveau **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		-1/01/20	ZC01			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	A supprimer
		-1/01/21	ZC01			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	A supprimer
		-1/01/22	ZC01			Sur CH. Avant gaine de rejet extérieur. Non motorisé	A supprimer
		-1/01/23	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		-1/01/24	ZC01			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/06/01	ZC06 ZC07			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		0/06/02	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/06/03	ZC04			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/06/04	ZC05			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/06/05	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/01 et 02 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/06	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/01 et 02 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/07	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/01 et 02 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/08	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/01 et 02 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/09	ZC05			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/06/10	ZC05			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/06/11	ZC05			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/03 et 04 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/12	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/03 et 04 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/13	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/03 et 04 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/14	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/03 et 04 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/15	ZC06			Sur CH. En plénum	Ecart 11.1 : ne se ferme pas A supprimer
		0/06/16	ZC06			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/06/17	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/05 et 06 sur ZC01 et ZC 06
		0/06/18	ZC06			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/05 et 06 sur ZC01 et ZC 06
		0/07/01	ZC07 ZC08			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : PMT **Version :** 1
Niveau : Tous Niveau **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		0/07/02	ZC07 ZC08			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		0/07/03	ZC07 ZC08			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		0/07/04	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/05	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/06	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/07	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/08	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/09	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/10	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/11	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/12	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/13	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/14	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/15	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/16	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/17	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/07/18	ZC07			Sur CH. En plénum	A supprimer
		0/08/01	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/07, 08, 09 et 10 sur ZC01 et ZC 08
		0/08/02	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/07, 08, 09 et 10 sur ZC01 et ZC 08
		0/08/03	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/07, 08, 09 et 10 sur ZC01 et ZC 08
		0/08/04	ZC08			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF -1/01/07, 08, 09 et 10 sur ZC01 et ZC 08
		1/09/01	ZC09 ZC10			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/09/02	ZC09 ZC10			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/09/03	ZC09 ZC10			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/09/04	ZC09			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/03 sur ZC09 et ZC12
		1/09/05	ZC09			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/03 sur ZC09 et ZC12
		1/10/01	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/04 et 05 sur ZC10 et ZC12
		1/10/02	ZC09			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/04 et 05 sur ZC10 et ZC12

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : PMT **Version :** 1
Niveau : Tous Niveau **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
CCF		1/10/03	ZC09	Existant	Dossier SSI existant	Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/04 et 05 sur ZC10 et ZC12
		1/10/04	ZC09			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/04 et 05 sur ZC10 et ZC12
		1/10/05	ZC09			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/06	ZC09			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/07	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/08	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/09	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/10	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/11	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/12	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/13	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/14	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/15	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/06 sur ZC10 et ZC12
		1/10/16	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/06 sur ZC10 et ZC12
		1/10/17	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/10 sur ZC10 et ZC12
		1/10/18	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/10 sur ZC10 et ZC12
		1/10/19	ZC10			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/12/10 sur ZC10 et ZC12
		1/10/20	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/21	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/22	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/23	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/24	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/10/25	ZC10			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/11/01	ZC11 ZC10			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/11/02	ZC11			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/11/03	ZC11			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Motorisé	A conserver mais à motoriser
		1/11/04	ZC11			Sur CH. En plénum	A supprimer
		1/11/05	ZC11			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/12/01	ZC12			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/12/02	ZC12			Sur CH. En plénum	A supprimer

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : PMT **Version :** 1
Niveau : tous Niveau **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		2/12/03	ZC12 ZC09			Sur CV en plancher bas. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/12/04	ZC12 ZC10			Sur CV en plancher bas. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/12/05	ZC12 ZC10			Sur CV en plancher bas. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/12/06	ZC12 ZC10			Sur CV en plancher bas. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/12/07	ZC12			??	A conserver en l'état
		2/12/08	ZC12			Sur CV en plancher Haut. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/12/09	ZC12			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/12/10	ZC12 ZC10			Sur CV en plancher bas. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/12/11	ZC12			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/12/12	ZC12			Sur CH. En plénum	A supprimer
		2/13/01	ZC13 ZC12			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/13/02	ZC13 ZC12			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/13/03	ZC13 ZC12			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/13/04	ZC13 ZC18			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Motorisé	A conserver en l'état
		2/14/01	ZC14 ZC13 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/02	ZC14 ZC13 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/03	ZC14 ZC13 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/04	ZC14 ZC13 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/05	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/06	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/07	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/08	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/09	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/10	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/11	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/12	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :

PMT

Version :

1

Niveau :

Tous Niveau

Date :

18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		2/14/13	ZC14			Sur CV en plancher bas. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/14	ZC14			Sur CV en plancher bas. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/15	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/16	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/17	ZC14			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver en l'état
		2/14/18	ZC14			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/01	ZC17			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/17/02	ZC17			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/17/03	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/04	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/05	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/06	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/07	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/08	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/09	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/10	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/11	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/12	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/13	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/14	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/15	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/17/16	ZC17			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/18/01	ZC18 ZC16			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/18/02	ZC18			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/13/04 sur ZC13 et ZC18
		3/18/03	ZC18			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/13/04 sur ZC13 et ZC18
		3/18/04	ZC18			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A supprimer si fermeture des CCF 2/14/01, 02, 03 et 04 sur ZC13 et ZC18
		3/18/05	ZC18			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/18/06	ZC18			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/18/07	ZC18			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/18/08	ZC18			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/01	ZC19 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :PMTVersion :1

Niveau :Tous NiveauDate :18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
		3/19/02	ZC19 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/03	ZC19 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/04	ZC19 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/05	ZC19 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/06	ZC19 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/07	ZC19 ZC18			Sur CH en limite de zone. En plénum. Non motorisé	Confirmer emplacement + type de conduit Si à conserver -> motoriser
		3/19/08	ZC19			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/09	ZC19			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/10	ZC19			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/11	ZC19			Sur CH avant gaine verticale. En plénum. Non motorisé	A conserver mais à motoriser
		3/19/12	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/13	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/14	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/15	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/16	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/17	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/18	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/19	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/20	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/21	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/22	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/23	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/24	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/25	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/26	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer
		3/19/27	ZC19			Sur CH. En plénum	A supprimer

BOUCHES DE DESENFUMAGE							
VH		0/1/01	ZF1				
VH		0/1/02	ZF1				
VB		0/1/03	ZF1				
VH		0/2/01	ZF2				Ecrat 15.1 : Grille non ajustée au conduit

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :

Niveau :

PMT

Tous Niveau

Version :

Date :

1

18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
VB		0/15/02	ZF15	Existants	Dossier SSI existant		
VH		0/23/01	ZF23				Ecrat 15.1 : Grille non ajustée au conduit
VB		0/23/01	ZF23				
VH		1/16/01	ZF16				Ecart 14.2 : Débit trop faible Ecrat 15.2 : Grille non ajustée au conduit
VH		1/16/02	ZF16				Ecrat 15.2 : Grille non ajustée au conduit
VB		1/16/01	ZF16				
VB		1/16/02	ZF16				
VB		1/16/03	ZF16				
VH		1/17/01	ZF17				Ecrat 15.2 : Grille non ajustée au conduit
VH		1/17/02	ZF17				
VB		1/17/01	ZF17				Ecart 14.2 : vitesse trop élevé
VB		1/17/02	ZF17				
VH		1/18/01	ZF18				
VB		1/18/01	ZF18				
VB		1/18/02	ZF18				Ecart 14.2 : vitesse trop élevé
VH		1/19/01	ZF19				Ecrat 15.2 : Grille non ajustée au conduit
VB		1/19/01	ZF19				Ecart 13.2 : Volet détérioré
VB		1/19/02	ZF19				
VH		1/20/01	ZF20				
VB		1/20/01	ZF20				
VH		1/21/01	ZF21				Ecrat 15.2 : Grille non ajustée au conduit
VH		1/21/02	ZF21				
VH		1/21/03	ZF21				Ecrat 15.2 : Grille non ajustée au conduit
VH		1/21/04	ZF21				Ecrat 15.2 : Grille non ajustée au conduit
VB		1/21/01	ZF21				
VB		1/21/02	ZF21				Ecart 13.2 : Volet détérioré
VB		1/21/03	ZF21				
VB		1/21/04	ZF21				
VB		1/21/05	ZF21				
VB		1/21/06	ZF21				
VH		1/22/01	ZF22				Ecrat 15.2 : Grille non ajustée au conduit
VH		1/22/02	ZF22				
VB		1/22/01	ZF22				
VH		1/30/01	ZF29				Ecart 13.2 : Volet ne s'ouvre pas
VB		1/30/01	ZF29				
VB		1/29/02	ZF29				

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment :	PMT	Version :	1
Niveau :	Tous Niveau	Date :	18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
VH		2/24/01	ZF24				Ecart 15.3 : Grille non ajustée au conduit
VH		2/24/02	ZF24				Ecart 15.3 : Grille non ajustée au conduit
VB		2/24/01	ZF24				Ecart 13.3 : Volet détérioré
VB		2/24/02	ZF24				
VH		2/25/01	ZF25				Ecart 14.2 : Débit trop faible Ecart 15.3 : Grille non ajustée au conduit
VH		2/25/02	ZF25				Ecart 14.2 : Débit trop faible Ecart 15.3 : Grille non ajustée au conduit
VB		2/25/01	ZF25				
VB		2/25/02	ZF25				
VB		2/25/03	ZF25				
VB		2/25/04	ZF25				
VH		2/26/01	ZF26				
VH		2/26/02	ZF26				Ecart 14.2 : Débit trop faible Ecart 15.3 : Grille non ajustée au conduit
VH		2/26/03	ZF26				Ecart 14.2 : Débit trop faible Ecart 15.3 : Grille non ajustée au conduit
VB		2/26/01	ZF26				
VB		2/26/02	ZF26				
VB		2/26/03	ZF26				
VH		2/27/01	ZF27				
VB		2/27/01	ZF27				
VH		3/28/01	ZF28				
VB		3/28/01	ZF28				

MOTEURS DE DESENFUMAGE							
Soufflage	VSD 92	Mot 1					Ecart 16.1 : moteur à équiper de coffret de relevage
Soufflage	VSD 88	Mot 2					
Soufflage	VSD 90	Mot 3				2 vitesses	
Soufflage	VSD 89	Mot 4					
Soufflage	VSD 93	Mot 5					
Soufflage	VSD 91	Mot 6					
Soufflage	VSD 94	Mot 7					
Soufflage	VSD 137bis	Mot 8					
Soufflage	VSD 137	Mot 9					
Soufflage	VSD 68	Mot 10					
Extraction	VED 98	Mot 11					
Extraction	VED 65	Mot 12				2 vitesses	
Extraction	VED 97	Mot 13					

Projet :	DIAGNOSTIC SSI BATIMENT PMT
-----------------	------------------------------------

LISTING DAS / DCT

Bâtiment : PMT **Version :** 1
Niveau : Tous Niveau **Date :** 18/07/2022

DAS / DAC			Zone de mise en sécurité	Prescriptions particulières		Précision / Exploitation	Observation
Désignation / Type	Ancien N°	Nouveau N°	N° de zone associée	PV justificatif	Remis le :		
Extraction	VED 98bis	Mot 14					de corréler de relayage
Extraction	VED 63	Mot 15					
Extraction	VED	Mot 16				Passerelle sud	
Extraction	VED Archives	Mot 17					
Extraction	VED 95	Mot 18					
Extraction	VED 66	Mot 19					
??		Mot 20					
??		Mot 21					
??	Moteur 1	Mot 22					
??	Moteur 2	Mot 23					
??	Moteur 3	Mot 24					
??	Moteur 4	Mot 25					
Extraction	Ext 01	Mot 26	ZF30				
Extraction	Ext 02	Mot 27	ZF21				
Extraction	Ext 03	Mot 28	ZF22				