

Ministère de la justice - Ajaccio :  
Mise en accessibilité du Palais de Justice  
Finosello et du Palais de Justice Masseria



**MINISTÈRE  
DE LA JUSTICE**  
Travail

**MAITRE D'OUVRAGE**

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - Secrétariat  
Général - Délégation Interrégionale Sud-Est  
350 av Club Hippique  
13 096 Aix en Provence Cedex 2  
Tél : 04.42.91.30.78 Fax : 04.42.91.30.71

**Lot n°2**

**PLÂTRERIE / PEINTURE / SIGNALÉTIQUE**

**CCTP**

Dossier	9264
Date	25/07/2023
Phase	PRO-DCE
Indice	D

**MAITRE D'OEUVRE :**

Ingemétrie  
220 Boulevard de la Paix  
13640 La Roque d'Anthéron  
Tél : 0442904360 Fax : 0442504769  
Mél : info@ingemetrie.fr

## Sommaire

DESCRIPTIF TRAVAUX PLATRERIE-PEINTURE.....	4
Palais de Justice Finosello à Ajaccio (Palais du Finosello, Avenue du Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio).....	4
Faux-plafond.....	4
Cloisonnement.....	4
Peinture.....	5
Palais de Justice Masseria (4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio).....	6
Plâtrerie.....	6
Peinture.....	6
Faux-plafond.....	6
DESCRIPTIF TRAVAUX - SIGNALÉTIQUE.....	7
Palais de Justice Finosello à Ajaccio (Palais du Finosello, Avenue du Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio).....	7
Signalétique intérieure.....	7
Palais de Justice Masseria (4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio).....	7
Signalétique intérieure.....	7

Code	Désignation
2.1	<b>GENERALITES</b>
2.1.1	<b>Généralités</b> Se référer au lot 0 du présent marché
2.1.2	<b>Textes législatifs et réglementaires</b>
2.1.2.1	<b>Plâtrerie</b> L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et en cours de réalisation et plus particulièrement les DTU : - 20 - Plâtrerie + additif n1 du 7/70 + additif 2 du 3/77 - 25.1 - Enduits intérieurs au plâtre + additifs + mémento - 25.222 - Plafonds fixés - 25.31 - Ouvrages verticaux de plâtrerie + mémento - 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en plâtre - 58 - Plafonds suspendus - 58.1 - Mise en œuvre des plafonds suspendus et les Cahiers des charges spéciaux les concernant. Selon les règles de calcul du DTU et particulièrement : - Les caractéristiques thermiques utiles des parois de construction (Th.K.77 de novembre 77) - Les déperditions de base des bâtiments (Th. titre II février 75) - Les coefficients G ou G.1 (Th.G.77 de novembre 77) Selon les normes françaises diverses concernant la plâtrerie, et particulièrement : - Les normes P. 06 001 à 004 - Base de calcul des constructions, charges d'exploitation des bâtiments et surcharges - Les normes X 10 001 - Résistance des matériaux et essais mécaniques. Selon les arrêtés et décrets et particulièrement : - Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages, - 65/48 du 8.1.65 portant règlement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le Bâtiment et les Travaux Publics. - Aux avis techniques édités par le C.S.T.B. - Aux règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
2.1.2.2	<b>Peinture</b> - 59.1 - Peinturage, C.C.S., additif et mémento, - 95.1 - Entretien des bâtiments. - NF P01-010 (décembre 2004) : Qualité environnementale des produits de construction. - Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction (Indice de classement : P01-010) - N.F. T 30 001 à 33 001 - Peintures et composants. - Arrêté du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages. - Décret 65/48 du 8.1.65 portant règlement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le Bâtiment et les Travaux Publics. - Aux avis techniques édités par le C.S.T.B. - Aux règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
2.1.3	<b>Faux plafonds</b> Les plafonds suspendus seront réalisés avec des panneaux acoustiques en laine de roche et ne contiendront pas de fibres d'amiante.  Les plafonds devront être recyclables et devront être pourvus du marquage CE. La laine de roche utilisée bénéficiera du classement EUCB et de l'exonération de la classification cancérigène selon la Directive Européenne 97/69/CE. Ils ne feront pas partie des produits pouvant être classés quant à leur cancérigénicité pour l'homme selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (Groupe 3 du classement du CIRC).  Ils devront avoir reçu les labels Indoor Climate et M1 attestant que leur taux d'émission de C.O.V. est faible et qu'ils garantissent la qualité de l'air intérieur.  Le poids propre des panneaux leur conférera une parfaite tenue dans l'ossature en cas de suppressions occasionnelles des locaux.  Un traitement de surface spécifique garantira la parfaite pérennité de l'aspect des panneaux.  La tenue mécanique des produits pourra accepter une charge supplémentaire de 4 kg/m <sup>2</sup> répartie uniformément (isolation complémentaire).  La mise en œuvre du plafond sera conforme à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1 édition 2008.  La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux de plafond, de l'ossature primaire et secondaire (si nécessaire) ainsi que de toutes prestations annexes telles que : mise en place d'échafaudages, pose de clips ou fixations, découpes, réservations, chutes, jouées, suivant les plans de calepinage.

Code	Désignation
2.1.4	<p><b>Recommandations acoustiques</b></p> <p>Toute modification des matériaux préconisés ainsi que l'emploi de matériaux n'ayant pas fait l'objet d'un rapport d'essais acoustiques (français ou européen) précisant leurs caractéristiques acoustiques seront subordonnés à l'accord préalable écrit de la maîtrise d'œuvre.</p> <p>En aucun cas de simples extraits de documents commerciaux ne pourront tenir lieu de rapport d'essais acoustiques.</p> <p>Toute modification des matériaux préconisés ainsi que l'emploi de matériaux n'ayant pas fait l'objet d'un rapport d'essais acoustiques (français ou européen) précisant leurs caractéristiques acoustiques seront subordonnés à l'accord préalable écrit de la maîtrise d'œuvre.</p> <p>En aucun cas de simples extraits de documents commerciaux ne pourront tenir lieu de rapport d'essais acoustiques.</p>
2.2	<b>DESCRIPTIF TRAVAUX PLATRERIE-PEINTURE</b>
2.2.1	<b>Palais de Justice Finosello à Ajaccio (Palais du Finosello, Avenue du Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio)</b>
2.2.1.1	<b>Faux-plafond</b>
2.2.1.1.1	<p><b>Adaptation de faux plafond</b></p> <p>Adaptation du faux plafond, comprenant la reprise des ossatures et la fourniture de nouvelles dalles minérales 600 x 600.</p> <p><b>Nota:</b> l'entreprise prendra toutes les précautions avant les démolitions au droit des plafonds existants de toutes natures et dans le cas de présences de faux plafonds l'entreprise devra déposer avec soin les dalles de faux plafonds avant démolition.</p> <p><b>Mode de métré :</b> Au m<sup>2</sup>, environ 5 ml de dépose</p> <p><b>Localisation :</b> Bureau médecin fiche 10</p>
2.2.1.2	<b>Cloisonnement</b>
2.2.1.2.1	<p><b>Cloison BA13 + vitrage centré en partie haute (1.50 ml de longueur x 0.40 ml de hauteur)</b></p> <p>Mise en oeuvre de cloison de distribution BA13 comprenant :</p> <p>Fourniture et la pose de cloisons sèches de distribution et de séparation, constituées par des plaques de plâtre cartonnées reliées par une ou plusieurs ossatures métalliques, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les accessoires de pose et de fixation en sol, murs et plafonds, tels que les montants, raidisseurs pour grande hauteur, rails, pièces d'abouts, visserie, etc., et ossatures complémentaires pour assurer la stabilité des cloisons basses et le support d'appareils et équipements divers.</li> <li>- Isolation phonique et thermique en laine de roche, incorporé dans toutes les cloisons (10 cm en général, sauf précision particulière).</li> <li>- Le traitement des appuis sur la dalle conforme aux prescriptions du fabricant.</li> <li>- Toutes sujétions de finition pour être livrées prêtes à peindre : traitement des joints et arrêtes vives, des raccords contre murs, plafonds et huisseries, suivant prescriptions du fabricant évitant tout risque de fissuration, fourrures bois aux raccordements avec les éléments béton.</li> <li>- Imposte en partie haute pour second jour en double vitrages feuilleté et teinté de composition 4FE/16/44.2 (phonique) pare-close sur joints isophoniques, Voir dimension dans titre de l'article.</li> </ul> <p>Compris châssis, parclose et incorporation dans la cloison. Toutes sujétions de mise en oeuvre et fourniture.</p> <p><b>Mode de métré :</b> Au m<sup>2</sup></p> <p><b>Localisation :</b> Bureau médecin fiche 10</p>
2.2.1.2.2	<p><b>Cloison BA13</b></p> <p>Prescriptions concernant les cloisons :</p> <p>Fourniture et la pose de cloisons sèches de distribution et de séparation, constituées par des plaques de plâtre cartonnées reliées par une ou plusieurs ossatures métalliques, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les accessoires de pose et de fixation en sol, murs et plafonds, tels que les montants, raidisseurs pour grande hauteur, rails, pièces d'abouts, visserie, etc., et ossatures complémentaires pour assurer la stabilité des cloisons basses et le support d'appareils et équipements divers.</li> <li>- Isolation phonique et thermique en laine de roche, incorporé dans toutes les cloisons (10 cm en général, sauf précision particulière).</li> <li>- Le traitement des appuis sur la dalle conforme aux prescriptions du fabricant, avec notamment toutes dispositions particulières pour pose en pièces humides,</li> <li>- Toutes sujétions de finition pour être livrées prêtes à peindre : traitement des joints et arrêtes vives, des raccords contre murs, plafonds et huisseries, suivant prescriptions du fabricant évitant tout risque de fissuration, fourrures bois aux raccordements avec les éléments béton.</li> </ul> <p>- Y compris protection par film polyane des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail pour limiter la propagation des poussières.</p> <p>Les isolants feront l'objet d'un certificat de qualification ACERMI.</p> <p>L'Entrepreneur est seul responsable de la qualité de mise en œuvre afin d'obtenir un degré d'affaiblissement acoustique et une résistance thermique au moins équivalents à ceux demandés dans les présentes pièces écrites. Le bourrage complet de tout interstice par le matelas de laine minérale est impératif.</p>

Code	Désignation
	<p>Marouflage : Le marouflage ou le collage des calicots sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et avis techniques, pose de bandes armées sur les angles saillants. Le parement plâtre apparent devra avoir un aspect de surface compatible avec la description qui en est faite au lot Peinture y compris au droit des joints sur lesquels le peintre effectue une révision d'enduit.</p> <p>Nature des cloisons : Ossatures des cloisons de type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent de 98/48. Les ossatures formant supports, seront en acier galvanisé. Elles seront dimensionnées en fonction des règles de l'art et des prescriptions du fabricant. L'entreprise devra toutes pièces de fixation, accessoires de dilatations et renforts nécessaires. Les montants verticaux seront fixés sur les rails haut et bas à l'aide de vis conformément aux prescriptions du fabricant. Les calfeutrements en partie haute devront être effectués. Une semelle de DOMISOL sera interposée sur les rails horizontaux en partie haute et basse.</p> <p>Plaques de plâtre : Les plaques de plâtre cartonnées employées auront une épaisseur de 13 mm avec des bords amincis suivant localisation. Les fixations seront en acier inoxydable, en nombre suffisant, suivant les règles de l'art et les prescriptions du fabricant. Plus-value de plaque de plâtre hydrofuge dans zone humide concernées à prendre en compte dans l'article le cas échéant.</p> <p><b>Mode de métré : Au m<sup>2</sup></b> <b>Localisation : Bureau médecin fiche 10</b></p>
2.2.1.3	<b>Peinture</b>
2.2.1.3.1	<p><b>Reprise de tableau</b></p> <p>Reprise de tableau sur la périphérie du cadre Support : Placoplâtre ou béton à peindre. Comprenant : - Préparation des supports (Enduit, Ponçage ou lessivage) - Impression + 2 couches peinture acrylique (Coloris identique à l'existant) - Y compris protection par film polyane des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail pour limiter la propagation des poussières. <b>Nota :</b> L'entreprise devra proposer au maître d'ouvrage une gamme de coloris RAL de norme européenne.</p> <p><b>Mode de métré : Au m<sup>2</sup></b> <b>Localisation : Sanitaire public PMR fiche 9</b></p>
2.2.1.3.2	<p><b>Peinture</b></p> <p>Peinture sur élément de cloisonnement intérieur neuf/existant. - Support : Placoplâtre / béton à peindre, tuyauterie (peinture réseaux) - Préparation des supports selon DTU 59.1, classe d'aspect des finitions B : courante comprenant : Époussetage, impression, révision des joints, enduit, ratissage, ponçage, rebouchage. - 2 couches peinture acrylique, une couche intermédiaire et une couche de finition (Coloris au choix du Maître d'ouvrage) - Y compris protection par film polyéthylène souple des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail pour limiter la propagation des poussières.</p> <p><b>Mode de métré : Au m<sup>2</sup></b> <b>Localisation : Sanitaire PMR RdeC fiche 7</b> <b>Sanitaire public PMR fiche 9</b> <b>Bureau médecin fiche 10</b></p>
2.2.1.3.3	<p><b>Peinture porte</b></p> <p>Peinture sur ouvrages intérieurs bois neufs comprenant : - Brossage et époussetage ou lessivage, - Couche d'impression, - Ponçage à sec, pochonnage, - Application 2 couches de peinture laque décorative alkyde en émulsion, coloris au choix du maître d'ouvrage, - Tous travaux annexes, rechampissage et sujétions. - Y compris protection par film polyéthylène souple des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail pour limiter la propagation des poussières.</p> <p><b>Mode de métré : Au m<sup>2</sup></b> <b>Localisation : Sanitaire public PMR fiche 9</b></p>

Code	Désignation
2.2.2	<b>Palais de Justice Masseria (4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio)</b>
2.2.2.1	<b>Plâtrerie</b>
2.2.2.1.1	<b>Démolition de cloisons légères &lt;12 cm</b> Démolition de cloisons ou parties de cloisons, à la masse ou par tout moyen approprié, ne déstabilisant pas la structure porteuse. Mise en place d'étais ou de renforts en tant que de besoin, pour assurer la stabilité de la cloison ou partie de cloison conservée. Pour les démolitions de cloisons de grande hauteur, l'entreprise devra soigner l'étalement de la structure existante afin de ne pas modifier la rigidité de la structure existante. - Y compris dépose des blocs portes ,châssis fixe, etc... - Y compris protection par film polyéthylène souple des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail pour limiter la propagation des poussières. <b>Nota:</b> l'entreprise prendra toutes les précautions avant les démolitions au droit des plafond existant de toutes natures et dans le cas de présences de faux plafond l'entreprise devra déposer avec soin les dalles de faux plafond avant démolition. <b>Mode de métré :</b> <i>m² de cloisons à démolir y compris huisseries</i> <b>Localisation :</b> <i>Sanitaire entresol</i>
2.2.2.2	<b>Peinture</b>
2.2.2.2.1	<b>Reprise de tableau</b> Reprise de tableau sur la périphérie du cadre Support : Placoplâtre ou béton à peindre. Comprenant : - Préparation des supports (Enduit, Ponçage ou lessivage) - Impression + 2 couches peinture acrylique (Coloris identique à l'existant) - Y compris protection par film polyane des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail pour limiter la propagation des poussières. <b>Nota :</b> L'entreprise devra proposer au maître d'ouvrage une gamme de coloris RAL de norme européenne.  <b>Mode de métré :</b> <i>Au m²</i> <b>Localisation :</b> <i>Bureau du greffier R+2</i> <i>Bureau cellule de gestion R+2</i>
2.2.2.2.2	<b>Peinture murs</b> Réalisation de peintures des murs et des plinthes non déposées, comprenant : - Tous travaux préparatoires, couche d'impression, joint acrylique pour bornage entre mur et autres matériaux (huisserie de porte, plafond ...), - Application 2 couches de peinture aux résines alkydes en émulsion (Classification : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 2), coloris au choix du maître d'ouvrage, - Tous travaux annexes et sujétions. Pour l'ensemble des ouvrages de peinture des différentes familles, les préparations et finitions seront du type A très soigné <b>Mode de métré :</b> <i>au m²</i> <b>Localisation :</b> <i>Sanitaire entresol</i>
2.2.2.3	<b>Faux-plafond</b>
2.2.2.3.1	<b>Démolition de faux plafonds</b> Démontage soigné de faux plafonds dalles minérales format 600 x 600 mm épaisseur 15 mm ainsi que leur structure porteuse. <b>Localisation :</b> <i>Sanitaire entresol</i>
2.2.2.3.2	<b>Faux plafonds en dalle 600x600 - Pose avec armature apparente</b> Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche de forte densité.  Dimensions des dalles : 600 x 600 mm Épaisseur minimum : 20 mm. Type de bords : A24 La face apparente sera pourvue d'un voile de verre Blanc et Lisse .  Isolation phonique latérale minimum: Dn,f,w (C;Ctr) : 21 (0;-2) dB Réaction au feu : A1 Résistance au feu (REI): Résultat REI30 Dimensions/Bords / 600x600 A24 20 mm Isolation possible avec Plafolaine Feu 160 mm / Oui  Réflexion à la lumière : 86% Système d'installation : Pose en T apparent largeur 24 mm Le produit sera pourvu d'un contre-voile. Résistance à l'humidité : stable au niveau dimensionnel même dans des conditions d'humidité allant jusqu'à 100%. Il peut être mis en œuvre dans des conditions de température de 0° C à 40° C. Aucune acclimatation n'est nécessaire. Il a été testé 1/C/0N selon la norme NF EN 13964. Cependant, certains formats de modules (largeur supérieure à 700 mm) sont classés 2/C/0N. Entretien : La surface peut être aspirée à l'aide d'une brosse souple.

Code	Désignation							
	Le produit disposera d'une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.) Coefficient absorption acoustique minimum :							
	Fréquence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	alpha sabine
	Absorption	0,5	0,85	0,95	0,95	1	1	1
	<b>Mode de métré : au m²</b>							
	<b>Localisation : Sanitaire entresol</b>							
2.3	<b><u>DESCRIPTIF TRAVAUX - SIGNALÉTIQUE</u></b>							
2.3.1	<b>Palais de Justice Finosello à Ajaccio (Palais du Finosello, Avenue du Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio</b>							
2.3.1.1	<b>Signalétique intérieure</b>							
2.3.1.1.1	<b>Pictogramme Sanitaire</b> Signalétique réglementaire : -Fourniture et pose d'une signalétique réglementaire constituée de pictogrammes. -Dimensions 150 x 150 mm. -Sur portes sanitaires handicapés Modèle et couleur à faire valider par le Maître d'ouvrage. <b>Mode de métré : A l'unité</b> <b>Localisation : Sanitaire PMR</b>							
2.3.2	<b>Palais de Justice Masseria (4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio)</b>							
2.3.2.1	<b>Signalétique intérieure</b>							
2.3.2.1.1	<b>Pictogramme signalétique</b> Fourniture et pose de pictogramme d'un panneau de signalétique directionnelle en PVC avec écriture contrastée gros caractères Modèle et couleur à faire valider par le Maître d'ouvrage. Dimension : 450 mm*150 mm <b>Mode de métré : A l'unité</b> <b>Localisation : Accueil</b> <i>Sanitaire R+1 et R+2</i>							
2.3.2.1.2	<b>Pictogramme Sanitaire</b> Signalétique réglementaire : -Fourniture et pose d'une signalétique réglementaire constituée de pictogrammes. -Dimensions 150 x 150 mm. -Sur portes sanitaires handicapés Modèle et couleur à faire valider par le Maître d'ouvrage. <b>Mode de métré : A l'unité</b> <b>Localisation : Sanitaire PMR RdeC</b> <i>Sanitaire entresol</i> <i>Sanitaire R+1</i>							
2.3.2.1.3	<b>Signalétique de porte au sol</b> Fourniture et pose d'une bande rugueuse collée au sol indiquant l'espace de manoeuvre de porte Modèle et couleur à faire valider par le Maître d'ouvrage. <b>Mode de métré : A l'unité</b> <b>Localisation : Salle d'audience</b>							
2.3.2.1.4	<b>Bandes contrastées sur vitrage</b> -Fourniture et pose de bandes blanches constituant un élément visuel contrasté à 2 hauteurs soit à 1,10 et 1,60 m. -Dimension bande : 5 cm de large Modèle et couleur à faire valider par le Maître d'ouvrage. <b>Mode de métré : Au ml comprenant 2 hauteurs à 1,10 ml et 1,60 ml</b> <b>Localisation : Patio</b> <i>Salle des délibérés</i>							