

BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE ALIMENTATION NORMALE

ARMOIRE DE DISTRIBUTION VISIATOME					
Consommateurs	Puissance unitaire (VA)	Quantité	Puissance totale (VA)	Ku	Puissance foisonnée (VA)
Eclairage de type A (pavé LED)	36,00	16	576,00	0,7	403,20
Eclairage de type B (downlight LED)	20,00	34	680,00	0,7	476,00
Eclairage de type C (downlight LED)	12,00	5	60,00	0,7	42,00
Eclairage de type D (réglette LED avec détecteur )	45,10	13	586,30	0,7	410,41
Eclairage de type E (suspension LED)	110,20	19	2093,80	0,5	1046,90
Eclairage de type F (spot orientable)	6,00	4	24,00	0,5	12,00
Eclairage de type G (réglette LED sans détecteur )	40,00	5	200,00	0,5	100,00
Prises de services	125,00	50	6250,00	0,15	937,50
Prise directe	3000,00	2	6000,00	0,2	1200,00
Coffret Prises	1500,00	13	19500,00	0,6	11700,00
Prise attente WIFI	500,00	3	1500,00	0,5	750,00
Sèche mains	2000,00	2	4000,00	0,3	1200,00
Sèche cheveux	2000,00	1	2000,00	0,3	600,00
BECS	6000,00	1	6000,00	0,4	2400,00
CTA DF	1500,00	1	1500,00	1	1500,00
Unités intérieures	150,00	10	1500,00	0,8	1200,00
Radiateurs (ensemble)	8300,00	1	8300,00	0,8	6640,00
Simulation incendie	300,00	5	1500,00	0,5	750,00
TP filtre	300,00	1	300,00	0,3	90,00
Boite à Gants ATALANTE Type 1	1000,00	1	1000,00	0,5	500,00
Boite à Gants ATALANTE Type 2	1000,00	1	1000,00	0,5	500,00
Boite à Gants MELOX	1000,00	2	2000,00	0,5	1000,00
<b>TOTAL Puissance foisonnée (VA)</b>					<b>33458,01</b>
Coéfficient de simultanéité					0,80
Coéfficient de extension					1,30
<b>TOTAL Puissance Tableau (VA)</b>					<b>34796,33</b>
<b>Ampérage Tableau (en A sous réseau TRI 400V)</b>					<b>50,43</b>

Ajout puissance TGBT VISIATOME					
Consommateurs	Puissance unitaire (VA)	Quantité	Puissance totale (VA)	Ku	Puissance foisonnée (VA)
Armoire VISIATOME	34796,33	1	34796,33	1	34796,33
Groupe de production Eau Glacée	25609,76	1	25609,76	0,7	17926,83
<b>TOTAL ajout Puissance foisonnée (VA)</b>					<b>52723,16</b>
<b>Ampérage Tableau (en A sous réseau TRI 400V)</b>					<b>76,41</b>