

Notice accessibilité

La présente notice à remplir par le maître d'ouvrage
porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

Établissements recevant du public - ERP Installations ouvertes au public - IOP

Précisions à apporter sur les pièces et plans joints à la demande d'autorisation préalable Avec ou sans permis de construire

1°) **Un plan coté en trois dimensions** précisant les **cheminements extérieurs** ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.

2°) **Un plan coté en trois dimensions** précisant les **circulations intérieures** horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Préciser le mode d'occupation des surfaces (ouvertes au public, locaux de travail, zone stockage, etc.).

Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées.

3°) **Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité** aux personnes handicapées :

- Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public
- La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
- Le traitement acoustique des espaces ;
- Le dispositif d'éclairage des parties communes.

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION

Nom ou dénomination : **Agence FRANCE TRAVAIL**

Adresse :

Inconnue

Nature de l'activité :

Bureaux/administration

Catégorie :

5^{ème} type W

Type W

Nature des travaux :

Aménagement intérieur de plateaux au sein d'un bâtiment neuf

DEMANDEUR OU MAITRE D'OUVRAGE (bénéficiaire de la future autorisation)

Nom, prénom ou dénomination : **France TRAVAIL**

Adresse : **Centre d'affaires Cadjee**

97400 SAINTE CLOTILDE

Téléphone : 0262 90.24.68 / 0693 94.84.97

MAITRE D'OEUVRE (auteur du projet architectural)

Nom, prénom ou dénomination : **Bertin-Lebeigle Architectes Associés (BLAA)**

Adresse : **26 rue Sainte Marie**

97400 Saint Denis

Téléphone : 02 62 21 90 60

Textes de références :

Code de la construction et de l'habitation :

Articles L.111.7 à L.111.7.4, L.111.8 à L.111.8.4 et R.111.19 à R.111.19.30

Arrêté du 1^{er} août 2006 (bâtiments neufs) modifié par Arrêté du 30 novembre 2007

Arrêté du 21 mars 2007 (bâtiments existants)

Arrêté du 22 mars 2007 (Attestation de vérification de l'accessibilité) modifié par Arrêté du 3 décembre 2007

Arrêté du 11 septembre 2007 (Dossier de vérification de l'accessibilité)

Prescriptions réglementaires		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
1 Généralités bâtiments neufs Appréciation de synthèse sur le respect de l'accessibilité Des documents descriptifs peuvent être joints à cette notice.			
2 Cheminements extérieurs		SANS OBJET	
Généralités		R SO	Observations
<ul style="list-style-type: none"> Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment 			Aucune intervention prévue sur l'extérieur. A vérifier sur la notice bâtiment déposée par l'Architecte.
<ul style="list-style-type: none"> Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment 			
<ul style="list-style-type: none"> Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs 			
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement			
Largeur $\geq 1,40$ m			
Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m			
Dévers ≤ 2 %			
Pentes			
<ul style="list-style-type: none"> Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant 			
<ul style="list-style-type: none"> Pente ≤ 4 % 			
<ul style="list-style-type: none"> Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m 			
<ul style="list-style-type: none"> Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi 			
<ul style="list-style-type: none"> Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi 			
<ul style="list-style-type: none"> Pente > 10 % : interdite 			
<ul style="list-style-type: none"> Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur 			
<ul style="list-style-type: none"> Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 % 			
Caractéristiques des paliers de repos			
<ul style="list-style-type: none"> 1,20 m x 1,40 m 			
<ul style="list-style-type: none"> Paliers horizontaux au dévers près 			
Seuils et ressauts			
<ul style="list-style-type: none"> ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) 			
<ul style="list-style-type: none"> Arrondis ou chanfreinés 			
<ul style="list-style-type: none"> Distance entre 2 ressauts $\geq 2,50$ m 			
<ul style="list-style-type: none"> Pas de ressauts successifs dans une pente 			

Prescriptions réglementaires		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet			
2	Cheminements extérieurs (suite)	SANS OBJET	
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants			
Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire			
	▪ Emplacements		
	▪ Dimensions : Ø 1,50 m		
Espace de manœuvre de porte			
	• Emplacements par rapport à la porte		
	▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins égale à celle du cheminement		
Espace d'usage			
	▪ Devant chaque équipement ou aménagement		
	▪ Dimensions : 0,80 m x 1,30 m		
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue			
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm			
Cheminement libre de tout obstacle			
	▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m		
	▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm		
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement			
Protection des espaces sous escaliers			
Volée d'escalier de 3 marches ou plus :			
	▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m		
	▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm		
	▪ Giron des marches ≥ 28 cm		
	▪ Mains courantes :		
	○ De chaque côté		
	○ Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m		
	○ Continue rigide et facilement préhensible		
	○ Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée		
	○ Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel		
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute		
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche		
	▪ Nez de marche :		
	○ De couleur contrastée		
	○ Non glissant		
	○ Sans débord excessif		
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement			

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
2	Cheminements extérieurs (suite)	SANS OBJET	
Volée d'escalier de moins de 3 marches :			
	<ul style="list-style-type: none"> Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute 		
	<ul style="list-style-type: none"> Contremarche de 10 cm mini pour la 1^{ère} et la dernière marche 		
	<ul style="list-style-type: none"> Nez des marches : <ul style="list-style-type: none"> De couleur contrastée Non glissant Sans débord excessif 		
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement			
3	Places de stationnement	SANS OBJET	
2 % de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places			Aucune intervention prévue sur le stationnement. A vérifier sur la notice bâtiment déposée par l'Architecte.
Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment Bâtiments neufs			
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte			
	<ul style="list-style-type: none"> Largeur $\geq 3,30$ m 		
	<ul style="list-style-type: none"> Espace horizontal au dévers de 2 % près Bâtiments neufs 		
Raccordement au cheminement d'accès :			
	<ul style="list-style-type: none"> Ressaut ≤ 2 cm Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près 		
	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes : <ul style="list-style-type: none"> Bornes visibles directement du poste de contrôle 		
ou			
	<ul style="list-style-type: none"> Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels Et visiophonie 		
	<ul style="list-style-type: none"> Sortie en fauteuil des places aménagées en box 		
Repérage horizontal et vertical des places			
	<ul style="list-style-type: none"> Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public 		
Signalisation des croisements véhicules / piétons :			
	<ul style="list-style-type: none"> Eveil de vigilance des piétons Signalisation vers les conducteurs 		

Prescriptions réglementaires		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
4	Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'Établissement et aux locaux ouverts au public		SANS OBJET
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible			
Entrée principale facilement repérable			
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale			
Dispositif d'accès au bâtiment :			
	▪ Facilement repérable		
	▪ Signal sonore et visuel		
Système de communication et dispositif de commande manuelle :			
	▪ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant		
	▪ Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m		
Contrôle d'accès et de sortie :			
	▪ Visualisation directe du visiteur par le personnel		
Ou			
	▪ Visiophone		
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public			
5	Circulations intérieures horizontales		
Largeur $\geq 1,40$ m		R	
Rétrécissement ponctuels $\geq 1,20$ m		R	
Dévers ≤ 2 cm		R	
Pentes :		SO	Pas de rampes intérieures.
	▪ Pente ≤ 4 %		
	▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m		
	▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi		
	▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi		
	▪ Pente > 10 % : interdite		
	▪ Pente > 12 % : interdite - Bâtiments existants		
	▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur		
	▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %		
Caractéristiques des paliers de repos		SO	
	▪ 1,20 m x 1,40 m		
	▪ Paliers horizontaux au dévers près		
Seuils et ressauts			
	▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)	R	
	▪ Arrondis ou chanfreinés	R	
	▪ « Pas d'âne » interdits	R	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet			Engagement du Maître d'Ouvrage	
			R SO	Observations
5	Circulations intérieures horizontales (suite)			
Espace de manœuvre de porte				
	▪ Emplacements par rapport à la poignée de porte (40 cm / angle rentrant)		R	
	▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement		R	
Espace d'usage				
	▪ Devant chaque équipement ou aménagement		R	
	▪ Dimensions 0,80 m x 1,30 m		R	
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue			R	
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm			R	
Cheminement libre de tout obstacle				
	▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement		R	
	▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm		R	
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement			SO	
Protection des espaces sous escaliers			R	
Marches isolées :			SO	Pas de marches isolées.
	▪ Si trois marches ou plus :			
	○ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m			
	○ Hauteur des marches ≤ 16 cm			
	○ Giron des marches ≥ 28 cm			
	○ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute			
	○ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche			
	○ Nez de marches :			
	- De couleur contrastée			
	- Non glissant			
	- Sans débord excessif			
	○ Mains courantes :			
	- De chaque côté			
	- Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m			
	- Continue rigide et facilement préhensible			
	- Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée			
	- Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel			

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet				Engagement du Maître d’Ouvrage		
				R	SO	
5	Circulations intérieures horizontales (suite)					
Marches isolées : (suite)				SO		
	▪ Si moins de 3 marches :					
		○ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute				
		○ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche				
		○ Nez de marches :				
			- De couleur contrastée			
			- Non glissant			
			- Sans débord excessif			
6	Circulations intérieures verticales					
Obligation d’ascenseur				SO	Ascenseur prévu au niveau du bâtiment.	
	▪ ERP reçoit 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage (seuil porté à 100 pour les établissements d’enseignement)					
	▪ ERP reçoit moins de 50 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée					
Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement				SO	Escalier déjà réalisé dans le cadre du bâtiment. A vérifier sur la notice réalisée par l’Architecte.	
	▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m					
	▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm					
	▪ Giron des marches ≥ 28 cm					
	▪ Mains courantes :					
		○ De chaque côté				
		○ Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m				
		○ Continue rigide et facilement préhensible				
		○ Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée				
		○ Différenciée du support par un éclairage particulier ou contraste visuel				
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute					
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches					
	▪ Contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche pour la 1 ^{ère} et la dernière marche					
	▪ Nez de marches :					
		○ De couleur contrastée				
		○ Non glissant				
		○ Sans débord excessif				

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
6	Circulations intérieures verticales (suite)		
Ascenseurs		SO	Ascenseur prévu au niveau du bâtiment.
	▪ Tous les ascenseurs doivent être accessibles		
	▪ Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis		
	▪ Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant		
	▪ Conformes à la norme NF EN 81-70 relative aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap		
	▪ Munis d'un dispositif permettant de prendre appui		
	▪ Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme		
Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite		SO	Pas d'appareils élévateurs.
	▪ Dérogation obtenue		
	▪ Conforme aux normes le concernant		
	▪ D'usage permanent		
7	Tapis, escaliers ou plans inclinés mécaniques		SANS OBJET
Double par un cheminement accessible ou un ascenseur			
Mains courantes accompagnant le mouvement			
Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée			
Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis			
Départ et arrivée différenciées par éclairage ou contraste visuel			
Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécanique			
8	Revêtements de sols, murs et plafonds		
Nature et couleur des matériaux et revêtements des sols, murs et plafonds : peinture et faux-plafonds de couleurs claires. Touches colorées selon les zones.		En revêtement de sol, le carrelage est déjà prévu au sein du bâtiment. Pas d'intervention sur le sol.	
Tapis			
	▪ Dureté suffisante	SO	
	▪ Pas de ressaut > 2 cm	SO	
Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration			
	▪ Conforme à la réglementation en vigueur	R	Faux-plafond acoustique
Ou	▪ Aire d'absorption équivalente ≥ 25 % de la surface au sol		

Prescriptions réglementaires		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet			
9	Portes, portiques et sas		
Dimensions des sas : présence des espaces de manœuvre de portes suivant leur sens d'ouverture		R	
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier		R	
Largeur des portes principales et des portiques			
	0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes Bâtiments neufs	R	
	1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes	SO	
	1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux	SO	
	0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés.	R	
Poignées des portes :		R	
	Facilement préhensibles	R	
	Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptés)	R	
Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 Newtons		R	
Portes vitrées repérables		R	
Portes à ouverture automatique :		SO	
	Durée d'ouverture réglable		
	Détection des personnes de toutes tailles		
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique		R	
Possibilités d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté installé dans l'établissement		R	A vérifier auprès de la Notice bâtiment déposée par l'Architecte.
10	Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande		
Si existence d'un point d'accueil :		R	
	Au moins un accessible	R	
	Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert	R	
	Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis	R	
Equipements divers accessibles au public		R	
	Au moins un équipement par type aménagé	R	
	Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement	R	
	Commandes manuelles et fonctions de voir, entendre, parler :	R	
	0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m		
	Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier :	R	
	Face supérieure ≤ à 0,80 m		
	Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)		
	Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique	R	
Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores		R	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
11	Sanitaires		
	Cabinets aménagés	R	
	▪ Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires	R	
	▪ Aux mêmes emplacements que les autres	R	
	▪ Si séparés H / F = un pour chaque sexe Bâtiments neufs	R	
	1 lavabo accessible par groupe de lavabos	SO	
	Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour	R	
	▪ Emplacement dans le cabinet, ou à défaut devant la porte	R	
	▪ Dimensions : Ø 1,50 m	R	
	Aménagements intérieurs des cabinets :	R	
	▪ Dispositif permettant de refermer la porte	R	
	▪ Espace d'usage latérale de 0,80 m x 1,30 m	R	
	▪ Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m	R	
	▪ Lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m (plan supérieur)	R	
	▪ Barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol	R	
	▪ Barre d'appui supportant le poids d'une personne	R	
	▪ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable	R	
	Lavabos accessibles	R	
	▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	R	
	▪ Usage complet en position assis	R	
	▪ Miroir dont une partie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m	R	
	Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi	R	
	Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs	SO	
12	Sorties		
	Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours	R	
13	Éclairage		
	Valeurs d'éclairement		
	▪ 20 lux sur les cheminements extérieurs	SO	
	▪ 200 lux aux postes de travail d'accueil	R	
	▪ 100 lux pour les circulations horizontales	R	
	▪ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles	R	
	▪ 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement	SO	
	▪ 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.	SO	
	Éblouissement / Reflet	R	
	Durée de fonctionnement des éclairages temporisés	R	
	Extinction doit être progressive si l'éclairage est temporisé	R	
	Éclairage par détection de présence	R	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
14	Information et signalisation		
Cheminements extérieurs		SO	
	▪ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements		
	▪ Repérage des parois vitrées		
	▪ Passage piétons		
Accès à l'établissement et accueil :		SO	
	▪ Repérage des entrées		
	▪ Repérage du système de contrôle d'accès		
Accueils sonorisés :		R	
	▪ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires	R	
	▪ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique	R	
	▪ Signalisation de la boucle magnétique par un pictogramme	R	
Circulations intérieures		R	
	▪ Éléments structurants du cheminement repérables	R	
	▪ Repérage des parois et portes vitrées	R	
	▪ Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur	SO	
	▪ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible	SO	
Équipements divers		R	
	▪ Signalisation du point d'accueil, du guichet	R	
	▪ Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage	R	
	▪ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile	R	
Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'Annexe 3 de l'arrêté du 1 ^{er} août 2006			
	▪ Visibilité (localisation du support, contrastes)	R	
	▪ Lisibilité (hauteurs des caractères)	R	
	▪ Compréhension (pictogrammes)	R	
15	Établissements recevant du public assis		SANS OBJET
Nombre de places réservées : 1 + 1 par tranche de 50			
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal			
Dimension de l'emplacement : 0,80 m x 1,30 m			
Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement			
Réparties en fonction des différentes catégories de places			

Prescriptions réglementaires <small>Cocher les cases correspondantes</small> <small>R : Respect des règles SO : Sans objet</small>		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
16	Établissements comportant des locaux à sommeil	SANS OBJET	
Nombre de chambres adaptées :			
	▪ 1 si moins de 21 chambres		
Ou	▪ 1 + 1 par tranche de 50		
Ou	▪ Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur		
Caractéristiques des chambres adaptées :			
	▪ Espace de rotation Ø 1,50 m		
	▪ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit		
	▪ Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm		
	▪ Espace d'usage devant la penderie		
	▪ Hauteur de la tringle de la penderie inférieure à 1,30 m		
Cabinet de toilette :			
	▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée		
	▪ Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur		
	▪ Espace de rotation (espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, Ø 1,50 m, en dehors du débatement de porte et des équipements fixes		
	▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche		
	▪ Douche accessible avec barre d'appui		
	▪ Siphon de sol		
	▪ Siège		
	▪ Dispositif d'appui en position debout		
	▪ Équipements divers utilisables en position « assis »		
Lavabo accessible			
	▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)		
	▪ Usage complet en position assis		
	▪ Miroir utilisable debout et en position « assis »		
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi			
Cabinet d'aisance accessible :			
	▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée		
	▪ Tous si personnes âgées ou à mobilité réduite		
	▪ Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement à la cuvette		
	▪ Barre d'appui latérale pour transfert depuis le fauteuil roulant		
Pour toutes les chambres :			
	▪ 1 prise de courant à proximité du lit		
	▪ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphone interne		
	▪ N° de chambre en relief sur la porte		

Prescriptions réglementaires		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet			
17 Établissements avec douches ou cabines hors locaux à sommeil		SANS OBJET	
Cabines de déshabillage :			
	▪ Au moins 1 cabine aménagée		
	▪ Au même emplacement que les autres cabines		
	▪ Cheminement accessible jusqu'à la cabine		
	▪ Cabines séparées H / F si autres cabines séparées		
	▪ Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m		
	▪ Siège		
	▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)		
Douches hors locaux à sommeil :			
	▪ Au moins 1 douche aménagée		
	▪ Au même emplacement que les autres douches		
	▪ Cheminement accessible jusqu'à la douche		
	▪ Douches séparées H / F si autres douches séparées		
	▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche		
	▪ Siphon de sol		
	▪ Siège		
	▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)		
	▪ Équipements divers utilisables en position assis		
18 Caisses de paiement		SANS OBJET	
Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses			
Une caisse adaptée par tranche de 20			
Répartition uniforme des caisses adaptées			
Caractéristiques des caisses adaptées			
Cheminement d'accès aux caisses adaptées ≥ 0,90 m			
Repérage des caisses adaptées			
Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes			
Largeur minimale de 0,80 m des portiques de sécurité			

a) Le demandeur :

France TRAVAIL

Centre d'affaires Cadjee 97 400 SAINTE-CLOTILDE

Fait à

Signature

Le

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTE ASSOCIES (BLAA)

26 rue Sainte-Marie immeuble Les Remparts 97400 SAINT-DENIS

Fait à SAINT-DENIS.....

Signature

Le :

BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES
 Résidence Les Remparts
 26 rue Sainte-Marie - 97400 Saint-Denis
 Tél : 0262 21 90 60 - blaa@blaa.re
 SIRET : 827 752 783 00023 - APE : 7111Z

Aménagement intérieur de tout ou partie d'un ERP **Autorisation complémentaire**

**Lorsque l'aménagement intérieur d'un ERP
ou d'une partie de celui-ci
n'est pas connu lors du dépôt
d'une demande de permis de construire
Une autorisation complémentaire
doit être demandée et obtenue
pour l'aménagement intérieur du bâtiment
ou de la partie de bâtiment concernée
avant son ouverture au public**

Article L.111-8 (*Modifié par [Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 4](#)*)

« Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles [L. 111-7](#), [L. 123-1](#) et [L. 123-2](#). »

« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'**une autorisation complémentaire** au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation **devra être demandée et obtenue** en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

NOTA :

Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1^{er} juillet 2012. Ils s'appliquent aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette entrée en vigueur.

Demande de dérogation (en 3 exemplaires) **aux dispositions qui ne peuvent être respectées** **dans les Bâtiments existants**

Article **R.111.19.10** du Code de la Construction et de l'Habitation

Article R.111-19-10

« Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6 (*ci-contre*), le représentant de l'État dans le département peut accorder des **dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.**

Le représentant de l'État dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :

a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.

Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'État dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

Dans tous les cas, le représentant de l'État dans le département se prononce selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 & R. 111-19-25».

Règles auxquelles le demandeur souhaite déroger :

.....
.....
.....

Éléments auxquels la dérogation s'applique :

.....
.....
.....

Justification de la demande de dérogation :

.....
.....
.....

a) Le demandeur :

.....
.....

Fait à

Le

Signature

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....
.....

Fait à

Le

Signature

Demande de dérogation (en 3 exemplaires) **aux dispositions qui ne peuvent être respectées** **dans les Bâtiments neufs**

Article **R.111.19.6** du Code de la Construction et de l'Habitation

Article R.111-19-6 Annulé par Conseil d'État le 21 juillet 2009

« **En cas d'impossibilité technique** résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, **le préfet peut accorder des dérogations** à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.

Le représentant de l'État dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 & R. 111-19-25 ».

Règles auxquelles le demandeur souhaite déroger :

.....
.....
.....

Éléments auxquels la dérogation s'applique :

.....
.....
.....

Justification de la demande de dérogation :

.....
.....
.....
.....

a) Le demandeur :

.....
.....
.....

Fait à

Le

Signature

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....
.....
.....

Fait à

Le

Signature