

Bureau Veritas Exploitation SAS

BV EXPL-AIX EN PROVENCE 2
405 rue Emilien Gautier
ZA LENFANT
13593 AIX-EN-PROVENCE France
Mail : arnaud.moreau@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
1 BOULEVARD ARCHIMEDE
CHAMPS SUR MARNE
77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification périodique en exploitation des moyens de secours concourant à la sécurité incendie

DESENFUMAGE NATUREL



Intervention du 12/07/2024

Coordonnées du site :

Nom du site : 13 - COMMISSARIAT DE POLICE
NOAILLES
Latitude : 43.2973
Longitude : 5.3807



Lieu d'intervention : COMMISSARIAT DE POLICE
NOAILLE
66 La canebiere
13001 MARSEILLE 1ER ARRONDISSEM

Numéro d'affaire : 9662071

Référence du rapport : 9662071/111.2.1.R

Rédigé le : 15/07/2024

Par : Arnaud MOREAU

Ce document a été validé par son auteur

PREAMBULE 3

Objet de la vérification
Rappel des principes d'intervention
Actions à mener
Personne(s) rencontrée(s)
Elément(s) objet(s) du présent rapport

LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VERIFICATION 6

LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 8

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Fiche n° 1 identification : RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Avis général : Satisfaisant.

8

ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2 identification : ASPECT DOCUMENTAIRE

Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

10

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

Fiche n° 3 identification : DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

Avis général : Satisfaisant.

13

MOYENS D'EVACUATION DES FUMEEES 15

DESENFUMAGE NATUREL

Fiche n° 4 identification : DESENFUMAGE NATUREL

Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

15

Préambule

Objet de la vérification

Bureau Veritas Exploitation a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique en exploitation de vos installations.

Ce rapport comprend une ou plusieurs fiches suivant les installations vérifiées :

- La fiche « renseignements généraux » mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, l'avis général et les éventuelles actions à entreprendre ;
- La fiche « aspect documentaire » mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche ;
- Une ou plusieurs fiche(s) « équipement » qui précise le(s) type(s) d'installation, caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche « Renseignements généraux » ou « équipement ».

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien et de maintenance des appareils ou équipements ;
- la vérification de l'éclairage de sécurité qui fait l'objet d'une prestation indépendante ;
- la vérification des dégagements dont les caractéristiques ont été vérifiées à la conception de l'ouvrage.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ou de l'équipement.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de conformité des installations.




Actions à mener




Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Préambule

Note sur les pictogrammes utilisés :

Critères	Pictogrammes		
			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Pictogrammes	Avis général
	Satisfaisant
	Vérification partielle : certains points n'ont pas été vérifiés
	Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans le récapitulatif des « listes récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier

Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Elément(s) objet(s) du présent rapport

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS



Fiche n° 1 : Identification : RG

Avis général : **Satisfaisant.**

ASPECT DOCUMENTAIRE



Fiche n° 2 : Identification : AD

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE



Fiche n° 3 : Identification : DLS

Avis général : **Satisfaisant.**

DESENFUMAGE NATUREL



Fiche n° 4 : Identification : DEF NAT

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification

Périmètre vérifié dans le rapport / 13 - COMMISSARIAT DE POLICE NOAILLES

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 2 : ASPECT DOCUMENTAIRE

N° interne : AD

Avis Général Les vérifications ont fait apparaître les déficiences ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié Actions à entreprendre

Registre de sécurité

4- Registre de sécurité

Code Obs. :
AM/150724/164903/0

ABSENCE DE TRACABILITE DES ACTIONS DE MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS SUR LE REGISTRE DE SECURITE.

Date de 1^{er} signalement:
12/07/2024 **NOUVEAU**



Carnet de maintenance/d'entretien

6- Carnet de maintenance/d'entretien

Code Obs. :
AM/150724/164351/0

METTRE EN PLACE UN CARNET DE SUIVI DU SSI.

Date de 1^{er} signalement:
12/07/2024 **NOUVEAU**

Fiche N° 4 : DESENFUMAGE NATUREL

N° interne : DEF NAT

Avis Général Les vérifications ont fait apparaître les déficiences ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

18.1- Etat apparent des
dispositifs de
déenfumage

ABSENCE DE MAINTENANCE DEPUIS PLUS D'UN AN.

Code Obs. :

AM/150724/164739/0

Date de 1^{er} signalement:

12/07/2024 **NOUVEAU**

Texte de référence : Code du Travail et Code de la Construction et de l'Habitation

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Nombre de batiments : 1	Nombre de niveaux : 1 Sous sol, 1 Rdc Bas, 1 Rdc Haut, 1 entresol et 5 étages
Nature de l'établissement : Etablissement du Public Reçevant	
Type : PE	Catégorie : 5
Effectif du public : 50	Origine du classement : Sur déclaration du chef d'établissement
Date de construction ou de rénovation : 2005	

Instruments de mesure et moyens de contrôle

Moyens de contrôle


Moyens de contrôle : Chronomètre, Clefs, Perche d'essai et son testeur de détection

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

B Complement pour l'aspect réglementaire des vérifications en exploitation (VRE)

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
	4 Registre de sécurité
12/07/2024	Code OBS : AM/150724/164903/0 ABSENCE DE TRACABILITE DES ACTIONS DE MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS SUR LE REGISTRE DE SECURITE.
	6 Carnet de maintenance/d'entretien
	Type : Carnet de maintenance/d'entretien
12/07/2024	Code OBS : AM/150724/164351/0 METTRE EN PLACE UN CARNET DE SUIVI DU SSI.

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type : Registre de sécurité	établi par : CLASSEUR ROUGE
Date du document : 2020	Référence : COMMISSARIAT NOAILLE
Présenté : Oui	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type : Carnet de maintenance/d'entretien	
Présenté : Non	

Carnet de maintenance/d'entretien

Type : Carnet de maintenance/d'entretien	établi par : CES
Date du document : 31/03/2023	Référence : DESENFUMAGE
Présenté : Oui	

Carnet de maintenance/d'entretien

Type : Carnet de maintenance/d'entretien	établi par : CES
Date du document : 11/04/2023	Référence : EXTINCTEURS MOBILES
Présenté : Oui	

Autres documents communiqués par l'exploitant

Type :	DOSSIER D'IDENTITE DU SSI	
Présenté :	Non	

Suivi des modifications réalisées

Modifications effectuées :	Aucune modification ne nous a été signalée.
----------------------------	---

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
6 Carnet de maintenance/d'entretien	9 Suivi des modifications réalisées

--	--

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

 **Avis général : Satisfaisant.**

Caractéristiques

Personne chargée de la sécurité : MR COSTE CYRIL	Composition du service de sécurité : Employés désignés
---	---

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée.

24 Documents liés à la sécurité incendie
24.1 Présence et mise à jour des consignes
24.2 Consignation des exercices de formation du personnel
24.3 Présence et mise à jour des plans d'intervention

--	--

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.



Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
12/07/2024	18.1 Etat apparent des dispositifs de désenfumage Code OBS : AM/150724/164739/0 ABSENCE DE MAINTENANCE DEPUIS PLUS D'UN AN.

Points non vérifiés

12/07/2024	18.3 Ouverture des dispositifs de désenfumage Code OBS : AM/150724/164809/0 ABSENCE D'APS D'ESSAIS.
------------	--

Caractéristiques

Date de la dernière intervention de maintenance :	31/03/2023	par : CES
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance	

Nombre et commande - Exutoires

Emplacement	Asservis DI - Nombre	Non Asservis - Nombre
ESCALIER EST		1
ESCALIER OUEST		1

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée.

18 Désenfumage naturel
18.1 Etat apparent des dispositifs de désenfumage
18.2 Identification et état des dispositifs de commande
18.3 Ouverture des dispositifs de désenfumage