

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

BV EXPL-AIX EN PROVENCE 2  
405 rue Emilien Gautier  
ZA LENFANT  
13593 AIX-EN-PROVENCE France  
Mail : [arnaud.moreau@bureauveritas.com](mailto:arnaud.moreau@bureauveritas.com)

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D  
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS  
1 BOULEVARD ARCHIMEDE  
CHAMPS SUR MARNE  
77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

# Rapport de vérification périodique en exploitation des moyens de secours concourant à la sécurité incendie

EXTINCTEURS MOBILES



**Intervention du 12/07/2024**

**Coordonnées du site :**

**Nom du site :** 13 - COMMISSARIAT DE POLICE  
NOAILLES  
**Latitude :** 43.2973  
**Longitude :** 5.3807



**Lieu d'intervention :** COMMISSARIAT DE POLICE  
NOAILLE  
66 La canebiere  
13001 MARSEILLE 1ER ARRONDISSEM

**Numéro d'affaire :** 9662071

**Référence du rapport :** 9662071/110.2.1.R

**Rédigé le :** 15/07/2024

**Par :** Arnaud MOREAU

Ce document a été validé par son auteur

## **PREAMBULE 3**

Objet de la vérification  
Rappel des principes d'intervention  
Actions à mener  
Personne(s) rencontrée(s)  
Elément(s) objet(s) du présent rapport

## **LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VERIFICATION 6**

LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

## **RENSEIGNEMENTS GENERAUX 8**

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Fiche n° 1 identification : RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Avis général : Satisfaisant.

8

ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2 identification : ASPECT DOCUMENTAIRE

Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

10

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

Fiche n° 3 identification : DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

Avis général : Satisfaisant.

13

## **MOYENS D'EXTINCTION DU FEU 15**

EXTINCTEURS MOBILES

Fiche n° 4 identification : EXTINCTEURS MOBILES

Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

15

# Préambule

## Objet de la vérification

Bureau Veritas Exploitation a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique en exploitation de vos installations.

Ce rapport comprend une ou plusieurs fiches suivant les installations vérifiées :

- La fiche « renseignements généraux » mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, l'avis général et les éventuelles actions à entreprendre ;
- La fiche « aspect documentaire » mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche ;
- Une ou plusieurs fiche(s) « équipement » qui précise le(s) type(s) d'installation, caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

## Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche « Renseignements généraux » ou « équipement ».

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien et de maintenance des appareils ou équipements ;
- la vérification de l'éclairage de sécurité qui fait l'objet d'une prestation indépendante ;
- la vérification des dégagements dont les caractéristiques ont été vérifiées à la conception de l'ouvrage.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ou de l'équipement.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de conformité des installations.




## Actions à mener




Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

## Préambule

Note sur les pictogrammes utilisés :

Critères	Pictogrammes		
			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Pictogrammes	Avis général
	Satisfaisant
	Vérification partielle : certains points n'ont pas été vérifiés
	Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans le récapitulatif des « listes récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier

### Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

## Elément(s) objet(s) du présent rapport

### RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS



Fiche n° 1 : Identification : RG

Avis général : **Satisfaisant.**

### ASPECT DOCUMENTAIRE



Fiche n° 2 : Identification : AD

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

### DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE



Fiche n° 3 : Identification : DLS

Avis général : **Satisfaisant.**

### EXTINCTEURS MOBILES



Fiche n° 4 : Identification : EXT MOB

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative  
des observations issues de la  
vérification

Périmètre vérifié dans le rapport / 13 - COMMISSARIAT DE POLICE NOAILLES

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 2 : ASPECT DOCUMENTAIRE

N° interne : AD

**Avis Général** Les vérifications ont fait apparaître les déficiences ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié Actions à entreprendre

Registre de sécurité

4- Registre de sécurité

Code Obs. :  
AM/150724/164903/0

**ABSENCE DE TRACABILITE DES ACTIONS DE MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS SUR LE REGISTRE DE SECURITE.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement:  
12/07/2024 **NOUVEAU**



Carnet de maintenance/d'entretien

6- Carnet de maintenance/d'entretien

Code Obs. :  
AM/150724/164351/0

**METTRE EN PLACE UN CARNET DE SUIVI DU SSI.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement:  
12/07/2024 **NOUVEAU**

Fiche N° 4 : EXTINCTEURS MOBILES

N° interne : EXT MOB

**Avis Général** Les vérifications ont fait apparaître les déficiences ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative  
des observations issues de la  
vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre
6.1- Entretien annuel	LES EXTINCTEURS NE SONT PAS VERIFIES DEPUIS PLUS D'UNE ANNEE.
Code Obs. : AM/150724/164432/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 12/07/2024 <b>NOUVEAU</b>

**Texte de référence :** Code du Travail et Code de la Construction et de l'Habitation

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.



**Avis général : Satisfaisant.**

## Caractéristiques

Nombre de batiments : 1	Nombre de niveaux : 1 Sous sol, 1 Rdc Bas, 1 Rdc Haut, 1 entresol et 5 étages
Nature de l'établissement : Etablissement du Public    Recevant	
Type : PE	Catégorie : 5
Effectif du public : 50	Origine du classement : Sur déclaration du chef d'établissement
Date de construction ou de rénovation : 2005	

## Instruments de mesure et moyens de contrôle

### Moyens de contrôle

Moyens de contrôle : Chronomètre, Clefs, Perche d'essai et son testeur de détection




**Liste des points applicables**

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

**B Complement pour l'aspect réglementaire des vérifications en exploitation (VRE)**

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
	<b>4 Registre de sécurité</b>
12/07/2024	Code OBS : <b>AM/150724/164903/0</b> <b>ABSENCE DE TRACABILITE DES ACTIONS DE MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS SUR LE REGISTRE DE SECURITE.</b>
	<b>6 Carnet de maintenance/d'entretien</b>
	Type : <b>Carnet de maintenance/d'entretien</b>
12/07/2024	Code OBS : <b>AM/150724/164351/0</b> <b>METTRE EN PLACE UN CARNET DE SUIVI DU SSI.</b>

### Registre de sécurité

#### Registre de sécurité

Type : <b>Registre de sécurité</b>	établi par : <b>CLASSEUR ROUGE</b>
Date du document : <b>2020</b>	Référence : <b>COMMISSARIAT NOAILLE</b>
Présenté : <b>Oui</b>	

### Carnet de maintenance/d'entretien

#### Carnet de maintenance/d'entretien

Type : <b>Carnet de maintenance/d'entretien</b>	
Présenté : <b>Non</b>	

#### Carnet de maintenance/d'entretien

Type : <b>Carnet de maintenance/d'entretien</b>	établi par : <b>CES</b>
Date du document : <b>31/03/2023</b>	Référence : <b>DESENFUMAGE</b>
Présenté : <b>Oui</b>	

#### Carnet de maintenance/d'entretien

Type : <b>Carnet de maintenance/d'entretien</b>	établi par : <b>CES</b>
Date du document : <b>11/04/2023</b>	Référence : <b>EXTINCTEURS MOBILES</b>
Présenté : <b>Oui</b>	

### Autres documents communiqués par l'exploitant

Type :	DOSSIER D'IDENTITE DU SSI	
Présenté :	Non	

Suivi des modifications réalisées

Modifications effectuées :	Aucune modification ne nous a été signalée.
----------------------------	---

**Liste des points applicables**

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

<b>4</b> Registre de sécurité	<b>8</b> Autres documents communiqués par l'exploitant
<b>6</b> Carnet de maintenance/d'entretien	<b>9</b> Suivi des modifications réalisées

--	--

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.



**Avis général : Satisfaisant.**

## Caractéristiques

Personne chargée de la sécurité : <b>MR COSTE CYRIL</b>	Composition du service de sécurité : <b>Employés désignés</b>
---	---

### Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

<b>24 Documents liés à la sécurité incendie</b>
24.1 Présence et mise à jour des consignes
24.2 Consignation des exercices de formation du personnel
24.3 Présence et mise à jour des plans d'intervention

--	--

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.



**Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
12/07/2024	<b>6.1 Entretien annuel</b> Code OBS : <b>AM/150724/164432/0</b> <b>LES EXTINCTEURS NE SONT PAS VERIFIES DEPUIS PLUS D'UNE ANNEE.</b>

## Caractéristiques

Date de la dernière intervention de maintenance : <b>11/04/2023</b>	par : <b>CES</b>
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement : <b>Aucune modification n'a été portée à notre connaissance</b>	

Emplacement	Nombre	Type	Capacité
N°49 NIV 5	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°50 NIV 5	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°46 NIV 5	1	Gaz carbonique	2kg
N°51 NIV 5	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°41 NIV 4	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°43 NIV 4	1	Gaz carbonique	2kg
N°45 NIV 4	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°44 NIV 4	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°38 NIV 3	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°39 NIV 3	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°36 NIV 3	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°37 NIV 3	1	Gaz carbonique	2kg
N°35 NIV 2	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°34 NIV 2	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°29 NIV 2	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°31 NIV 2	1	Eau pulvérisée avec Additif	9L
N°32 NIV 2	1	Eau pulvérisée avec Additif	9L

Emplacement	Nombre	Type	Capacité
N°30 NIV 2	1	Gaz carbonique	2kg
N°26 NIV 1	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°27 NIV 1	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°24 NIV 1	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°23 NIV 1	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°25 NIV 1	1	Gaz carbonique	2kg
N°14 ES	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°16 ES	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°19 ES	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°21 ES	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°17 ES	1	Gaz carbonique	2kg
N°15 ES	1	Gaz carbonique	2kg
N°13 RDC HAUT	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°10 RDC HAUT	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°9 RDC HAUT	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°12 RDC HAUT	1	Gaz carbonique	2kg
N°11 RDC HAUT	1	Gaz carbonique	2kg
N°8 RDC BAS	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
N°7 RDC BAS	1	Gaz carbonique	2kg
N°5 RDC BAS	1	Poudre polyvalente	9kg
N°2 SS1	1	Poudre polyvalente	9kg
N°1 SS1	1	Poudre polyvalente	9kg
N°4 SS LOCAL GE	1	Poudre polyvalente	9kg



## Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

6 Extincteurs mobiles
6.1 Entretien annuel
6.2 Quantités et répartitions
6.3 Types d'extincteurs appropriés aux risques
6.4 Accessibilité et signalisation
6.5 Fixations
6.6 Etat de conservation