


ETAT FUTUR :

- 1 départ AC mutualisée pour service et labo avec un nouveau secheur adapté + reprise en alu du réseau de distribution en circulation + vannes
- 1 départ AC RMN avec secheur conservé + reprise en alu du réseau de distribution en circulation + vannes
- 1 départ AC LEGP non modifié hors périmètre de l'opération



			AIR COMPRISE PVC EXISTANT
			AIR COMPRISE ALU PROJET
			AIR COMPRISE ALU "RMN" PROJET

**Technopôle Hélioparc
64 000 PAU**

UPPA - Direction du Patrimoine
Avenue de l'University
64 000 PNU

SPS :

Ce document est la propriété de OTEIS et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation