Nota : les laboratoires N013, N021 et N023 sont actuellement alimentés avec deux distributions existantes "Air de service" et "Air de labo". Il sera prévu la mise en oeuvre de fourchette pour raccorder ces deux réseaux existants distincts au nouveau réseau créé.

Nota : un repérage précis sera à réaliser lors de la période de préparation de chantier.

ETAT ACTUEL :
1 réseau de distribution AC de service en PVC
1 réseau de distribution AC de labo en PVC
1 réseau de distribution AC RMN en PVC

ETAT FUTUR :
1 réseau de distribution en circulation AC mutualisée pour service et labo repris en alu + vannes
1 réseau de distribution en circulation AC RMN reprise en alu + vannes

Légende

AIR COMPRIME PVC existant
AIR COMPRIME ALU PROJET
AIR COMPRIME ALU "RMN" PROJET

IPREM I - Travaux complémentaires sur le bâtiment
Réseaux de fluides spéciaux

Technopôle Hélioparc
64 000 PAU

PHASE :		N° PLAN :
DCE	PLAN AIR COMPRIME NIVEAU RDC	AC02

Maître d'Ouvrage :
UPPA - Direction du Patrimoine
Avenue de l'University
64 000 PAU

BET :
OTEIS
6, chemin de Jorlis -
Immeuble Le Bel Rive
64400 ANGLET
Tel: 05 59 01 60 30
Email: bayonne@oteis.fr

Bureau de Contrôle :

SPS :

IND	MODIFICATIONS	DATE
0	Etablissement des plans	06/12/2024

108308	-	RDC	1/100°		JLR		APE
n° affaire	bâtiment	niveau	échelle		dessiné		vérifié

Ce document est la propriété de OTEIS et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation