

MINISTÈRE DE LA JUSTICE- DISP BORDEAU RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA MAISON D'ARRET DE TULLE



MAISON
D'ARRET
DE TULLE
OPÉRATION DE RESTRUCTURATION



PHASE : DCE V03

EXPEDITEUR : SYNOPSIS ARCHITECTURE

DESTINATEUR : DISP BORDEAUX

OBJET : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISE

NUMERO ET NOM DU DOCUMENT : Notice d'accessibilité

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR ET L'ETABLISSEMENT

MAITRISE D'OUVRAGE (NOM OU RAISON SOCIALE) :

Dénomination : Direction interrégionale des services pénitentiaires bordeaux - sud-ouest (DISP)
Raison sociale : Administration
N° SIRET : 173 301 201 00211
Type de société : Administration de l'État
Représentant de la personne morale : M Khalid BENABDALLAH
Chargée d'opération : Mme Marion CIVEL
Adresse : 188 RUE DE PESSAC 33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 54 52 83 84
Adresse électronique : marion.civel@justice.fr

MAITRISE D'ŒUVRE (NOM OU RAISON SOCIALE DE L'ARCHITECTE) :

SARL SYNOPSIS ARCHITECTURE
Gérant: Maxim Julian, architecte dplg
Domicilié : 36 QUAI DE TOUNIS 31000
N° de téléphone : 05.61.55.91.64
Immatriculation à l'INSEE : - n° d'identité d'entreprise (SIRET) : 53002748100023
Code d'activité économique principale (APE) : 71 11Z
Numéro d'inscription au registre du commerce : 530027481 RCS Toulouse
TVA intracommunautaire : FR61530027481

ORGANISME DE CONTROLE ET MISSIONS CONFIEES S'IL EST DEJA CHOISI :

ALPES CONTROLE
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
20 bis Boulevard Amiral Grivel
Chargé d'affaire : M Fabien SOUQUIERES
Tel 07 72 11 22 84 / Courriel : fsouquieres@alpes-controles.fr

PERSONNE A CONTACTER POUR OBTENIR DES PRECISIONS SUR LE PROJET OU SOLLICITER DES DOCUMENTS OU COMPLEMENTAIRES

Maxim Julian, architecte dplg , Tel : +336.88.15.57.77, Courriel :
m.julian@synopsysarchitecture.com

DENOMINATION DE L'ETABLISSEMENT :

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Maison d'arrêt de Tulle
ADRESSE PRINCIPALE : 26 Rue Souham, 19000 Tulle
IDENTITE DU FUTUR EXPLOITANT : MINISTERE DE LA JUSTICE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA BONNE COMPREHENSION DU DOSSIER

ARRETE DU 29 DECEMBRE 2016

EXIGENCES REGLEMENTAIRES	OUI	NON	SO
CHEMINEMENTS EXTERIEURS- ART. 9			
I- Cheminement accessible depuis l'accès au domaine pénitentiaire jusqu'à l'entrée de l'établissement.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.1- Repérage et guidage :			
Signalisation adaptée (entrée de l'établissement, intersections, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cheminement contrasté visuellement et tactilement (bande de guidage)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.2- Caractéristiques dimensionnelles :			
a- Profile en long			
Cheminement accessible horizontal sans ressaut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
≤ 6%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caractéristiques des paliers de repos			
Palier de repos (1,20m x 1,40m) en haut et en bas de chaque pente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paliers horizontaux au dévers près	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seuils et ressauts			
Un palier est requis en haut, en bas, et tous les 10 m pour une pente ≥ 5 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seuils et ressauts ≤ 2cm (ou 4cm si pente 33%) arrondis ou chanfreinés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ressauts distants de plus de 2,50m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pas de ressauts successifs au niveau des pentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b- Profil en travers			
Largeur du cheminement ≥ 1,20m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ponctuellement, largeur du cheminement est compris entre 0,9 m et 1,20m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheminement conçu de manière à éviter la stagnation d'eau (si nécessaire, dévers ≤ 3 %).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c- Sécurité d'usage			
Sol du cheminement : Non meuble, non glissant, non réfléchissant, sans obstacle à la roue.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trous et fentes : Largeur ou diamètre ≤ 2 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cheminement accessible : Libre de tout obstacle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éléments suspendus : Passage libre ≥ 2,20 m de hauteur.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éléments implantés en dessous (< 2,20 m) : Détection par canne, contraste visuel, angles arrondis, sans arête vive.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un dispositif de protection contre les chutes est requis si le cheminement, présente une longueur inférieure à 0,9 m, présente une rupture de niveau de hauteur supérieure à 0,4 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Escaliers en circulation : Partie < 2,20 m contrastée, rappel tactile, prévention des chocs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parois vitrées : Repérables avec éléments visuels contrastés.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escaliers (< 3 marches) : Conformes aux exigences des escaliers communs (hors éclairage).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Croisement avec véhicules : Dispositif d'éveil de vigilance et marquage au sol.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalisation / Eclairage (Art. 19) :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eclairage du cheminement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalisation du cheminement adapté en cas de pluralité de cheminements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalisations diverses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 lux le long du parcours usuel du cheminement extérieur accessible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STATIONNEMENT AUTOMOBILE – Art. 10			
Places localisées à proximité de l'entrée de l'établissement pénitentiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre : 1 place adaptée			
2% des places, arrondi à l'unité supérieure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Repérage :			
Marquage au sol et signalisation verticale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caractéristiques dimensionnelles :			
Espace horizontal au dévers près $\leq 2\%$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur $\geq 3,30\text{m}$ et longueur $\leq 5\text{m}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atteinte et usage :			
Raccordement au cheminement accessible sans ressaut $> 2\text{cm}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositions applicables aux places adaptées dans volume fermé respectées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACCES A L'ETABLISSEMENT PENITANTIAIRE- Art. 11			
I- Niveau d'accès principal à l'établissement pénitentiaire en continuité avec le cheminement extérieur accessible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II- Application :			
1° Accès est horizontal et sans ressaut :			
Caractéristiques de la rampe (art. 9)			
Pente $\leq 6\%$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Palier de repos (1,20m x 1,40m) en haut et en bas de chaque pente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permanente , intégrée à l'intérieur de l'établissement ou construite sur le cheminement extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emprise sur le domaine public	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositif de signalement (0,90 à 1,30 m), situé à plus de 0,40 m d'un angle rentrant ou d'un obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emprise permettant les manœuvres d'accès d'une personne en fauteuil roulant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support une masse de 300 kg (minimale)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Non glissante, contrastée par rapport à son environnement et constituée de matériaux opaques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2° Repérage de l'entrée de l'établissement			
Porte d'entrée principale repérable par des éléments architecturaux ou des matériaux visuellement contrastés.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portes principales de moins de 100 personnes, largeur de 0,80 m soit une largeur de passage utile de 0,77 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dénomination du bâtiment situé à proximité immédiate de la porte d'entrée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accès de l'établissement identifiable par contraste visuel et tactile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalétique conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Non situé dans une zone sombre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2° Atteinte et usage			
Les systèmes de contrôle d'accès et de communication avec l'administration pénitentiaire doivent être conformes aux exigences requises :			
Situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant ou d'un obstacle pour un fauteuil roulant.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installés entre 0,90 m et 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES- Art. 12			
Les circulations horizontales sont accessibles et sans danger pour les PMR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les éléments du cheminement sont repérables par les personnes malvoyantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les locaux communs sont accessibles par un cheminement adapté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur du cheminement $\geq 1,20\text{m}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ponctuellement, largeur du cheminement est compris entre 0,9 m et 1,20m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pentes			
$\leq 6\%$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Palier de repos (1,20m x 1,40m) en haut et en bas de chaque pente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dévers $\leq 3\%$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seuils et ressauts			
Seuils et ressauts $\leq 2\text{cm}$ (ou 4cm si pente 33%) arrondis ou chanfreinés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ressauts distants de plus de 2,50m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Espaces d'usage			
Espace de manœuvre de porte (L=1,70m en poussant et L=2,20m en tirant)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace d'usage devant équipement (0,80m x 1,30m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur ou diamètre des trous et fentes $\leq 2\text{cm}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur libre $\geq 2,20\text{ m}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection si rupture de niveau $\geq 0,40\text{ m}$ à moins de 0,90 m du cheminement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection des espaces sous escalier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Repérage des parois vitrées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marches de hauteur $\leq 17\text{cm}$ et de giron $\geq 28\text{cm}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
En haut de l'escalier, éveil de la vigilance par contraste visuel et tactile à 50cm de la 1 ^{ère} marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contremarche visuellement contrastée de 10cm pour les 1 ^{ère} et dernière marches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nez de marches visuellement contrastés, non-glissants et sans débord excessif (sans objet pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mains courantes de chaque côté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hauteur des mains courantes entre 80cm et 100cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prolongement d'une longueur de marche au-delà des 1 ^{ère} et dernière marches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mains courantes continues, rigides, facilement préhensibles et visibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
En haut de l'escalier, éveil de la vigilance par contraste visuel et tactile à 50cm de la 1 ^{ère} marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contremarche visuellement contrastée de 10cm pour les 1 ^{ères} et dernière marches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nez de marches visuellement contrastés, non-glissants et sans débord excessif (sans objet pour existant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil Roulant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passage libre sous les obstacles en hauteur, est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LOCAUX COMMUNS- ART. 13 et 17			
Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur min. des portes est 0,90 m, passage utile 0,83 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1° Repérage			
Équipements repérables par contraste visuel et signalétique claire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les commandes d'éclairages sont visibles jour et nuit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2° Atteinte et usage - Ces équipements et dispositifs doivent être situés :			
À plus de 0,40 m d'un obstacle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
À une hauteur de 0,90 à 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avec un espace d'usage adapté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 % du nombre de chaque type de locaux à usage individuel est aménagé pour permettre l'accueil d'une personne handicapée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les équipements et mobilier doivent être utilisables en toute position :			
Hauteur des équipements et mobilier : Entre 0,90 m et 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Positionnement par rapport aux angles rentrants : au moins 0,40 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur maximale : 0,80 m et Profondeur minimale : 0,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES- Art. 14			
Les escaliers doivent être sécurisés pour les personnes handicapées, avec des aménagements facilitant le repérage des obstacles et l'équilibre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Les escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes :			
1° Caractéristiques dimensionnelles :			
Marches de hauteur ≤ 17cm et de giron ≥ 28cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Largeur minimale entre mains courantes 1 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2° Sécurité d'usage			
Un revêtement contrasté à 0,50 m du sommet de l'escalier et des contremarches visibles de 0,10 m pour la première et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Les escaliers sont contrastés visuellement, non glissants et sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3° Atteinte et usage :			
de chaque côté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

hauteur entre 0,80 et 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
continue, rigide et facilement préhensible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
dépassant les premières et dernières marches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Revêtements de sols et équipements- Art. 15			
Revêtements de sols et équipements permettant une circulation facile pour les personnes handicapées.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les revêtements, murs et plafonds ne gênent pas les personnes ayant une déficience sensorielle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aire d'absorption des revêtements dans les zones d'accueil et d'attente $\geq 25\%$ de la surface au sol de ces espaces.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respecte des besoins liés à l'hygiène et à l'ambiance hygrométrique des locaux.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PORTES, PORTIQUES ET SAS – Art. 16			
Les portes donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1° Caractéristiques dimensionnelles :			
Moins de 100 personnes, porte $\geq 0,80$ m de large (largeur de passage utile = 0,77m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 personnes ou plus, porte $\geq 1,20$ m de large (vantail d'usage $\geq 0,80$ m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2° Atteinte et usage :			
Facilement préhensibles et manœuvrables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contraster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durée d'ouverture des portes automatiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Temporisation permettant le passage d'une personne à mobilité réduite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3° Sécurité d'usage :			
Repérage des portes vitrées ouvertes ou fermées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SANITAIRES- Art. 18			
L'établissement doit avoir au moins un cabinet d'aisances accessible avec lavabo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le cabinet d'aisances adapté peut être installé séparément des autres sanitaires.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si sanitaires séparés par sexe, un cabinet d'aisances adapté pour chaque sexe (sauf pour existant mais un cabinet d'aisances adapté donnant directement sur circulation commune)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1° Caractéristiques dimensionnelles :			
Espace d'usage accessible situé latéralement à la cuvette (0,80m x 1,30m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace d'usage hors débatement de porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace de manœuvre avec possibilité $\frac{1}{2}$ tour (X=1,50m) :			
À l'intérieur du cabinet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
À défaut, à l'extérieur du cabinet devant la porte (à proximité pour existant et espace de manœuvre de porte devant la porte du cabinet en sus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2° Atteinte d'usage			
Dispositif permettant de fermer la porte derrière soi une fois entré	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Présence d'un lave-mains dont plan supérieur de hauteur ≤ 85 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surface d'assise de la cuvette entre 45cm et 50cm de hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barre d'appui latérale à la cuvette entre 70cm et 80cm de hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un lavabo accessible respectant :			
Vide en partie inférieure de 30cm x 60cm x 70cm (Prof. x Largeur x Hauteur)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Choix et positionnement de la robinetterie permettant l'usage complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si urinoirs en batterie, les urinoirs sont positionnés à des hauteurs différentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ECLAIRAGE Art. Art. 19			
VALEURS D'ECLAIREMENT			
20 lux le long du parcours usuel du cheminement extérieur accessible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 lux le long du parcours usuel des circulations intérieures horizontales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150 lux le long du parcours usuel de chaque escalier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 lux à l'intérieur des locaux collectifs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 lux le long du parcours usuel des circulations piétonnes des parcs de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 lux le long du parcours usuel des parcs de stationnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extinction progressive des éclairages temporisés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eclairages par détection de présence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eclairage naturel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas à effleurement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CELLULES AMENAGEES- Art. 21			
1° Nombre			
1 cellule aménagée pour les établissements qui comptent moins de 100 places	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 cellule aménagée supplémentaire par tranche ou fraction de 100 places au-delà de 100 places.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
02° Caractéristiques dimensionnelles			
Largeur de la porte : Minimum 0,80 m avec un passage utile de 0,77	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seuil : un bord arrondi ou un chanfrein, et une hauteur maximale de 2 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3° Atteinte et usage			
Un espace de manœuvre de porte devant la porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poignée de porte facilement préhensible et située à 0,40 m minimum d'un angle ou obstacle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenêtres : Dispositifs de manœuvre situés entre 0,90 m et 1,30 m, manœuvrables en position assise et debout.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interrupteur d'éclairage : À une hauteur de 0,90 m à 1,30 m, situé à l'entrée de chaque zone (sanitaire, couchage)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prises électriques : Situées à une hauteur $\leq 1,30$ m.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accessibilité fauteuil roulant : Une personne en fauteuil roulant peut accéder à tous les espaces de la cellule.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace d'hébergement : Espace de passage d'au moins 0,90 m sur au moins un côté du lit. Le plan de couchage doit être à une hauteur de 0,40 m à 0,50 m du sol si le lit est fixé.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salle d'eau : Espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre avec douche accessible, siphon de sol ≤ 2 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipements en hauteur : Écrans de télévision et autres équipements est installés en dehors du cheminement.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>