Raccordement électrique

Raccordement AEP

Réseau EU à créer

Réseau EU existant

Réseau EP existant

N

Abri CTR

12,25

5,00

4,38

10,05

2,01

4,66

10,79

0109

0107

0223

0213

0100

0171

0209

0068

C

A

AC 300

DN⌀20

PEHD ⌀63

PEHD ⌀63

PVC 160

PVC 90

HS

R5

PVC 200

R4

PVC 200

Pompe de relevage sanitaire Bât 100

	RSMA-PF Direction des Travaux d'Infrastructure Directeur de la DTI : CDT BOURHIS Conducteur de Travaux : MAJ FRANTZ	ARCHIPELS DE LA SOCIETE Ile de TAHITI Commune d'ARUE CASERNE LIEUTENANT-COLONEL BROCHE **Plan de masse**	Dessinateur de la DTI : CPL RICHMOND N° Plan: 02/13 Dressé le: 12/12/2024 Ech : 1/500 Format A3