

2. PRÉSENTATION EXISTANT

Descriptif des besoins et équipements installés

- Bassin de Pisciculture
 - Maintien en température des bassins à 10°C
 - Refroidissement du remplissage de 22°C à 10°C
 - Fonctionnement eau perdue sans récupération
- Traitement d'air ambiant
 - CTA et extracteur traitement d'air ambiant
 - Régulation de débit et température
- 3 zones distinctes:
 - Centrale de traitement d'air ambiant
 - Bassin pisciculture « saine »
 - Bassin pisciculture « pathogène »



