

TD AD 08.02

PATIO

TD AD 08.01
03.01

TD AD 08.01

Répartiteur
existant

TD AD 08.02

TD Centre

Légende Eclairage

	A	Luminaire encastré fluo 1x36W
	B	Luminaire encastré ou plafonnier fluo 4x18W
	C	Luminaire plafonnier fluo 1 ou 2 x 36W ou 58W
	D	Applique
	E	Spot encastré LED 1x20W
	F	Luminaire encastré fluo 4x36W ou 56W

Légende

	Eclairage de sécurité balisage
	Tableau électrique
	Gouttière électrique
	Manipulateur de patient
	Afficheur de couloir
	Hublot de porte
	Bouton poussoir d'appel

Légende appareillage courants faibles

Désignation	Standard	Blanche	AntiVandal	Sur plinthe/ goulottes/ colonne
Télévision - FM	TV	TV	TV	TV

Légende appareillage


Désignation	Standard	Blanche	AntiVandal
Bouton poussoir			
Interrupteur Simple allumage			
Interrupteur Va et Vient			
Prise de courant Secteur 16A+N+T			



**CENTRE HOSPITALIER
AVIGNON**
305 rue Raoul Follereau
84 000 AVIGNON
Tél. : 04.32.75.33.33
Fax : 04.90.87.17.30

**CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON
Bâtiment Principal Tour A
Niveau 7**

MAÎTRE D'OUVRAGE :
**CENTRE HOSPITALIER
AVIGNON**
305 rue Raoul Follereau
84 000 AVIGNON
Tél. : 04.32.75.33.33 - Fax : 04.90.87.17.30



MAÎTRISE D'ŒUVRE MANDATAIRE :
iG Bat
9 allée des boulaux
BP 70947
84092 AVIGNON Cedex 9
Tél. : 04.90.82.06.97
contact@igbat.com

ARCHITECTE :
**HB more
ARCHITECTES**
9 Quai de la Fontaine
26 000 Nîmes
Tél. : 04.66.67.10.95 - architecte@hb-more.fr

BUREAU DE CONTRÔLE :

MISSION S.P.S. :

**Bâtiment Principal
Tour A - Niveau 7
Etat des lieux
Electricité Courants faibles**

MODIFICATIONS :

INDICE	DATE	NATURE
A	18/11/2020	Première émission

DATE :
Novembre 2020
ECHELLE :
1/100

PHASE :
DIAG

DOCUMENT N° :
EL 01^A