

CH Avignon Tour A 7ème étage

305 Rue Raoul Follereau

84000 Avignon

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant du plomb

avant travaux dans un immeuble bâti

Article L 230-2 du code du Travail

Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail

Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs

Décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.

Opérateur : Marie DUMAINE
Date d'émission : 11/07/2022

N° Certification : B2C - 0323
N° Dossier : 2022-0-000392

1. CONCLUSIONS

Le constat a mis en évidence l'absence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures ou égale aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L1334-2.

Localisation des revêtements contenant du plomb
Néant





1. CONCLUSIONS.....	2
2. INTRODUCTION	4
2.1. IDENTIFICATION DES PARTIES ET INTERVENANTS	4
2.2. IDENTIFICATION DE L'UNITE	4
2.3. PERIMETRE DES TRAVAUX.....	4
2.4. CALENDRIER DE LA MISSION	4
2.5. APPAREIL A FLUORESCENCE X	4
2.6. LABORATOIRE D'ANALYSE	5
2.7. OBLIGATIONS ISSUES DU REPERAGE	5
3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION.....	6
3.1. AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR).....	6
3.2. ETALONNAGE DE L'APPAREIL.....	6
3.3. PLANS ET CROQUIS.....	6
3.4. LISTE DES EQUIPEMENTS ET CANALISATIONS VISITES.....	7
3.5. LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLES NON VISITEES	8
4. METHODOLOGIE EMPLOYEE.....	8
4.1. CALIBRAGE DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	8
4.2. IDENTIFICATION DU BIEN OBJET DE LA MISSION	8
4.3. IDENTIFICATION DES LOCAUX	8
4.4. IDENTIFICATION DES ZONES.....	8
4.5. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS.....	9
4.6. RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE.....	10
4.7. PRESENTATION DES RESULTATS	11
5. RESULTATS DES INVESTIGATIONS.....	12
6. PLANS DE LOCALISATION REVETEMENT, MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DU PLOMB IDENTIFIES.....	76
7. ANNEXES	77
7.1. NOTICE D'INFORMATION.....	77
7.2. CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPERATEUR	79
7.3. ATTESTATION D'ASSURANCE.....	80

2. INTRODUCTION

2.1. Identification des parties et intervenants

Partie prenantes	Société	Adresse	Personne physique
Propriétaire / Commanditaire	Centre Hospitalier Henri Duffaut	305 Rue Raoul Follereau, 84000 Avignon	Karine COPPET Responsable Maîtrise d'Ouvrage

Opérateur de repérage	Société	SIRET	Certificat	Assurance	Visa Signature
Dumaine Marie	ATSI 3D	88889348400012	B2C - 0323	NEXUS	

2.2. Identification de l'unité

Dénomination	Adresse	Date PC ou Construction	Fonction	Autre
Centre Hospitalier Tour A	305 Rue Raoul Follereau, 84000 Avignon	NC	Centre Hospitalier	--
L'occupant est	<input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire <input checked="" type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant <input type="checkbox"/> Locataire	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Néant		

2.3. Périmètre des travaux

Partie d'immeuble	Travaux prévus
Ensemble du plateau A7	Rénovation et réaménagement complet du plateau A7.

L'ensemble du programme de travaux fourni par le maître d'ouvrage est disponible en partie 7.

2.4. Calendrier de la mission

Date commande	Date du repérage	Date de signature
09/06/2022	22/06/2022	11/07/2022

2.5. Appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	Modèle de l'appareil	N° de série	Nature du radionucléide	Date du dernier chargement de la source	Activité de la source à cette date
Niton	XLP300	18413	Cadmium 109	26/10/2017	285 MBq - 3ans

2.6. Laboratoire d'analyse

Nom	Adresse	Numéro d'accréditation
Fibrecount	8 Avenue de Saint Menet - Bât : Bourbon 1 - Domaine de la Vallée Verte Valentine 13011 - MARSEILLE	1-6017

2.7. Obligations issues du repérage

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement à l'arrêté du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.

- Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail
- Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail
- Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs
- décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail

Rappel De La Commande

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

3.1. Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR)	Nom du titulaire	Date d'autorisation	Expire-le	Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR)
T130746	LEMONNIER Pierre	04/11/2015	03/11/2022	LEMONNIER Pierre

3.2. Etalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : Niton
N° NIST de l'étalon : SRM 2574

Concentration : 0,71 mg/cm²
Incertitude : 0,088 mg/cm²

Vérification De La Justesse De L'appareil	N° Mesure	Date	Concentration (Mg/Cm ²)
En début de mission	1	22/06/2022	1,04
En fin de mission	566	22/06/2022	1,04
Si une remise sous tension a lieu	--	--	--

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

3.3. Plans et croquis

Plan 1		
Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+7	PC+ chambres + locaux techniques + bureaux	20/06/2022

Plan 2

Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+8	Toitures	20/06/2022

3.4. Liste des équipements et canalisations visités

Partie visitée	Contraintes de visite
Toiture 1 & 2	--
Façades	--
7ème étage - Ensemble locaux : A-7-240/A-7-250/A-7-260/A-7-270/A-7-280/A-7-290/A-7-300/A-7-310/A-7-320/A-7-330/A-7-340/A-7-350/A-7-351/A-7-360/A-7-370/A-7-371/A-7-380/A-7-390/A-7-400/A-7-410/A-7-420/A-7-460/A-7-470/A-7-471/A-7-480/A-7-481/A-7-490/A-7-491/A-7-510/A-7-520/A-7-530/A-7-540/A-7-550/A-7-560/A-7-570/A-7-571/A-7-580/A-7-590/-7-600/A-7-610/-7-620/A-7-630/A-7-640/A-7-650/A-7-660/A-7-670/A-7-200/A-7-210/A-7-220/A-7-230/A-7-180/A-7-190/A-7-191/A-7-170/A-7-710/A-7-160/A-7-140/A-7-150/A-7-680/A-7-100//A-7-110/A-7-120/A-7-130/A-7-690/A-7-080/A-7-090/A-7-700/A-7-701/A-7-70/A-7-10/-7-20/A-7-30/A-7-50/A-7-60 / Couloirs, gaine technique	Présence de meuble et d'encombrant

Lors de notre visite nous étions accompagnés de Mme Karine COPPET Responsable Maîtrise d'Ouvrage.

3.5. Liste des parties d'immeubles non visitées

Partie non visitée	Motif de non-visite	Commentaire
	Néant	

En cas de présence de parties non visitées, les obligations réglementaires du propriétaire prévues à l'article R 12334-19 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.

4. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

4.1. Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton XL 300 ou XLp 309 sont d'une précision égale à $\pm 0,05 \text{ mg/cm}^2$. Le seuil de détection limite est de $0,2 \text{ mg}$ de plomb/ cm^2 et le seuil haut est de 80 mg/cm^2 .

4.2. Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

4.3. Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- Chaque palier ;
- Chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.


En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

4.4. Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



4.5. Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb. Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport. Les revêtements de type carrelage ne libèrent pas de poussière de plomb s'ils sont en bon état. Identification des unités de diagnostic et substrat. Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- Les différents murs d'une même pièce ;
- Des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- Les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- Des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- Une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- L'ensemble des plinthes d'un même local ;
- Une porte et son huisserie dans un même local ;
- Une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- L'ensemble des marches ;
- L'ensemble des contremarches ;
- L'ensemble des balustres ;
- Le limon ;
- La crémaillère ;
- La main courante ;
- Le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Référentiel d'évaluation de la dégradation :

Non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

Etat d'usage : Présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm^2 de support avec indication de l'incertitude de la mesure. Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41). Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

4.6. Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «



Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb », dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4.7. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- La zone « plafond » est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE

Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	Tour A7	Couloirs	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
2	Tour A7	Couloirs	Murs	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
3	Tour A7	Couloirs	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	Tour A7	Couloirs	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	Tour A7	Couloirs	Plafond	Faux plafond	**	Ensemble des zones	**
6	Tour A7	Couloirs	Plenum	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
7	A-7-240	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-240	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
9	A-7-240	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,1
10	A-7-240	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-240	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	**
**	A-7-240	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-240	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
14	A-7-240	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
15	A-7-250	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,8
**	A-7-250	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
17	A-7-250	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,5



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
18	A-7-250	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-250	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	**
**	A-7-250	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-250	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
22	A-7-250	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
23	A-7-260	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,7
**	A-7-260	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
25	A-7-260	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,1
26	A-7-260	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,3



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-260	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,2
**	A-7-260	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
**	A-7-260	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
30	A-7-260	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4
31	A-7-270	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,6
**	A-7-270	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
33	A-7-270	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
34	A-7-270	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-270	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-270	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-270	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1
38	A-7-270	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,3
39	A-7-280	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,2
**	A-7-280	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,8
41	A-7-280	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
42	A-7-280	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-280	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-280	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-280	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
46	A-7-280	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7
47	A-7-290	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-290	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
49	A-7-290	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
50	A-7-290	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-290	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-290	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-290	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
54	A-7-290	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,3
55	A-7-300	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,2
**	A-7-300	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,8
57	A-7-300	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
58	A-7-300	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-300	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-300	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-300	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
62	A-7-300	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
63	A-7-310	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-310	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
65	A-7-310	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
66	A-7-310	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-310	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-310	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-310	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
70	A-7-310	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,1
71	A-7-320	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-320	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
73	A-7-320	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
74	A-7-320	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-320	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,2
**	A-7-320	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-320	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
78	A-7-320	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4
79	A-7-330	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-330	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,3



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
81	A-7-330	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
82	A-7-330	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,8
**	A-7-330	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,5
**	A-7-330	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-330	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
86	A-7-330	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
87	A-7-340	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-340	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
89	A-7-340	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
90	A-7-340	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-340	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-340	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-340	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
94	A-7-340	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
95	A-7-350	Chambres	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-350	Chambres	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
97	A-7-350	Chambres	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
98	A-7-350	Chambres	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-350	Chambres	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,1
**	A-7-350	Chambres	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-350	Chambres	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
102	A-7-350	Chambres	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,1
103	A-7-351	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,3
**	A-7-351	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,2
105	A-7-351	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,8
106	A-7-351	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-351	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-351	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-351	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
110	A-7-351	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
111	A-7-360	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-360	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,2
113	A-7-360	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
114	A-7-360	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,8
**	A-7-360	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,1
**	A-7-360	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-360	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
118	A-7-360	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7
119	A-7-370	Chambres	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-370	Chambres	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,3
121	A-7-370	Chambres	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
122	A-7-370	Chambres	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-370	Chambres	Menuiseries	Aluminium	**	C	**
**	A-7-370	Chambres	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-370	Chambres	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
126	A-7-370	Chambres	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
127	A-7-371	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-371	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
129	A-7-371	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
130	A-7-371	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-371	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-371	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-371	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
134	A-7-371	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
135	A-7-380	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-380	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
137	A-7-380	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
138	A-7-380	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-380	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-380	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-380	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1
142	A-7-380	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,3
143	A-7-390	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-390	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,8
145	A-7-390	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,8
146	A-7-390	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-390	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-390	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-390	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
150	A-7-390	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
151	A-7-400	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-400	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
153	A-7-400	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
154	A-7-400	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-400	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-400	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-400	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1
158	A-7-400	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,3
159	A-7-410	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,2
**	A-7-410	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,8
161	A-7-410	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
162	A-7-410	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-410	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-410	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-410	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
166	A-7-410	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
167	A-7-420	Stockage informatique	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-420	Stockage informatique	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,2
169	A-7-420	Stockage informatique	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
170	A-7-420	Stockage informatique	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-420	Stockage informatique	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,1
**	A-7-420	Stockage informatique	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-420	Stockage informatique	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
174	A-7-420	Stockage informatique	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,8
175	A-7-460	Chambres	Portes	Bois	Peint	A	0,3
**	A-7-460	Chambres	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4
177	A-7-460	Chambres	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
178	A-7-460	Chambres	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-460	Chambres	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-460	Chambres	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-460	Chambres	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
182	A-7-460	Chambres	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
183	A-7-470	Chambres	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-470	Chambres	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
185	A-7-470	Chambres	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
186	A-7-470	Chambres	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-470	Chambres	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-470	Chambres	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-470	Chambres	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
190	A-7-470	Chambres	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,5
191	A-7-471	Salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-471	Salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
193	A-7-471	Salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
194	A-7-471	Salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-471	Salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,2
**	A-7-471	Salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-471	Salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
198	A-7-471	Salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
199	A-7-480	Chambres & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-480	Chambres & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,2
201	A-7-480	Chambres & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,7
202	A-7-480	Chambres & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-480	Chambres & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-480	Chambres & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-480	Chambres & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
206	A-7-480	Chambres & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
207	A-7-481	Salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-481	Salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
209	A-7-481	Salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
210	A-7-481	Salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-481	Salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-481	Salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-481	Salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
214	A-7-481	Salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
215	A-7-490	Chambres	Portes	Bois	Peint	A	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-490	Chambres	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
217	A-7-490	Chambres	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
218	A-7-490	Chambres	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-490	Chambres	Menuiseries	Aluminium	**	C	**
**	A-7-490	Chambres	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-490	Chambres	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
222	A-7-490	Chambres	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7
223	A-7-491	Salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-491	Salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,3



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
225	A-7-491	Salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
226	A-7-491	Salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-491	Salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	**
**	A-7-491	Salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-491	Salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
230	A-7-491	Salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
231	A-7-510	Chambres	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-510	Chambres	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
233	A-7-510	Chambres	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
234	A-7-510	Chambres	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-510	Chambres	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-510	Chambres	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-510	Chambres	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
238	A-7-510	Chambres	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7
239	A-7-520	Bureau	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-520	Bureau	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
241	A-7-520	Bureau	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,7
242	A-7-520	Bureau	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-520	Bureau	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-520	Bureau	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-520	Bureau	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
246	A-7-520	Bureau	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
247	A-7-530	Bureau	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-530	Bureau	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
249	A-7-530	Bureau	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
250	A-7-530	Bureau	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-530	Bureau	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-530	Bureau	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-530	Bureau	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
254	A-7-530	Bureau	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,5
255	A-7-540	Bureau	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-540	Bureau	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
257	A-7-540	Bureau	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,7
258	A-7-540	Bureau	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-540	Bureau	Menuiseries	Aluminium	**	C	**
**	A-7-540	Bureau	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-540	Bureau	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
262	A-7-540	Bureau	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,3
263	A-7-550	Bureau	Portes	Bois	Peint	A	0,7
**	A-7-550	Bureau	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,1
265	A-7-550	Bureau	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,3
266	A-7-550	Bureau	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-550	Bureau	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-550	Bureau	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-550	Bureau	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
270	A-7-550	Bureau	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7
271	A-7-560	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-560	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
273	A-7-560	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
274	A-7-560	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,7
**	A-7-560	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,1
**	A-7-560	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-560	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
278	A-7-560	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
279	A-7-570	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,2
**	A-7-570	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,1
281	A-7-570	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
282	A-7-570	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-570	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,1
**	A-7-570	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-570	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
286	A-7-570	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,8
287	A-7-571	Bureau	Portes	Bois	Peint	A	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-571	Bureau	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4
289	A-7-571	Bureau	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
290	A-7-571	Bureau	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-571	Bureau	Menuiseries	Aluminium	**	C	**
**	A-7-571	Bureau	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-571	Bureau	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
294	A-7-571	Bureau	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
295	A-7-580	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-580	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
297	A-7-580	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
298	A-7-580	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-580	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-580	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-580	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
302	A-7-580	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
303	A-7-590	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-590	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
305	A-7-590	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
306	A-7-590	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-590	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	**
**	A-7-590	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-590	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
310	A-7-590	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,8
311	A-7-600	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,7
**	A-7-600	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
313	A-7-600	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,7
314	A-7-600	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-600	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-600	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-600	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
318	A-7-600	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
319	A-7-610	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-610	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
321	A-7-610	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
322	A-7-610	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-610	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-610	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-610	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
326	A-7-610	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
327	A-7-620	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-620	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
329	A-7-620	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,3
330	A-7-620	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-620	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-620	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-620	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
334	A-7-620	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
335	A-7-630	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-630	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
337	A-7-630	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
338	A-7-630	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-630	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,3
**	A-7-630	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
**	A-7-630	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
342	A-7-630	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4
343	A-7-640	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-640	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
345	A-7-640	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
346	A-7-640	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-640	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,8
**	A-7-640	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-640	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
350	A-7-640	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
351	A-7-650	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,7
**	A-7-650	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,1
353	A-7-650	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,3
354	A-7-650	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-650	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,6
**	A-7-650	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-650	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
358	A-7-650	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4
359	A-7-660	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-660	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,8
361	A-7-660	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
362	A-7-660	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-660	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,1
**	A-7-660	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-660	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
366	A-7-660	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,8
367	A-7-670	Bureau & salle de bain	Portes	Bois	Peint	A	0,5
**	A-7-670	Bureau & salle de bain	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
369	A-7-670	Bureau & salle de bain	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
370	A-7-670	Bureau & salle de bain	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,7
**	A-7-670	Bureau & salle de bain	Menuiseries	Aluminium	**	C	0,1
**	A-7-670	Bureau & salle de bain	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-670	Bureau & salle de bain	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
374	A-7-670	Bureau & salle de bain	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
375	A-7-200	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,2
**	A-7-200	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,1
377	A-7-200	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
378	A-7-200	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-200	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-200	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
381	A-7-200	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
382	A-7-210	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,8
**	A-7-210	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,2
384	A-7-210	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
385	A-7-210	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-210	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-210	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
388	A-7-210	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4
389	A-7-220	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-220	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,8
391	A-7-220	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
392	A-7-220	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-220	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,8
**	A-7-220	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
395	A-7-220	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
396	A-7-230	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-230	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,3
398	A-7-230	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
399	A-7-230	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-230	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-230	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
402	A-7-230	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
403	A-7-180	Sanitaires	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-180	Sanitaires	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
405	A-7-180	Sanitaires	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
406	A-7-180	Sanitaires	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-180	Sanitaires	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-180	Sanitaires	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
409	A-7-180	Sanitaires	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,8
410	A-7-190	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-190	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4
412	A-7-190	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
413	A-7-190	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,7



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-190	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-190	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
416	A-7-190	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4
417	A-7-191	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,6
**	A-7-191	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
419	A-7-191	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
420	A-7-191	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-191	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-191	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
423	A-7-191	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,1
424	A-7-170	Salle + point d'eau	Portes	Bois	Peint	A	0,3
**	A-7-170	Salle + point d'eau	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,2
426	A-7-170	Salle + point d'eau	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,8
427	A-7-170	Salle + point d'eau	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-170	Salle + point d'eau	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-170	Salle + point d'eau	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
430	A-7-170	Salle + point d'eau	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7
431	A-7-710	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-710	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,1
433	A-7-710	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
434	A-7-710	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-710	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-710	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
437	A-7-710	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
438	A-7-160	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,8
**	A-7-160	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4
440	A-7-160	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
441	A-7-160	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-160	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-160	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
444	A-7-160	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4
445	A-7-140	Local TV	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-140	Local TV	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
447	A-7-140	Local TV	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,3
448	A-7-140	Local TV	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,7
**	A-7-140	Local TV	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-140	Local TV	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
451	A-7-140	Local TV	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,4
452	A-7-150	Local informatique	Portes	Bois	Peint	A	0,6
**	A-7-150	Local informatique	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
454	A-7-150	Local informatique	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,8
455	A-7-150	Local informatique	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,7
**	A-7-150	Local informatique	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-150	Local informatique	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
458	A-7-150	Local informatique	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,5



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
459	A-7-680	Monte malade et services	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-680	Monte malade et services	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
461	A-7-680	Monte malade et services	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,7
462	A-7-680	Monte malade et services	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-680	Monte malade et services	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-680	Monte malade et services	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
465	A-7-680	Monte malade et services	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
466	A-7-100	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,6
**	A-7-100	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
468	A-7-100	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,1
469	A-7-100	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,5
**	A-7-100	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-100	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
472	A-7-100	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7
473	A-7-110	Salle	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-110	Salle	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,3
475	A-7-110	Salle	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
476	A-7-110	Salle	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-110	Salle	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-110	Salle	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
479	A-7-110	Salle	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
480	A-7-120	Sanitaires	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-120	Sanitaires	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
482	A-7-120	Sanitaires	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
483	A-7-120	Sanitaires	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-120	Sanitaires	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-120	Sanitaires	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
486	A-7-120	Sanitaires	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,8
487	A-7-130	Sanitaires	Portes	Bois	Peint	A	0,4
**	A-7-130	Sanitaires	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4
489	A-7-130	Sanitaires	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
490	A-7-130	Sanitaires	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-130	Sanitaires	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-130	Sanitaires	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
493	A-7-130	Sanitaires	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
494	A-7-690	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-690	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
496	A-7-690	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,2
497	A-7-690	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-690	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-690	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
500	A-7-690	Pièce	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,1
501	A-7-080	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,3
**	A-7-080	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,2
503	A-7-080	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,8



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
504	A-7-080	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,8
**	A-7-080	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-080	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,6
507	A-7-080	Pièce	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,6
508	A-7-090	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,2
**	A-7-090	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,1
510	A-7-090	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
511	A-7-090	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-090	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,1



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-090	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
514	A-7-090	Pièce	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
515	A-7-700	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,8
**	A-7-700	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4
517	A-7-700	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
518	A-7-700	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-700	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-700	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
521	A-7-700	Pièce	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,7



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
522	A-7-701	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-701	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,3
524	A-7-701	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
525	A-7-701	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6
**	A-7-701	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-701	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
528	A-7-701	Pièce	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
529	A-7-70	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-70	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
531	A-7-70	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
532	A-7-70	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-70	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-70	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2
535	A-7-70	Pièce	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,8
536	A-7-10	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-10	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4
538	A-7-10	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
539	A-7-10	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,6



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-10	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-10	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
542	A-7-10	Pièce	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,2
543	A-7-20	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,1
**	A-7-20	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,6
545	A-7-20	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
546	A-7-20	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-20	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-20	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,2



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
549	A-7-20	Pièce	Plafond	Enduit	Peint	Ensemble des zones	0,8
550	A-7-30	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,3
**	A-7-30	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	0,4
552	A-7-30	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,6
553	A-7-30	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,4
**	A-7-30	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**
**	A-7-30	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**
556	A-7-50	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,2
**	A-7-50	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**



N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
558	A-7-50	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,7
559	A-7-50	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-50	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	0,3
**	A-7-50	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	0,4
562	A-7-60	Pièce	Portes	Bois	Peint	A	0,6
**	A-7-60	Pièce	Sol	Revêtement de sol	**	Ensemble des zones	**
564	A-7-60	Pièce	Poutre	Enduit	Peint	B D	0,4
565	A-7-60	Pièce	Murs	Plaque de plâtre	Peint	Ensemble des zones	0,1
**	A-7-60	Pièce	Plinthe	Faïence	**	Ensemble des zones	**

N° de Mesure	Localisation		Unité de diagnostic	Localisation		Localisation	Résultats (mg/cm²)
				Substrat	Revêtement apparent		
**	A-7-60	Pièce	Murs	Faïence	**	Ensemble des zones	**





6. PLANS DE LOCALISATION REVETEMENT, MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DU PLOMB IDENTIFIES

Néant



7. ANNEXES

7.1. Notice d'information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.

Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.



7.2. Certificat de compétence de l'opérateur



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C - 0323

CERTIFICATION
attribuée à :

Marie DUMAINE
Dans les domaines suivants :

Domaine Amiante sans mention	
Obtenu le : 15/09/2020	Valable jusqu'au : 14/09/2027*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Domaine Amiante avec mention	
Obtenu le : 15/09/2020	Valable jusqu'au : 14/09/2027*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Certification Plomb : Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP).	
Obtenu le : 28/11/2017	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.	
Certification Termites : État relatif à la présence de termites dans le bâtiment en France métropolitaine	
Obtenu le : 28/11/2017	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.	

Fait à STRASBOURG, le 15 septembre 2020

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER



*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site :
www.b2c-france.com

16 rue Eugène Delacroix • 67200 STRASBOURG • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

7.3. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Référence: 4284909

NEXUS EUROPE SARL, en sa qualité de mandataire de certains Souscripteurs du Lloyd's et de Compagnies d'assurance par délégation de souscription No B1177220425 certifions que notre client :

ATSI 3D
26 AVENUE DE LA MOUTTE
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUE

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d'Exploitation sous le n° 425U874184309.

VALIDITÉ

LA PERIODE DE VALIDITE DE LA PRÉSENTE ATTESTATION S'ETEND DU 01/01/2022 AU 31/12/2022.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numéro de contrat	Garantie	Désignation et adresse des Assureurs
425U874184309 (n° mandat B1177220425)	responsabilité civile professionnelle	Assureur : <i>AXIS Specialty Europe SE</i> 100% Mount Herbert Court, 34 Upper Mount Street, Dublin 2, Irlande.

CHACQUE SYNDICAT S'ENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

NEXUS EUROPE, SARL au capital de 10.000€, SIREN 795 369 818 RCS Paris, APE 6622Z, dont le siège social se situe 22 Avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS, est réglementée par l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 459, 75436 Paris Cedex 09, et est immatriculée au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance « ORIAS » sous le numéro 13010234. Pour plus d'information, consultez le site Web de l'ORIAS, catégorie "Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)" à l'adresse <https://www.orias.fr/web/guest/search>. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des Assurances.