

TD AD 08.02

TD AD 08.01

SR7
PATIO

| Légende appareillage courants faibles | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------|------------|---------------------|
| Désignation | Standard | Étanche | AntiVandal | Sur planche/colonne |
| Télévision - FM | TV | TV | | TV |
| Informatique | II | | | |
| Téléphone | TI | | | |

| Légende appareillage | | | | | |
|--|----------|--------|---------|--------|------------|
| Désignation | Standard | Normal | Étanche | Normal | AntiVandal |
| Bouton poussoir | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Interrupteur Simple allumage | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ |
| Interrupteur Va et Vient | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Prise de courant Secteur 16A+N+T Ht: 2,40m | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Prise de courant Secteur 16A+N+T Ht: 1,20m | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| PC télex n: Interdité nominale | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Interrupteur Automatique à 360° | IOI | IOI | IOI | IOI | IOI |

| Légende appareillage Courants Faibles | |
|---------------------------------------|---|
| - 1 PC normal - 1 RJ 45 | ⊖ |
| - 4 PC normal - 2 RJ 45 | ⊖ |
| Coffret de commande | ⊖ |

| Légende Eclairage | |
|-------------------|--|
| E1a et b | Luminaire encastré rond LED 1x15W (a: sans veille b: avec veille) - ON-OFF |
| E2 | Luminaire encastré fx-plafond modulaire 60x60cm LED 1x32W - DALI |
| E3 | Luminaire encastré fx-plafond modulaire 60x60cm LED 1x32W - ON-OFF |
| E4 | Luminaire encastré rond LED 1x10W - ON-OFF |
| E6 | Applique Sd8 LED 1x15W - ON-OFF+PC+Détecteur |
| E7 | GTL (soit fluides médicaux) |
| E10 | Luminaire étanche LED 1x30W - ON-OFF |
| E11 | Applique étanche LED anti-vandale 1x7W |

| Légende | |
|---------|--|
| ⊖ | Eclairage de sécurité balisage en drapeau |
| ⊖ | Tableau électrique |
| ⊖ | Chemin de câble courants faibles |
| ⊖ | Goulotte électrique |
| ⊖ | Convecteur électrique |
| ⊖ | Manipulateur de patient |
| ⊖ | Afficheur de couloir |
| ⊖ | Hublot de porte |
| ⊖ | Tirette WC et Sd8 |
| ⊖ | Terminal de communication "p" avec phonie active |
| ⊖ | Contrôle d'accès |
| ⊖ | Portier Vidéo |
| ⊖ | Récepteur vidéo |
| ⊖ | Déclencheur manuel |
| ⊖ | Verrouillage Issue de Secours |

RENOVATION PARTIELLE TOUR A NIVEAUX 7 ET 8

PROJET

COURANTS FORTS
COURANTS FAIBLES

MAÎTRE D'OUVRAGE :

CENTRE HOSPITALIER AVIGNON
CELLULE TERRAH
305 rue Raoul Follereau
84000 AVIGNON

BUREAU D'ETUDES :

BAT
2bis chemin neuf
13070 BARBENTANE
06.46.23.89.74 - contact@bat.fr

ARCHITECTE :

HB more ARCHITECTES
9 Quai de la Fontaine
30000 NÎMES
04.66.67.10.95 - architectes@hb-more.fr

BUREAU DE CONTROLE :

apave
8 rue Jean-Jacques Verrazzi
ZAC Champanne - BP 88
13022 MARSEILLE Cedex 16
richard.cassand@apave.com

CSPS :

SPS CONSEILS
Les collines d'Ugnum
1 rue des Lauriers
30000 BEAUCARE
h.maignon@spconseils.fr

ECHELLE :

1/100e

DATE :

22/11/24

PHASE :

DCE

DOCUMENT N° :

EL.101

MODIFICATIONS :

| INDICE | DATE | NATURE |
|--------|----------|-------------------|
| A | 22/11/24 | Première émission |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

AFFAIRE : 22-002

REFERENCE INFORMATIQUE : CHA TOUR A N7 - DCE - E101 CPO Cha.dwg

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE L'ENTREPRISE ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE