



- ① Vanne d'arrêt Générale
 - ② Filtre à tamis
 - ③ Compteur
 - ④ Vanne d'arrêt
 - ⑤ Clapet antipollution
 - ⑥ Manomètre
 - ⑦ Clapet de retenue
 - ⑧ Pompe d'homogénéisation
 - ⑨ Mitigeur
 - ⑩ Pompe de circulation ECS
 - ⑪ Vanne de réglage
 - ⑫ Purgeur
 - ⑬ Soupape de sécurité Ø20x27
 - ⑭ Réchauffeur de boucle
 - ⑮ Vanne de vidange Ø50x60
 - ⑯ Prise d'échantillons
- Eau Froide(EF)
 --- Eau Chaude(EC)
 --- Retour Eau Chaude Sanitaire(ECS)

Récolement - le 02/02/2009

LOCAL EAU CHAUDE

HOPITAL CLARAC

SOINS PALLIATIFS

EF-Polyéthylène Ø32

Ech : -
Date : 09 juin 2008
N° Plan