LEGENDE ELECTRICITE CFO

SYMBOLE	DESIGNATION
	PORTAIRE
	Prise de courant encastré 16/16A+T "Mélangé"
	Prise de courant encastré 16/16A+T "autre usage suivant le local"
	Prise de courant encastréétanche 16/16A+T "Mélangé"
	Prise de courant encastréétanche 16/16A+T "autre usage suivant le local" Pr sur paillasse
	Prise de courant saillie 16/16A+T "Mélangé"
	Prise de courant saillie 16/16A+T "autre usage suivant le local"
Equipotentielle	Prise de courant saillie 32A+T "Spécialisée Equipement Labo. sur paillasse suivant indicat.*" Pr sur paillasse
Equipotentielle	Prise de courant blanche 16/16A+T "Spécialisée Equipement Labo. sur paillasse suivant indications" Pr sur paillasse
Equipotentielle	Prise de courant blanche 16/16A+T, extraible "Spécialisée Equipement Labo sur paillasse suivant indicat." Pr sur paillasse
2x2P+T	Poste de travail PT1 "Bureau" (4 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - Réseau normal depuis TGBT + 4 prises bandeaux RJ45)
2x2P+T	Poste de travail PT2.2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique – Réseau normal depuis TGBT + 2 prises bandeaux RJ45)
2x2P+T	Cartouche de raccordement 2x16/20A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGBT + 2 prises de courant 2x16/20A+T sur dévidoir, réseau normal depuis TGBT ou Coffret Divalet (CF2) + 2 prises bandeaux RJ45
2x2P+T	Poste de travail PT3 "Vision" (2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGBT + 2 prises bandeaux RJ45 + 2 prises HDMI) compris liaison (câble et fourreau) vers baies PM du local concerné.
	Câble en Attente (nonexclusivation)
	Câble en Attente (suivant indications) Pr sur paillasse
	COMMANDES ECLAIRAGE
	Bouton poussoir encastré "commande Eclairage"
	Lorsque le lumiaire commandé
	Bouton poussoir étanche/saillie "commande Eclairage"
	Lorsque le lumiaire commandé
	Bouton poussoir encastré lumineux "commande Eclairage "
	Lorsque le lumiaire commandé
	Bouton poussoir étanche/saillie lumineux "commande Eclairage "
	Bouton poussoir encastréétanche "commande Eclairage Labo"
	Lorsque le lumiaire commandé
	Bouton poussoir encastré étanche "commande Eclairage Bureaux
	Lorsque le lumiaire commandé
	Bouton poussoir Variateur encastréétanche "commande Eclairage Labo"
	Lorsque le lumiaire commandé
	Bouton poussoir Variateur encastré "commande Eclairage"
	Lorsque le lumiaire commandé
	Interrupteur encastréétanche "commande Eclairage Labo "
	Lorsque le lumiaire commandé
	Interrupteur encastré lumineux "commande Eclairage"
	Lorsque le lumiaire commandé
	Interrupteur étanche/saillie lumineux "commande Eclairage Locaux Technique "
	Lorsque le lumiaire commandé
	Interrupteur tiq or Vont étanche/saillie lumineux "commande Eclairage Locaux Technique "
	Lorsque le lumiaire commandé
	Interrupteur tiq or Vont encastréétanche "commande Eclairage Labo "
	Lorsque le lumiaire commandé
4m	Détecteur de présence type DP1 "commande D'Eclairage Circulation"
4m	Détecteur de présence type DP2 "commande Eclairage Sanitaires/circulation"
4m	Détecteur de présence type DP3 platforme "commande Eclairage locaux Rares/Parking"
4m	Détecteur de présence Applique/Performer type DP5 "commande Eclairage Extarieur"
4m	Détecteur de présence et de luminosité type 4 "commande Eclairage Bureaux"
	Bouton poussoir encastré "commande Store"
	Bouton poussoir étanche encastré "commande Store Labo"
	ECLAIRAGE
	Luminaire étanche apparent rectangulaires LED 30W SHLI de longueur L = 129 cm.
	Luminaire étanche apparent rectangulaires LED 52W SHLI de longueur L = 156 cm.
	Luminaire étanche apparent rectangulaires LED 52W SHLI de longueur L = 156 cm. "Parking"
	Luminaire étanche apparent carré LED 51W - IP54 4000 °K - 5554lm - 6370 lm pour ecritue animations et laboratoires L2 ps cnverttisseur DALI dépanti 4000 °K - 5554lm - 6370 lm pour ecritue animations et laboratoires L2 ps cnverttisseur DALI dépanti dans la gaine technique (Hotaires 89 m).
	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 25,5 W dépoli - IP65 4000 °K - 3200 lm - pour les locaux stockage et les laboratoires
	Luminaire architecturale encastré 1 tritu basse lumineuse 35 W - DALI avec cellule de détection et luminosité pors les bureaux et locaux assimilés.
	Luminaire tubulaire à flux dirigé architectural LED 22 W DALI - IP65
	Luminaire architecturale encastré tritu basse lumineuse 35 W - DALI pour les circulations.
	Luminaire rond LED 3W - IP 44
	Luminaire architecturale minimaliste encastré tritu basse lumineuse 35 W - DALI équipé d'une optique apte pour les salles de réunion
	Applique décorative rectangulaires LED 12W - IP 44
	Luminaire étanche encastré rectangulaires LED 17,5 W dépoli - IP65 4000 °K - 2250 x 235 - pour tous les laboratoires hormis le secteur animaleries
	Luminaire ligne continue encastré minimaliste avec optique micro Prismatic éclairage direct - LED 27 W dépoli - 4000 °K - pour le hall d'entrée et palier
	Luminaire étanche encastré rectangulaires LED 17,5 W dépoli - IP65 - high contrast LED 30 W optique dépoli GL - 4000 °K - 2250 x 61 - pour les locaux VE et serveurs.
	Suspension décorative en aluminium moulé architecturale avec une inclinaison de 90° et rotation à 360° - 28 W - 3000°K lampe d'accueil.
	Luminaire éclairage de sécurité SF <Double Face
	Luminaire éclairage de sécurité "Blanche"
	Luminaire éclairage de sécurité "évacuer"
	Luminaire éclairage de sécurité Bac à Grille "Parking"
	Luminaire éclairage de sécurité Ambiance 300lm
	Luminaire éclairage de sécurité "sanitaires"
	Luminaire éclairage de sécurité Portatif BAPI "Locaux Technique"
	Tableau Divisionnaire de Zone ONDULE
	Tableau Divisionnaire de Zone NORMAL

Attente Mono-S1_TEC_01 Sous-Station CH

Attente Mono-S1_TEC_04-Sous-Station EG

Coffret de coupure IRVE
(Emplacement à valider)

Attente Mono LT S1_TEC_03 - Air Comprimé

Extracteur 1 DSF PK - Tri Laison CR1 (Depuis TGS)

Extracteur 2 DSF PK - Tri Laison CR1 (Depuis TGS)

TDN PARKING

RAMPE PARKING

ECLAIRAGE RAMPE VOIR NOM AU RDC

75 PLACES + 10 MOTOS

STOCKAGE- ARCHIVES

PARKING

5 RECHARES VEHICULES 16KW Depuis TGBT

PASCAL PARADE ARCHITECTES

anses — Construire, évaluer, protéger

ansm

Construction d'un batiment à usage de laboratoires et des bureaux sur le site de l'ANSES à Lyon

DCE — Plan d'implantation des équipements CFO SOUS-SOL

N° 510

AFFAIRE	PHASE	DISCIPLINE	SOUS-TYPE	TYPE	NUMERO	IND	DATE	FICHIER
ANS	DCE	ELEC	MISP	PLAN	510		03/05/21	L 00