LEGENDE ELECTRICITE CFO

SYMBOLE	DESIGNATION
	PORTOIRE
	Prise de courant encastré 16/16A+T "Bleuge"
	Prise de courant encastré 16/16A+T "autre usage suivant le local"
	Prise de courant encastréblanche 16/16A+T "Bleuge"
	Prise de courant encastréblanche 16/16A+T "autre usage suivant le local"
	Pr sur paillasse
	Prise de courant saillie 16/16A+T "Bleuge"
	Pr sur paillasse
	Prise de courant saillie 16/16A+T "autre usage suivant le local"
	Pr sur paillasse
	Prise de courant saillie 32A+T "Spécialiste Equipement Labo. sur paillasse suivant indicat."
	Pr sur paillasse
	Prise de courant blanche 16/16A+T "Spécialiste Equipement Labo. sur paillasse suivant indications"
	Pr sur paillasse
	Prise de courant blanche 16/16A+T, extraite "Spécialiste Equipement Labo sur paillasse suivant indicat."
	Pr sur paillasse
	Poste de travail PT1 "Bureaux" (4 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGN + 4 prises bandeliers RJ45)
	Poste de travail PT2 (2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGN + 2 prises bandeliers RJ45)
	2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGN + 2 prises de courant 2x16/16A+T sur réseau onduleé depuis TGO ou Coffret Onduleé (CO) + 2 prises bandeliers RJ45
	Poste de travail PT3 "Vitrin" (2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGN + 2 prises bandeliers RJ45 + 2 prises 45NB y compris liaison (câble et fourreau) vers baies PX+ du local connectiti.
	Câble en Attente (réservecirculation)
	Câble en Attente (suivant indication) Pr sur paillasse
	COMMANDES ECLAIRAGE
	Bouton poussoir encastré "commande Eclairage" Lumiyo de lumiaire commandé
	Bouton poussoir blanchetaillle "commande Eclairage" Lumiyo de lumiaire commandé
	Bouton poussoir encastré lumineux "commande Eclairage" Lumiyo de lumiaire commandé
	Bouton poussoir encastré blanche lumineux "commande Eclairage " Lumiyo de lumiaire commandé
	Interrupteur encastré "commande de Eclairage Labo" Lumiyo de lumiaire commandé
	Interrupteur encastré "commande Eclairage Bureau Lumiyo de lumiaire commandé
	Bouton poussoir 'tactaleur encastréblanche "commande Eclairage Labo" Lumiyo de lumiaire commandé
	Bouton poussoir 'tactaleur encastré "commande Eclairage" Lumiyo de lumiaire commandé
	Interrupteur encastréblanche "commande Eclairage Labo " Lumiyo de lumiaire commandé
	Interrupteur encastré lumineux "commande Eclairage" Lumiyo de lumiaire commandé
	Interrupteur encastré blanche lumineux "commande Eclairage Locaux Technique " Lumiyo de lumiaire commandé
	Interrupteur 'Et-et'-Vont dianchetaillle lumineux "commande Eclairage Locaux Technique " Lumiyo de lumiaire commandé
	Interrupteur 'Et-et' Vont encastréblanche "commande Eclairage Labo " Lumiyo de lumiaire commandé
mm	Détecteur de présence type DPI "commande 2/3 Eclairage Circulation"
mm	Détecteur de présence type DPI "commande Eclairage Sanitaires/circulation"
mm	Détecteur de présence type DPI plafonnier "commande Eclairage locaux divers/Parking"
mm	Détecteur de présence Applique/Profilmonté type DPI "commande Eclairage Escalier"
mm	Détecteur de présence et de luminosité type 4 "commande Eclairage Bureaux"
	Bouton poussoir encastré "commande Store"
mm	Bouton poussoir blanche encastré "commande Store Labo"
	ECLAIRAGE
	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 38W DALI de longueur L = 128 cm.
	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 52W DALI de longueur L = 156 cm.
	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 52W DALI de longueur L = 156 cm. "Parking"
	Luminaire étanche apparent carré LED 31W - IP66 4000 °K - 5054lm - 91Ra Im pour secteur animaleris et laboratoire L2 pc overblasseur DALI déporté dans la gaine technique (distance 80 m).
	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 38 W - IP66 4000 °K - 5054lm - 91Ra Im pour secteur animaleris et laboratoire L2 pc overblasseur DALI déporté dans la gaine technique (distance 80 m).
	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 25,3 W dépoli - IP65 4000 °K - 1200 x 230 - pour toutes les circulations des secteurs des laboratoires
	Luminaire architecturale encastré, trés basse luminosnce 35 W - DALI avec cellule de détection et luminosité pours les bureaux et locaux assimilés.
	Luminaire tubulaire à flux dirigé architectural LED 22 W DALI - IP66.
	Luminaire architecturale encastré trés basse luminosnce 25 W - DALI pour les circulations.
	Luminaire mod LED 55W - IP 44 -
	Luminaire architecturale étanche encastré trés basse luminosnce 35 W - DALI dépoli d'une optique spéé pour les salles de réunion
	Applique étanche rectangulaire LED 12W - IP 44
	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 57,3 W dépoli - IP65 4000 °K - 1500 x 230 - pour toutes les circulations des secteurs des animaleris
	Luminaire type cuvette encastré étanchéité avec cornière retour d'étanché,éclairage direct - LED 27 W dépoli - 4000 °K - pour le hall d'entrée et palier.
	Luminaire suspendu rectangulaire trés basse luminosnce - high contrast LED 35 W optique dépoli GL - 4000 °K - 1200 x 63 - pour les locaux VDI et serveurs.
	Spot encastré étanche en aluminium moulé architecturale avec une inclinaison de 90° et rotation à 360° pour éclairage d'accueil.
	Luminaire d'éclairage de sécurité HF Double Face
	Luminaire d'éclairage de sécurité "étanche"
	Luminaire d'éclairage de sécurité "evacker"
	Luminaire d'éclairage de sécurité Bac à Grille "Parking"
A	Luminaire d'éclairage de sécurité Ambiance 300m
B	Luminaire d'éclairage de sécurité "santiaires"
	Luminaire d'éclairage de sécurité Portatif BAPI "Locaux Technique"
	Tableau Dimensionnés de Zone PARALLE
	Tableau Dimensionnés de Zone NORMAL

TD DE ZONE TDO 1.2- R+1 | TD DE ZONE TDN 1.2- R+1 | TD DE ZONE TDO 1.1- R+1 | TD DE ZONE TDN 1.1 - R+1 | COFFRET OND LTS 1.1 - R+1

PARCADE ARCHITECTES | wsp | US EGO | MOZ | YECCO | SOGNOR

anses | ansm

Construction d'un batiment à usage de laboratoires et des bureaux sur le site de l'ANSES à Lyon

DCE Plan d'implantation des équipements CFO R+1

N° 512

PROJET	PHASE	DISCIPLINE	TYPE	NUMERO	IND	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	ELEC	AXOP	PLAN	512	10/2022	1/50