LEGENDE ELECTRICITE CFO

SYMBOLE	DESIGNATION
	PC/FORCE
	Prise de courant encastré 16/16A+T "Métrage"
	Prise de courant encastré 16/16A+T "autre usage suivant le local"
	Prise de courant encastréblanche 16/16A+T "Métrage"
	Prise de courant encastréblanche 16/16A+T "autre usage suivant le local" Pr sur parlleuse
	Prise de courant saillie 16/16A+T "Métrage"
	Prise de courant saillie 16/16A+T "autre usage suivant le local"
	Prise de courant saillie 32A+T "Spécialiste Equipement Labs: sur paillasse suivant indicat.'" Pr sur parlleuse
	Prise de courant blanche 16/16A+T "Spécialiste Equipement Labs: sur paillasse suivant indications" Pr sur parlleuse
	Prise de courant blanche 16/16A+T ambiété "Spécialiste Equipement Labs sur paillasse suivant indicat." Pr sur parlleuse
	Poste de travail PT1 "Bureau" (4 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - niveau normal depuis TGN + 4 prises bandeliées RJ45.)
	Poste de travail PT2 (2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - niveau normal depuis TGN + 2 prises bandeliées RJ45.)
	2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - niveau normal depuis TGN + 2 prises bandeliées RJ45 + 2 prises RJ45 + compris faisceau (100m et fourniture) vers baie PTI de local concerné.
	Poste de travail PT "Visio" (2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - niveau normal depuis TGN + 2 prises bandeliées RJ45 + 2 prises RJ45 + compris faisceau (100m et fourniture) vers baie PTI de local concerné.
	Câble en Attente (connexcutation)
	Câble en Attente (runnant indicative) Pr sur parlleuse
	COMMANDES ECLAIRAGE
	Bouton poussoir encastré "commande Eclairage" Lyngue de lumuure commandé
	Bouton poussoir étanchéeblanche "commande Eclairage" Lyngue de lumuure commandé
	Bouton poussoir encastré lumineux "commande Eclairage" Lyngue de lumuure commandé
	Bouton poussoir étanchéeblanche lumineux "commande Eclairage " Lyngue de lumuure commandé
	Bouton poussoir encastré "commande Eclairage Labo" Lyngue de lumuure commandé
	Bouton poussoir étanchéeblanche "commande Eclairage Bureaux" Lyngue de lumuure commandé
	Bouton poussoir "éclateur encastréblanche "commande Eclairage Labo" Lyngue de lumuure commandé
	Bouton poussoir "éclateur encastré "commande Eclairage" Lyngue de lumuure commandé
	Interrupteur encastréblanche "commande Eclairage Labo " Lyngue de lumuure commandé
	Interrupteur encastré lumineux "commande Eclairage" Lyngue de lumuure commandé
	Interrupteur étanchéeblanche lumineux "commande Eclairage Locaux Technique " Lyngue de lumuure commandé
	Interrupteur IU et IHeet encastréblanche "commande Eclairage Labo " Lyngue de lumuure commandé
	Détecteur de présence type DP1 "commande 23 Eclairage Circulation"
	Détecteur de présence type DP2 "commande Eclairage Sanitairescirculation"
	Détecteur de présence type DP3 "plafonnier "commande Eclairage locaux diversParking"
	Détecteur de présence ApplicationPresence type DP1 "commande Eclairage Escalier"
	Détecteur de présence et de luminosité type 4 "commande Eclairage Bureaux"
	Bouton poussoir encastré "commande Store"
	Bouton poussoir étanche encastré "commande Store Labo"
	ECLAIRAGE
	Luminaire étanche appareil non encgrenlacé LED 30W DALI de longueur L = 128 cm.
	Luminaire étanche appareil non encgrenlacé LED 52W DALI de longueur L = 156 cm.
	Luminaire étanche appareil non encgrenlacé LED 52W DALI de longueur L = 156 cm. "Parking"
	Luminaire étanche appareil non encgrenlacé LED 31W - IP66 - 4000 °K - 3354lED - EDTE 3m pour secteur animaleriet et laboratoire L3 pc cnverlisseur DALI dispnnti
	Luminaire étanche appareil non encgrenlacé LED 31W - IP66 - 4000 °K - 3354LED - pour secteur animaleriet et laboratoire L3 pc cnverlisseur DALI, dispnnti dans la gaine technique (Hauteur 80 m)
	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 25,5 W 6lpnti - IP65 - 4000 °K - 1350 x 350 - pour les circulations des secteurs des laboratoires
	Luminaire architecturale encastré très basse luminance 35 W - DALI avec cellule de détection et télécommande - Vasque en polycarbonate
	Luminaire saillante à flux 6lgé architectural LED 23 W DALI - IP66
	Luminaire architecturale encastré très basse luminance 35 W - DALI pour les circulations.
	Luminaire encl LED 5W - IP 44
	Luminaire architecturale encastré ou saillable encastré très basse luminance 35 W - DALI 6lqnjd d'une optique saillé pour les salles de réunion
	6plique décorative rectangulaire LED 12W - IP 44
	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 23,5 W 6lpnti - IP65 - 4000 °K - 1350 x 220 - pour tous les laboratoires formés le secteur animaleriet.
	Luminaire type corniche encastré minimalste avec cattrage mirror Prismatic éclairage direct - LED 27 W 6lpnti - 4000 °K - pour le hall d'entrée et patio
	Luminaire saillante rectangulaire très basse luminance - high contrast LED 35 W 6plique 6lpnti DL - 4000 °K - 1200 x 300 - pour les circulations et escaliers
	Suspension décorative en aluminium mock-architecturale avec une inclinaison de 90° et rotation à 360° - 29 W - 3307K lampe d'accueil.
	Luminaire éclairage de sécurité UF - Double Face
	Luminaire éclairage de sécurité "Blanche"
	Luminaire éclairage de sécurité "evacbn"
	Luminaire éclairage de sécurité Bas à Grille "Parking"
	Luminaire éclairage de sécurité Ambiance 300m
	Luminaire éclairage de sécurité "sanitaires"
	Luminaire éclairage de sécurité Portail BAPI "Locaux Technique"
	Tableau Divisionnaire de Zone ONDULE
	Tableau Divisionnaire de Zone NORMAL

ZONE ANIMALERIE

TD DE ZONE TDO 2.2- R+2

TD DE ZONE TDN 2.2 - R+2

TD DE ZONE TDO 2.1- R+2

TD DE ZONE TDN 2.1 - R+2

COFFRET OND LTS 2.1 - R+2

Construction d'un batiment à usage de laboratoires et des bureaux sur le site de l'ANSES à Lyon

DCE

Plan d'implantation des équipements CFO R+2

N° 513

INDICE	Année	DOCUMENT	TYPE	NUMERO	PHASE	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	ELEC	IMGP	PLAN	EXE	09/2021	1/50