LEGENDE ELECTRICITE CFO

SYMBOLE	DESIGNATION
	PORTAIL
	Prise de courant encastré 16/16A/T "Menage"
	Prise de courant encastré 16/16A/T "autre usage suivant le local"
	Prise de courant encastré/étanche 16/16A/T "Menage"
	Prise de courant encastré/étanche 16/16A/T "autre usage suivant le local" Pr sur patilloire
	Prise de courant saillie 16/16A/T "Menage"
	Prise de courant saillie 16/16A/T "autre usage suivant le local"
	Prise de courant saillie 32A+T "Spécialisée Equipement Labs: sur patilloire suivant indica." Pr sur patilloire
	Prise de courant étanche 16/16A/T "Spécialisée Equipement Labs: sur patilloire suivant indications" Pr sur patilloire
	Prise de courant étanche 16/16A/T, variante "Spécialisée Equipement Labs sur patilloire suivant indicat." Pr sur patilloire
	Poste de travail PT1 "Bureau" (4 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGN + 4 prises bandeaux KUKL)
	Poste de travail PT2 (2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGN + 2 prises bandeaux KUKL)
	2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGN + 2 prises de courant 2x16/16A+T sur réseau onduleur depuis TGO ou Coffret Onduleur (CO) + 2 prises bandeaux KUKL
	Poste de travail PT4 "Veto" (2 prises de courant 2x16/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TGN + 2 prises bandeaux KUKL + 2 prises RIM à compris liaison (câble et fourniture) vers l'autre PT4 du local concerné.
	Câble en Attente (réversible/cablable)
	Câble en Attente (suivant indication) Pr sur patilloire
	COMMANDES ECLAIRAGE
	Bouton poussoir encastré "commande Eclairage" Lorsque de boitiers commandé
	Bouton poussoir étanche/saillie "commande Eclairage" Lorsque de boitiers commandé
	Bouton poussoir encastré lumineux "commande Eclairage" Lorsque de luminaire commandé
	Bouton poussoir étanche/saillie lumineux "commande Eclairage " Lorsque de luminaire commandé
	Bouton poussoir encastré/étanche "commande Eclairage Labo" Lorsque de luminaire commandé
	Bouton poussoir encastré "commande Eclairage Bureau" Lorsque de luminaire commandé
	Bouton poussoir Variateur encastré/étanche "commande Eclairage Labo" Lorsque de luminaire commandé
	Bouton poussoir Variateur encastré "commande Eclairage" Lorsque de luminaire commandé
	Bouton poussoir Variateur encastré/étanche "commande Eclairage Labo " Lorsque de luminaire commandé
	Bouton poussoir Variateur encastré "commande Eclairage" Lorsque de luminaire commandé
	Bouton poussoir encastré lumineux "commande Eclairage Locaux Technique " Lorsque de luminaire commandé
	Interrupteur 1U et 1font étanche/saillie lumineux "commande Eclairage Locaux Technique " Lorsque de luminaire commandé
	Interrupteur 1U et 1font encastré/étanche "commande Eclairage Labo " Lorsque de luminaire commandé
	Détecteur de présence type DP1 "commande D1 Eclairage Circulation"
	Détecteur de présence type DP2 "commande Eclairage Sanitaires/circulation"
	Détecteur de présence type DP3 plafonnier "commande Eclairage locaux divers/Parking"
	Détecteur de présence Applique/Plafonnier type DP5 "commande Eclairage Escalier"
	Détecteur de présence et de luminosité type 4 "commande Eclairage Bureaux"
	Bouton poussoir encastré "commande Store"
	Bouton poussoir étanche encastré "commande Store Labo"
	ECLAIRAGE
	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 30W DALI de longueur L = 128 cm.
	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 52W DALI de longueur L = 156 cm.
	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 52W DALI de longueur L = 156 cm. "Parking"
	Luminaire étanche apparent carré LED 31W - IP65 4000 °K - 3281lm - 82Ra to pour secteur animaleris et laboratoire L1 pi coverlessse DALI dispatté dans la gaine technique (distance 80 m).
	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 30 W - IP65 4000 °K - 3281 lm - pour le local de stockage et le local de coverlessse DALI, dispatté dans la gaine technique (distance 80 m).
	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 25,5 W dispali - IP65 4000 °K - 2281 LM - pour toutes les circulations des secteurs des laboratoires
	Luminaire architecturale encastré, trés basse luminance 35 W - DALI avec cellule de détection et luminosité pors les bureaux et locaux assimilés.
	Luminaire tubulaire à flux dirigé architectural LED 22 W DALI - IP65.
	Luminaire architecturale encastré trés basse luminance 35 W - DALI pour les circulations.
	Luminaire rond LED 9W - IP 54
	Luminaire architecturale réfrémable encastré trés basse luminance 35 W - DALI équipé d'une optique spéle pour les salles de réunion
	Applique décorative rectangulaire LED 12W - IP 44
	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 57,5 W dispali - IP65 4000 °K - 7284 LEM - pour tous les laboratoires hormis le secteur animaleris
	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 57,5 W dispali - IP65 4000 °K - pour le hall d'entrée et le local vélo
	Luminaire suspendu rectangulaire trés basse luminance - high contrast LED 36 W optique dispali GL 4000 °K - 7284 LEI - pour les locaux VDI et serveurs.
	Suspension décorative en aluminium moulé architecturale avec une inclinaison de 90° et rotation à 360° - 29 W - 3000°K lampur d'accueil.
	Luminaire éclairage de sécurité "Evacuation" HF Double Face "
	Luminaire éclairage de sécurité "Blanche"
	Luminaire éclairage de sécurité "évacuation"
	Luminaire éclairage de sécurité Bac à Grille "Parking"
	Luminaire éclairage de sécurité Ambiance 300lm
	Luminaire éclairage de sécurité "santaires"
	Luminaire éclairage de sécurité Portail® BAPI "Locaux Technique"

Tableau Dictionnaire de Zone DAGALE

Tableau Dictionnaire de Zone ADMIN.

COFFRET OND LTS 4.1

TD DE ZONE TDN 4.1 - R+4

Echappement GE
+ Purge Cheminée en partie basse des conduits

PASCALE GAILLARD ARCHITECTE

Construction d'un batiment à usage de laboratoires et des bureaux sur le site de l'ANSES à Lyon

DCE

Plan d'implantation des équipements CFO R+4

N° 515

PROJET	PHASE	DISCIPLINE	CONSTRUCTION	TYPE	NUMERO	IND	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	ELEC	AGGP	PLAN	515		10/2022	1 : 50