



ETAGE 4



ETAGE 3



LEGENDE :  
Luminaires.

- LU01 Dépose et repose dalles LED existantes.
- LU02 Spot encastré - LED - 7W.
- LU03 Spot encastré - LED - 10.5W.
- LU04 Spot encastré - LED - 10.5W - DALI.
- LU05 Spot encastré - LED - 15.5W.
- LU06 Spot encastré - LED - 15.5W - DALI.
- LU07 Spot encastré - LED - 22W - DALI.
- LU08 Spot encastré - LED - 2.1W.
- LU09 Spot encastré - LED - 6W - RGB.
- LU10 Dalle encastrée - LED - 36W - DALI.
- LU11 Bandeau - LED.
- LU12 Applique - LED - 7.8W - Diffuseur opale.
- LU13 Luminaire étanche - LED - 19W.
- LU14 Luminaire étanche - LED - 19W - Avec détecteur intégré.
- LU15 Applique étanche - LED - 14W.





Abréviations et Symboles.

- Bloc de sécurité - 45 lms - LED - Adressable.
- Détecteur de présence temporisé à l'extinction - Encastré.
- Détecteur de présence temporisé à l'extinction - Apparent.
- Détecteur de présence et de luminosité - DALI - 1 voie.
- Détecteur de présence et de luminosité - DALI - 2 voies.
- Bouton poussoir - Commande DALI - Encastré.
- Bouton poussoir - Commande DALI - Apparent.
- Interrupteur simple allumage - Encastré.
- Interrupteur simple allumage - Apparent - Etanche.
- Interrupteur - Simple allumage - A voyant d'état de l'éclairage - Encastré.
- Interrupteur - Simple allumage - A voyant de localisation - Apparent - Etanche.
- Télécommande RGB.
- Prise de courant - 2P+T - Encastrée - H: En hauteur "H=1.2m".
- R: Réfrigérateur - Ho: Hotte "H=2.00m" - LV: Lave vaisselle.
- Prise de courant - 2P+T - Apparente - H: En hauteur "H=1.2m" - R: Réfrigérateur.
- Prise de courant - 2P+T - Apparente - H: En hauteur "H=1.2m" - LL: Lave linge.
- Prise de courant - 2P+T - 20A - Encastrée - F: Four.
- Prise de courant - 2P+T - 32A - Encastrée - P: Plaque de cuisson.
- Prise - RJ45 - Catégorie 6a - Encastrée.
- Prise - RJ45 - Catégorie 6a - Encastrée - Pour WIFI.
- Prise - RJ45 - Catégorie 6a - Apparente.
- Prise - RJ45 - Catégorie 6a - Apparente - Pour WIFI.
- Prise - HDMI - Encastrée.
- Prise - HDMI - Apparente.
- Prise - Télévision - Encastrée.
- Poste de travail - Encastrée - Comprendant: 4 prises de courant 2P+T - 2 prises RJ45 catégorie 6a.
- Poste de travail - Sur goulotte ou colonne alu - Comprendant: 4 prises de courant 2P+T - 2 prises RJ45 catégorie 6a.
- Commande "Montée / Descente des: BSO - STR - VR.
- Colonne aluminium.
- Lecteur de badges.
- Bouton poussoir - Ouvre porte.
- Haut-parleurs - Encastrés.
- Platine bluetooth.
- Alimentation électrique en attente : BSO: Brise-soleil - CE: Chauffe-eau instantané.
- CCF: Clapet coupe feu - STR: Store intérieur - VR: Volet roulant.
- Armoire électrique.
- Alarme Générale Sélective.
- Détecteur optique de fumée - Adressable - EXIST: Existant.
- Détecteur optique de fumée - Adressable - Dans plénum - EXIST: Existant.
- Déclencheur manuel - Adressable.
- Bris de glace vert.
- Flash lumineux.
- Ventouse électromagnétique.

Nature des réseaux.

- Cheminement : COURANTS FORT.
- Cheminement : COURANTS FAIBLES.
- Goulotte : PVC.

D	29/11/2024	jfp@dget.fr	PHASE DCE : Mise à jour - Alimentations chauffe-eau instantanés
C	20/11/2024	vs@dget.fr	PHASE DCE : Mise à jour - Fond de plan architecte du 19/11/2024.
B	07/11/2024	vs@dget.fr	PHASE DCE : Mise à jour - Fond de plan architecte du 05/11/2024.
A	04/11/2024	vs@dget.fr	PHASE DCE : Emission originale.
Ind.	Date	Auteur	Modifications



Parc des Grands Crus  
39 avenue du drapeau - 21000 DIJON  
21300 CHENOVE  
Tél : 03 80 59 69 69  
Fax : 03 80 59 69 70  
  
www.dget.fr  
courrier@dget.fr

SA capital de 40 000 €  
RCS DIJON  
B 350 124 590 00034  
NAF 742 C  
TVA intercommunautaire :  
- FR67350124590 -



CHU DIJON  
1 Boulevard Jeanne d'Arc - BP77908  
21079 DIJON Cedex

Réaménagement du 4ème étage - Bât 19

Hôpital d'enfants - Aile Universitaire

21000 Dijon

Lot n°09 : Electricité - Courants faibles

ETAGES 3 et 4

Fond de plan architecte : Fichiers dwg, ARC 100 - CHU - PLAN R+4\_DCE  
En date du 19/11/2024 - Date de transmission : 20/11/2024

Architecte : TRIA Architectes

SA capital de 40 000 €  
RCS DIJON  
B 350 124 590 00034  
NAF 742 C  
TVA intercommunautaire :  
- FR67350124590 -

70 avenue du drapeau - 21000 DIJON  
Tél 03 80 30 39 09 - fax 03 80 30 44 80  
agence@tria-archi.fr - www.tria-architectes.fr

Echelle : 1/100

Opération :

36A009

Avancement :

PRO

N° de plan :

EL01D